




Laagstraat 17

Nieuwe aansluiting

Aansluitwaarde 3x25A

Aansluitkabel 4x6Cu

Hoofdkabel VMvKh 4x25Cu+4x2,5Cu (DGN2089-00)



Laag risico
Geen maatregelen plan aanwezig

Slootkruising in open ontgraving.

Aansluitleiding minimaal 1 meter onder de harde bodem van de sloot maken.

Weg wordt afgesloten door middel van een omleiding.

Adres: Laagstraat 17
DONGEN

Thema: Laagspanning

Schaal: 1 : 325

Datum: 3-9-2025



972542-C