

Besluit

Ons kenmerk:	0539344637
DSO-nummer:	2025091801360
Indieningsdatum:	18 september 2025
Gemachtigde:	A. Hak Zuid, Postbus 151, 4190 CD in Geldermalsen
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 13 november 2025 termijn verlengd met 9 dagen

Aanleiding

Op 18 september 2025 heeft A. Hak Zuid B.V., Steenoven 2, 4196 HG in Tricht namens Enexis Netbeheer B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- het aanleggen en behouden van kabels door middel van vier horizontaal gestuurde boringen onder en boven a-wateren met de codes DL64 en DL66, inclusief de bijbehorende duikers met de codes DSH0001623 en DSH1624;
- het aanleggen en behouden van kabels door middel van een open ontgraving in de beschermingszone van een a-water met code DL67.

De activiteiten worden ten behoeve van de aanleg van telecom-, televisie- en internetvoorzieningen aangelegd in de buurt van de Europalaan in Nuenen.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur: de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op:

- het aanleggen en behouden van kabels door middel van vier horizontaal gestuurde boringen onder en boven a-wateren met de codes DL64 en DL66, inclusief de bijbehorende duikers met de codes DSH0001623 en DSH1624;
- het aanleggen en behouden van kabels door middel van een open ontgraving in de beschermingszone van een a-water met code DL67.

De genoemde activiteiten vinden plaats in de buurt van Europalaan in Nuenen.

Bij dit besluit horen Bijlagen 1 en 2 en onderstaande voorschriften.

Aanvraag

Enexis Netbeheer B.V. is van plan om kabels aan te leggen ten behoeve van telecom-, televisie- en internetvoorzieningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door middel van open ontgraving en vier horizontaal gestuurde boringen. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De activiteit, het aanleggen van kabels door middel van twee horizontaal gestuurde boringen BT010-0 en BT040-0, is niet vergunningplichtig

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. In artikel 2.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningsplichtig zijn. De locatie van de horizontaal gestuurde boringen BT010-0 en BT040-0 zoals zijn aangegeven op de ingediende tekeningen met nummers 05525140-008-BT010-0, versie 0, d.d. 28-4-2025 en 05525140-008-BT040-0, versie 0, d.d. 29-4-2025 behorende bij deze aanvraag worden niet uitgevoerd in het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam en in een oppervlaktewaterlichaam in het algemeen. Hierdoor valt deze activiteit niet binnen de reikwijdte van het verbod. Voor deze activiteit is dus geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. De aanvraag wordt (in zoverre) dan ook afgewezen.

De wateractiviteit, het aanleggen van kabels door middel van open ontgraving en twee horizontaal gestuurde boringen BT020-0 en BT030-0, is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, eerste lid van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water en in een b-water handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het aanleggen van kabels door middel van, open ontgraving op een diepte van minimaal 1 meter minus maaiveld en 1 meter of meer uit de insteek van een a-water en twee horizontaal gestuurde boringen, is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, eerste, tweede en vierde lid van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteiten mogen zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden wel de algemene regels uit de artikelen 2.48, 2.49, 2.51 en 2.52, zoals weergegeven in Bijlage 2 van dit besluit.

Alle aangevraagde wateractiviteiten vallen buiten de reikwijdte van het verbod of zijn vrijgesteld van vergunningplicht. Om deze reden wordt de aanvraag afgewezen.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 11 december 2025 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Toepasselijke algemene regels

Bijlage Regelageving

Afdeling 2.9 Kabels en leidingen

Artikel 2.45 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen, behouden en verwijderen van kabels en leidingen in een [a-water](#), in de daarbij behorende [beschermingszone bij een a-water](#) en in een [b-water](#).

Artikel 2.46 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel [2.2](#), [eerste](#) lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een [a-water](#), als de kabel of leiding:
 - a. op 1 meter of meer uit de insteek wordt gelegd; en
 - b. op een diepte van minimaal 1 meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd.
2. Het verbod, bedoeld in artikel [2.2](#), [eerste](#) lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een [a-water](#), als de kabel of leiding op een diepte wordt gelegd van minimaal:
 - a. 2 meter onder de bodem van een watergang waar beschoeiing aanwezig is;
 - b. 2,5 meter onder de bodem van een vaarweg;
 - c. 1 meter onder de bodem van een watergang in andere gevallen;
 - d. 1 meter onder het talud, gemeten haaks op het taludvlak;
 - e. 1 meter onder de grond in de beschermingszone; en
 - f. 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk.
3. Het verbod, bedoeld in artikel [2.2](#), [eerste](#) lid, geldt niet voor het verwijderen van een kabel of leiding in een [a-water](#) of in de daarbij behorende [beschermingszone bij een a-water](#).
4. Het verbod, bedoeld in artikel [2.2](#), [eerste](#) lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een [a-water](#) of in de daarbij behorende [beschermingszone bij een a-water](#), als:
 - a. de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam; of
 - b. de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding.
5. Het verbod, bedoeld in artikel [2.2](#), [eerste](#) lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een [b-water](#).

Artikel 2.47 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een [a-water](#) wordt voldaan aan de artikelen [2.48](#) en [2.49](#).
2. Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een [a-water](#) wordt voldaan aan de artikelen [2.48](#), [2.49](#) en [2.51](#).

3. Bij het verwijderen van een kabel of leiding in een [a-water](#) of in de daarbij behorende [beschermingszone bij een a-water](#) wordt voldaan aan de artikelen [2.48](#) tot en met [2.50](#).
4. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een [a-water](#) of in de daarbij behorende [beschermingszone bij een a-water](#) wordt voldaan aan de artikelen [2.48](#) en [2.49](#), als de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam.
5. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een [a-water](#) of in de daarbij behorende [beschermingszone bij een a-water](#) wordt voldaan aan de artikelen [2.48](#), [2.49](#) en [2.52](#), als de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding.
6. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een [b-water](#) wordt voldaan aan de artikelen [2.48](#) en [2.50](#).

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd;
en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.50 Waterafvoer

Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd.

Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring

Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.

Artikel 2.52 Overlengte

De kabel heeft een overlengte van 1 meter of meer, in de vorm van een lus.