

Adres Hogebeenpad 45 Zwolle
Datum 19-9-2025

Gegevens woning (bouwwerk)

	Bouwwerk	SPF	Bodem
Warmtelevering ruimteverwarming	8.000 kWh	4,17	6.082 kWh
Warmtelevering tapwaterverwarming	2.240 kWh	2,72	1.416 kWh
Jaarlijkse levering / onttrekking aan bodem	10.240 kWh		7.499 kWh
Koudelevering aan woning	2640 kWh	20	2.772 kWh
Aanvullend warmte laden in bodem			
Jaarlijkse levering / toevoer aan bodem aan bodem			
Jaarlijkse netto warmteonttrekking = warmteonttrekking aan bodem - Warmtetoevoer aan bodem			4.727 kWh

Berekening aan te boren bodemdiepte

Maximale jaarlijkse netto warmteonttrekking per meter bodemdiepte voor gehele veld	53,11 kWh	
Berekende aan te boren minimale bodemdiepte	90 meter	
Toegekende jaarlijkse netto warmteonttrekking kavel	4.780 kWh	4,7799 mWh