

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-123540/D-25-141610



1 Procedure

Datum vergunning: 4 februari 2025
Datum aanvraag: 24 december 2024
Verzoeknummer: 2024122400779
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., Burgemeester Crezéelaan 40, 2678 KX De Lier
Gemachtigde: VEK Adviesgroep B.V., Europa 1, 2672ZX Naaldwijk
Locatie activiteit: Perdiksepad 1, 2678 MD De Lier
Projectnaam: Div. aanpassingen
Referentiecode: TA/PvO/0122.001/07wvg

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het voornemen is om een bestaande voetgangersbrug (11480209) over primair polderwater (POL11401550) te vervangen voor een dam en duiker. Voor deze brug is op 23 mei 2012 een watervergunning (met zaaknummer 1250149) verleend. Ter compensatie van het bergingsverlies in peilgebied 1 van de Kralingerpolder-Noord wordt het bestaande primair polderwater (POL11401840) plaatselijk verbreed.

De aangevraagde activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning water vereist is.

Reeds verwijderde bruggen

Een aantal bruggen over het primair polderwater (POL11401550) is in het kader van de herontwikkeling van het westelijk gelegen gebied reeds verwijderd. De verwijdering van deze bruggen worden met terugwerkende kracht middels dit besluit toegestaan:

- Op 24 oktober 2007 is een vergunning (met zaaknummer 0780759) verleend voor de aanleg en hebben van een brug (11480206) over primair polderwater. Deze brug is in februari 2022 verwijderd.
- Op 2 december 2022 is een watervergunning (met zaaknummer Z-22-090402) verleend voor het aanleggen en tijdelijk hebben van een brug over primair polderwater voor de duur van maximaal 8 maanden na aanleg, tot uiterlijk op 13 september 2023. Deze brug is in oktober 2023 verwijderd.

Het verwijderen van deze bruggen wordt met terugwerkende kracht als vergunningsplichtige activiteit betrokken in deze procedure.

Tijdelijke brug

Voor de nieuwbouw van de aanvrager is medio juli 2022 een tijdelijke brug aangelegd over het primair polderwater. Inmiddels is de nieuwbouw afgerond en wordt de buitenruimte ingericht. De brug wordt binnen afzienbare tijd verwijderd (uiterlijk 1 april 2025). Voor de aanleg en tijdelijk hebben van deze brug is geen vergunning aangevraagd. Daarom wordt met terugwerkende kracht de aanleg en tijdelijk hebben middels deze vergunning geformaliseerd en wordt de verwijdering van deze brug als vergunningsplichtige activiteit betrokken in de procedure.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige (meldingsplichtige) activiteiten

Beschoeiing

Op de nieuwe oeverlijn wordt een oeverbescherming aangelegd. Het aanleggen, wijzigen en/of hebben van een oeverbescherming op de oeverlijn is een vergunningsvrije activiteit, zolang bij het ontwerp wordt aangesloten op de eisen in § 4.2.4 van de Waterschapsverordening Delfland. De aanvrager heeft voldoende gemotiveerd dat hieraan wordt voldaan. Daarom wordt deze activiteit niet in de procedure betrokken.

Lozen bij bagger- en graafwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam

Voorafgaande aan de voorgenomen demping wordt het aanwezige slib uit de watergang verwijderd. Deze activiteit is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit. Momenteel is nog geen waterbodemonderzoek uitgevoerd. Uiterlijk vier weken voorafgaande aan de uitvoering wordt een melding ingevolge artikel 7.39 ingediend bij het Hoogheemraadschap, waarbij een onderzoeksrapport en eventueel een werkinstructie wordt bijgevoegd.

Toepassen van grond in oppervlaktewater

Voor de voorgenomen aanleg van de dam wordt grond toegepast in oppervlaktewater en verdicht. Dit betreft een meldingsplichtige activiteit, als bedoeld in § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij voor de milieuhygiënische kwaliteit van de grond aangesloten moet worden op de kwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Deze melding dient uiterlijk vier weken voorafgaande aan start van de toepassing te worden ingediend. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) geraadpleegd.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit

van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Verwijderen van bruggen

- De brugconstructies worden geheel verwijderd, zodat na afronding van de werkzaamheden geen (onderdelen van de) constructies binnen het watervoerend oppervlak of in de oever aanwezig zijn, en daarmee geen impact (meer) hebben op de doorstroming.
- Langs het primair polderwater (POL11401550) zijn geen waterkeringen aanwezig. Het eventueel uitvoeren van graafwerkzaamheden voor het verwijderen van de constructie is daarom niet bezwaarlijk.
- Na afronding van de werkzaamheden wordt, waar nodig, het oorspronkelijk profiel van de oever (bovenwatertalud en onderwatertalud) hersteld.

Graven van water

- Het bestaande primair polderwater (POL11401840) wordt plaatselijk verbreed, waarbij 71 m² aan water wordt gegraven. Voor de verbreding wordt aangesloten op de leggerdiepte (0,7 m). Hiermee wordt het bergingsverlies peilgebied 1 van de Kralingerpolder-Noord weer hersteld. Daarnaast wordt hiermee de doorstroming in het primair polderwater verbeterd.
- Nabij het te graven water is bodemonderzoek^{1/2} uitgevoerd en wordt door de beperkte afstand representatief gesteld aan de kwaliteit van de grond ter plaatse van het te graven water. De grond vanaf maaiveld tot de maximale onderzoeksdiepte van 2,0 m minus maaiveld is ten hoogste licht verontreinigd. Het aangetoonde verontreinigingsbeeld is schoner dan met de verwachte bodemkwaliteit (Lokale Maximale Waarde Industrie) op basis van de ligging op de bodemkwaliteitskaart³ van de gemeente Westland. Het hebben van het te graven water heeft daarom geen aantoonbare impact op de ecologische en chemische waterkwaliteit.

Aanleggen dam en duikers

- Voor de aanleg van de dam wordt 67 m² aan primair polderwater gedempt. Er wordt 71 m² aan water in hetzelfde peilgebied gegraven. Er is daarmee op basis van de waterbalans sprake van een klein positief saldo van 4 m². Het beoogde te graven water is daarmee voldoende als compensatie van het bergingsverlies door de voorgenomen demping ten behoeve van de aanleg van de dam.
- De aanleg van de dam en duiker wordt droog uitgevoerd. De doorstroming dient te allen tijde te blijven gegarandeerd. Uitgaande van 0,26 m/seconde bij een bui intensiteit T100 is een pompcapaciteit van minimaal 15,6 m³/minuut vereist. De invulling van deze tijdelijke afsluiting, alsook de verwachte doorlooptijd zijn nog niet bekend. Daarom zijn hiervoor specifieke voorschriften opgenomen om de afvoer van water gedurende de uitvoeringsperiode te waarborgen.

¹ Rapport 'verkennd bodemonderzoek Burgerdijkseweg 5b De Lier', opgesteld door Ingenieursbureau Mol met kenmerk A4837, definitief van 28 maart 2019

² Rapport 'aanvullend verkennd bodemonderzoek Burgerdijkseweg 5B De Lier', opgesteld door Ingenieursbureau Mol met kenmerk A6352-rap van 27 augustus 2020

³ Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

- Voor de aanleg van de dam wordt grond gebruikt die op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit (artikel 25d) voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Landbouw/Natuur'. Het toepassen van grond met deze kwaliteitsklasse heeft geen aantoonbare impact op de ecologische en chemische waterkwaliteit.
- Op basis van de afvoercapaciteit van het water zijn twee duikers (ø 800 mm rond) naast elkaar vereist. De duikers worden aangelegd met een binnenkant-onderzijde-buis op NAP -2,38 m. Gezien het schouwpeil van NAP -1,85 m, bedraagt de watervoerende laag in de duikerbuis 0,53 m. Hiermee wordt aangesloten op de vereiste verhouding van 2/3 water en 1/3 lucht.
- De dam wordt diagonaal in het water aangelegd. De duikers in de dam worden echter evenwijdig aan de oeverlijn aangelegd, ruimtelijk verdeeld over de breedte van het primair polderwater. Hiermee wordt voldaan aan de daarvoor gestelde eis.
- De leggerdiepte van het primair polderwater is 0,7 m (NAP -2,55 m). Gezien de binnenkant-onderzijde-buis (NAP -2,38 m) ligt de duikerbuis 0,17 m boven de leggerdiepte. Hiermee wordt het risico op instromen van baggerspecie aantoonbaar gereduceerd.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d t/m 2f en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten.

3.4 Onderhoud

De activiteiten in uw vergunningsaanvraag brengen in de meeste gevallen onderhoudsverplichtingen met zich mee. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Legger van Delfland.

Op basis van artikel 1.5, lid 1 van de Legger van Delfland zijn degenen, die zijn aangewezen in de legger, onderhoudsplichtig van (een onderdeel van) een waterstaatswerk en, in voorkomend geval, aangrenzende beschermingszones zijn aangewezen.

Er zijn afspraken gemaakt tussen Delfland en de aanvrager tot het verrichten van dit onderhoud. De aanvrager wordt aangewezen tot het:

- instandhouden van de constructie van de duiker;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker.

De aanvrager is hierover geïnformeerd over de onderhoudsplicht en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in onze brief (met documentnummer D-25142162 van 20 januari 2025). De afspraken zullen definitief worden vastgelegd met een leggerbesluit.

3.5 Maatschappelijke functieervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functieervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afsluiting primair polderwater

1. De tijdelijke afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de tijdelijke afsluiting moet uiterlijk twee werkdagen vooraanvang gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl). De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke afsluiting is uitsluitend toegestaan gedurende de aanleg van de dam en duikers en voor zover noodzakelijk.
4. De bovenkant van het afsluitmateriaal of gronddam ten behoeve van de afsluiting is maximaal NAP -1,75 meter (0,1 m boven het schouwpeil).
5. De tijdelijke pompinstallatie moet vanaf aanvang van de afsluiting direct inzetbaar zijn.
6. De tijdelijke pompinstallatie moet een pompcapaciteit hebben van minimaal 15,6 m³/minuut en heeft een pomprichting van noord naar zuid om de afvoer van water te waarborgen.
7. De tijdelijke pompinstallatie moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil ten noordoosten van de afsluiting handhaven met een marge van plus/min 5 cm.
8. De vergunninghouder is verantwoordelijk om gedurende de werkzaamheden het watervoerende deel van de watergang tot 2 meter rondom de afsluiting vrij te houden van drijfvuil en begroeiing.
9. Direct na het verwijderen van afsluiting moet de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van de afsluiting in de watergang naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden. Al met materiaal en eventueel toegepaste grond moet volledig worden verwijderd.

4.2.3 Graven en dempen

1. Voorafgaande aan de demping moet het aanwezige slib worden verwijderd. Vrijkomend slib mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
2. De toe te passen grond in een oppervlaktewaterlichaam voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.
3. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen ten behoeve van de aanleg van de dam worden uitgevoerd.
4. Het te verbreden oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening 0122.001-WT03 van 20 december 2024, gewijzigd op 15 januari 2025
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	0,7 m (NAP -2,55 m)
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,85 m

5. Er moet ten minste 71 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 67 m² oppervlaktewater worden gedempt.
6. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.4 Duiker

1. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Aantal stuks	2 stuks
Type	Rond
Lengte	Maximaal 18,31 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,8 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -2,38 m (= 0,53 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -1,85 m

2. De duikers moeten ruimtelijk verdeeld worden over de watervoerende breedte van het primair water.
3. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
4. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
5. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
6. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
7. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.3 Werken

4.3.1 Verwijderen bruggen

1. De constructie moet binnen het watervoerend oppervlak geheel worden verwijderd.
2. Direct na het verwijderen van de brugconstructie moet de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van de afsluiting in de watergang naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., Burgemeester Crezélaan 40, 2678 KX De Lier, voor het:
 - graven van oppervlaktewater;
 - aanleggen en hebben van een dam en twee duikers;
 - tijdelijk afsluiten van primair boezemwater gedurende aanleg van de dam en twee duikers, voor zover noodzakelijk.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'm2 demping', opgesteld door VEK Adviesgroep B.V. met kenmerk 0122.001-WT04, versie 3 van 28 januari 2025.
 - Tekening 'nieuwe beschoeiing', opgesteld door VEK Adviesgroep B.V. met kenmerk 0122.001-WT03 van 20 december 2024 – gewijzigd op 15 januari 2025.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.