

Gebruikte veiligheidsafstanden Huisman Gassen en Lastechniek

Opgeslagen stof	Opslagwijze	Veiligheidsafstand [m]	Afstand tot	Gebaseerd op
Vloeibare stikstof	Opslagtank	15	Brandbaar gas onder druk	PGS 9
		5	Tot vloeistof verdicht brandbaar gas	PGS 9
		2	Erfgrens	PGS 9
Vloeibare koolstofdioxide	Opslagtank	15	Brandbaar gas onder druk	PGS 9
		5	Tot vloeistof verdicht brandbaar gas	PGS 9
		2	Erfgrens	PGS 9
Gasflessen (tot 150 L)	Gasfles	5 Erfgrens		PGS 15, brandwerendheid van 0 min en totale waterinhoud van de opgeslagen gasflessen is meer dan 2500 L
		10 Bouwwerk of brandbaar object		PGS 15, brandwerendheid van 0 min en totale waterinhoud van de opgeslagen gasflessen is meer dan 2500 L
		5 Erfgrens		PGS 22 (wordt verwezen naar de PGS 19)
Koelgassen	900 L vaten	5 Erfgrens		