

MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKKING

**Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het
tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een PALL-
leiding langs de Grensmaas in de gemeente Stein (2024-Z13617)**

Zaaknummer: 2025-Z2362

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Geplande activiteiten	5
5.1	Samenvatting	5
5.2	Locatie.....	5
5.3	Uitvoeringsmethode	5
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen	6
6.2	Overwegingen.....	6
6.2.1	Kenmerken van het project.....	6
6.2.2	Plaats van het project.....	9
6.2.3	Kenmerken van potentiële effecten.....	10
6.3	Eindconclusie toetsing	11
7	Procedure en rechtsbescherming	11
7.1	Procedure.....	11
7.2	Rechtsbescherming.....	12
8	Mededelingen	13
9	Bijlagen	14

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT

1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 11 december 2024 een aanvraag ontvangen van Antea Nederland B.V., Postbus 24, 8440 AA Heerenveen namens Petrochemical Pipeline Services B.V., Postbus 200, 6160 AE Geleen om een vergunning als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een PALL-leiding langs de Grensmaas in de gemeente Stein.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater is vergunningplichtig op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De geplande onttrekking van grondwater valt onder § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet. Daarom is bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit in het bemalingsadvies een aanmeldingsnotitie op grond van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit opgenomen (bijlage 4).

Het waterschap beoordeelt op basis van de aanmeldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (= MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit en de potentiële effecten op het milieu.

2 Conclusie

Op grond van de bijgevoegde aanvraag (inclusief het bemalingsadvies), de aanmeldingsnotitie en de beoordeling, voor zover niet strijdig met de in hoofdstuk 6 van dit besluit genoemde overwegingen, concluderen wij dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige significante milieugevolgen zullen leiden dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit hoeft Petrochemical Pipeline Services B.V., Postbus 200, 6160 AE Geleen voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een PALL-leiding langs de Grensmaas in de gemeente Stein geen milieueffectrapport op te stellen;

b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:

- bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een PALL-leiding langs de Grensmaas in de gemeente Stein (documentnummer WLDOC-1663486819-371877); en
- bijlage 2: tekening "Detail kruising van de UR", d.d. 2 november 2023, tekeningnummer TK23102-L-D-101 (documentnummer WLDOC-1663486819-371882);
- bijlage 3: rapport "Bemalingsadvies PALL-leiding Grensmaas", d.d. 4 december 2024, rapportnummer 0476077.100 revisie 02 (documentnummer WLDOC-1663486819-371883);
- bijlage 4: bijlage 6 'Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling' onderdeel van rapport "Bemalingsadvies PALL-leiding Grensmaas", d.d. 4 december 2024, rapportnummer 0476077.100 revisie 02 (documentnummer WLDOC-1663486819-376004).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

C.H. de Wilde
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Geplande activiteiten

5.1 Samenvatting

Petrochemical Pipeline Services B.V. is voornemens om werkzaamheden aan de PALL-leiding langs de Grensmaas in de gemeente Stein uit te voeren. Om de werkzaamheden op twee locaties in den droge uit te kunnen voeren, is een bronbemaling noodzakelijk. Deze aanvraag heeft betrekking op de kruising van de PALL-leiding met een bestaand persriool.

Er wordt maximaal 304.000 m³ grondwater onttrokken. Het grondwater wordt onttrokken in de periode van 1 september 2025 tot en met 1 oktober 2025.

Het lozen van het onttrokken grondwater vindt plaats op het oppervlaktewater Maas. Hiervoor is Rijkswaterstaat het bevoegd gezag.

5.2 Locatie

De grondwateronttrekking vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 180.725, Y = 332.419.



Figuur 1.2: Locatie ontgraving bij bestaande persriool (bron: TopoPlus)

Figuur 1: overzicht van de locatie

5.3 Uitvoeringsmethode

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten, wordt de stijghoogte tijdelijk verlaagd met een bronbemaling.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een milieueffectrapport (= MER) moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen in het proces van de behandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2024-Z13617).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een PALL-leiding langs de Grensmaas in de gemeente Stein. In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

6.2.1 Kenmerken van het project

De kenmerken van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op de aanleg van een PALL-leiding langs de Grensmaas in de gemeente Stein. De hieraan gekoppelde grondwateronttrekking heeft een tijdelijk karakter. Deze mer-beoordeling heeft dus geen betrekking op de permanente situatie.

Toetsing

a. Omvang en ontwerp van het project

In hoofdstuk 5 zijn al kenmerken van het project beschreven. Deze worden in deze paragraaf verder uitgewerkt.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- voor de kruising van het bestaande persriool worden twee putten gegraven met een breedte van ca. 3 meter en een lengte van ca. 14 meter;
- de maximale ontgravingdiepte is tot ca. NAP 30,1 m;
- bij de werkzaamheden wordt sleufbekisting toegepast;
- voor de werkzaamheden wordt ca. 2 weken onttrokken;
- het grondwater wordt onttrokken door middel van bronbemaling met een volkomen bron (filters tot onderzijde doorlatende laag).

b. Cumulatie met andere projecten

Er zijn geen andere projecten of ontwikkelingen in de omgeving bekend die zouden kunnen leiden tot cumulatieve effecten, door bijvoorbeeld een toename van het verkeer. Omdat de verwachte effecten beperkt van omvang zijn, zal de cumulatie met effecten van andere ontwikkelingen niet leiden tot nadelige gevolgen.

c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Er wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke hulpbron water. Het gebruik is tijdelijk. Door in de directe omgeving op het oppervlaktewater te lozen, wordt het water niet aan de watercyclus onttrokken. Het grondwater wordt niet uit beschermde gebieden onttrokken. De lozing van het grondwater heeft geen negatief effect op de oppervlaktewaterkwaliteit omdat zal worden voldaan aan de emissiegrenswaarden voor lozen op een oppervlaktewater in beheer bij het Rijk.

d. Productie van afvalstoffen

e. Verontreiniging en hinder

Lucht

Het in te zetten materieel bij een bronbemaling heeft in het algemeen gesteld een kleine emissie naar de lucht. De werkzaamheden aan de PALL leiding liggen in een buitengebied waardoor de inzet van een aggregaat waarschijnlijk is. Daarnaast kan bij droge grond door verstuiving enige emissie van stof plaatsvinden. De emissies hebben een tijdelijk karakter en verplaatsen zich gedurende de werkzaamheden.

Gezien het feit dat de werkzaamheden plaatsvinden in een beperkt gebied en het tijdelijke karakter van de werkzaamheden (en daarmee de emissies), worden de effecten op de luchtkwaliteit niet relevant (verwaarloosbaar) geacht. Derhalve wordt geconcludeerd dat het voornemen niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leidt betreffende het thema luchtkwaliteit.

Licht

Uitgangspunt is dat de werkzaamheden overdag plaatsvinden. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om ook 's avonds of 's nachts te werken. Eventuele lichthinder is naar verwachting niet aan de orde.

Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leidt betreffende het thema licht.

Verkeer en transport

De bronbemaling heeft geen gevolgen voor de overige infrastructuur in het gebied. Wel kan er tijdens de uitvoering mogelijk beperkt hinder ondervonden worden door een toename van verkeersintensiteiten in de nabijheid van de locatie.

Geluid

Gedurende de bronbemaling kan tijdelijk geluidhinder optreden in verband met wegverkeer en het opzetten en gebruiken van materieel. Ten behoeve van bronbemalingen zullen ook 's nachts bemalingspompen (werkend op diesel dan wel elektrisch) werkzaam zijn.

De locatie ligt niet in de directe omgeving van een stiltegebied.

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bronbemalingswerkzaamheden niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leiden betreffende het thema geluid.

Natuur

In de Omgevingswet is een zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/-uitvoerder is verantwoordelijk voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Op basis van onderzoeken kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leidt betreffende het thema ecologie.

f. Risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering

Ten behoeve van de werkzaamheden wordt door de aannemer een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) uitvoeringsfase opgesteld om de veiligheid tijdens de uitvoering te beheersen.

Op basis van onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de benodigde bronbemalingswerkzaamheden niet tot waarschijnlijk belangrijke nadelige milieueffecten leiden betreffende het thema externe veiligheid.

g. Risico's voor de menselijke gezondheid

Mede op basis van de beoordeling ten aanzien van water, lucht, licht, geluid is er geen sprake van specifieke risico's door het voornemen voor de volksgezondheid of voor bijvoorbeeld waterverontreiniging of luchtvervuiling.

Conclusie

De kenmerken van de activiteit hebben een beperkte effect op het milieu. Er is echter sprake van tijdelijke effecten. Op basis van het bovenstaande worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.2 Plaats van het project

De plaats van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

a. Bestaande grondgebruik

Binnen het invloedsgebied van de onttrekking liggen een aantal landbouwgronden en de Integrale Afvalwater Zuivering Installatie (IAZI) van Circle Infra Partners.

b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan

Er wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke hulpbron water. Het gebruik is tijdelijk. Door in de directe omgeving op het oppervlaktewater te lozen, wordt het water niet aan de watercyclus onttrokken. Het grondwater wordt niet uit beschermde gebieden onttrokken. De lozing van het grondwater heeft geen negatief effect op de oppervlaktewaterkwaliteit omdat zal worden voldaan aan de emissiegrenswaarden voor lozen op een oppervlaktewater in beheer bij het Rijk.

c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

De onttrekking vindt plaats nabij het Natura 2000-gebied Grensmaas. Het invloedsgebied van de onttrekking reikt echter niet tot het Natura 2000-gebied Grensmaas.

Conclusie

Op basis van de plaats van de grondwateronttrekkingsactiviteit worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.3 Kenmerken van potentiële effecten

Bij de potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project moeten in samenhang met de criteria van de punten in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2 in het bijzonder de onderstaande punten in overweging worden genomen.

a. Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten

De orde van grootte van het effect is beschreven in paragraaf 6.2.1. Het bereik van het effect is lokaal tot zeer lokaal.

b. Aard van het effect

De aard van het effect is beschreven in paragraaf 6.2.1.

c. Grensoverschrijdend karakter van het effect

Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect.

d. Intensiteit en complexiteit van het effect

De effecten van de bemaling zijn beperkt qua intensiteit en complexiteit (geen vervolgeffecten of indirecte effecten verwacht).

e. Waarschijnlijkheid van het effect

Beperkte emissies geluid, lucht en licht zijn zeker. De waarschijnlijkheid van effecten door calamiteiten is zeer gering.

f. Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

De verwachte aanvang is september 2025. De verwachte afronding is ca. 4 weken na aanvang. De werkzaamheden worden éénmalig uitgevoerd. Er is geen sprake van onomkeerbare effecten.

g. Cumulatie van effecten met effecten van andere projecten

Er zijn geen andere projecten of ontwikkelingen in de omgeving bekend die zouden kunnen leiden tot cumulatieve effecten, door bijvoorbeeld een toename van het verkeer. Omdat de verwachte effecten beperkt van omvang zijn, zal de cumulatie met effecten van andere ontwikkelingen niet leiden tot nadelige gevolgen.

h. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

Per onderdeel worden de effecten van de werkzaamheden zo summier mogelijk gehouden. De effecten zijn beperkt van aard en van omvang; daarom zijn specifieke mitigerende maatregelen niet nodig.

Conclusie

Door de grondwateronttrekking treden er effecten op die invloed kunnen hebben op het milieu. Het gaat echter om effecten van beperkte en tijdelijke aard waardoor er geen sprake is van significante milieueffecten.

6.3 Eindconclusie toetsing

Gezien de aard, de omvang, de locatie en de zeer beperkte potentiële effecten op het milieu van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden.

Met het opnemen van voorschriften in de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, in relatie tot de geldende normen, wordt er geen significant negatief effect op het milieu verwacht. Hierdoor zijn er geen gronden voor het opleggen van een MER-plicht.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 11 december 2024 bij het waterschap ingediend (ons kenmerk 2024-Z13617). De bijbehorende in het bemalingsadvies opgenomen aanmeldingsnotitie is op 11 december 2024 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z2362.

Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m³ per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende aanmeldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

Bevoegd gezag

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op de aanvraag van Petrochemical Pipeline Services B.V., Postbus 200, 6160 AE Geleen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit die bij het waterschap is ontvangen op 11 december 2024 en geregistreerd onder kenmerk 2024-Z13617. Op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het waterschap moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

7.2 Rechtsbescherming

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de aanmeldnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2024-Z13617.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2024-Z13617) moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2024-Z13617). De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Antea Nederland B.V., Postbus 24, 8440 AA Heerenveen.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit met kenmerk 2025-Z2362:

1. Geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een PALL-leiding langs de Grensmaas in de gemeente Stein (documentnummer WLD0C-1663486819-371877); en
2. Tekening "Detail kruising van de UR", d.d. 2 november 2023, tekeningnummer TK23102-L-D-101 (documentnummer WLD0C-1663486819-371882);
3. Rapport "Bemalingsadvies PALL-leiding Grensmaas", d.d. 4 december 2024, rapportnummer 0476077.100 revisie 02 (documentnummer WLD0C-1663486819-371883);
4. Bijlage 6 'Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling' onderdeel van rapport "Bemalingsadvies PALL-leiding Grensmaas", d.d. 4 december 2024, rapportnummer 0476077.100 revisie 02 (documentnummer WLD0C-1663486819-376004).