

Waterschap Vechtstromen
T.a.v.
Kooikersweg 1
7609 PZ ALMELO

Almelo, 7 februari 2025

Betreft: Verlengen goedkeuringsbesluit proefneming RWZI Hengelo
Zaaknummer: Z2025-ODT-002212

Geachte mevrouw, heer ,

Op 4 februari 2025 heeft u een verzoek ingediend voor het verlengen van het uitvoeren van een proefneming. De proefneming vindt momenteel plaats binnen de bedrijfslocatie van Waterschap Vechtstromen aan de Wegtersweg 17 in Hengelo.

U verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2025-ODT-002212.

In paragraaf 2.7 van uw omgevingsvergunning van 31 januari 2019 (kenmerk 2019/0027004) is vastgelegd dat een dergelijke toestemming verleend kan worden.

Besluit

Gelet op de in de overwegingen uitgevoerde toetsing en de betreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht en het bovenstaande voorschriften uit de omgevingsvergunning besluit ik:

- I. aan Waterschap Vechtstromen toestemming te verlenen voor een verlenging van de proefneming met als doel het terugwinnen van ammonium uit digestaat of centraat bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Wegtersweg 17 in Hengelo;
- II. dat de toestemming voor de proefneming geldt tot en met 30 juni 2025;
- III. dat de voorwaarden uit de toestemming van 20 oktober 2024 (zaaknummer Z2024-ODT-016637) onverkort van toepassing zijn op deze verlenging.

Reden van het verzoek

Voor de huidige proefneming is op 30 oktober 2024 een toestemming verleend (kenmerk Z2024-ODT-016637) om de pilot gedurende 4 maand na start te mogen draaien.

Begin dit jaar is de pilot gestart, het rendement valt echter tegen o.a. vanwege te lage temperatuur van het water. Daarom vraagt het waterschap toestemming om de proef met twee maand te verlengen, een elektrische boiler te plaatsen om de temperatuur van het water te verhogen en van het te behandelen product (slib/centraat) de PH te verhogen met behulp van natronloog.

Van de boiler is informatie als bijlage toegevoegd, deze zou dan naast de Amfer pilot worden geplaatst. Het loog wordt aangevoerd als 25%NaOH in een dubbelwandige "variebox" en zal geplaatst worden op de daarvoor bestemde opstelplaats binnen de Amfer skid.

Overwegingen

Uw verzoek met bijbehorende bijlage bevat voldoende informatie zoals omschreven in paragraaf 2.7 van uw omgevingsvergunning van 31 januari 2019 (kenmerk 2019/0027004).

Voor de verlenging van de proef wordt uitgegaan van een termijn van maximaal 2 maanden. De huidige proefneming loopt af eind april 2025, daarom wordt de termijn voor de proefneming verlengd tot en met 30 juni 2025.

Op grond van voorschrift 2.7.4 van de genoemde vergunning is een verplichting opgenomen dat de resultaten van de proefneming binnen drie maanden na beëindiging van de proefneming schriftelijk bij Gedeputeerde Staten moeten zijn ingediend.

Bezwaar

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd op www.officielebekandmakingen.nl. De dag na de bekendmaking treedt dit besluit in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij de Provincie Overijssel. Informatie hierover vindt u op <https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/bezwaar-beslissing/bezwaar-tegen/>.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van dit besluit wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.

Vragen?

Neem dan contact met _____ van de Omgevingsdienst Twente op. U kunt _____ bereiken via 0546-749 500 of per e-mail info@odtwente.nl. U dient het zaaknummer te vermelden als u reageert.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente