

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
28 February 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
174746/126288

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste

Op 8 januari 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitvoeren van kabelwerkzaamheden en het vervangen van een MS-station in de beschermingszone van een primair water ter plaatse van Wilhelminalaan 85T te Beuningen.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning voor het vervangen van het MS-station te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Uitvoeren van kabelwerkzaamheden overeenkomstig de regels voor de meldingsplicht

Het bijgaande besluit is alleen van toepassing op de vergunningsplichtige activiteiten uit uw aanvraag (=vervanging MS-station). Naast het vervangen van het MS-station, gaat u echter ook kabelwerkzaamheden in de beschermingszone van een primair water uitvoeren. De hiervoor bedoelde kabelwerkzaamheden zijn meldingsplichtig op basis van de Waterschapsverordening en maken daarom geen deel uit van dit besluit.

Dit betekent dat u met de uitvoering van deze kabelwerkzaamheden direct aan de slag mag gaan. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapsverordening Rivierenland zijn vastgesteld, zorgvuldig werken en schade aan het watersysteem, waterstaatswerken of eigendommen van het waterschap en/of derden voorkomen. Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en via [Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland | Lokale wet- en regelgeving](#) vindt u meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de uit te voeren kabelwerkzaamheden.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted]

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 08 januari 2025 een aanvraag ontvangen van Liander N.V., om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Liander N.V. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 6.11.6 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het vervangen van een MS-station in de beschermingszone van een primair water ter plaatse van Wilhelminalaan 85T te Beuningen;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - ⌘ Plantekening MS (blad nr 1/2) d.d. 30-07-2024;
 - ⌘ Plantekening LS (blad nr 2/2) d.d. 30-07-2024;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 28 February 2025

Besluitnummer: 174746/126288

Het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland, namens deze



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen:
 - ⌘ Plantekening MS (blad nr 1/2) d.d. 30-07-2024;
 - ⌘ Plantekening LS (blad nr 2/2) d.d. 30-07-2024;
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.10 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.11 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2. Bijzondere voorschriften

Het vervangen van een MS-station binnen de beschermingszone van een primair water

- 2.1 Voor het plaatsen van het nieuwe MS-station moet het oude station uit de beschermingszone van het primaire water worden verwijderd.
- 2.2 Het nieuwe station moet zo ver mogelijk - maar minimaal op een afstand van 1,00 meter - uit de insteek van het primaire water worden geplaatst.
- 2.3 De overige beschermingszone (de strook van 4,00 meter breed vanuit de insteek) moet vrij blijven van andere obstakels.
- 2.4 De strook gelegen tussen het MS-station en de insteek van het primaire water moet voortdurend van onkruid, ruigte en dergelijke worden vrijgehouden. De vergunning-houder is verder verplicht om de oever van de watergang - ter hoogte van de toegangsstrook naar het station en ter hoogte van het station zelf – in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige begroeiing regelmatig moet worden verwijderd en dat beschadigingen en/of verzakkingen van het talud van de watergang direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met het optimaal laten functioneren van het elektriciteitsnet.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

het vervangen van een MS-station in de beschermingszone van een primair water ter plaatse van Wilhelminalaan 85T te Beuningen.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 8 januari 2025 en geregistreerd onder nummer 174746.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Behalve de vervanging van het MS-station worden er ook kabelwerkzaamheden uitgevoerd in de beschermingszone van een primair water. De betreffende kabelwerkzaamheden maken geen deel uit van dit besluit, maar moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de criteria en voorschriften van de waterschapsverordening zoals aangegeven in de begeleidende brief bij dit besluit.

Overwegingen

- ⌘ De aanvrager heeft aangegeven een MS-station te willen vervangen dat (gedeeltelijk) is gelegen in de beschermingszone van primair water nr. 328475.
- ⌘ De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschaps-verordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- ⌘ De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 5: 'Het plaatsen van objecten in en langs een oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- ⌘ Deze beleidsregel heeft als uitgangspunt dat aan beide zijden van primaire wateren een beschermingsstrook van 4 meter moet worden vrijgehouden voor de bescherming, inspectie en het onderhoud van die wateren.
- ⌘ Volgens de beleidsregel kan in beginsel alleen een vergunning worden verleend voor het aanbrengen van een object langs een primair water, als de bovenbreedte van het water smaller is dan 8 meter en tevens voldaan wordt aan enkele andere voorwaarden die het onderhoud vanaf de overzijde van de watergang voldoende kunnen waarborgen.
- ⌘ De aanvraag is in dit geval echter gericht op het aanbrengen van een MS-station langs een primair water dat aanzienlijk breder is dan 8 meter, zodat de watergang niet vanaf de overzijde kan worden onderhouden.
- ⌘ Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- ⌘ Hierbij is vastgesteld dat:
 - de aanvraag gericht is op het vervangen van een reeds langdurig aanwezig MS-station op een perceel dat bij de aanvrager in eigendom is;

- de aangevraagde vervanging noodzakelijk is om het elektriciteitsnet optimaal te laten functioneren;
 - de eventuele verplaatsing van het station naar een andere locatie – voor zover technisch en praktisch realiseerbaar - aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich brengt;
- ⌘ Verder is vastgesteld dat het reguliere onderhoud aan het onderhavige primaire water door het waterschap varend wordt uitgevoerd en dat het aanvullend benodigde onderhoud door het stellen van voorschriften voldoende kan worden gewaarborgd.
- ⌘ Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- ⌘ Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.