

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539278413
DSO-nummer:	2024111501205
Indieningsdatum:	15 november 2024

Aanvraag: in het kort

Op 15 november 2024 heeft Gemeente Boxtel Markt 1, 5281 AT in Boxtel bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag ingediend. Gemeente Boxtel vraagt om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit: het verlengen van een bestaande dam met duiker met kenmerk DO202-KDU5. Deze dam met duiker is gelegen in een a-watgang, die bij het waterschap bekend is met code DO202_HO06 (de Kapelloop) ter hoogte van Boseind in Boxtel.

Bevoegd gezag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 sub a en b van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Gemeente Boxtel, Markt 1, 5281 AT te Boxtel.

De vergunning ziet op het verlengen en behouden van een bestaande dam met duiker met kenmerk DO202-KDU5. Deze dam met duiker is gelegen in een a-watgang, die bij het waterschap bekend is met code DO202 ter hoogte van Boseind/Ladonkseweg in Boxtel. Dit is op het perceel kadastraal bekend als Gemeente Boxtel (BTL00), sectie E, nummer 2641.

Bij deze vergunning horen de bijlage 1, 2 en onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers en bruggen

5. Het verlengen en behouden van de dam met duiker met kenmerk DO202-KDU6 moet voldoen aan:
 - de diameter doorstroomopening duiker: minimaal 0,80 meter
 - de hoogte binnen onderkant buis (bob): tussen 5,11 meter + N.A.P. bovenstrooms en 5,12 meter + N.A.P benedenstrooms;
 - Materiaal: beton;
 - de lengte van de nieuw aan te leggen duiker: maximaal 17 meter. (van 31 naar 48 meter)
6. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
8. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
9. Vergunninghouder moet op de plek van de te plaatsen dam met duiker de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang zodanig aanpassen of aansluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.

10. Op elk knikpunt in de dam met duiker moet een inspectieput worden aangebracht. De inspectieput moet een afmeting hebben van ten minste 0,80 x 0,80 meter en moet op maaiveldhoogte worden afgesloten met een deksel.

Aanvraag

De gemeente Boxtel wil zorgen voor voldoende doorstroming voor het verkeer in de toekomst van en naar Ladonk. In dat verband is een aanvraag gedaan om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aanvraag gaat over het verlengen van een dam met duiker in a-water DO202 (de Kappelloop), ter hoogte van Boseind in Boxtel. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hier leest u hoe het besluit tot stand is gekomen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels.

Uit de beoordeling blijkt dat er een freatische bemaling wordt toegepast om het water weg te pompen ten behoeve van de aanleg van de duiker. De te onttrekken hoeveelheid grondwater is maximaal 25,8 m³ per uur en de onttrekking duurt maximaal 5 dagen. Als gevolg van de bemaling worden er geen negatieve effecten verwacht. De bemaling is een vergunning vrij geval volgens artikel 5.40 lid 1.

Uit de beoordeling blijkt dat er een tegelfietspad wordt verwijderd uit de beschermingszone van a-water DO202_HO06 en deze wordt verplaatst naar de overzijde van de weg. Het verwijderen van het tegelfietspad uit de beschermingszone van het a-water is een vergunningsvrij geval volgens artikel 2.100 lid 1 van de Waterschapsverordening. Voor deze activiteit gelden de volgende algemene regels:

Artikel 2.103 Herstel na verwijdering

1. Na het verwijderen van de verharding wordt het maaiveld tot de oorspronkelijke hoogte aangevuld.
2. Na het verwijderen van de verharding wordt de grond ingezaaid met een gras- of kruidenrijk zaadmengsel.

Beleid

Voor het verlengen en behouden van de bestaande dam met duiker met kenmerk DO202-KDU5 in a-water DO202_HO06 (de Kapelloop), is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor duikers en bruggen Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Deze beleidsregel is van toepassing op alle a-wateren inclusief bijbehorende beschermingszones.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er geen duikers toegestaan in a-watergangen. Uitzondering op het principe dat er geen duikers worden toegestaan, is wanneer duikers of bruggen nodig zijn voor infrastructurele werken. Uit de beoordeling blijkt dat de aanleg van de dam met duiker noodzakelijk is om het fietspad aan te leggen bij a-watergang DO202_HO06 (de Kapelloop). Het fietspad wordt beschouwd als een infrastructureel werk. In de beoordeling is rekening gehouden met de lengte van de duiker, zodat het verkeer over de duiker heen kan.

Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt een vernauwing op van het oppervlaktewaterlichaam, waardoor de doorstroming van het water vermindert. In dit geval is de aanvraag voor het verlengen van een dam met duiker met een diameter van 0,80 meter getoetst. In het oppervlaktewatermodel zorgt de huidige duiker (DO202-KDU5) nauwelijks voor opstuwing (in een T100 situatie incl. toekomstig klimaat). Ook treden er geen knelpunten op bovenstrooms van de duiker. Uit de hydrologische berekeningen blijkt dat het verlengen van de huidige duiker met circa 17 m (van 31 naar 48 meter) niet voor problemen zal zorgen.

Er zijn voorschriften opgenomen voor het waarborgen van de stabiliteit van de taluds en voor een doelmatige wijze van onderhoud.

De gevraagde wateractiviteiten zijn verenigbaar met de belangen zoals neergelegd in artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde omgevingsvergunning wordt verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 12-3-2025 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box used to redact the signature of the official.

procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- Kadastrale ondergrond
- Administratieve Grens Waterschap
- A-watergang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_Duiker
- Keur_2015_Partiele_herziening_2019
- Beschermde gebieden
- Aantiengebied
- Topo

Hoofdtitel

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 22-01-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.