

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING Z-25-124182/D-25-147444



1 Procedure

Datum vergunning: 12 maart 2025
Datum aanvraag: 17 januari 2025
Verzoeknummer: 2025011700024
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Stedin Netbeheer B.V., Blaak 8, 3011 TA Rotterdam
Locatie activiteit: Surfpad 50, 3132 TW Vlaardingen
Projectnaam: JCK - PD226322 - Surfpad 50 GSM
Referentiecode: JCK - PD226322 - Surfpad 50 GSM

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een elektratracé aanleggen waarbij het waterstaatswerk van de polderkade, welke het Surfpad in Vlaardingen kruist, dient te worden gepasseerd met gebruikmaking van een boogzinker. Delfland kan niet instemmen met de gewenste uitvoeringsmethode voor een elektratracé, zoals op de aangeleverde tekening is gesitueerd. Daarnaast is een boring, ongeacht de methode, die min of meer parallel in het waterstaatswerk van de polderkade ligt per definitie niet mogelijk.

In de brief "aanpassen aanvraag" van 28 januari 2025 hebben wij u geadviseerd het elektratracé aan te passen.

2.2 Conclusie

De werkzaamheden zijn niet verenigbaar met de doelstellingen van het waterbeheer en het is niet mogelijk om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. De gevraagde vergunning kan niet worden verleend.

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Legger Delfland.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedsactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren.
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd.
 - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde.
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven.
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen.
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen niet aan het beleid en hebben effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante beoordelings- en toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Waterveiligheid

Voor de aanleg van elektrakabels naar Surfpad 50 in Vlaardingen kruist het tracé de polderkade. De aanlegmethode die is voorgesteld, met een boogzinker of mogelijk een boogboring met bentoniet onder de polderkade, past niet in het geldende beleid en regelgeving, zoals de NEN 3650/51. Delfland ziet risico's bij deze aanlegmethode die alleen in hoge uitzondering is toegestaan in polderkaden op basis van een alternatievenstudie, berekeningen en aanvullende eisen.

Met een boogzinker (al dan niet met bentoniet) wordt slecht gecontroleerd een hol kanaal in de waterkering aangebracht. Het is onduidelijk of de holle ruimtes goed gevuld worden met bentoniet. Deze holle ruimtes kunnen een kortsluiting veroorzaken tussen het polderwater en het achterland in de polder waardoor lekkage in de waterkering kan ontstaan. Het is niet direct controleerbaar en een eventuele lekkage wordt pas na een bepaalde periode achteraf waargenomen.

Het uitvoeren van een boring parallel in het waterstaatswerk van de polderkade is niet toegestaan. De boring zal nagenoeg volledig binnen het leggerprofiel liggen en daarmee het afschuifvlak van de waterkering negatief beïnvloeden. Het risico op instabiliteit van de polderkade door de activiteiten neemt aanzienlijk toe.

Als bevoegd gezag op de waterveiligheid hebben wij de verantwoording dit te voorkomen en zo het risico op een calamiteit bij werkzaamheden te verkleinen. U heeft geen gebruik gemaakt van een vooroverleg. Daarnaast heeft u geen aangepaste gegevens ingediend bij Delfland of contact gezocht om de aanvraag te bespreken met Delfland. Delfland beroept zich op grond van bovenstaande motivering en de eerdere

mededeling aan u in de brief om de vergunning te weigeren.

3.5 Onze brief van 28 januari 2025

In deze brief met kenmerk D-25-142994 bent u in de gelegenheid gesteld om vóór 12 februari 2025 uw aanvraag aan te passen en/of uw zienswijze te geven op ons voornemen de vergunning te weigeren. Wij hebben tot op heden geen aanpassing/zienswijze voor voornoemde datum ontvangen.


4 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. **Geen** omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen voor de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, aan Stedin Netbeheer B.V. Blaak 8, 3011 TA Rotterdam, voor het uitbreiden van het elektranetwerk welke deels in een waterkering ligt.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van dit besluit, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening met titel: 20241029 Trace elektra Surfpad 50 GSM, Vlaardingen, Nieuwe aansluiting realiseren 3x35A, Detailontwerp/vergunning E, documentnr.: 20241029-6322-001, Bladnr: A0, wijz.#2, d.d. 8-1-2025.

5 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](https://www.hhdelfland.nl/leges).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.