

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Aanleggen van een pompinstallatiesysteem binnen het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering dijktraject 76, nabij dijkpaal 76-2.030 ter plaatse van het Kazerneplein in Roermond

Zaaknummer: 2025-Z2662

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	5
5	Voorschriften.....	6
6	Aanvraag.....	10
6.1	Samenvatting aanvraag	10
6.2	Locatie.....	11
6.3	Vergunningplichtige handelingen	11
6.4	Zorgplicht	11
7	Toetsing aanvraag	12
7.1	Algemeen	12
7.2	Overwegingen.....	13
7.3	Conclusie toetsing.....	15
8	Procedure en rechtsbescherming	15
8.1	Procedure.....	15
8.2	Rechtsbescherming.....	15
9	Mededelingen.....	16
10	Bijlagen	17

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 mei 2025 een aanvraag ontvangen van Geraets WBV Advies B.V., Kapellerlaan 177, 6045 AD Roermond, namens Gemeente Roermond, Markt 31, 6441 EM Roermond om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van een grondwateronttrekkingsinstallatie binnen het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering dijktraject 76, nabij dijkpaal 76-2.030 ter plaatse van het Kazerneplein in Roermond.

De installatie bestaat uit:

- 7x grondwateronttrekkingsbronnen (bronnen A t/m G) inclusief de horizontale afvoerleidingen van de bronnen naar de verzamelheader.
(Bronnen A, B en F zijn gesitueerd binnen de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering en bronnen C, D, E en G in de buitenbeschermingszone van de waterkering);
- 1x spuiput (l x b x d = 1,8 m x 1,5 m x 2,5 m) binnen het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone van de waterkering;
- 2x HDPE leidingen ø225 tussen de verzamelheader en de spuiput binnen het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone van de waterkering.

De aanvraag heeft alleen betrekking op de aanleg en behoud van de installatie. Het onttrekken van grondwater en het lozen van het onttrokken grondwater maken geen deel uit van de aanvraag.

Voor het aanleggen van de grondwateronttrekkingsinstallatie binnen het profiel van vrije ruimte van de primaire waterkering is op grond van de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Roermond, Markt 31, 6441 EM Roermond, voor het aanleggen en behouden van een grondwateronttrekkingsinstallatie binnen de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering dijktraject 76, nabij dijkpaal 76-2.030 ter plaatse van het Kazerneplein in Roermond:
 - het aanleggen van leidingen die deel uitmaken van een leidingensysteem met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering waarvoor

vergunning is vereist op grond van artikel 3.75 lid 2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, te weten:

- verticale leidingen ten behoeve van bronnen A, B en F;
 - horizontale leidingen tussen bronnen A t/m G en de verzamelheader;
 - 2 HDPE leidingen ø225 tussen de verzamelheader en de spuiput.
- het aanleggen van een spuiput (bouwwerk) binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.30 lid 2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg
 - het ontgraven in de beschermingszone van de waterkering vanaf 0,5 meter of dieper ten behoeve van de aanleg van leidingen en een spuiput, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.18 lid 2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie maart 2023 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- Tekening nummer KazernepleinHWMconceptplan04122024-TA - Rev05.dwg d.d. 03-02-2025 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-376311, bijlage 3);
 - Tekening 'Detail-tekening Spuipunt', nummer 24119-00-A001 revisie 2 d.d. 04-02-2025 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-376315, bijlage 4);
 - Tekening HWM-OntwerpgegevensBodem versie 3 d.d. 09-01-2025 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-376318, bijlage 5);
 - Rapport 'Analyse en maatregelen Parkeergarage Kazerneplein Roermond' d.d. 07-04-2019 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-376310, bijlage 6);
 - Brief 'Reactie op verzoek aanvullende gegevens' d.d. 22-12-2025 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-404345, bijlage 7);
 - Memo 'Aanvullend advies Parkeergarage Kazerneplein Roermond' d.d. 26-11-2024 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-376313, bijlage 8);
 - Werkplan 'Aanleg 2 stuks ø225mm HDPE leidingen, inclusief spuiput' ongedateerd (Doc.nr. WLDOC-1663486819-376316, bijlage 9);
 - Sterkteberekeningen van de leidingen ø225mm op grond de NEN3650 d.d. 17-12-2025 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-412132, bijlage 10);
 - Stabiliteitsberekening van de ontgravingsput van de spuiput d.d. 17-12-2025 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-412133, bijlage 11);
 - Rapport 'Functionele beschrijving van het pompsysteem' 20-11-2025 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-412134, bijlage 12);
 - Foto van toe te passen spuizakken (Doc.nr. WLDOC-1663486819-412135, bijlage 13);
 - Foto van toe te passen verlengde spindelafsluiter (Doc.nr. WLDOC-1663486819-412136, bijlage 14);
 - Foto van toe te passen straatpot (Doc.nr. WLDOC-1663486819-412137, bijlage 15);
 - Productblad van trekvast koppeling leiding – uitstroomslang (Doc.nr. WLDOC-1663486819-412138, bijlage 16);
 - Verzoek intrekken onderdelen aanvraag onttrekken en lozen grondwater 03-06-2025 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-386688, bijlage 17).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

24-3-2026

W. van der Dennen

Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder zorgt ervoor dat een (kopie) van deze vergunning op de werklocatie aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de vergunde werken. De op grond van deze vergunning te realiseren en te behouden werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen direct worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer contactpersoon / contactpersonen aan die belast is / zijn met het toezicht op de naleving van deze vergunning. Deze contactpersoon / contactpersonen is /zijn tevens belast met het overleg met het waterschap bij calamiteiten en spoedgevallen, ook buiten kantooruren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de in het voorgaande lid genoemde gegevens moeten binnen 1 week na de wijziging via handhaving@waterschaplimburg.nl aan het waterschap worden medegedeeld.

Voorschrift 4

Startmelding en afmelding werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de vergunde werkzaamheden ten minste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden via handhaving@waterschaplimburg.nl aan het waterschap.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de vergunde werkzaamheden uiterlijk 1 week na afronding van de werkzaamheden via handhaving@waterschaplimburg.nl aan het waterschap.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6*Revisietekening*

Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. De revisietekening moet met RD-coördinaten worden aangeleverd als autocad of als shapefile. De revisietekening moet voldoen aan de eisen in het objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden van het waterschap (bijlage 2).

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Wanneer er als gevolg van de realisatie van vergunde werken nadelige effecten ontstaan voor de waterkering kan het waterschap besluiten tot stillegging van de activiteiten. Eventueel kan het waterschap, buiten de voorschriften, aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat deze aanvullende eisen direct worden opgevolgd.
2. Het waterschap kan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden nadere aanwijzingen geven ter bescherming van de waterkering. De vergunninghouder zorgt ervoor dat deze aanwijzingen direct worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder moet schade aan de waterkering en/of waterstaatkundige voorzieningen als gevolg van zijn handelen direct per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) melden aan het waterschap.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar). Zo spoedig mogelijk moet een schriftelijke bevestiging aan het waterschap worden gemaaild (handhaving@waterschaplimburg.nl) met de volgende gegevens:
 - de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan, en
 - eventueel vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen, en
 - de getroffen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken, en
 - andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval te kunnen beoordelen.
5. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder direct passende maatregelen om (verdere) nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Beëindiging gebruik*

Indien de vergunde werken hun functie hebben verloren en/of niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 9*Waterkeringen algemeen*

1. Het gebruik van hulpconstructies en/of hulpwerken, voor zover die niet deel uitmaken van de vergunningaanvraag, moet tenminste 3 dagen van tevoren worden gemeld aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl. De gemelde hulpconstructies en/of hulpwerken mogen pas na schriftelijke goedkeuring van het waterschap worden toegepast.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
3. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering onaangetast blijven.
4. De spuiput moet zettingsvrij worden aangelegd.
5. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659.
6. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld.
7. De afzonderlijke grondlagen moeten gescheiden worden ontgraven en gescheiden in depot worden gezet.
8. De uitvoering van onderhouds- of inspectiewerkzaamheden door het waterschap mag niet worden belemmerd.
9. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
10. De vergunninghouder moet bij graafwerkzaamheden in de beschermingszone van de waterkering de afzonderlijke grondlagen gescheiden ontgraven en gescheiden in depot zetten.
11. Tijdens de werkzaamheden moet eventueel verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
12. Er mogen, behalve de aan te brengen vergunde werken, geen holle ruimten ontstaan / worden aangelegd in de zoneringen van de waterkering.
13. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
14. Alle nazakkingen of zettingen die binnen 1 jaar na gereedmelding van de werkzaamheden door het werk (zijn) ontstaan, moeten op aanwijzing van waterschap worden hersteld.
15. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kernzone en beschermingszone van de waterkering.
16. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.
17. Niet bodemeigen materialen zoals stronken, hout of puin mogen niet worden teruggebracht in de kernzone en de beschermingszone van de waterkering.

Voorschrift 10*Herstel van ontgravingen*

1. Alle ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld.
2. De grondaanvulling moet worden uitgevoerd met de uitgekomen grond of anders met grond met dezelfde eigenschappen.
3. De grondaanvulling moet in lagen van maximaal 0,30 meter worden aangebracht.
4. Elke laag grond moet afzonderlijk worden verdicht.
5. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggebracht dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld.

Voorschrift 11*Herstel van erosiebestendige grasbekleding*

1. De bestaande erosiebestendige grasbekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld, goed aansluitend op de bestaande grasbekleding of verharding.
2. Opgenomen gesloten graszoden moeten na uitvoering van de werken worden teruggelegd zodat er weer een egale aaneengesloten grasbekleding op de waterkering ontstaat.
3. Bij het ontbreken van gesloten graszoden moet de waterkering zaaiklaar worden gemaakt en worden ingezaaid met een dijken-graszaadmengsel (D2-mengsel, inzaaidichtheid ca. 60 kg per hectare), zodat een erosiebestendige grasmatten ontstaat.
4. Indien de ingezaaide grasbekleding zich binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, moet deze op aanwijzing van het waterschap opnieuw worden ingezaaid.

Voorschrift 12*Uitvoeringsperiode werkzaamheden*

De werkzaamheden in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering moeten tussen 15 maart en 15 oktober worden uitgevoerd. De overige werkzaamheden kunnen gedurende het gehele jaar worden uitgevoerd.

Voorschrift 13*Actieve risico aanvaarding*

1. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken, in geval van een noodzakelijke aanpassing van de waterkering, op aanzeggen van het waterschap tijdig verwijderen.
2. De werken mogen na afronding van de dijkverbetering en verstrekking van vergunning door het waterschap worden teruggeplaatst.
3. Verwijdering en herplaatsing geschiedt door en op kosten van de vergunninghouder.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Het Kazernepleincomplex (stadskantoor, diverse bedrijven en 136 woningen) in Roermond heeft een ondergrondse parkeergarage. In geval van hoogwater in de rivier de Maas is de vloer van de parkeergarage niet bestand tegen de opwaartse grondwaterdruk en kan deze bezwijken. Om de grondwaterdruk niet te hoog op te laten lopen in calamiteuze situaties dient de grondwaterstand tijdelijk te worden verlaagd rondom de parkeergarage. Hiervoor is Gemeente Roermond voornemens een pompinstallatie aan te leggen. Voor het onttrekken van grondwater worden in totaal 7 bronnen aangelegd (A t/m G). Vanaf elke bron wordt een afvoerleiding aangelegd naar een centrale verzamelput (verzamelheader). Vanuit de verzamelheader wordt het water via twee aan te leggen HDPE $\varnothing 225$ leidingen geloosd in een spuiput met een spuipunt. Als het spuipunt in gebruik moet worden genomen, worden aan het spuipunt brandslangen met spuizakken gekoppeld. Hierdoor wordt het water geloosd in de Maashaven.

Delen van de pompinstallatie en meerdere onttrekkingsbronnen zijn gelegen in de zonering van de primaire waterkering, te weten:

- 2x HDPE $\varnothing 225$ leidingen (permanent aanwezig);
- 1x spuiput (l x b x d = 1,8 m x 1,5 m x 2,5 m) (permanent aanwezig);
- 3 grondwateronttrekkingsbronnen (A, B en F) inclusief de afvoerleidingen van de bronnen naar de verzamelheader. (permanent aanwezig);
- brandslangen en spuizakken gekoppeld aan spuipunt (tijdelijk aanwezig).

De aanvraag heeft alleen betrekking op de aanleg en behoud van de installatie. Het onttrekken van grondwater en het lozen van het onttrokken grondwater maken geen deel uit van de aanvraag.



6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op of nabij de Maashaven en het Kazerneplein in Roermond nabij dijkpaal 76-2.030. Waterkering dijktraject 76 is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De waterkering bestaat op de locatie van de aangevraagde werken uit een regulier dijklichaam.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen van leidingen die deel uitmaken van een leidingensysteem met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.75 lid 2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, te weten:
 - verticale leidingen ten behoeve van bronnen A, B en F;
 - horizontale leidingen tussen bronnen A t/m G en de verzamelheader;
 - 2 HDPE leidingen ø225 tussen de verzamelheader en de spuiput;
- het aanleggen van een spuiput (bouwwerk) binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.30 lid 2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het ontgraven in de beschermingszone van de waterkering vanaf 0,5 meter of dieper ten behoeve van de aanleg van leidingen en een spuiput, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.18 lid 2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren van handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht

Op grond van artikelen 3.15, 3.29 en 3.74 gelden specifieke zorgplichten. Deze houden in ieder geval in dat:

- negatieve effecten van de ontgraving op de stabiliteit en het functioneren van de waterkering moet worden voorkomen;
- het bouwwerk de stabiliteit en bereikbaarheid van de waterkering niet negatief mag beïnvloeden;

- het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad;
- initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierwaterstand op kan treden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.9 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor waterkeringen voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van de waterkering, zoals vastgelegd in de legger, waardoor de waterkering niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor die is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling, waardoor de veiligheid niet kan worden gewaarborgd;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van de waterkering, onder normale omstandigheden en onder piekbelasting;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van de waterkering; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de waterkering in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor waterkeringen aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door waterstaatswerken waaronder waterkeringen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

In het bijzonder is getoetst aan:

- *nadelige effecten op kerende hoogte:*
De aan te leidingen en spuiput worden beneden het bestaande maaiveld aangelegd. Direct na aanleg, wordt de ontgraving aangevuld en verdicht. De kerende hoogte van de waterkering wijzigt niet.
- *nadelige effecten op stabiliteit:*
Voor de aanleg van de twee HDPE leidingen ø225 wordt een sleufbekisting toegepast. Ter plaatse van de openbare weg wordt de grond verwijderd met behulp van een zuigwagen om de kans op beschadiging van reeds aanwezige ondergrondse kabels en leidingen te minimaliseren.

Ten behoeve van de aanleg van de spuiput ($l \times b \times d = 1,8 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} \times 2,5 \text{ m}$) wordt een bouwput gegraven binnen het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone van de waterkering. De bouwput wordt aangelegd met taludhellingen van 2:3.

Aanvrager heeft met berekeningen (bijlage 10 en 11) en een werkplan (bijlage 9) voldoende aangetoond dat de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd in de aanlegfase en de gebruiksfase.

- *piping:*
Het optreden op het faalmechanisme 'piping' als gevolg van het aanleggen en de aanwezigheid van de leidingen en spuiput is niet aan de orde, omdat deze werken boven de grondwaterstand aangelegd.
- *nadelige effecten op de erosiebestendigheid:*
Na het aanvullen en verdichten van de sleuf dient de bekleding van de waterkering erosiebestendig te worden afgewerkt. Ten aanzien hiervan is een voorschrift gesteld.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:
De aangevraagde werken liggen volledig onder maaiveld en vormen daarmee geen obstakel bij de uitvoering van onderhoud aan en inspectie van de waterkering.
- *profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:*
Het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering is een gereserveerde ruimte met het oog op het kunnen uitvoeren van toekomstige aanpassingen aan de waterkering. Deze aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn als gevolg van aangepaste veiligheidsnormeringen die hun basis vinden in aangepaste klimaatscenario's. Bij eventuele toekomstige aanpassingen aan waterkeringen vormen aangelegde werken, afhankelijk van het gekozen voorkeursalternatief, mogelijk een belemmering.

Actieve risico aanvaarding

De vergunninghouder moet erop bedacht zijn dat de aangebrachte werken, in geval van een noodzakelijke aanpassing van de waterkering, op aanzeggen van het waterschap tijdig moeten worden verwijderd. De werken mogen na afronding van de dijkverbetering en verstrekking van vergunning door het waterschap worden teruggeplaatst. Verwijdering en herplaatsing geschiedt door en op kosten van de vergunninghouder. Omdat de hij/zij vooraf bekend is met dit gegeven, moet hij/zij zich ervan bewust zijn dat hij/zij geen recht kan doen gelden op een eventuele schadevergoeding of nadeelcompensatie van het waterschap. Hij/zij heeft namelijk door de werken aan te leggen, het risico hiervoor op zich genomen (actieve risicoaanvaarding). Voor het verwijderen van de werken op aanzeggen van het waterschap in verband met een dijkverbetering en het aanvragen van een vergunning voor terugplaatsen van de werken zijn voorschriften opgenomen in de deze vergunning.

- periode van uitvoeren van activiteiten:
In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat het grootste risico op hoog water in de Maas. Om deze reden is het uitvoeren van werkzaamheden in de primaire waterkering in het hoogwaterseizoen niet toegestaan, tenzij aanvrager het 'zwaarwegend maatschappelijk belang' aantoont en de waterstaatkundige belangen zich hier niet tegen verzetten. Aanvrager heeft het 'zwaarwegend maatschappelijk belang' niet aangetoond. Gelet op het feit dat het om een planbare activiteit gaat en de uitvoering buiten het hoogwaterseizoen kan worden

gepland, is er geen aanleiding de uitvoering binnen het hoogwaterseizoen toe te staan. Ten aanzien hiervan is een voorschrift gesteld.

- staat van onderhoud van vergund object:
Ten aanzien van de staat van onderhoud van de werken is in de vergunning een voorschrift gesteld. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud aan de vergunde werken.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 mei 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z2662.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Geraets WBV Advies B.V., Kapellerlaan 177, 6045 AD Roermond.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2025-Z2662:

1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016;
2. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie maart 2023;
3. Tekening nummer KazernepleinHWMconceptplan04122024-TA - Rev05.dwg d.d. 03-02-2025;
4. Tekening 'Detail-tekening Spuipunt', nummer 24119-00-A001 revisie 2 d.d. 04-02-2025;
5. Tekening HWM-OntwerpgegevensBodem versie 3 d.d. 09-01-2025;
6. Rapport 'Analyse en maatregelen Parkeergarage Kazerneplein Roermond' d.d. 07-04-2019;
7. Brief 'Reactie op verzoek aanvullende gegevens' d.d. 22-12-2025;
8. Memo 'Aanvullend advies Parkeergarage Kazerneplein Roermond'd.d. 26-11-2024;
9. Werkplan 'Aanleg 2 stuks ø225mm HDPE leidingen, inclusief spuiput' ongedateerd;
10. Sterkteberekeningen van de leidingen ø225mm op grond de NEN3650 d.d. 17-12-2025;
11. Stabiliteitsberekening van de ontgravingsput van de spuiput d.d. 17-12-2025;
12. Rapport 'Functionele beschrijving van het pompsysteem' 20-11-2025;
13. Foto van toe te passen spuizakken;
14. Foto van toe te passen verlengde spindelafsluiter;
15. Foto van toe te passen straatpot;
16. Productblad van trekvast koppeling leiding – uitstroomslang;
17. Verzoek intrekken onderdelen aanvraag onttrekken en lozen grondwater 03-06-2025
Doc.nr. WLDOC-1663486819-386688, bijlage 17).