

PLAATSING oplaadlocatie

GD1174

Aannemer:

van Gelder

Externe referentie:

73-0001650

Opgesteld door:

Ellen van Ijperen-Schrik

Adres	Aeilko Bulthuisstraat 13 9628GA Siddeburen
Aantal laadvakken	2
Belijning	Nee
E-tegel	Nee
Oortje	Nee
Aanrijdbeveiliging	Nee
Type laadpaal	WDS 1.1 RAL 7037
Orientatie verkeersbord	Voor laadpaal
Netaansluiting	3x25A Enexis
Latitude	53,245280
Longitude	6,865330



Contactgegevens EQUANS

E-mailadres contactpersoon

ev.groningendrenthe.nl@equans.com

Opmerkingen

Loopruimte op trottoir moet bij voorkeur 120 cm, maar minimaal 90 cm blijven na plaatsing laadpaal.

Laadpaal plaatsen met deurtje aan de kant van de stoep. Verkeersbord plaatsen aan de kant zonder deurtje. (niet aan de zijkanten!)