

Besluit

Ons kenmerk:	0539363072
DSO-nummer:	2025121100062
Indieningsdatum:	11 december 2025
Aanvrager:	Brabant Water N.V., Magistratenlaan 200, 5223 MA in 's-Hertogenbosch
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 6-1-2026
Beslistermijn verlengd:	ja, op 17 december met 6 weken

Aanleiding

Op 11 december 2025 heeft Brabant Water N.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Brabant Water N.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen van een waterleiding haaks onder a-watergang DL119 en in de daarbij behorende beschermingszone door middel van een gestuurde boring ter hoogte van Hool 9 in Nuenen. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie B, nummer 5058. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen van een waterleiding haaks onder a-watergang DL119 en in de daarbij behorende beschermingszone door middel van een gestuurde boring.

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze ziet op het aanleggen van de waterleiding haaks onder duiker met code: DSH0020654, af te wijzen. Het gaat om een vergunningvrij geval zoals bedoeld in artikel 2.46, lid 2, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024.

Bij deze vergunning behoort de tekening met kenmerk *Gestuurde Boring Nuenen*, nummer 25-20780-B02-01-P, gedateerd 2 oktober 2025.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
3. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

4. Tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaatsvindt, wordt het definitieve boorplan bij het waterschap ingediend.
5. Het werkverslag inclusief het definitief boorprofiel wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan handhaving@dommel.nl. Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.
6. De gestuurde boring dient te worden uitgevoerd conform tekening met nummer: 25-20780-B02-01-P, gedateerd 2 oktober 2025.
7. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.

Aanvraag

Brabant Water N.V. is voornemens een waterleiding aan te leggen in het kader van een nieuwbouwproject. De leiding wordt haaks onder A-watergang DL119 en de beschermingszone aangebracht via een gestuurde boring, waarmee een bestaande duiker wordt gekruist. Deze methode is gekozen vanwege de aanwezigheid van bomen, waardoor dit de meest veilige en minst ingrijpende oplossing is. De intredepunten worden aangesloten op bestaande leidingen; bij het uittredepunt komt een eindpunt voor toekomstige aansluiting van de nieuwbouwwoningen. Voor deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning aangevraagd op grond van artikel 5.3 van de Omgevingswet.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning een waterleiding aan te leggen in de beschermingszone van A-watergang DL119. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Voor zover de aanvraag ziet op het aanleggen van een waterleiding door middel van een gestuurde boring haaks onder duiker met code: DSH0020654, wordt de aanvraag afgewezen. Het aanleggen van een leiding onder een duiker is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, lid 2, van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels:

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. De stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszoen wordt gegarandeerd; en
- b. Het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.51 Gestuurde boring

Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde boring.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van een waterleiding in de beschermingszone van a-watergang DL119 is volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Voor A-watergang DL119 geldt een beschermingszone van 1 meter voor regulier aan de linkerkant en 5 meter aan de rechterkant voor zowel regulier en buitengewoon onderhoud. De beschermingszone is noodzakelijk om onderhoudswerkzaamheden veilig en zonder belemmering uit te voeren.

Het tracé wordt zoveel mogelijk bij de bestaande duiker (code: DSH0020654) gerealiseerd en kruist a-watergang DL119 zoveel mogelijk haaks door middel van een gestuurde boring. Het intredepunt bevindt zich buiten de beschermingszone. Het uitredepunt van de gestuurde boring komt in de beschermingszone van A-watergang DL119. Hierdoor zijn de werkzaamheden vergunningsplichtig.

Hoewel de afstand van de leiding tot aan de insteek (0,95 meter) niet voldoet aan de standaardregel voor leidingen in de beschermingszone van een A-watergang, wordt deze afstand in dit geval als toereikend beoordeeld. Dit komt doordat de leiding op een diepte van circa 1,5 meter onder het maaiveld wordt aangelegd. Op deze diepte is de kans op beschadigingen door regulier onderhoud minimaal. Bovendien blijven zowel de functie van de watergang als de stabiliteit van de taluds gewaarborgd. Op deze diepte heeft de leiding geen invloed op de draagkracht van het talud en is de kans op schade tijdens de werkzaamheden aan de watergang gering.

De beschermingszone wordt na afronding van de werkzaamheden op een zorgvuldige wijze hersteld. Hierdoor kan zowel regulier als buitengewoon onderhoud aan de watergang blijven plaatsvinden en blijft de waterafvoer te allen tijde gegarandeerd.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 12 januari 2026 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box used to redact the signature of the official.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- Administratieve Grens Waterschap
- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- Profiel-lijn (Beheerregister) Gerealiseerd**
 - geotechnisch profiel
 - dwarsprofiel waterkering
 - lengteprofiel waterkering
 - dwarsprofiel oppervlaktewater
 - lengteprofiel oppervlaktewater
 - kruinprofiel stuw
 - profiel brug
 - dwarsprofiel bodemval

Hool, 5674PA Nuenen

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 06-01-2026



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.