

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Voor het verwijderen & aanleggen van LS- en MS-kabels in de (beschermingszone van de) waterkering en in een weg in beheer van het waterschap ter hoogte van Westeinde 43 te Oud-Alblas

Ons kenmerk
324749/646548

DSO kenmerk
2026022601340

Datum
13 april 2026

Vergunning opgesteld door

Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden

*sterke dijken
schoon water*



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
2.2	Algemene voorschriften specifiek voor waterkering.....	4
2.3	Algemene voorschriften specifiek voor wegen.....	4
2.4	Specifieke voorschriften voor het leggen van een kabel gedeeltelijk parallel aan de waterkering en haaks op de waterkering door middel van een open ontgraving in (de beschermingszone van) de waterkering	6
2.5	Specifieke voorschriften voor het leggen van kabels in een weg in beheer van het waterschap	7
Hoofdstuk 3	Overwegingen	8
3.1	Aangevraagde activiteiten	8
3.2	Toetsingskader en beleid	8
3.3	Overwegingen	8
3.4	Conclusie	8
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	9
4.1	Zorgplicht	9
4.2	Aandachtspunten.....	9
4.3	Afschriften.....	9
4.4	Leges	10
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	10
5.1	Gevolgde procedure	10
5.2	Bezwaar.....	10

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het verwijderen en aanleggen van LS- en MS-kabels in de (beschermingszone van de) waterkering en in een weg in beheer van het waterschap ter hoogte van Westeinde 43 te Oud-Alblas.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2026022601340
- Ingekomen op 26 februari 2026 en ingeboekt onder nummer 324749

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.7.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
 - a. het verwijderen en aanleggen van LS- en MS-kabels in de (beschermingszone van de) waterkering en in een weg in beheer van het waterschap ter hoogte van Westeinde 43 te Oud-Alblas.
2. de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. Werktekening verwijderen en aanleggen van laag- en middenspanningskabels;
 2. Tekeningen herstelmethodode asfalteren ingravingen.
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 20 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder. De toezichthouders zijn:



2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen:
 1. Werktekening verwijderen en aanleggen van laag- en middenspanningskabels;
 2. Tekeningen herstellmethode asfalteren ingravingen.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

2.2 Algemene voorschriften specifiek voor waterkering

8. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
9. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2.3 Algemene voorschriften specifiek voor wegen

10. Voordat de vergunninghouder met het werk begint, moet hij nagaan of er kabels, leidingen en/of kranen en dergelijke in de wegberm liggen.

11. Binnen een afstand van 1,50 meter -haaks gemeten vanuit de verharding van de betrokken weg- mogen op de verharding van de uitweg en in de berm van de weg geen opstaande delen (constructies zoals de toegangspoort) voorkomen.
 12. De vergunninghouder is verplicht om ervoor te zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. Daarnaast moet de vergunninghouder de werkzaamheden tijdig en duidelijk markeren met passende maatregelen, zoals waarschuwborden en/of een wegafzetting. Deze afzetting dient te voldoen aan de richtlijnen uit CROW-publicatie 96b. Uiterlijk drie weken voordat de waarschuwborden of wegafzettingen worden geplaatst, moet de vergunninghouder het verkeersplan en indien van toepassing de omleidingsroute indienen via [REDACTED]. Hierover kan contact genomen worden met [REDACTED] via: [REDACTED].
 13. Als een weg volledig of gedeeltelijk moet worden afgesloten, is de vergunninghouder verplicht een omleidingsroute op te stellen. Deze omleidingsroute moet te allen tijde worden ingediend via [REDACTED]. De route moet minimaal drie werkweken vóór aanvang van de werkzaamheden zijn goedgekeurd door de [REDACTED]. Wordt het verkeersplan ingediend binnen 15 werkdagen voor aanvang, dan wordt het plan automatisch afgekeurd. Deze termijn is noodzakelijk om afstemming met hulpdiensten en andere stakeholders mogelijk te maken. Indien de af te sluiten weg wordt gebruikt door het openbaar vervoer, moet de vergunninghouder duidelijk aangeven welke afspraken zijn gemaakt met het betreffende openbaarvervoerbedrijf.
 14. Bij elke afsluiting moet worden aangegeven dat hulpdiensten bij een prio 1-melding doorgang moeten hebben. Dit dient te worden weergegeven op het verkeersplan met een wit onderbord onder een C1-bord. Indien doorgang voor hulpdiensten bij prio 1 niet mogelijk is, moet dit expliciet worden gecommuniceerd via [REDACTED].
 15. Als er bomen in de wegberm staan, mogen de boomwortels niet beschadigd worden. Als een boom de aanleg van het werk belemmert, heeft de vergunninghouder de volgende mogelijkheden:
 - bij het leggen van kabels en/of leidingen: de boom d.m.v. een boomboring passeren;
 - de boom verplaatsen;
 - als niet verplaatst kan worden, op een andere plaats een zelfde boom planten;
 - als verplaatsen of herplanten niet mogelijk is, komen de kosten voor het verwijderen en de aanschaf/aanplant voor een nieuwe boom voor rekening van de aanvrager. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het in stand houden van ons bomenareaal.
- Over bovenstaande mogelijkheden moet de vergunninghouder vooraf in overleg treden met de toezichthouder.
16. Als er een boom gekapt moet worden, moet de vergunninghouder mogelijk ook een kapvergunning bij de gemeente aanvragen.
 17. De vergunninghouder moet de werkzaamheden onafgebroken en met de meeste spoed tussen zonsopkomst en zonsondergang uitvoeren. Als de vergunninghouder een gedeelte van de weg moet opbreken om het werk uit te voeren, moet dat gedeelte in ieder geval

tussen zonsondergang en zonsopkomst weer dicht en verhard zijn, tenzij de weg is afgesloten voor alle verkeer.

18. Als de vergunninghouder tijdens de werkzaamheden schade veroorzaakt aan het wegdek, de berm, of de beplanting, dan moet hij dit direct herstellen.
19. Gebreken zoals zettingen in wegbermen die door het waterschap binnen een jaar na uitvoering van de werkzaamheden worden geconstateerd, moeten door de vergunninghouder worden hersteld.

2.4 Specifieke voorschriften voor het leggen van een kabel gedeeltelijk parallel aan de waterkering en haaks op de waterkering door middel van een open ontgraving in (de beschermingszone van) de waterkering

20. Binnen de op de tekening aangegeven kaders is voor uitvoering Schriftelijke goedkeuring van de toezichthouder [REDACTED] vereist.
 - Minimaal 2 weken vóór de start van de werkzaamheden dient de vergunninghouder een plan van aanpak ter goedkeuring in bij de toezichthouder. Het plan van aanpak bevat minimaal **de dijkpalen én:**
 - de bevestiging dat alle werkzaamheden op de gevraagde locatie zullen plaatsvinden en de vergunningsvoorschriften/meldingsvoorwaarden niet strijdig zijn met de uitvoeringswijze;
 - een gedetailleerde werkplanning van de diverse werkfasen;
 - informatie over de toe te passen uitvoeringsaspecten en -wijzen gedetailleerd per locatie;
 - een vastgestelde wijze waarop de controles (van bijvoorbeeld kwelschermen, lasverbindingen, te gebruiken muddrukken en sterkte- en dichtheidsproeven) worden uitgevoerd en geregistreerd;
 - afspraken over het aanwezig zijn van een toezichthouder van het waterschap bij in het besluit met rode rechthoeken/vierkanten aangegeven werkzaamheden;
 - afspraken over de wijze van inhoud van de opleveringsrapportage die na het afronden van de werkzaamheden aan de toezichthouder moet worden toegezonden.
 - Pas na schriftelijk akkoord van de toezichthouder op het plan van aanpak mag er worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

De toezichthouder moet ter plaatse aanwezig zijn geweest én moet goedkeuring hebben gegeven de sleuf te dichten.

21. Bestaande kabels en/of leidingen in eigendom van de vergunninghouder (inclusief rechtsvoorgangers) die buiten gebruik zijn of n.a.v. deze vergunning buiten gebruik worden genomen, moeten volledig worden verwijderd en worden afgevoerd uit de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones.
22. Op plaatsen waar de kabel (gedeeltelijk) de waterkering kruist, moet deze uit één stuk bestaan.
23. De kabel moet rechtstreeks in een te graven sleuf worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag onderin maximaal 0,50 meter breed zijn, met een diepte van minimaal 0,80 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.

24. Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter worden verdicht tot een proctordichtheid van 95% van de ongeroerde naastliggende grond. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.
25. Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.
26. Mocht de kabel functieloos worden, dan moet dat gemeld worden aan het college van dijkgraaf en heemraden en de kabel moet verwijderd worden.

2.5 Specifieke voorschriften voor het leggen van kabels in een weg in beheer van het waterschap

27. Het gedeeltelijk kruisen van een weg door middel van een open ontgraving mag alleen als de weg gelegen is op een waterkering of boezemkade.
28. Ten behoeve van de sleuf moet de weg op klinkermaat worden ingezaagd.
29. Kabels en/of leidingen moeten minimaal 1,0 meter onder het wegdek worden aangebracht.
30. De bij de ingravingen uitkomende materialen moeten worden afgevoerd. De sleuf moet na het leggen van de kabel en/of leiding, van onder naar boven, in de volgende samenstelling worden aangevuld:
 - zand tot 0,40 meter beneden het wegdek;
 - voor wegfunderingsmateriaal geschikt puingranulaat ter dikte van 0,35 m die deugdelijk wordt verdicht;
 - klinkerbestrating als tijdelijk wegdek.
31. De aanvullingen van de sleuven in de wegdekken en andere verhardingen met puingranulaat of daarvoor geschikt funderingsmateriaal moeten regelmatig bij nazakkingen en putvorming worden aangevuld. Eventuele nazakkingen en putten moeten met voor wegfunderingsmateriaal geschikt puingranulaat worden aangevuld.
32. Gedurende 12 maanden na het gereedkomen van het werk moeten de onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek alsmede aan de berm van de weg door of vanwege en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd.
33. Na 12 maanden moeten de klinkers door en voor rekening van vergunninghouder worden vervangen door asfalt. De toezichthouder van het waterschap zal aangeven over welke lengte asfalt moet worden aangebracht. De aan te brengen asfaltlaag moet vloeiend in het bestaande wegdek verlopen en de waterafvoer mag door het nieuwe asfalt niet worden belemmerd.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het verwijderen & aanleggen van LS- en MS-kabels in de (beschermingszone van de) waterkering en in een weg in beheer van het waterschap ter hoogte van Westeinde 43 te Oud-Alblas.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

3.3 Overwegingen

- De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het vervangen van elektrakabels t.b.v. het elektriciteitsnetwerk.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Er wordt geen privaatrechtelijke overeenkomst gesloten ten aanzien van het eigendom van het Waterschap Rivierenland ten behoeve van kabels en leidingen.
- Er is bij beoordelen van de aanvraag gebleken dat er (voor de waterkering) risicovolle werkzaamheden aan kabels plaats zullen vinden.
- Deze werkzaamheden willen wij daarom nauwkeurig volgen en er zijn daarom extra voorschriften opgenomen in dit besluit.
- Op de tekeningen behorend bij dit besluit is aangegeven welke locatie het betreft.
- De locatie waarvoor de extra voorschriften gelden is aangeduid met een kader "Schriftelijke goedkeuring toezichthouder [REDACTED] vereist (voor plan van aanpak en uitvoering)".
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in Hoofdstuk 2 genoemde voorschriften, verlenen.

3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Daarnaast is in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland een specifieke zorgplicht opgenomen voor:

- Het verwijderen van objecten artikel 6.14.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de bevoegde gezagen en/of belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Op de tekeningen behorend bij dit besluit zijn locaties aangegeven waarbij onze toezichthouder aanwezig moet zijn geweest én goedkeuring moet hebben gegeven voordat de sleuf wordt gedicht.

4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:



4.4 Leges

Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunning plichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend.

5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb