

## Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

*Voor aanleggen van een waterleiding door middel van een horizontaal gestuurde boring ter plaatse van de Parallelweg 121 te Hardinxveld-Giessendam*

**Ons kenmerk**  
320746/650868

**DSO kenmerk**  
2026011401049

**Datum**  
14 april 2026

**Vergunning opgesteld door**



### Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden

sterke dijken  
schoon water



## Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag .....	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
2.2	Specifieke voorschriften .....	5
Hoofdstuk 3	Overwegingen .....	6
3.1	Aangevraagde activiteiten .....	6
3.2	Toetsingskader en beleid .....	6
3.3	Overwegingen .....	6
3.4	Conclusie .....	6
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	7
4.1	Zorgplicht .....	7
4.2	Niet vergunningsplichtige activiteiten .....	7
4.3	Aandachtspunten.....	7
4.4	Afschriften.....	8
4.5	Leges .....	8
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar .....	9
5.1	Gevolgde procedure .....	9
5.2	Bezwaar.....	9

## Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

### 1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het aanleggen van een waterleiding door middel van een horizontaal gestuurde boring ter plaatse van de Parallelweg 121 te Hardinxveld-Giessendam.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 20260114041049
- Ingekomen op 15 januari 2026 en ingeboekt onder nummer 320746.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

### 1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan  als bedoeld in artikel 6.7.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:  
het aanleggen van een waterleiding door middel van een horizontaal gestuurde boring ter plaatse van de Parallelweg 121 te Hardinxveld-Giessendam. De gestuurde boring kruist een onderheide brug in primair water 001027;
2. de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
  - Tekening nummer 31000221BT, versie B, van 6 november 2024;
  - Tekening nummer 31000221TI, versie B van 13 november 2024;
  - Tekening nummer PR37828-001, versie 5 van 14 januari 2026;
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland,



## Hoofdstuk 2 Voorschriften

### 2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder. De toezichthouder is [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted].
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen:
  - Tekening nummer 31000221BT, versie B, van 6 november 2024;
  - Tekening nummer 31000221TI, versie B van 13 november 2024;
  - Tekening nummer PR37828-001, versie 5 van 14 januari 2026.Als op de bijlagen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de bijlage(n) staat aangegeven.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

#### Algemene voorschriften specifiek voor wateren

8. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
9. Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
10. Als het water (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
11. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.

12. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
13. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terecht komt, moet dit direct worden verwijderd.

## 2.2 Specifieke voorschriften

### **Het leggen van kabels en/of leidingen door middel van een horizontaal gestuurde boring in onderlangse kruising met en brug in primair water**

14. De boring in onderlangse kruising met (de beschermingszone van) een water, moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit van taluds niet nadelig wordt beïnvloed.
15. In veengebieden moeten kabels en/of leidingen die een water kruisen worden gelegd door middel van een persing of boring.
16. Bestaande kabels en/of leidingen die uit gebruik worden of zijn genomen, moeten in overleg met de toezichthouder volledig uit het water en/of de beschermingszone worden verwijderd en worden afgevoerd.
17. De aan- en afvoer van water in de te kruisen watergang moet door het treffen van voldoende voorzieningen worden gegarandeerd. Over de aard van de voorziening moet overleg plaatsvinden met de toezichthouder. De door hem te geven aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
18. De fundering van de onderlangs te kruisen brug mag door de uit te voeren boring niet worden aangetast.

## Hoofdstuk 3 Overwegingen

### 3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een waterleiding door middel van een horizontaal gestuurde boring ter plaatse van de Parallelweg 121 te Hardinxveld-Giessendam.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

### 3.3 Overwegingen

Ten aanzien van:

- Het aanleggen van een waterleiding door middel van open ontgraving en een boogboring onder een nieuwe duiker onder de Parallelweg kunnen worden uitgevoerd binnen de voorwaarden en voorschriften van artikelen 6.7.10 en 6.7.11 uit de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze onderdelen in de aanvraag zijn daarom verwerkt als een melding.

Ten aanzien van:

- Het aanleggen van diverse kabels en leidingen door middel van één horizontaal gestuurde boring (het betreft een combi-boring met [REDACTED] onderlangs een onderheide brug in primair water 001027 voldoet niet aan de meldingsplicht waardoor een vergunning nodig is.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 1: 'Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De horizontaal gestuurde boring wordt aangebracht op minimaal 12,60 meter onder het laagste paalpunt van de betreffende brugfundering en 7,24 meter onder het laagste punt van de combiwand. Daarmee wordt de horizontaal gestuurde boring op voldoende diepte aangebracht.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in Hoofdstuk 2 genoemde voorschriften, verlenen.

### 3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

### 4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

### 4.2 Niet vergunningsplichtige activiteiten

Voor het aanleggen van de waterleiding in open ontgraving en met een boogboring onder een nieuwe duiker gelden voorwaarden voor uitvoering met of zonder meldplicht.

- kabels en leidingen (afdeling 6.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing)

Dit betekent dat u direct aan de slag mag gaan om deze activiteit(en) uit te voeren, wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland zijn vastgesteld, zorgvuldig werken en schade aan het watersysteem, waterstaatswerken of eigendommen van het waterschap en/of derden voorkomen. Deze activiteit(en) maken geen deel uit van deze vergunning.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) vindt u meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

### 4.3 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de bevoegde gezagen en/of belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.



Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

#### **4.4 Afschriften**

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:



#### **4.5 Leges**



## Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

### 5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren is een aanvraag ingediend.

### 5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift<sup>1</sup> indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

#### *Wilt u schriftelijk bezwaar maken?*

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

#### *Wilt u digitaal bezwaar maken?*

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier ([www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit](http://www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit)). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website ([www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl)) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

---

<sup>1</sup> op grond van artikel 7:1 van de Awb