

# OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-26-143470/D-26-199379



## 1 Procedure

Datum vergunning: 21 april 2026  
Datum aanvraag: 20 februari 2026  
Verzoeknummer: 2026022001028  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Aanvrager: [REDACTED]  
Gemachtigde: visie Tekenerwerk en Presentaties B.V.,  
Vlotlaan 248, 2681 TV Monster  
Locatie activiteit: Zuidweg 46, 2671MN Naaldwijk  
Projectnaam: Dam en duiker plaatsen  
Referentiecode: 214101

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

Op 13 februari 2026 is geconstateerd dat in het secundair boezemwater (OWL063483) een dam en duiker werd aangelegd. De nieuwe beschoeiing op de oeverlijn van het secundair boezemwater was inmiddels al afgerond. Voor het aanleggen en hebben van deze dam en duiker is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland geen vergunning verleend. Daarom heeft de aanvrager het college verzocht om, met terugwerkende kracht, de aanleg en hebben van deze nieuwe dam en duiker alsnog toe te staan. De bestaande dam en duiker (B9276) wordt op termijn verwijderd, waarmee het bergingsverlies door de aanleg van de nieuwe dam en duiker weer wordt hersteld.

In het kader van de voorgenomen nieuwbouw van een woonhuis (en bijgebouwen) op het aangrenzend perceel is gevraagd om de bestaande dam en duiker voorlopig te behouden voor de aan- en afvoer van bouw materieel. Daarom wordt de nieuw aangelegde dam en duiker in deze procedure aangemerkt als een -voorlopig- tijdelijke dam en duiker, waarbij de aanvrager tot 1 jaar na start aanleg van de dam en duiker wordt vrijgesteld van compensatieplicht.

De volgende activiteiten zijn aangemerkt als aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is:

- (met terugwerkende kracht) aanleggen en tijdelijk hebben van een dam en duiker in secundair boezemwater.

#### Separate procedure

Uiterlijk 13 februari 2027 dient de bestaande dam en duiker alsnog te worden verwijderd. Voorafgaande aan het verwijderen van deze dam en duiker dient door de aanvrager een separate omgevingsvergunning wateractiviteit te worden aangevraagd, waarmee invulling wordt gegeven aan de compensatieopgave van deze vergunning. In deze omgevingsvergunning wateractiviteit wordt tevens de status van de nieuw aangelegde dam en duiker gewijzigd van 'tijdelijk' naar 'definitief'.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.

- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 2.3 Overige (uitgevoerde) (meldingsplichtige) activiteiten

#### Tijdelijk afsluiten secundair water

Op 13 februari 2026 is geconstateerd dat gedurende de aanleg het secundair boezemwater was afgesloten met -haaks op de oevers- geplaatste rijplaten. Hoewel het tijdelijk afsluiten van secundair water een vergunningsplichtige activiteit is, zijn deze werkzaamheden inmiddels al afgerond en worden daarom in dit specifieke geval buiten beschouwing gelaten.

#### Lozen bij bagger- en graafwerkzaamheden op oppervlaktewaterlichaam

Volgens de aannemer was ter plaatse van de aangelegde dam en duiker vrijwel geen slib aanwezig. Naar eigen zeggende is daarom de verwaarloosbare hoeveelheid slib niet verwijderd.

#### Toepassen van zand in oppervlaktewaterlichaam

Op 12 februari 2026 is 15 m<sup>3</sup> zand geleverd voor het toepassen als dempingsmateriaal in een oppervlaktewaterlichaam. Een erkende kwaliteitsverklaring en een orderbon is ter beschikking gesteld door de aanvrager. Het toegepaste zand voldoet op basis van het generiek normenkader aan de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Voor het functioneel toepassen tot 50 m<sup>3</sup> zand met deze kwaliteitsklasse geldt een vrijstelling voor een melding, als bedoeld in artikel 4.1266, lid 4, onder c van het Besluit activiteiten leefomgeving. Daarom is deze activiteit buiten beschouwing gelaten.

#### Aanleggen en hebben van een oeverbescherming

Op de oostelijke oeverlijn van het secundair polderwater is de bestaande beschoeiing vervangen voor een nieuwe beschoeiing. Voor het vervangen van deze zogenoemde oeverbescherming zijn eisen opgenomen in § 4.2.4 van de Waterschapsverordening Delfland. De aanvrager heeft voldoende gemotiveerd dat aan deze eisen wordt voldaan, waardoor deze activiteit op basis van artikel 4.2 is vrijgesteld van een omgevingsvergunningsplicht. Daarom is deze activiteit buiten beschouwing gelaten.

## 3 Overwegingen

### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempden en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

### 3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het

voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

### 3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

#### Dam en duiker

- Op 13 februari 2026 is geconstateerd dat de demping ten behoeve van de dam inmiddels had plaatsgevonden. Hierbij is tevens geconstateerd dat de het watervoerend oppervlak van het secundair boezemwater tussen de bestaande duikers (B9275 / B61036) ogenschijnlijk afwijkt van het watervoerend oppervlak op de leggerkaart. Daarom zijn de oeverlijnen van dit secundair boezemwater (OWL063483 / OWL082874 / OWL083953) op 17 maart 2026 ingemeten en ter beschikking gesteld aan de aanvrager. Aan de hand van deze inmetingen is het gedempte wateroppervlak voor de aanleg van de dam en duiker (11,67 m<sup>2</sup>) exact afgeleid.
- De dam is opgebouwd met zand die op basis van het generiek normenkader voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Landbouw/Natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Dit vrij toepasbare zand heeft geen nadelige impact op de chemische en ecologische waterkwaliteit van het boezemsysteem.
- De duiker (∅ 0,6 m) is aangelegd met een binnenkant-onderzijde-buis (bob) op NAP -0,75 m daar waar het schouwpeil op NAP -0,3 m (peilgebied 26 van het boezemsysteem) aanwezig is. Hoewel niet geheel wordt aangesloten op verhouding lucht en water (respectievelijk 1/3 en 2/3 van de duikerbuis), staat het aanpassen naar een bob naar NAP -0,7 m niet in verhouding tot het te behalen resultaat. Daarom wordt ingestemd met deze afwijkende maatvoering.
- De duikerbuis is aangelegd in een secundair boezemwater met een leggerdiepte van 0,5 m ten opzichte van schouwpeil (NAP -0,8 m). Gezien de binnenkant-onderzijde-buis op NAP -0,75 m wordt instroom van baggerspecie door deze drempel beperkt, en daarmee het risico van ophoping in de duikerbuis met verstopping als gevolg wordt gereduceerd.
- De duiker heeft een lengte van 5,6 m en is aan weerszijden doorgevoerd door een damwandconstructie. Deze duikerbuis steekt aan weerszijden met 0,26 m en 0,2 m uit de damwandconstructie. Hiermee wordt instroom van (drijf)vuil door de duiker beperkt.
- De onderlinge afstand tussen de nieuw aangelegde dam en duiker en de bestaande duiker (B61036) is circa 1,7 m. Delfland hanteert voor twee opzichzelfstaande kunstwerken een minimale onderlinge afstand van 8 m om het (buiten)gewoon onderhoud te kunnen uitvoeren. Mechanisch (buitengewoon) onderhoud van het water is door deze beperkte breedte niet meer mogelijk. Daarom wordt voor het (buiten)gewoon onderhoud van het water de aanliggende eigenaren aangewezen. Door deze wijziging van de onderhoudsplichtigen gaat Delfland akkoord met deze beperkte onderlinge afstand.

#### Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, lid 2a, 2b en 2d t/m 2g uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen

van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich op de uitvoering en de eindsituatie na afronding van de aangevraagde activiteiten.

### 3.4 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat wordt afgeweken van de minimale onderlinge afstand tussen twee opzichzelfstaande kunstwerken.

De aanvrager wordt aangewezen voor het:

- instandhouden van de constructie van de nieuwe duiker;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de nieuwe duiker.

De aanliggende eigenaren worden aangewezen voor het:

- gewoon onderhoud van een secundair water tussen bestaande duiker B9275 (ontsluiting Zuideinde 48 / kadastrale percelen 4465 en 4466) en bestaande duiker (ontsluiting Professor Holwerdalaan 1 / kadastrale percelen 5661 en 5662);
- buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het secundair water tussen bestaande duiker B9275 (ontsluiting Zuideinde 48 / kadastrale percelen 4465 en 4466) en bestaande duiker (ontsluiting Professor Holwerdalaan 1 / kadastrale percelen 5661 en 5662).

De aanvrager is geïnformeerd over de onderhoudsplicht en dit voornemen is vastgelegd in de brief (met documentnummer D-26-199378) van 1 april 2026. Het voornemen zal definitief worden vastgelegd met een leggerbesluit.

### 3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

### 3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### 3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De ontmanteling van de tijdelijke dam en duiker moet uiterlijk zijn uitgevoerd op 13 februari 2027, tenzij eerder een nieuwe vergunning is verleend om de tijdelijkheid te wijzigen naar een definitieve dam en duiker en het verwijderen van de bestaande dam en duiker.

## 4.2 Oppervlaktewateren

### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

### 4.2.2 (Tijdelijke) dam met duikers

1. Voor de (tijdelijke) dam en duiker mag niet meer dan 11,67 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
2. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 5,6 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,6 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -0,75 m (= 0,45 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam (gemeten vanaf buitenkant damwandconstructie)	Minimaal 0,2 m
Schouwpeil	NAP -0,3 m

3. De (tijdelijke) duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de (tijdelijke) duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De (tijdelijke) duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. Uiterlijk 13 februari 2027 dient de (tijdelijke) dam en duiker te zijn ontmanteld of middels een besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland worden aangemerkt als een definitieve dam en duiker.

## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan [REDACTED], voor het:
  - aanleggen en tijdelijk hebben van een dam en duiker in secundair boezemwater, tot uiterlijk 13 februari 2027.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening 'Technische tekeningen t.b.v. aanvraag/ verplaatsen inrit en dam', Visie Tekenwerk en Presentaties B.V. met kenmerk 214101-B01-RevB van 16 februari 2026 (gewijzigd op 1 april 2026)
  - Tekening 'technische tekeningen t.b.v. aanvraag/ verplaatsen inrit en dam', Visie Tekenwerk en Presentaties B.V. met kenmerk 214101-B02-RevB van 16 februari 2026 (gewijzigd op 1 april 2026).

## 6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,  
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**

**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/legesverordening-Delfland).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.