



S.B.W. (7 005 024)

Veldnummer	Hoofdleidingnummer	Zekeringwaarde • Type	Aarding leverbaar?
3	25365	125A gFF	ITNA, JA /TNA, Nee

Bestaande 4x150 AL kabel 25365 proberen te verleggen. Gedeelte onder gasfietpad verleggen. Mocht dit niet lukken dan 2x VH aanbrengen en een stuk 4x150 AL kabel leggen van ongeveer 50m.

A Best: 4x150Al+4x6Cu+as50 (V-VHvKhsal) 25365
 Z NTL: 4x150 AL 25365 THA
 NTL VM 25365



Verklaring E & OV

— Aarde	— LS 230V, 400V of 600V _{eff}	— LS 3kV, 6kV, 10kV of 20kV	— LS-OV of OV	— Mantelbus	— LS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— MS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)	— Telecom	— LS (Bestand)	— MS (Bestand)	— NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen	— BBS Buitenbedrijf te stellen	— UTN Uit te nemen	— OTL Om te leggen	— TVV Te vervangen	— NTV Na te verleggen	— TVL Te Verlaten	— IBS In bedrijf te stellen	— MS Station met OV	— MS Station met OV	— LS kast	— LS OV kast	— Mof	— Kabel op rol	— Kwaliteitsheem	— Nutsaansluiting	— Krimploop	— Eindsluiting	— Bestaande lichtmast	— Aarde
---------	--	-----------------------------	---------------	-------------	------------------------	------------------------	--------------------------	-----------	----------------	----------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-----------	--------------	-------	----------------	------------------	-------------------	-------------	----------------	-----------------------	---------

KL N302 Ermelo-harderwijk Harderwijk REC LT6E (S25-0261)

Beheerkaart : Datum : 29-10-2025
 Status : Voorbereiding
 Schaal : 1:500
 Discipline : E-LS

Liander Gemeente: Harderwijk
 Get. : Datum: 17-11-2025
 Wijk A : Datum:
 Wijk B : Datum:
 Wijk C : Datum:
 Engineer : Datum:
 Tel. nr. : 0

Blad nr. 1/3 Formaat: A1
 CS nr. 3193775
 Regio/Randmeren, Veluwe, G&V - IPR
 Case nr.: 0335335