

# Besluit

Ons kenmerk:	0539381823
DSO-nummer:	2026031700271
Indieningsdatum:	17 maart 2026
Aanvrager:	KPN B.V., Wilhelminakade 123, 3072 AP in Rotterdam
Gemachtigde:	Hanab Telecom Infrastructure Technology B.V., Ravenswade 4A, 3439 LD in Nieuwegein

## Aanleiding

Op 17 maart 2026 heeft Hanab Telecom Infrastructure Technology B.V. namens KPN B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. KPN B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen van HDPE-buizen, het inblazen van kabels in deze buizen en het inblazen van kabels in een bestaande HDPE-buis in en langs een a-water en een b-water. De activiteiten zijn gepland in de buurt van Koevoortseweg 2 in Boxtel. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

## Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanleggen en behouden van HDPE-buizen, het inblazen van kabels in deze buizen en het inblazen van kabels in een bestaande HDPE-buis langs het b-water OWL40961;
- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanleggen en behouden van kabels (inblazen) in een bestaande HDPE-buis over het a-water BS66 en de daarbij behorende beschermingszone van het a-water BS66;
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 3 van de Waterschapsverordening

Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen en behouden van kabels (inblazen) in een bestaande HDPE-buis in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van het a-water BS66, in de buurt van Koevoortseweg 2 in Boxtel.

De activiteit moet worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

## Voorschriften

### Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via [vergunningen@dommel.nl](mailto:vergunningen@dommel.nl) met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

### Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. De kabels worden aangelegd zoals is aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening 'CGB: Btl / 411600 WPL: Boxtel', met nummer PR0726001149 bl1, versie 1, d.d. 11-03-2026.
6. Als de beschermingszone langs het a-water BS66 en/of het profiel van het a-water D66 zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld door de vergunninghouder.

## Aanvraag

KPN B.V. is van plan om kabels in een bestaande HDPE-buis in te blazen. Deze HDPE-buis is gelegen binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water BS66. Voor deze wateractiviteit heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

## Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

### Deze onderstaande activiteiten zijn niet vergunningplichtig

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. In artikel 2.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningsplichtig zijn. De gevraagde activiteiten, bestaande uit het aanleggen van HDPE-buizen, het inblazen van kabels in deze buizen en het inblazen van kabels in een bestaande HDPE-buis langs het b-water OWL40961, vinden niet plaats in een a-water, de daarbij behorende beschermingszone, het vastgestelde profiel van vrije ruimte van een a-water of een b-water. Daarmee vallen deze activiteiten niet binnen de reikwijdte van het verbod. Voor deze activiteiten is dus geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. De aanvraag wordt voor deze onderdelen afgewezen.

### De onderstaande wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water en in een b-water handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven uit te voeren. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het aanleggen en behouden van kabels (inblazen) in een bestaande HDPE-buis over het a-water BS66 en de daarbij behorende beschermingszone van het a-water BS66 is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, lid 4 van de Waterschapsverordening 2024. De bovengenoemde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze activiteit gelden de algemene regels uit de artikelen 2.48 en 2.49 van de Waterschapsverordening 2024, zoals weergegeven in bijlage 3 bij dit besluit.

Voor zover de aanvraag ziet op de bovengenoemde activiteit, wordt de aanvraag afgewezen.

### De onderstaande wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen en behouden van kabels (inblazen) in een bestaande HDPE-buis in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van het a-water BS66 is volgens artikel 2.2, lid 3 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst

aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

*Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.*

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor a-wateren met een vastgesteld profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

A-water BS66 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling “meandering”.

Het gaat hier om het inblazen van kabels in een bestaande HDPE-buis. Deze buis ligt binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water BS66, op de plek waar al een brug en andere infrastructuur aanwezig zijn. Mogelijk wordt in de toekomst beekherstel uitgevoerd van het a-water BS66 maar dit is niet aan de orde op de locatie van de bestaande HDPE-buis. Hierdoor vormen de kabels in de bestaande HDPE-buis op deze locatie geen belemmering voor de toekomstige ontwikkeling.

Door het opvolgen van de in deze omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, vormt de bovengenoemde activiteit op deze locatie geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen en voor het uitvoeren van doelmatig onderhoud aan het a-water BS66.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 6 mei 2026 digitaal ondertekend door:

A.F.H. Verhees

Manager vergunningen

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder “aanvragen en regelen”).

### **Het besluit treedt direct in werking**

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

## Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



## Bijlage 3: Toepasselijke algemene regels

**Het aanleggen en behouden van kabels (inblazen) in een bestaande HDPE-buis over het a-water BS66 en de daarbij behorende beschermingszone van het a-water BS66.**

### Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

### Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.