

## Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

*Voor het versneld afvoeren van hemelwater vanaf de tijdelijke bouwweg ten behoeve van uitbreiding [REDACTED] ter plaatse van perceel Beuningen, sectie H nummer 1742*

**Ons kenmerk**  
298395/650716

**DSO kenmerk**  
2025101401742

**Datum**  
5 mei 2026

**Vergunning opgesteld door**  
[REDACTED]

### Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden
- ***Het nog uit te voeren werk conform de vergunning met kenmerk 2022131196/2023116502***

Bij een bezoek aan de locatie hebben wij geconstateerd dat een deel van de werkzaamheden zoals vergund in het besluit niet uitgevoerd zijn conform de voorschriften. Zo zijn de watergangen zoals op de tekening bij het besluit niet gerealiseerd. Dit zullen wij bij de opleveringscontrole van deze vergunning meenemen. U dient deze werkzaamheden alsnog uit te voeren.

*sterke dijken  
schoon water*



## Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag .....	3
1.2	Besluit .....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
2.2	Specifieke voorschriften .....	5
Hoofdstuk 3	Overwegingen .....	7
3.1	Aangevraagde activiteiten .....	7
3.2	Toetsingskader en beleid .....	7
3.3	Overwegingen .....	7
3.4	Conclusie .....	7
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	8
4.1	Zorgplicht .....	8
4.2	Aandachtspunten.....	8
4.3	Afschriften.....	9
4.4	Leges .....	9
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar .....	10
5.1	Gevolgde procedure .....	10
5.2	Bezwaar.....	10

## Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

### 1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het versneld afvoeren van hemelwater vanaf de tijdelijke bouwweg ten behoeve van uitbreiding [REDACTED] ter plaatse van perceel Beuningen, sectie H nummer 1742.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025101401742
- Ingekomen op 14 oktober 2025 en ingeboekt onder nummer 298395
- Aangevuld op 18 november 2025.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

### 1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 3.22.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:  
het versneld afvoeren van hemelwater vanaf de tijdelijke bouwweg op een oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van uitbreiding [REDACTED] ter plaatse van perceel Beuningen, sectie H nummer 1742;
2. de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:  
Tekening 1: Situatietekening; Kenmerk: VB-002; Datum 28 april 2026;  
Bijlage 1: Begeleidend schrijven; Kenmerk: 2506-8125; Datum: 18 november 2025;  
Principetekening 9;
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland,



## Hoofdstuk 2 Voorschriften

### 2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder via [REDACTED]
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen:
  - Tekening 1: Situatietekening; Kenmerk: VB-002; Datum: 28 april 2026;
  - Bijlage 1: Begeleidend schrijven; Kenmerk: 2506-8125; Datum: 18 november 2025;
  - Principetekening 9.Als op de bijlage door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de bijlage(n) staat aangegeven.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

#### **Algemene voorschriften specifiek voor wateren**

8. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
9. Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
10. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
11. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.

12. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terecht komt, moet dit direct worden verwijderd.

## 2.2 Specifieke voorschriften

### Het lozen van hemelwater op wateren

13. Voordat de verharding en/of bebouwing wordt aangebracht, moet waterberging worden gerealiseerd voor de opvang van het versneld afgevoerde hemelwater conform de hieronder vermelde voorschriften.
14. Ter compensatie van de versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak moeten bestaande wateren (watergangen) worden verbreed.
15. Bij het verbreden van een water moet dit vooraf worden geschoond en moet de overtollige baggerspecie worden verwijderd.
16. Het verbrede water moet voldoen aan de volgende maatvoering:
- lengte : 100 meter;
  - bovenbreedte : 1,65 meter;
  - bodembreedte : 0,80 meter;
  - bodemhoogte : NAP+ 5,30 meter;
  - talud : 1:2 (aan de verbrede zijde) .
- Het zomerpeil ter plaatse is NAP+ 5,30 meter.
17. Het verbrede water moet worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
18. Het verbrede water moet onder strak profiel worden afgewerkt.
19. De bodem en taluds van het te (ver)graven water moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
20. Het doorstroomprofiel van het vergraven water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
21. Aan beide zijden van het water moet een strook van minimaal 1,00 meter gemeten uit de nieuwe insteek van het verbrede water insteek van het nieuwe water moet door vergunninghouder vrij worden gemaakt of vrijgehouden worden van obstakels. Daarnaast moet deze strook altijd toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.
22. Als ter plaatse van een te (ver)graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven water worden gelegd.

23. Als in een te (ver)graven water duikers aanwezig zijn, moeten deze in de as van (mid-denin) het vergraven water worden gelegd en moeten deze qua afmetingen en dieptelig-ging voldoen aan het vigerend beleid.
24. De vergunninghouder en rechtverkrijgende is verantwoordelijk voor het onderhoud van de oorspronkelijke helft en het verbrede stuk.
25. De uitmonding van het lozingspunt voor de hemelwaterafvoer moet in het talud van het water worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening. De uit-stroomvoorziening moet in het talud en buiten het profiel van het water worden ge-plaatst zoals op principetekening 9 is weergegeven.
26. Na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel wor-den afgewerkt, zodat de waterafvoer niet wordt gehinderd.
27. Het lozingspunt met bijbehorende werken moet zo worden aangebracht, dat een strook 1,00 meter uit de insteek van een secundair water vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het water.
28. Als het lozingspunt naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, moet het lozingspunt worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan wor-den hersteld en worden ingezaaid met bermgras.
29. De vergunninghouder en diens rechtverkrijgenden zijn verplicht de constructie in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de constructie met bijbehorende werken en het talud van het water direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van of namens het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.
30. De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het water in goede staat te on-derhouden en eventueel in het water opkomende houtige gewassen tijdig te verwijde-ren.

## Hoofdstuk 3 Overwegingen

### 3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het versneld afvoeren van hemelwater vanaf de tijdelijke bouwweg ten behoeve van uitbreiding [REDACTED] ter plaatse van perceel Beuningen, sectie H nummer 1742.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

### 3.3 Overwegingen

*Ten aanzien van het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak*

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 14: 'Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 16: 'Afvoeren van hemelwater vanaf (nieuw) verhard oppervlak', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In de aanvraag heeft de aanvrager aangegeven dat er 625m<sup>2</sup> nieuw verhard oppervlak wordt aangelegd.
- Daarom moet de aanvrager voor 625 m<sup>2</sup> nieuw verhard oppervlak compensatie realiseren.
- Bij een compensatienorm van 436 m<sup>3</sup>/ha in open water resulteert dit in 27,25 m<sup>3</sup> bij een peilstijging van maximale 0,30 meter leidt dit tot een oppervlakte van 90,83 m<sup>2</sup>.
- De aanvraag voorziet in het graven van 100 m<sup>2</sup> op waterpeil niveau. Hiermee wordt voldaan aan de compensatie-eis.
- De aanvrager moet de compensatie realiseren zoals in de voorschriften in deze vergunning is beschreven.

### 3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

### 4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

### 4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de bevoegde gezagen en/of belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

#### *Afvoeren baggerspecie*

Eventueel verontreinigde baggerspecie moet op uw kosten worden verwijderd. Afhankelijk van de vervuilingssklasse, moet u de bagger verwerken of afvoeren. Hoe u dat moet doen, kunt u lezen in de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering hiervan.

***Het nog uit te voeren werk conform de vergunning met kenmerk 2022131196/2023116502***

Bij een bezoek aan de locatie hebben wij geconstateerd dat een deel van de werkzaamheden zoals vergund in het besluit niet uitgevoerd zijn conform de voorschriften. Zo zijn de watergangen zoals op de tekening bij het besluit niet gerealiseerd. Dit zullen wij bij de opleveringscontrole van deze vergunning meenemen. U dient deze werkzaamheden alsnog uit te voeren.

**4.3 Afschriften**

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:

[Redacted]

**4.4 Leges**

[Redacted]

## Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

### 5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend en zijn aanvullende gegevens ingestuurd.

### 5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift<sup>1</sup> indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

*Wilt u schriftelijk bezwaar maken?*

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

*Wilt u digitaal bezwaar maken?*

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier ([www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit](http://www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit)). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website ([www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl)) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

---

<sup>1</sup> op grond van artikel 7:1 van de Awb