



Te leggen ca. 190m PE100 RCM Ø63 SDR17  
 HET TE LEGGEN TRACE DIENT IN EEN WERKGANG DOORGELGED TE WORDEN. (ZONDER LASSEN)

ca. 140m GESTUURDE BORING  
 HDPE buis Ø63 mm PE100RCM SDR17  
 (De gestuurde boring wordt verzorgd door Waterschap)

LET OP!  
 TE VERWIJDEREN LEIDINGEN ROOIEN.  
 BUIS-EINDJES INMETEN.

RENVOOI:  
 Ⓞ Huisaansluiting saneren  
 ⚠ Huisaansluiting schouwen

AANDACHT VOOR DE UITVOERING:  
 De correcte trace-code:  
 M19521-LD-01 t/m 02 vermelden op  
 de in te dienen Prestatie Verklaring.

GASLEIDING-STATUS		symbol	omschrijving	Omschrijving : l.v.m. dijkverzwaring rec. LD-net Kruisweg, Arcen					SAP netwerkplan : 30221043
—	in bedrijf	■	G Afsluiter - in bedrijf	Status : Projecttekening aangemaakt					SAP projectdefinitie : M.19521
- - -	gepland	⚠	G Station - in bedrijf	2085-38925	2085-38900	2090-38900	2100-38900	Synfranummer :	
- · - · -	te verwijderen	⚠	G Station - te verwijderen	2080-38875	2085-38875	2090-38875	2095-38875	Ontwerp door :	
				2085-38850	2090-38850	2095-38850	2100-38850	2105-38850	
				2080-38825	2085-38825	2090-38825	2095-38825	2100-38825	2105-38825
				2080-38800	2090-38800	2095-38800	2100-38800	2105-38800	Projecttek. Gewijzigd :
									A2 Schaal: 1:500 Datum plot: 16/01/2026
									Limburg Noord Afd. A, E & I Heierkerkweg 3 5928 RM VENLO

