

renvooi bouwkundig

- beton, in het werk gestort
- beton, prefab
- kalkestrandsteen
- betonsteen
- lichte scheidingwand
- metal-stud wand
- isolate
- tegelwerk
- Indicate mogelijke indeling commerciële ruimten
- hoofdentree
- neventree
- peilmaat t.o.v. projectpeil in m (projectpeil = 2.800m+NAP)

renvooi brandveiligheid

- extra beschermde vluchtroute
- rookwerend 20 min.
- brandwerend 30 min. WBDO + Rso
- brandwerend 60 min. WBDO + Rso
- wandopening WBDO 20 min.
- wandopening WBDO 30 min.
- wandopening WBDO 60 min.
- zelfsluitende deur
- vluchdeur, zonder sleutel of ander los voorwerp te openen
- vluchtwegaanduiding
- brandhydrant
- algemeen: ruimte voorzien van noodverlichting
- ruimte voorzien van sprinklerinstallatie
- ruimte voorzien van rookmelder cf. NEN 2555
- ruimte voorzien van rookmelder cf. NEN 2555 (doodlopend eind bewaking)
- wandopening optische signalering
- brandslanghaspel, slanglengte 30m
- draagbaar blusstoel
- aansluitpunt / aftappunt droge blusleiding
- aansluitpunt / vulpunt sprinkler
- vluchtwegaanduiding
- brandweertogang
- neventbrandweertogang
- sleutelbus t.b.v. toetreding brandweer
- brandweerpaneel
- brandmeldcentrale
- sprinklermeldcentrale
- opstelplaats brandweervoertuig
- brandoverlast voorziening in de vorm van tweezijdig geluiddicht glas, gelijk aan beglazing ter plaatse van balkons. Met andere woorden beglazing in de betreffende woning een gelijke opbouw geven ter voorkoming van brandoverlast.

renvooi installaties

- MK(W) meterkast (warm)
- MK(K) meterkast (koud)
- WTW warmterugwinning
- VV verdelers vloerverwarming
- VK verdeelkast
- NK rustkast
- LBK luchtbehandelingskast
- hwa positie hemelwaterafvoer
- ontl. positie ontluchting afvoer

- Algemeen:**
- Voor posities en maatvoering constructieve elementen, zie tekeningen constructeur.
 - Voor posities en maatvoering installatiecomponenten, zie tekeningen installatie adviseur.
 - Voor nadere specificaties bouwtechnisch, zie rapport bouwtechnisch adviseur.
 - Voor nadere specificaties brand en vluchten, zie rapport adviseur brandveiligheid.
- Trappen:**
- Vrije hoogte boven trap is minimaal 2,30m.
 - Leuning tussen 800mm en 1000mm boven voorzijde trede.
 - Bordes bij de bovenste trede is minimaal 800x800mm.
- Deuren:**
- Alle deuren (m.u.v. de meterkastdeuren) hebben een vrije doorgang van minimaal 0,85x2,30m.
 - Drempels zijn maximaal 2cm hoog.



Overhoeks - Blok O

rev.	date	description
01	15.03.2024	Revisie verkooptekeningen
06	21.05.2025	Revisie omgevingsvergunning

Westgevel		156 / description		BLKO-KAAN-Z-Z-D-A-3104	
Amvest	client	locusnummer			
K727	DO	A1+	1 : 100	21.02.2024	A05
projectno.	phase	format	scale	date	status
					06
					revision