

Derde transformator hoogspanningsstation Doetinchem/Langerak 1

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Bronckhorst
Behandeld door	Omgevingsdienst Achterhoek
Soort	Aanvraag maatwerkvoorschrift
Activiteit(en)	Maatwerkvoorschrift aanvragen bij de gemeente, de rijksoverheid of de provincie - Aanvraag maatwerkvoorschrift
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20250721 01941 001 (ingediend op 03-11-2025) 20250721 01941 000 (ingediend op 21-07-2025)

Project

Naam van dit project

Derde transformator hoogspanningsstation Doetinchem/Langerak

Projectomschrijving

Op het huidige station zijn al 2 transformatoren in gebruik. TenneT wil daar een 3e transformator aan toevoegen. Een transformator past de spanning aan van 380.000 Volt naar 150.000 Volt en andersom.

Het project bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Het plaatsen van een nieuwe transformator;
- Bij de transformator en op complex Doetinchem 380 kV worden nieuwe compensatiespoelen geplaatst. De transformator en de spoelen worden geplaatst binnen de hekken van de bestaande hoogspanningsstations.
- Om de transformator aan te sluiten op het 380kV elektriciteitsnet is uitbreiding van het transformatorveld nodig. De huidige 150kV installatie wordt uitgebreid, zodat deze geschikt is om de nieuwe transformator daarop aan te sluiten.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

Geef uw verzoek een naam

Derde transformator hoogspanningsstation Doetinchem/Langerak 1

Toelichting op uw verzoek

-

Uw referentienummer

-

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

TenneT TSO

*Vooraf ingevuld antwoord.***KVK-nummer**

09155985

*Vooraf ingevuld antwoord.***Vestigingsnummer**

-

RSIN

815310456

*Vooraf ingevuld antwoord.***Straatnaam**

Utrechtseweg

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

310

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

-

Huisnummertoevoeging

M01

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

6812AR

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaatsnaam**

Arnhem

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling**E-mailadres****Telefoonnummer**

Vragen en antwoorden

Maatwerkvoorschrift aanvragen bij de gemeente, de rijksoverheid of de provincie

- Aanvraag maatwerkvoorschrift

Beschrijf de activiteit en het onderwerp waarvoor u een maatwerkvoorschrift aanvraagt.

TenneT vraagt het bevoegd gezag van de gemeente Bronckhorst om het maatwerkvoorschrift in het geldende omgevingsplan aan te passen als het gaat om:

Het maatwerkvoorschrift voor de standaard geluidgrenswaarden op 50 meter afstand. De overschrijding beperkt zich tot 5 dB in de nachtperiode en 1 dB in de avondperiode.

Bijlagen

Maatwerkvoorschrift aanvragen bij de gemeente, de rijksoverheid of de provincie - Aanvraag maatwerkvoorschrift

Andere gegevens

Document	Vertrouwelijk
FH 1015-4-RA-002.pdf	Nee
FH 1015-5-RA.pdf	Nee

Begrenzing locatie activiteit

Document	Vertrouwelijk
B3.1.2-g2 Vlekkenplan DTC380 v2.0.pdf	Nee