OOSTERBROEKSWEG (5 000 904)

Veldnummer	Hoofdaardingnummer	Zekeringwaarde - Type	Aarding leverbaar? (TNA Ja /TNA Nee)		
1	26515	100A gRF	Nee	35Cu -> 95Al	25A gG
2	26511	100A gRF	Nee	35Cu	16A gG
3	26609	100A gRF	Nee	95Al	16A gG
5	26517	80A gRF	Nee	35Cu -> 95Al	25A gG

Verklaring E & OV

- Aarde
- LS 230V, 400V of 600V ~=
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- LS+OV of OV
- Mantelbuis

Dekkingsgraad Kabels: Openbare Grond
Kabelafstand: ~ 0.8 meter
Leidingsteenpakket (b)230V : 0.3 meter
Middenspanningkabel (c) 20kV : 0.7 - 0.9 meter

- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- LS/MS/IBS (UTN/IBS/TVL)
- Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
- Telecom
- LS (Bestaand)
- MS (Bestaand)

- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
- IBS Buitenbedrijf te stellen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Nu te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- MS Station
- MS Station met E/V
- LS kast
- LS/OV kast
- Kabel op paal
- Kwetsbaar
- Nutsaansluiting
- Kempkop
- Eindafdekking
- Bestaande lasmoof
- Aarde

Klarenbeekseweg 13 Klarenbeek UITB LT7E fase 1

Beheerkaart :	
Datum :	29-5-2026
Status :	Uitvoering
Schaal :	1:500
Discipline :	E-LS
Blad nr. : 3/3	Formaat: A0
CS nr:	3176514
Case nr:	0310308

Liander
onderdeel van eliander

Gemeente: Apeldoorn
Get. [redacted] Datum: 29-05-2026
Wijz. A : Datum: Pe:
Wijz. B : Datum: Pe:
Wijz. C : Datum: Pe:
Regio:Randmeren,Veluwe,GGV - JBR
Engineer : [redacted] Tel. nr: [redacted]

Gedruckt op: 29-5-2026, 7:23:33 door: Baer-Buurkes