

# Besluit

Ons kenmerk:	0539386914
DSO-nummer:	2026041700252
Indieningsdatum:	17 april 2026
Aanvrager:	ASML Netherlands B.V. De Run 6501 5504DR Veldhoven
Gemachtigde:	Holland Drilling B.V. Simon Homburgstraat 17 5431NN Cuijk
Beslistermijn verlengd:	op 29 mei 2026 met 6 weken

## Aanleiding

Op 17 april 2026 heeft Holland Drilling B.V. namens ASML Netherlands B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. ASML Netherlands B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het door middel van drie horizontaal gestuurde boringen aanleggen en het behouden van kabels en bluswaterleidingen in c-wateren, het a-water BEA (Beatrixkanaal), de bijbehorende beschermingszones en het vastgestelde profiel van vrije ruimte. De activiteiten zijn gepland in de buurt van Spottersweg in Oirschot en Dirk Noordhofflaan in Eindhoven. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

## Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het door middel van drie horizontaal gestuurde boringen aanleggen en het behouden van kabels en bluswaterleidingen onder c-

wateren en a-water BEA, inclusief de bijbehorende beschermingszone nabij Spottersweg in Oirschot en Dirk Noordhofflaan in Eindhoven;

- de gevraagde vergunning, als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024, te verlenen voor het door middel van drie horizontaal gestuurde boringen aanleggen en het behouden van kabels en bluswaterleidingen binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van a-water BEA nabij Spottersweg in Oirschot en Dirk Noordhofflaan in Eindhoven.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

## Voorschriften

### Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via [vergunningen@dommel.nl](mailto:vergunningen@dommel.nl) met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

### Het door middel van drie horizontaal gestuurde boringen aanleggen en het behouden van kabels en bluswaterleidingen binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van a-water BEA

5. Het werkverslag inclusief het definitieve boorpfiel wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl). Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.
6. De in- en uittredepunten van de drie horizontaal gestuurde boringen liggen buiten het vastgestelde profiel van vrije ruimte van a-water BEA.
7. De kabels en bluswaterleidingen worden door middel van drie horizontaal gestuurde boringen aangelegd zoals is aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekeningen

'Beatrix kanaal, locatie Spottersweg Oirschot', met nummers 26-20019-B01, 26-20019-B02 en 26-20019-B03, d.d. 25-03-2026.

8. Als de beschermingszone langs a-water BEA en/of het profiel van a-water BEA zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld door de vergunninghouder.

## Aanvraag

ASML Netherlands B.V. is van plan om kabels en bluswaterleidingen aan te leggen voor de uitbreiding van ASML in Oirschot. De kabels en bluswaterleidingen worden aangelegd door middel van drie horizontaal gestuurde boringen onder c-wateren en het a-water BEA inclusief de daarbij behorende beschermingszone en het vastgestelde profiel van vrije ruimte. De activiteiten zijn gepland in de buurt van Spottersweg in Oirschot en Dirk Noordhofflaan in Eindhoven. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

## Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

### Geen vergunningplicht

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. In artikel 2.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningsplichtig zijn. De gevraagde activiteit, het door middel van drie gestuurde boringen aanleggen en het behouden van kabels en bluswaterleidingen onder c-wateren valt niet binnen de reikwijdte van het verbod. Voor deze activiteit is dan ook geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit vereist. De aanvraag wordt voor dit onderdeel afgewezen.

### Vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water en in een b-water handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven uit te voeren. In de Waterschapsverordening

2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het door middel van drie horizontaal gestuurde boringen aanleggen en het behouden van kabels en bluswaterleidingen onder a-water BEA, inclusief de bijbehorende beschermingszone is vergunningvrij volgens artikel 2.46, tweede lid, van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. De uitvoering moet plaatsvinden volgens de algemene regels uit de artikelen 2.48, 2.49 en 2.51 van de Waterschapsverordening 2024, zoals weergegeven in bijlage 3 bij dit besluit.

Voor zover de aanvraag ziet op het door middel van drie horizontaal gestuurde boringen aanleggen en het behouden van kabels en bluswaterleidingen onder a-water BEA, inclusief de bijbehorende beschermingszone, wordt de aanvraag afgewezen.

### Vergunningsplichtige wateractiviteit

Voor het door middel van een horizontaal gestuurde boring aanleggen en het behouden van middenspanningskabels binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water BS3 is volgens artikel 2.2, derde lid, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. De activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

#### Beleidsregel 7 “Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen”

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor a-wateren met een vastgesteld profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

A-water BEA heeft aan beide zijden een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter met de doelstelling “natte natuurzone”.

Aanvrager plant drie diepe horizontaal gestuurde boringen waarbij de in- en uitredepunten zich bevinden buiten het vastgestelde profiel van vrije ruimte van a-water BEA. Met de maatvoering zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekeningen met nummers 26-20019-B01, 26-20019-B02 en 26-20019-B03 (d.d. 25-03-2026) blijft toekomstige ontwikkeling van een natte natuurzone in het vastgestelde profiel van vrije ruimte mogelijk.

De in deze omgevingsvergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de bovengenoemde activiteit op deze locatie geen belemmering vormt voor toekomstige ontwikkelingen.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid. Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 17 juni 2026 digitaal ondertekend door:



## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder “aanvragen en regelen”).

### **Het besluit treedt direct in werking**

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.



## Bijlage 3: Toepasselijke algemene regels

### **Het door middel van drie horizontaal gestuurde boringen aanleggen en het behouden van kabels en bluswaterleidingen.**

#### Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd;  
en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

#### Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

#### Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring

Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.