

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden

Datum	17 juni 2026	Contactpersoon	5.1.2e
Ons zaaknummer	Z/26/2021544	Telefoonnummer	5.1.2e
Ons besluitnummer	D2026-1054312	E-mailadres	5.1.2e@odu.nl
Uw kenmerk	-	Aantal bijlage(n)	-
Onderwerp	Besluit tot ambtshalve opleggen maatwerkbesluit PGS 37-1	Pagina	1 van 9

MAATWERKBESLUIT

Onderwerp

Renoparts B.V. (KVK-nummer: 23060764) heeft op de locatie 5.1.2e in Vianen een energieopslagsysteem (EOS) in werking. Wij zien aanleiding om ten aanzien hiervan maatwerkvoorschriften te stellen voor deze milieubelastende activiteit (MBA).

Besluit

Wij besluiten op grond van artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor bovengenoemde locatie:

- Maatwerkvoorschriften te stellen voor het gebruiken van een EOS (zie hoofdstuk I van dit besluit).

En verder dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van dit besluit:

- Test Report, Test Method for Evaluating Therm Runaway Frite Propagation in Battery Energy Storage systems on Unit Level, ANSI/CAN/UL 9540A:2019, TUV, kenmerk: 64.280.20.60401.01, d.d. 1 januari 2021;
- Test Report, Test Method for Evaluating Therm Runaway Fire Propagation in Battery Energy Storgae systems on Module Level, ANSI/CAN/UL 9540A:2019, TUV, kenmerk: 64.280.20.60400.01, d.d. 1 januari 2021;
- Test Report, Test Method for Evaluating Therm Runaway Fire Propagation in Battery Energy Storgae systems on Cell Level, ANSI/CAN/UL 9540A:2019, TUV, kenmerk: 64.6:230b d.d. 3 december 2021;
- Productinformatieblad, 1e pagina - LUNA2000-200KWH-2H1, Smart String ESS, Huawei;
- Plattegrondtekening met locatie EOS, 5.1.2e in Vianen;
- Excel-lijst met maatregelen uit de PGS 37-1, EOS Renoparts, 5.1.2e Vianen.



Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na verzending van dit besluit. Dit betekent dat de voorschriften zoals weergegeven in hoofdstuk I van dit maatwerkbesluit direct gelden.

Bezwaar

Als een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, dan kan diegene per post een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, postbus 11, 4140 AA Leerdam. Het is ook mogelijk om digitaal bezwaar te maken, zie hiervoor de gemeentelijke website. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. Wie belanghebbende is, leggen wij hieronder uit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn begint op dag nadat dit besluit is verzonden. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum waarop het bezwaar wordt ingediend;
- een omschrijving van (het gedeelte van) het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering);
- een handtekening van de indiener;
- het zaaknummer Z/26/2021544 en besluitnummer D20261054312.

Belanghebbende

Bezwaar tegen dit besluit kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende. Een persoon of rechtspersoon is belanghebbende als diegene, als gevolg van dit besluit, rechtsreeks in een eigen belang wordt geraakt. Dit belang moet voldoende persoonlijk, objectief en actueel zijn. Een rechtspersoon kan ook belanghebbende zijn als uit de doelstellingen en feitelijke werkzaamheden van die rechtspersoon blijkt dat deze in het bijzonder het belang behartigt dat door dit besluit wordt geraakt. Dit staat in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en blijkt hiernaast uit rechtspraak.

Pro forma bezwaarschrift

Als het niet lukt om binnen de termijn een volledig gemotiveerd en onderbouwd bezwaarschrift te schrijven, dan kan binnen deze termijn een pro forma bezwaarschrift worden ingediend. In een pro forma bezwaarschrift geeft de indiener van het bezwaar aan tegen dit besluit in bezwaar te gaan, maar meer tijd nodig te hebben voor de motivering en onderbouwing. Vervolgens ontvangt de indiener van het bezwaar bericht over hoeveel tijd de indiener daarvoor heeft.

Voorlopige voorziening

Dit besluit is direct van kracht. Dit geldt ook als er een bezwaarschrift wordt ingediend. Het indienen van bezwaar schorst het besluit namelijk niet. Als de indiener van het bezwaar niet langer kan of wil wachten tot er inhoudelijk over het bezwaarschrift is beslist, dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. De voorzieningenrechter kan een verzoek om een voorlopige voorziening alleen toewijzen als er sprake is van onverwijlde spoed en/of bij beslissingen met onomkeerbare gevolgen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van 'voorlopige voorziening'. Een verzoek



om voorlopige voorziening kan ook digitaal ingediend worden via het digitale loket van de rechtspraak: loket.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De indiener van het verzoek moet namelijk griffierecht betalen aan de rechtbank. Er kan pas om een voorlopige voorziening worden verzocht nadat het bezwaarschrift is ingediend.

Akkoord op conceptbesluit van 28 mei 2026

Op 28 mei 2026 is een conceptversie van het besluit verzonden naar het bedrijf. Zij hebben op 28 mei 2026 schriftelijk aangegeven akkoord te gaan met het te nemen besluit. In het besluit heeft een kleine adreswijziging plaatsgevonden n.a.v. dit bericht. Het EOS is namelijk geplaatst op de 5.1.2e in Vianen. Het bedrijf is ook gevestigd op de 5.1.2e in Vianen en gebruikt dat adres als postadres.

Afschrift

Wij hebben een afschrift van dit besluit verzonden aan Renoparts B.V. en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Meer informatie?

Voor vragen over dit besluit kan contact opgenomen worden met 5.1.2e van de Omgevingsdienst Utrecht (ODU), bereikbaar op telefoonnummer: 5.1.2e of via e-mailadres: 5.1.2e@odu.nl. Vermeld hierbij ons zaaknummer: Z/26/2021544.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, namens hen,

5.1.2e

Strategisch manager

5.1.2e

Omgevingsdienst Utrecht



Inhoudsopgave

I.	Voorschriften	5
II.	Procedurale overwegingen	7
1.	Inleiding.....	7
1.	Omschrijving van de activiteit	7
2.	Bevoegd gezag	8
3.	Vorbereidingsprocedure	8
4.	Kennisgeving	8
5.	Gemelde situatie	8
IV.	Inhoudelijke overwegingen	9



I. Voorschriften

1. In deze voorschriften is met de PGS 37-1 bedoeld: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-1 (lithiumhoudende energiedragers: EOS: 2023, versie: 1.1 (april, 2026).
2. De plaatsing, uitvoering en het beheer van het EOS moet voldoen aan de in de onderstaande tabel genoemde maatregelen van de PGS 37-1:

Maatregel	Beschrijving maatregel
MW 1	Zorgplicht basisveiligheid
M2	Minimale veiligheidseisen EOS en energiedrager
M3	Traceerbaarheid
M4	Procedure omgang met mogelijk beschadigde energiedragers
M5	Bescherming tegen omgevingsinvloeden
M6	Plaatsing EOS
M8	Klimaatbeheersing
M22	Locatiekeuze en aanrijdbeveiliging
M28	Beveiliging tegen onbevoegden
M31	Ingebruiknamekeuring
M33	Monitoring EOS
M34	Preventief afschakelen op basis van alarmeringen
M35	Afschakelen op basis van detectie
M36	Noodstopvoorziening
M37	Verwijderen energiedrager na thermal runaway of brand
M38	Toegang tot het EOS
M39	Vervanging energiedrager
M40	Actuele Handleiding
M42	Periodieke controle
M44	algemene documentatie-eisen – registratiesysteem
M45	Algemene documentatie-eisen – bezwaartermijn
M46	Competentie-eisen conform NEN 3140
M47	Instructie personeel
M48	Bliksembeveiliging
M49	Onderdelen bliksembeveiliging
M55	Voorkomen van brandpropagatie
M61	Bereikbaarheid van het EOS
M64	Noodplan
M65	Noodplan beproeven
M66	Pictogrammen EOS

3. De ingebruiknamekeuring bedoeld in maatregel M31 van de PGS 37-1 wordt uitgevoerd door een onafhankelijke ter zake deskundige partij. De bevindingen moeten worden vastgelegd in een keuringsrapport wat ter inzage voor het bevoegd gezag op de locatie aanwezig is.



4. Binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit is een ingebruiknamekeuring bedoeld in M31 uitgevoerd.
5. Het in M44 van de PGS 37-1 genoemde reparatie- en onderhoudslogboek is op de locatie aanwezig en inzichtelijk voor een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthouder.
6. Het EOS is beveiligd tegen brandpropagatie, zoals bedoeld in M55 van de PGS 37-1. Het aanwezige testniveau is unit-level. Een bewijs hiervan is op de locatie aanwezig.
7. Ter invulling van M61 van de PGS 37-1 is de bereikbaarheid van het EOS afgestemd met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) via e-mailadres: 5.1.2e @vru.nl, zodat hulpdiensten snel en veilig de locatie kunnen bereiken in geval van calamiteit. Een bewijs van deze afstemming is op de locatie aanwezig.
8. Binnen drie maanden na het in werking treden van dit besluit is het in M61, M64 en M65 van de PGS 37-1 genoemde noodplan ter informatie verzonden aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) via e-mailadres: 5.1.2e @vru.nl.
9. Elk persoon die handelingen verricht ten aanzien van het EOS dient op de hoogte te zijn van dit besluit en bovengenoemde maatwerkvoorschriften.



II. Procedurele overwegingen

1. Inleiding

III.

In het Bal zijn er voor EOS'en geen specifieke regels opgenomen. EOS'en zijn niet aangewezen als een MBA in hoofdstuk 3 of 4 van het Bal. Wel kan een EOS functioneel ondersteunend zijn aan de kernactiviteit van een bedrijf. Dat is bij Renoparts B.V. op de 5.1.2e in Vianen het geval.

In individuele gevallen kunnen wij met een maatwerkbesluit algemene regels specificeren. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat voor de EOS aan de locatie 5.1.2e in Vianen een maatwerkbesluit vastgesteld moet worden. Dit doen wij ambtshalve. Dit betekent dat wij het besluit uit onszelf nemen. Hiervoor is geen aanvraag ingediend.

Maatwerkbesluit

Met een maatwerkbesluit kunnen wij in individuele gevallen algemene regels over activiteiten specificeren in verband met:

- onvoorziene situaties;
- bijzondere gevallen;
- lokale omstandigheden;
- het bereiken van ambities voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Op grond van artikel 2.13 van het Bal kunnen wij in bepaalde gevallen met een maatwerkbesluit afwijken van de algemene regels. Hierbij kunnen wij voorschriften vaststellen:

- die strenger of juist minder streng zijn dan de algemene regels;
- waarmee de algemene regels nader worden ingevuld of aangevuld;
- waarmee afgeweken wordt van een verbod in de algemene regels.



1. Omschrijving van de activiteit

Renoparts B.V. is een bedrijf in de bouwnijverheid. Zij zijn fabrikant van zowel balkonhekken, balustrades als ook aanverwante producten als vlondervloeren, overkappingen en privacy-schermen.

Het bedrijf voert de milieubelastende activiteit uit als bedoeld in artikel 3.229, eerste lid onder a van het Bal; het voor bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of installatiewerkzaamheden opslaan van stoffen op een andere locatie dan de locatie van die werkzaamheden. In artikel 3.229, tweede lid van het Bal is aangegeven dat de aanwijzing ook andere MBA's omvat die worden verricht op dezelfde locatie die dat opslaan, onderhouden, repareren of schoonmaken functioneel ondersteunen. De energie die wordt opgeslagen in de EOS wordt gebruikt door het bedrijfspan en installaties van het bedrijf. Het wordt op deze wijze gebruikt voor de opslag van stoffen. Er is sprake van een functioneel ondersteunende activiteit aan de kernactiviteit.

Hierdoor is de zorgplicht uit artikel 2.11 van het Bal van toepassing op de EOS en kunnen er op grond van artikel 2.13 van het Bal aanvullende eisen middels maatwerk voor het EOS worden opgesteld.

2. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om het maatwerkbesluit ambtshalve op te leggen. Dit volgt uit artikel 4.9, aanhef en onder b, van de Omgevingswet.

3. Voorbereidingsprocedure

De reguliere voorbereidingsprocedure zoals beschreven in titel 4.1 van de Awb is van toepassing.

4. Kennisgeving

Wij zullen een kennisgeving van dit besluit publiceren op [officielebekendmakingen.nl](https://www.officielebekendmakingen.nl).

5. Gemelde situatie

Voor de activiteiten op de locatie is op 7 juni 2021 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend (AIM-kenmerk: Adrq5ijudhq). Deze is op 4 augustus 2021 geaccepteerd door de gemeente Vijfheerenlanden (briefkenmerk: Z/21/184173 / D – 523394).



IV. Inhoudelijke overwegingen

Het EOS is functioneel ondersteunend aan de kernactiviteiten in artikel 3.103, eerste lid, onder f en artikel 3.229, eerste lid, onder a, van het Bal. Voor het EOS staan geen eisen in het Bal. De specifieke zorgplicht in artikel 2.11 van het Bal geldt. Dat betekent dat door degene die een activiteit verricht en weet dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2 van het Bal, alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid van de Omgevingswet.

Passende maatregelen en voorzieningen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen bij plaatsing en ingebruikname van een EOS met lithiumhoudende energiedragers zijn beschreven in de richtlijn PGS 37-1. Omdat het EOS lithiumhoudende energiedragers bevat, is voor de maatregelen en voorzieningen aansluiting gezocht bij de PGS 37-1 (versie 1.1, april 2026). In maatwerkvoorschrift 1 van dit besluit wordt verwezen naar deze versie van de PGS 37-1.

Het gaat hier om een EOS-park met niet-betreedbare behuizing in de openlucht. Dat is een typical 3 als bedoeld in de PGS 37-1. De in maatwerkvoorschrift 2 opgenomen maatregelen zijn de maatregelen uit de PGS 37-1 die specifiek van toepassing zijn op een EOS van typical 3 waarbij rekening is gehouden met de brandveiligheidseisen van deze specifieke EOS. Voorafgaand aan dit besluit, is door het bedrijf een checklist ingevuld voor een EOS van typical 3. Er zijn geen afwijkende gelijkwaardige maatregelen beschreven. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat het EOS een brandpropagatietest conform de UL9540A op unit-level succesvol heeft doorstaan. Hiermee wordt voldaan aan M55 uit de PGS 37-1 (en maatwerkvoorschrift 6 van dit besluit). Dit betekent dat niet hoeft te worden voldaan aan M56 uit de PGS 37-1 (bluswateraansluiting). Dit volgt uit M55 van de PGS 37-1. Ook M9 (brandwerendheid), M10 (brandwerendheid doorvoeringen) en M50 (veiligheidsafstanden) zijn dan niet nodig. Het EOS is dan namelijk voldoende beveiligd tegen branduitbreiding. Deze maatregelen zijn daarom niet opgenomen in maatwerkvoorschrift 2 van dit besluit.

Ter aanvulling is M22 opgenomen in maatwerkvoorschrift 2 van dit besluit. Dit zorgt ervoor dat een aanrijdbeveiliging moet worden toegepast rondom de installatie. Dit vanwege de locatie van het EOS en het verkeer dat langs de installatie kan rijden. Voorkomen moet worden dat het EOS beschadigd raakt.

Maatwerkvoorschriften 3 t/m 8 van dit besluit geven vervolgens een uitwerking aan M31, M44, M55, M61, M64 en M65 van de PGS 37-1. Dit omdat het noodzakelijk is dat een aantal maatregelen worden beoordeeld door- en afgestemd met de Veiligheidsregio Utrecht en zodat een milieutoezichthouder van de Omgevingsdienst Utrecht de maatwerkvoorschriften kan controleren en de brandveiligheid wordt geborgd. Maatwerkvoorschrift 9 van dit besluit zorgt ervoor dat naleving van het besluit en de bijbehorende maatwerkvoorschriften wordt geborgd.

Conclusie

Er zijn maatwerkvoorschriften nodig met het oog op het waarborgen van veiligheid en bescherming van het milieu. Dit omdat voor een EOS in het Bal geen specifieke regels zijn opgesteld terwijl de plaatsing en het gebruik ervan wel nadelige gevolgen voor de veiligheid en het milieu kan hebben. De gevolgen van deze maatwerkvoorschriften zijn voor het bedrijf niet onevenredig in verhouding tot het doel van de maatwerkvoorschriften. De maatwerkvoorschriften staan in hoofdstuk I van dit besluit.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3, 6, 7
Burgerlijk wetboek 6	Art. 6:230b BW	Dit gegeven hoeft volgens art. 6:230b BW alleen verstrekt te worden aan de afnemer van de verleende diensten.	1