

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het realiseren van een bypass voor fietsers binnen het werkingsgebied van een primaire waterkering binnen dijktraject 83, tussen dijkpalen 83.107 en 83.110, ter plaatse van de Ruitersdijk in Roosteren in de gemeente Echt-Susteren

Zaaknummer: 2026-Z1925

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag	9
6.2	Locatie.....	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen	10
6.4	Meldingsplichtige handelingen.....	10
6.5	Zorgplicht	10
7	Toetsing aanvraag	11
7.1	Algemeen.....	11
7.2	Overwegingen.....	12
7.3	Conclusie toetsing.....	13
8	Procedure en rechtsbescherming	14
8.1	Procedure.....	14
8.2	Rechtsbescherming.....	14
9	Mededelingen.....	15
10	Bijlagen	16

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 12 februari 2026 een aanvraag ontvangen van Consortium Grensmaas, Verloren van Themaatweg 11, 6121 RG Born namens Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Venboordstraat 6, 6005 PJ Weert, om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van onderstaande handelingen binnen het werkingsgebied van een primaire waterkering binnen dijktraject 83, tussen dijkpalen 83.107 en 83.110, ter plaatse van de Ruitersdijk in Roosteren in de gemeente Echt-Susteren:

1. het plaatsen van een afrastering en/of hekwerk in de kernzone van de waterkering;
2. het aanbrengen van (half)verharding in de kernzone van de waterkering;
3. het aanbrengen van ophogingen in de kernzone van de waterkering;
4. het aanleggen van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van de waterkering;
5. het plaatsen van afrastering in beschermingszone
6. het aanbrengen van (half)verharding in de beschermingszone van de waterkering, waarbij de ontgraving minder dan 50 cm diep is
7. het aanbrengen van ophogingen in de beschermingszone van de waterkering

Voor onderdelen 1 t/m 4 is op grond van de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning vereist, zie paragraaf 6.3.

Voor onderdelen 5 t/m 7 geldt op grond van de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een meldplicht, zie paragraaf 6.4.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Venboordstraat 6, 6005 PJ Weert, voor onderstaande activiteiten binnen het werkingsgebied van een primaire waterkering binnen dijktraject 83, tussen dijkpalen 83.107 en 83.110, ter plaatse van de Ruitersdijk in Roosteren in de gemeente Echt-Susteren:
 - het plaatsen van een afrastering en/of hekwerk in de kernzone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- het aanleggen van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van 3.30 tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburgartikel;
 - het aanbrengen van ophogingen in de kernzone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.70 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het aanbrengen van (half)verharding in de kernzone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.61 eerste lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- Begeleidende brief met toelichting op aanvraag d.d. 11-02-2026 (Bijlage 1_WLDOC-1663486819-409074);
 - Memo 'Toetsing aan zoneringen WL', ongenummerd en ongedateerd (Bijlage 2_WLDOC-1663486819-409077);
 - Tekening 'Bypass Ruiterdijk', TE-KW-MET-122-6 Planblad_2 d.d. 30-03-2026 (Bijlage 3_WLDOC-1663486819-414260);
 - Rapport 'Ontwerpadvies fundering', GD210774.R01.V1.0 d.d. 13-04-2026 (Bijlage 4_WLDOC-1663486819-414259).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
30-6-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder zorgt ervoor dat een (kopie) van deze vergunning op de werklocatie aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de vergunde werken. De op grond van deze vergunning te realiseren en te behouden werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen direct worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer contactpersoon / contactpersonen aan die belast is / zijn met het toezicht op de naleving van deze vergunning. Deze contactpersoon / contactpersonen is /zijn tevens belast met het overleg met het waterschap bij calamiteiten en spoedgevallen, ook buiten kantooruren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de in het voorgaande lid genoemde gegevens moeten binnen 1 week na de wijziging via handhaving@waterschaplimburg.nl aan het waterschap worden medegedeeld.

Voorschrift 4

Startmelding en afmelding werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de vergunde werkzaamheden ten minste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden via handhaving@waterschaplimburg.nl aan het waterschap.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de vergunde werkzaamheden uiterlijk 1 week na afronding van de werkzaamheden via handhaving@waterschaplimburg.nl aan het waterschap.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Wanneer er als gevolg van de realisatie van vergunde werken nadelige effecten ontstaan voor de waterkering kan het waterschap besluiten tot stillegging van de activiteiten. Eventueel kan het waterschap, buiten de voorschriften, aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat deze aanvullende eisen direct worden opgevolgd.
2. Het waterschap kan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden nadere aanwijzingen geven ter bescherming van de waterkering. De vergunninghouder zorgt ervoor dat deze aanwijzingen direct worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder moet schade aan de waterkering en/of waterstaatkundige voorzieningen als gevolg van zijn handelen direct per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) melden aan het waterschap.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via ‘Meldpunt Water’ 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar). Zo spoedig mogelijk moet een schriftelijke bevestiging aan het waterschap worden gemaaild (handhaving@waterschaplimburg.nl) met de volgende gegevens:
 - de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan, en
 - eventueel vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen, en
 - de getroffen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken, en
 - andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval te kunnen beoordelen.
5. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder direct passende maatregelen om (verdere) nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

Indien de vergunde werken hun functie hebben verloren en/of niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 8

Waterkeringen algemeen

1. Het gebruik van hulpconstructies en/of hulpwerken, voor zover die niet deel uitmaken van de vergunningaanvraag, moet tenminste 3 dagen van tevoren worden gemeld aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl. De gemelde hulpconstructies en/of hulpwerken mogen pas na schriftelijke goedkeuring van het waterschap worden toegepast.

2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
3. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering onaangetast blijven.
4. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld, zie voorschrift 9.
5. De uitvoering van onderhouds- of inspectiewerkzaamheden door het waterschap mag niet worden belemmerd.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. De vergunninghouder moet bij graafwerkzaamheden in de kernzone, beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering de afzonderlijke grondlagen gescheiden ontgraven en gescheiden in depot zetten.
8. Tijdens de werkzaamheden moet eventueel verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
9. Er mogen, behalve de aan te brengen vergunde werken, geen holle ruimten ontstaan / worden aangelegd in de zoneringen van de waterkering.
10. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
11. Alle nazakkingen of zettingen die binnen 1 jaar na gereedmelding van de werkzaamheden door het werk (zijn) ontstaan, moeten op aanwijzing van waterschap worden hersteld.
12. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kernzone en beschermingszone van de waterkering.
13. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.
14. Niet bodemeigen materialen zoals stronken, hout of puin mogen niet worden teruggebracht in de kernzone en de beschermingszone van de waterkering.

Voorschrift 9

Herstel van ontgravingen

1. Alle ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld.
2. De grondaanvulling moet worden uitgevoerd met de uitgekomen grond of anders met grond met dezelfde eigenschappen.
3. De grondaanvulling moet in lagen van maximaal 0,30 meter worden aangebracht.
4. Elke laag grond moet afzonderlijk worden verdicht.
5. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggebracht dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld.

Voorschrift 10

Herstel van erosiebestendige grasbekleding

1. De bestaande erosiebestendige grasbekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld, goed aansluitend op de bestaande grasbekleding of verharding.
2. Opgenomen gesloten graszoden moeten na uitvoering van de werken worden teruggelegd zodat er weer een egale aaneengesloten grasbekleding op de waterkering ontstaat.

3. Bij het ontbreken van gesloten graszoden moet de waterkering zaaiklaar worden gemaakt en worden ingezaaid met een dijken-graszaadmengsel (D2-mengsel, inzaaidichtheid ca. 60 kg per hectare), zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
4. Indien de ingezaaide grasbekleding zich binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, moet deze op aanwijzing van het waterschap opnieuw worden ingezaaid.

Voorschrift 11

Uitvoeringsperiode werkzaamheden

De werkzaamheden in de kernzone, beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering moeten tussen 15 maart en 15 oktober worden uitgevoerd. De overige werkzaamheden kunnen gedurende het gehele jaar worden uitgevoerd.

Voorschrift 12

(Bouw)werken binnen de kernzone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering

Het (bouw)werk moet met de onderzijde van de fundering zettingsvrij worden aangelegd.

Voorschrift 13

Afrasteringen en hekwerken binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering

1. De afrasteringen/hekwerken zijn in zijn geheel verwijderbaar of eenvoudig demontabel.
2. De plaatsing van afrasteringen/hekwerken mag de bereikbaarheid van de waterkering voor onderhoudsmaterieel niet hinderen.

Voorschrift 14

Verhardingen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering

1. De bovenkant van de verharding mag niet lager reiken dan het huidige maaiveldniveau.
2. De verhardingsconstructie, inclusief fundering, mag niet dieper reiken dan 50 cm onder het bestaande maaiveld.
3. De verhardingsconstructie dient zodanig te worden aangelegd dat de afwatering van de waterkering niet wordt gehinderd en dat er geen vernatting van de teen van de waterkering optreedt.

Voorschrift 15

Ophogingen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering

1. Ophogingen dienen zodanig te worden aangelegd dat de afwatering van de waterkering en de waterhuishouding niet wordt gehinderd.
2. Ophogingen dienen zodanig te worden aangelegd dat grond richting de kernzone van de waterkering wordt vermeden.
3. Ophogingen mogen niet leiden tot verstoring van de ondergrond.

6 Aanvraag


6.1 Samenvatting aanvraag

Aanvrager is voornemens om een gescheiden passage voor grote grazers en fietsers te realiseren ter plaatse van de Ruitersdijk in Roosteren in de gemeente Echt-Susteren. Door deze passage worden het binnendijkse en buitendijkse natuurgebied met elkaar verboden. Ten behoeve van de gescheiden passage wordt een fietspad aangelegd op een grondophoging (bypass). Het fietspad wordt aangesloten op de bestaande asfaltweg (Ruitersdijk). Halverwege de bypass wordt een veetunnel gemaakt bestaande uit drie tunnelelementen met aan weerskanten grondkerende taludwanden. Tot slot worden nog afrasteringen (houten paaltjes met draad) en twee toegangspoorten (stalen landbouwhekken) aangebracht.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht ter plaatse van de Ruitersdijk in Roosteren in de gemeente Echt-Susteren. De projectlocatie is gesitueerd binnen het werkingsgebied van de waterkering binnen dijktraject 83, tussen dijkpalen 83.107 en 83.110.

Waterkering dijktraject 83 is als primaire waterkering opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. De waterkering bestaat op de locatie van de aangevraagde werken uit een regulier dijklichaam (groene dijk).



6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het plaatsen van een afrastering en/of hekwerk in de kernzone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.7;
- het aanleggen van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van 3.30 tweede lid;
- het aanbrengen van ophogingen in de kernzone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.70;
- het aanbrengen van (half)verharding in de kernzone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.61 eerste lid.

6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere procedures van toepassing. Er gelden algemene regels (meldingsplicht en/of informatieplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 1.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handelingen.

Het aanbrengen/plaatsen/wijzigen van (1) hekwerk, (2) verharding en (3) ophogingen binnen de beschermingszone of profiel van vrije ruimte van de waterkering zijn meldingsplichtige activiteiten.

Deze vallen onder algemene regels, zoals respectievelijk opgenomen in:

- (1) Paragraaf 3.1.2 Afrasteringen, hekwerken en schuttingen, artikel 3.4;
- (2) Paragraaf 3.1.14 Aanleggen en verwijderen van verharding, artikel 3.57;
- (3) Paragraaf 3.1.15 Ophogen, artikel 3.68.

De onderdelen van de vergunningaanvraag die verband houden met deze activiteiten zijn beschouwd als meldingen op grond van deze algemene regels. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de voorschriften uit deze algemene regels.

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Specifieke zorgplicht

Voor de werkzaamheden binnen de zonering van een primaire waterkering zijn eveneens de specifieke zorgplichten van toepassing. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de bepalingen uit de specifieke zorgplichten zoals opgenomen in de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de algemene en specifieke zorgplichten wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.9 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor waterkeringen voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van de waterkering, zoals vastgelegd in de legger, waardoor de waterkering niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor die is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling, waardoor de veiligheid niet kan worden gewaarborgd;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van de waterkering, onder normale omstandigheden en onder piekbelasting;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van de waterkering; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de waterkering in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor waterkeringen aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken waaronder waterkeringen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte:
Voor het uitvoeren van de aangevraagde werkzaamheden wordt het terrein niet verlaagd. De kerende hoogte van de waterkering wijzigt niet.
- nadelige effecten op stabiliteit en piping:
De aangevraagde werken (afrastering, vleugelwand veetunnel, ophogingen en (half)verharding) hebben geen negatieve effecten op de stabiliteit van de waterkering en verhogen niet het risico op het faalmechanisme 'piping'. De afrastering, ophogingen en

(half)verharding hebben een beperkte fundering en de vleugelwand van de veetunnel wordt buitendijks aangelegd op een afstand van meer dan 30 meter uit de teen van het dijklichaam.

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid:
Direct na het afronden van de (deel)werkzaamheden dient de erosiebestendige bekleding van de waterkering volledig te worden hersteld. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in deze vergunning.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:
Het rioolgemaal staat binnen een afgesloten terrein van het rioolgemaal. Het aangepaste rioolgemaal vormt geen belemmering voor het uitvoeren van onderhoud aan en inspectie van de waterkering.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:
De aangevraagde werken (afrastering, vleugelwand veetunnel, ophogingen en (half)verharding) vormen geen belemmering voor een toekomstige dijkverbetering. De afrastering, ophogingen en (half)verharding zijn indien nodig eenvoudig te verwijderen en de vleugelwand van de veetunnel wordt buitendijks aangelegd op een afstand van meer dan 30 meter uit de teen van het dijklichaam.
- periode van uitvoeren van activiteiten:
In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat het grootste risico op hoog water in de Maas. Om deze reden is het uitvoeren van werkzaamheden in de primaire waterkering in het hoogwaterseizoen niet toegestaan. Aanvrager heeft in de aanvraag aangegeven de werkzaamheden in de zomerperiode van 2026 uit te gaan voeren buiten het hoogwaterseizoen.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 12 februari 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z1925.

De aanvrager is op 18 maart 2026 per e-mail (geregistreerd onder nummer WLD0C-1663486819-413642) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 4 weken aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 7 april en 15 april 2026 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder WLD0C-1663486819-413643 en WLD0C-1663486819-419738. Daarmee is de procedure opgeschort met 28 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder

- vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift(en)

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Consortium Grensmaas, Verloren van Themaatweg 11, 6121 RG Born

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2026-Z1925:

1. Begeleidende brief met toelichting op aanvraag d.d. 11-02-2026 (WLDOC-1663486819-409074);
2. Memo 'Toetsing aan zoneringen WL', ongenummerd en ongedateerd (WLDOC-1663486819-409077);
3. Tekening 'Bypass Ruiterdijk', TE-KW-MET-122-6 Planblad_2 d.d. 30-03-2026 (WLDOC-1663486819-414260);
4. Rapport 'Ontwerpadvies fundering', GD210774.R01.V1.0 d.d. 13-04-2026 (WLDOC-1663486819-414259).