



Stedin Netbeheer B.V.
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 49
3000AA ROTTERDAM

Uw kenmerk
2026052200634

Documentnummer
D-26-212841

Zaaknummer
Z-26-147838

Delft
1 juli 2026

Onderwerp

Besluit niet in behandeling nemen vergunningaanvraag

Beste [REDACTED],

Wij kunnen uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wateractiviteit niet in behandeling nemen. In deze brief leest u meer over dit besluit.

Gegevens aanvraag

Aanvrager : Stedin Netbeheer B.V.
Datum aanvraag : 22 mei 2026
Verzoeknummer : 2026052200634
Uw referentie : MDJ - 170000004603 - Katwijkerlaan 48/50
Projectnaam : MDJ - 170000004603 - Katwijkerlaan 48/50
Locatie : Katwijkerlaan 48/50, Pijnacker
Activiteit(en) : Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Ons besluit

Uw aanvraag is niet compleet. Wij hebben u hierover een brief 'Verzoek om aanvullende gegevens' gestuurd op 15 juni 2026. In deze brief vroegen wij u de missende gegevens te sturen (zie hieronder, cursief gedrukt). Wij hebben de onderstaande gegevens niet volledig en tijdig ontvangen.

De werkzaamheden bevinden zich in het fysieke dijklichaam waar sleufloze technieken niet zijn toegestaan. Ook voldoet de boogzinker niet aan de NEN 3650-serie.

Graag ontvangen wij de onderstaande aanpassing/aanvulling op de aanvraag:

- Aantonen nut en noodzaak om een boogzinker toe te passen (of wijzigen uitvoermethode). De voorkeursmethode is dat er wordt gewerkt in open ontgraving.*
- Mits aangetoond: de boogzinker moet conform de NEN 3650-serie worden uitgevoerd. Hierbij is de ruimte onder de waterkering/waterbodembodem niet voldoende in het dwarsprofiel. Ook is het in- en uittreepunt niet buiten de veiligheidszone.*

Om deze reden nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Bijlage(n) -

Contact RPA | T (015) 260 81 08 | E loket@hhdelfland.nl

Postadres Postbus 3061, 2601 DB Delft | **website** www.hhdelfland.nl

Wat kunt u doen?

Nieuwe vergunningaanvraag indienen

U kunt een nieuwe vergunningaanvraag doen, waarbij de ontbrekende gegevens zijn toegevoegd. Dit kan worden gedaan via het [omgevingsloket](#).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons uw bezwaar sturen. Dit kan tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief.

In uw bezwaar moet in ieder geval staan:

- Uw naam en adres;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- De reden dat u bezwaar maakt.

U kunt uw bezwaar sturen naar:

Hoogheemraadschap van Delfland,
T.a.v. Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland
Postbus 3061, 2601 DB DELFT

U kunt uw bezwaar ook mailen naar:

bezwaarschriftencommissie@hhdelfland.nl

Op onze website leest u meer informatie over bezwaar maken: [bezwaarschrift-indienen](#).

Contact

Neem bij vragen contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (015) 260 81 08 en via het e-mailadres loket@hhdelfland.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Bijlage(n) -

Contact RPA | T (015) 260 81 08 | E loket@hhdelfland.nl

Postadres Postbus 3061, 2601 DB Delft | **website** www.hhdelfland.nl