

Toelichting n.a.v. verzoek om aanvullende gegevens

d.d. 30 mei 2024

Initiatiefnemer

Veerman Agro B.V.
Meedhuizerweg 18
9937 TK MEEDHUIZEN

Verzoek aanvullende gegevens

Op 27 december 2023 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om een in pandige uitloop te realiseren om (ook) scharrelvleeskuikens te kunnen houden.

In totaal zullen er 120.000 st. (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, 212 st. melkvee en 115 st. jongvee óf 85.000 st. vleeskuikens (scharrel), 212 st. melkvee en 115 st. jongvee worden gehouden.

De aanvraag is door ODG geregistreerd met kenmerk Z2023-013265. De ODG vraagt per brief d.d. 30 april 2024 om nadere uitwerking c.q. toelichting op een aantal punten, te weten:

1. Type aanvraag
2. Plattegrondtekening
3. Variant 1 en Variant 2
4. M.e.r.-beoordelingsnotitie
5. Dimensionering ventilatiecapaciteit
6. Luchtsnelheid uitloophuizen

Type aanvraag

ODG stelt voor de aanvraag niet als veranderingsvergunning maar als revisievergunning te behandelen. In dat geval adviseren wij u te putten uit voorliggende informatie in het milieudossier waarin precies verwoord is hoe de rest van de inrichting (d.w.z. de activiteiten t.a.v. het rundvee en de akkerbouw) zijn georganiseerd.

Plattegrondtekening

ODG verzoekt de uitloopopeningen en inlaatventielen met oppervlaktes op de plattegrondtekening te vermelden. In de bijgewerkte tekening is het aantal uitloophuizen per stal met de afmetingen ervan vermeld en weergegeven. Deze zijn relevant t.a.v. de motivatie van het behoud van onderdruk in de stallen omdat ze bij het huisvesten van scharrelvleeskuikens open staan. De inlaatventielen worden echter door de klimaatcomputer zodanig aangestuurd dat de opening varieert en naar behoefte van de ventilatie met behoud van onderdruk meer of minder open staan. Het aantal en het totaal oppervlak aan inlaatventielen is daarom niet relevant en niet op de tekening vermeld.

Variant 1 en Variant 2

Zoals u terecht opmerkt zijn de varianten 1 en 2 op enkele plaatsen in het rapport (aanmeldnotitie m.e.r.) en de toelichting (die eerder was ingediend) door elkaar heen gebruikt. Dat kan inderdaad verwarring veroorzaken.

Veerman Agro B.V. vraagt om een wisselvergunning voor het pluimvee, te weten:

- Variant 1: 120.000 st. (groot-)ouderdieren van vleeskuikens; dit komt overeen met de op dit moment vergunde situatie, welke behouden dient te blijven
- Variant 2: 85.000 st. vleeskuikens (scharrel) het alternatief wat men ook wil kunnen huisvesten, maar niet gelijktijdig.

Dit naast de rundveehouderij met 212 st. melkvee en 115 st. jongvee (ongewijzigd).

De tekstuele omissies zijn hersteld en de betreffende documenten zijn als update bijgevoegd.

M.e.r.-beoordelingsnotitie

Uw opmerking dat het geen vormvrije m.e.r. beoordeling is, is juist.

De tekstuele omissie is hersteld en het betreffende document is als update bijgevoegd.

Dimensionering

Uw opmerking dat in de toelichting t.a.v. de dimensionering een afwijkend getal aan ventilatiecapaciteit is genoemd, is juist.

De tekstuele omissie is hersteld en het betreffende document is als update bijgevoegd.

Luchtsnelheid

De werkelijke luchtsnelheid bij de ventilatie door de uitloopluiken bij gebruik van de wintergartens voor het houden van scharrelvleeskuikens is 'lager dan geadviseerd' omdat er meer uitloopopening wordt gecreëerd dan vanuit de BLK-regelgeving (Beter Leven keurmerk) wordt geadviseerd. Doordat de gezamenlijke (instroom)opening groter is dan minimaal door BLK vereist is leidt dat tot een iets lagere luchtsnelheid. De luchtsnelheid is echter altijd nog hoger dan wanneer er via de inlaatventielen zou worden geventileerd; waardoor we kunnen stellen dat alle ventilatie via de ventilatoren de stal verlaat en deze (nog steeds) het emissiepunt van de stal vormen.

Ing. [REDACTED]
HOEVE ADVIES BV