

From: [REDACTED]
To: [REDACTED]
Subject: Fw: Advies ontwerpvergunning TH Containers B.V.
Sent: 17-7-2025 09:11:10

Zonder verder te hebben gelezen, stuur ik hem door!

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@wrij.nl>
Verzonden: woensdag, juli 16, 2025 3:25 PM
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odrn.nl>
Onderwerp: Advies ontwerpvergunning TH Containers B.V.

Hoi [REDACTED],

Naar aanleiding van het gevraagde advies op de ontwerpbeschikking stuur ik je hierbij deze mail. Het lukt ons namelijk niet om anders voor de aangegeven datum van 7 augustus te reageren. [REDACTED] heeft nog 2,5 week vakantie en [REDACTED] en ik hebben vanaf volgende week 3 weken vakantie. Dit komt dus net wat ongelukkig uit in de tijd. Mijn voorstel is om het onderstaande te zien als een advies op hoofdlijnen, dat nadrukkelijk niet moet worden aangemerkt als een zienswijze. Komt dus feitelijk neer op meedenken met jou/jullie, zodat de vergunning op relevante punten kan worden aangepast. Mochten er zienswijzen binnenkomen dan kunnen we daar uiteraard op ook adviseren en zo nodig ons advies verder verdiepen. Wil je me laten weten hoe jullie omgaan met dit advies en ons ook de definitieve vergunning opsturen?

Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- het veranderen en in werking hebben na die verandering van een inrichting (revisievergunning);
- het bouwen van 2 opslaghallen, een erfafscheiding en weegbruggen, en
- het afwijken van het bestemmingsplan gebruiken van een kantoor aan de Aaltenseweg 56 te Varsseveld.

Het betreft een vergunningaanvraag voor een IPPC-bedrijf van voor 1 januari 2024, zodat hierop het overgangsrecht van toepassing is.

Lozingssituatie

Op de bedrijfslocatie is volgens de considerans sprake van de volgende afvalwaterstromen:

- huishoudelijk afvalwater;
- potentieel verontreinigd hemelwater en sproeiwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening (via slibvangput en olie-afscheider);
- afvalwater afkomstig van een was- en tankplaats (via slibvangput en olie-afscheider);
- schoon hemelwater.

Daarnaast is de volgens voorschriften sprake van uittredend afvalwater uit de in pandige opslag van huishoudelijk afval, bedrijfsafval en GFT-afval (via olie-/benzineafscheider). In de aanvraag wordt hier echter niets over genoemd, zodat het de vraag is of dit klopt. De ingetekende bedrijfsriolering zou in dit opzicht voor verwarring kunnen zorgen, omdat er een nieuwe bedrijfshal komt op een plek waar nu sprake is van HWA.

De afvalwaterstroom afkomstig van de ingetekende dieselolie- en AdBluetank ten zuiden van nr. 60 is verder niet benoemd in de aanvraag. Het is aan te bevelen om hier navraag naar te doen en hierop zo nodig nader in te gaan in de vergunning.

Zuiveringstechnische voorzieningen

Het sproeiwater en potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening worden volgens de considerans via een slibvangput en olie-afscheider geloosd op het vuilwaterriool. Volgens de aanvraag wordt echter ook het afvalwater van de gecombineerde tank- en wasplaats door een slibvangput en olie-afscheider geleid.

Overwegingen in ontwerpvergunning

In de considerans van de ontwerpvergunning wordt gesteld dat de hierboven genoemde lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hiervoor geen eisen mogen worden opgenomen in de omgevingsvergunning. Daarbij moet ten eerste worden aangetekend dat het Activiteitenbesluit is ingetrokken, zodat er nu formeel geen regels op grond van het Activiteitenbesluit meer gelden, al geldt wel de bruidsschat (opgenomen in het tijdelijk deel van het omgevingsplan). Daarnaast is het zo dat in ieder geval de lozing van potentieel verontreinigd hemelwater niet onder algemene regels valt voor vergunningplichtige bedrijven (ook niet onder het Bal tegenwoordig), zodat hiervoor wel degelijk lozingsvoorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden. Het uitwendig wassen van voertuigen en het afvalwater afkomstig van de tankplaats zijn geregeld in het Activiteitenbesluit. Echter, omdat de afvalwaterstromen niet afzonderlijk te bemonsteren zijn en gezamenlijk worden gezuiverd in de slibvangput met OBAS, valt deze totale afvalwaterstroom niet onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit en moeten hiervoor voorschriften opgenomen worden. Overigens zijn er wel degelijk lozingsvoorschriften aan de vergunning verbonden, zodat de considerans op dit punt moet worden aangepast.

Er is volgens de aanvraag sprake van meerdere slibvangputten/-goten en olie-afscheiders. De overwegingen op dit punt (o.a. ten aanzien van capaciteit) ontbreken in de considerans. Advies om dit alsnog toe te voegen.

Schoon hemelwater wordt volgens de aanvraag direct op de sloot geloosd. Hiervoor gelden geen waterkwaliteitseisen. In de considerans ontbreken overwegingen ten aanzien van schoon hemelwater. Advies om dit alsnog toe te voegen.

In par. 5.3 wordt ingegaan op de minimalisatieverplichting voor ZZS. Hier ontbreken de overwegingen op welke wijze daar in de aangevraagde bedrijfssituatie al in is of wordt voorzien. Ook uit par. 4.5 wordt niet duidelijk welke afweging met betrekking tot ZZS is gemaakt. Het is aan te bevelen om alsnog overwegingen op te nemen welke afvalstoffen op het buitenterrein in welke mate ZZS kunnen bevatten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de 'ZZS in afval Zoeker' van het RIVM. Op die manier kan worden gekomen tot een overzicht van niet-inerte ZZS-relevante afvalstoffen die in contact kunnen komen met hemelwater, waarvoor mogelijk in het kader van BBT voorschriften moeten worden opgenomen.

Voorschriften ontwerpvergunning

Er zijn naast de algemene afvalwatervoorschriften specifieke lozingsvoorschriften in de ontwerpvergunning opgenomen voor de volgende afvalwaterstromen:

- potentieel verontreinigd hemelwater;
- uittredend afvalwater uit de in pandige opslag van huishoudelijk afval (die afvalwaterstroom komt ik in de aanvraag overigens niet tegen; klopt dit dan wel?).

Die afvalwaterstromen moeten volgens de voorschriften worden geloosd op een olie-afscheider of op een combinatie van een slibvangput en olie-/benzineafscheider.

Ik mis hier een specifiek voorschrift voor de afvalstroom afkomstig van de gecombineerde tank- en wasplaats, die eveneens zou moeten worden geloosd via een combinatie van slibvangput en olie-afscheider.

In de voorschriften zijn voor stoffen slechts twee lozingsnormen opgenomen:

- 300 mg/l voor sulfaat;
- 200 mg/l voor minerale olie.

Dat is naar huidige inzichten te beperkt. Aanbevolen wordt om in ieder geval aan te sluiten bij de lozingsnormen uit art. 4.1059 Bal, waarbij sprake is van een strengere lozingsnorm voor minerale olie (20 mg/l) en daarnaast lozingsnormen voor metalen, PAK's en onopgeloste stoffen. Daarbij kan worden overwogen om ook de in art. 3.34 Activiteitenbesluit genoemde overige parameters als lozingsnorm op te nemen. De opgenomen norm voor sulfaat lijkt minder relevant in relatie tot de aangevraagde bedrijfsvoering.

Naar huidige inzichten zouden geen voorschriften over ZZS hoeven te worden opgenomen in de vergunning, omdat par. 5.4.3 Bal hierop van toepassing is verklaard vanuit de richtingaanwijzer in par. 3.3.10 van het Bal.

Overwegingen omtrent ABM-toets en immissietoets ontbreken in de vergunning. Waarschijnlijk zal met uitzondering van reinigingsmiddelen voor de wasplaats geen sprake zijn van relevante grond- en hulpstoffen.

Overwegingen omtrent de BBT-conclusies bij de BREF Afvalbehandeling ontbreken eveneens in de vergunning, voor zover het de afwegingen rondom de BBT-GEN's betreft.

Tot slot

Tot zover mijn opmerkingen/advies op de ontwerpvergunning. Mocht je op korte termijn nog iets willen bespreken dan zou dat morgen eventueel nog kunnen. Ik ben niet op alle momenten van de dag telefonisch goed bereikbaar, maar als ik zie dat je gebeld hebt zal ik je proberen terug te bellen.

Met vriendelijke groet,

Adviseur vergunningverlening

M: +316 [redacted] **E:** [redacted]@wrij.nl

Waterschap  **Rijn en IJssel**
WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem

T: 0314-369 369 - **I:** www.wrij.nl

---Proclaimer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u de afzender

hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap Rijn en IJssel gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders is overeengekomen.