

Omgevingsvergunning wateractiviteit met maatwerkbesluit Z-25-137757/D-26-191753



1 Procedure

Datum besluit:	8 juli 2026
Datum aanvraag:	17 november 2025
Verzoeknummer:	2025111701520
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Beslistermijn verlengd:	Ja, met 31 dagen omdat de aanvraag niet compleet was
Procedure opgeschort:	Ja, met 36 dagen voor interne advisering
Aanvulling aanvraag:	13 februari 2026
Aanvrager:	Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft
Gemachtigde:	Aquanoom B.V., Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en Rodenrijs
Locatie activiteit:	Maassluissedijk 175, 3133 KA Vlaardingen
Projectnaam:	Lozingsvergunning tijdelijk doorgangsdepot De Groote Lucht
Referentiecode:	20255055

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Tussen de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht en de Nieuwe Waterweg is een baggerspeciedepot aanwezig voor de tijdelijke opslag van herbruikbare (onderhouds)baggerspecie en rijping tot grond. Dit depot is vanaf 2015 in gebruik geweest als doorgangsdepot, totdat het enkele jaren geleden buiten gebruik is gesteld. Voor het depot is een watervergunning (met kenmerk 1184102/1451170) verleend.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens het oude baggerspeciedepot opnieuw in gebruik te nemen voor tijdelijke opslag van herbruikbare (onderhouds) baggerspecie uit Delflandse boezem- en/of polderwateren. Deze opslag wordt in gebruik genomen tot de bouw van de nieuwe waterzuivering (De Vergulde Hand) gereed is. De bouw van de nieuwe zuivering is momenteel in voorbereiding. De aanvrager is voornemens om vanuit het depot vrijkomend water uit het rijpingsproces (hierna: drainagewater) rechtstreeks te lozen op de AWZI (zuiveringstechnisch werk).

2.2 Handeling waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 8.1 is het verboden om zonder omgevingsvergunning een openbaar vuilwaterriool of een ander riool aan te sluiten op een zuiveringstechnisch werk dat in beheer is bij Delfland of bij een rechtspersoon die door Delfland met het beheer van dat zuiveringstechnisch werk is belast.

2.3 Handeling waarvoor maatwerk wordt aangevraagd op basis van het Bal

Op grond van artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet geldt dat een milieubelastende activiteit (mba), evenals een lozing op een oppervlaktewaterlichaam en op een zuiveringstechnisch werk, vergunningplichtig is voor zover het gaat om een bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) bepaald geval. De AMvB die hier van toepassing is, is het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Een lozingsactiviteit is vergunningplichtig als een milieubelastende activiteit vergunningplichtig is (artikel 3.3 van het Bal). Er wordt op basis van het overlegde acceptatiebeleid uitsluitend hergebruiksbaggerspecie (schoon tot matig verontreinigde baggerspecie, als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit) opgeslagen in

het depot en is daarom op basis van artikel 3.48k niet vergunningsplichtig. Wel gelden op basis van artikel 3.48l de algemene regels uit § 4.50 en § 4.122 van het Bal.

De aanvraag ziet op lozing van drainagewater op de AWZI (zuiveringstechnisch werk). Volgens artikel 4.1251 van het Bal moet in beginsel worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, maar kan een andere lozingsroute op basis van artikel 2.13 van het Bal met een maatwerkvoorschrift worden toegestaan.

2.4 Overige activiteiten

Inrichten en hebben van een baggerspeciedepot

Voor het opnieuw in gebruik nemen van het baggerdepot wordt een aantal beperkingengebiedactiviteiten uitgevoerd (onder meer het aanleggen en hebben van een nieuwe toerit, leggen en hebben van kabels en het opnieuw bekleden van de depots). Deze activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen als beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een separate omgevingsvergunning wateractiviteit (met zaaknummer Z-26-143652) is aangevraagd en verleend. Deze activiteiten zijn daarom niet betrokken in deze procedure.

Lozen van drainagewater vanuit een milieubelastende activiteit

Het opslaan van baggerspecie is op basis van artikel 3.48j van het Bal aangewezen als een milieubelastende activiteit (mba). Het lozen van drainagewater uit deze opgeslagen baggerspecie op een zuiveringstechnisch werk is op basis van artikel 3.1, lid 2 van het Bal aangemerkt als een lozingsactiviteit.

Op basis van artikel 9.2, lid 2 van de Waterschapsverordening Delfland is een lozing vrijgesteld van een vergunningplicht als een lozingsactiviteit afkomstig is van een mba.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Besluit activiteiten leefomgeving;
- Besluit kwaliteit leefomgeving.

3.2 Overwegingen algemeen

Op grond van artikel 2.13 van het Bal kan Delfland een maatwerkvoorschrift nemen voor de lozing op het zuiveringstechnisch werk. Op grond van artikel 2.13, lid 6 van het Bal zijn op het stellen van een maatwerkvoorschrift over een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk de beoordelingsregels en de bepalingen over vergunningvoorschriften in artikel 8.88 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en afdeling 8.3 van het Omgevingsbesluit van overeenkomstige toepassing.

In artikel 8.88 van het Bkl is bepaald dat het maatwerkvoorschrift voor de alternatieve lozingsroute alleen kan worden verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van het beschermen van de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk.

Daarnaast is in artikel 8.88 van het Bkl bepaald dat artikel 8.9, leden 1 en 2, artikel 8.10 en artikel 8.13, lid 1 van het Bkl van overeenkomstige toepassing zijn en dat bij de beoordeling van de aanvraag in overeenstemming met artikel 8.9, lid 1, aanhef en onder a tot en met e, wordt ook rekening gehouden met de informatiedocumenten, bedoeld in bijlage XVIII, onder B.

In deze artikelen is, voor zover hier van belang, samengevat bepaald dat het maatwerkvoorschrift voor de alternatieve lozingsroute alleen kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

- a. milieuverontreiniging door de activiteit wordt geïntegreerd voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- b. emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door de activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- c. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- d. de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- e. er wordt geen significante milieuverontreiniging veroorzaakt;
- f. energie wordt doelmatig gebruikt;
- g. de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen van ongevallen te beperken; en
- h. bij de definitieve beëindiging van de activiteit worden de nodige maatregelen getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig gebruik.

Daarnaast is bepaald dat bij de beoordeling van de aanvraag rekening moet worden gehouden met hetgeen is bepaald in artikel 10.14, leden 1 en 2 en artikel 10.29a van de Wet milieubeheer (Wm) van overeenkomstige toepassing zijn.

3.3 Beoordeling

Uit de beoordeling blijkt dat het maatwerkvoorschrift onder verbinding van voorschriften kan worden verleend. We lichten de beoordeling hieronder op enkele essentiële punten toe.

Acceptatiebeleid baggerspecie

Voor acceptatie komt uitsluitend baggerspecie in aanmerking die afkomstig is uit het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. De herkomst van de baggerspecie dient door de aanbieder eenduidig en controleerbaar te worden vastgelegd. Het voorafgaand aan acceptatie mengen van partijen met verschillende herkomsten is niet toegestaan. De acceptatie vindt plaats volgens de beschreven voorwaarden uit hoofdstuk 4 van het acceptatiebeleid. Daarnaast worden de toegestane PFAS-gehalten vastgesteld op basis van de daarvoor geldende wettelijke normen. Deze kwaliteitsklassen volgen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022 en het toepasselijke Handelingskader PFAS. De aanbieder dient middels representatief onderzoek aan te tonen dat de gemeten PFAS-concentraties binnen deze grenswaarden blijven. Indien de vastgestelde gehalten de toegestane normen overschrijden, wordt de baggerspecie niet geaccepteerd. Gelet op het uiteengezette acceptatiebeleid is de conclusie dat de activiteit niet vergunningsplichtig is.

BBT

Op een lozing vanuit een baggerspeciedepot is het CIW4¹ rapport van toepassing. Dit rapport stelt de voorwaarden voor best beschikbare technieken met betrekking tot tijdelijke baggerdepots. In dit geval zijn de voorwaarden, waaraan voldaan moet worden wanneer een depot rechtstreeks loost op oppervlaktewater, niet van toepassing aangezien het water na zuivering van een AWZI loost op het oppervlaktewaterlichaam (indirecte lozing). Gezien het standaard debiet wat de AWZI verwerkt en de relatief beperkte debiet van het drainagewater vanuit de depot (maximaal 50 m³/uur), is er geen bezwaar tegen de lozing op de AWZI.

¹ Notitie 'lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots', opgesteld door Commissie Integraal Waterbeheer, versie augustus 1999

Inrichting van het baggerdepot

Uit het CIW4 rapport blijkt dat bij de inrichting van tijdelijke depots rekening moet worden gehouden met de locatie, bodemafdichting en dat het depot in compartimenten moet worden opgedeeld. Bij dit baggerdepot is dat het geval. Het depot wordt gerealiseerd op een bestaande locatie, hier worden er vier afzonderlijke depots ingericht waar de baggerspecie kan worden verspreid. Hiermee wordt voldaan aan de BBT.

Waterbeheer

De bagger wordt aangevoerd per as. Hierdoor wordt een hydraulische methode (gebruik van extra water bij de verplaatsing van de baggerspecie) vermeden. Het drainwater uit de verschillende depots komen samen in een pompput waarna het water met een maximaal debiet van 50 m³/uur op de AWZI wordt geloosd. De lozing is niet continu en vindt jaarlijks plaats gedurende circa 7 tot 9 maanden. Het water heeft een verhoogde zoutconcentratie van max 750 mg/l (zoet/brak water) welke verder wordt verdund wanneer het wordt toegevoegd aan het influent van de AWZI. Zoutgehalte heeft geen invloed op de doelmatige werking van het AWZI. De stroom uit het depot is minder dan 0,04% van de totale volumestroom die het AWZI per tijdseenheid verwerkt. Hierdoor is geen bezwaar tegen het lozen van drainagewater met een verhoogde zoutconcentratie.

Waterzuivering

Het depot is aan de onderzijde voorzien van een vloeistofdichte folie, waarop een grindpakket met drainagesysteem is aangelegd. Tijdens het rijpingsproces wordt het vrijkomend poriënwater en het neerslagoverschot aan de onderkant van het depot via het drainagesysteem verzameld en geloosd op het influent van de AWZI. Na het doorlopen van de zuiveringsstappen binnen de AWZI wordt het water geloosd op de Nieuwe Waterweg. Hierdoor wordt voldaan aan de BBT.

Werkings van het zuiveringstechnisch werk

In verband met de doelmatige werking van het zuiveringstechnische werk, worden, in aanvulling op de artikelen uit het Bal nog aanvullende voorschriften gesteld (4.2).

3.4 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan het maatwerkvoorschrift worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Tijdens de activiteit moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van dit maatwerkvoorschrift aanwezig zijn.
2. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van dit maatwerkvoorschrift, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
3. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan het maatwerkbesluit kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
4. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van het maatwerkbesluit en bij onvoorziene voorvallen.
5. Een adreswijziging van de besluthouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
6. Delfland kan de besluthouder verplichten de werken waarvoor maatwerk is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Duur maatwerkbesluit

De lozing mag plaats vinden na het onherroepelijk worden van deze vergunning met maatwerkbesluit en tot de ingebruikname van de nieuwe AWZI 'de vergulde hand'.

4.2 Te accepteren baggerspecie

Er mag alleen baggerspecie worden geaccepteerd dat voldoet aan de criteria die zijn opgesteld in het acceptatiebeleid 'Baggerdoorgangsdepot Baggerspecie De Grootte Lucht Vlaardingen'.

4.3 Aansluiting op een zuiveringstechnisch werk

1. De vergunninghouder mag een constructieve aansluiting voor een lozingspunt aanleggen en hebben op het zuiveringstechnisch werk.
2. Bij een constructieve wijziging van de aansluiting van het lozingspunt op het zuiveringstechnisch werk moet de vergunninghouder uiterlijk 10 werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden melden aan Delfland.
3. De aansluiting mag er niet toe leiden dat de beschikbare verwerkingscapaciteit van het zuiveringstechnisch werk wordt overschreden.
4. De aansluiting mag de werking van het zuiveringstechnisch werk niet verstoren of verslechteren.
5. De aansluiting mag niet leiden tot onevenredige extra kosten voor beheer, onderhoud, inspectie of monitoring.
6. De aansluiting moet zodanig worden uitgevoerd dat storingen, schade aan installaties en hinder voor de omgeving worden voorkomen.
7. De vergunninghouder blijft eigenaar van de aansluiting van het lozingspunt op het zuiveringstechnisch werk. Bij beëindiging van de lozing dient de aansluiting op het zuiveringstechnisch werk constructief te worden verwijderd.
8. Indien deze aansluiting niet kan worden verwijderd, dient deze te worden afgedicht om lekkage van water te voorkomen. De vergunninghouder behoudt de plicht de aansluiting te verwijderen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

4.4 Voorschriften vanuit het Bal met aanvullingen

De bepalingen uit de relevante artikelen van het Bal blijven onverkort van toepassing. In aanvulling daarop gelden de onderstaande voorschriften.

1. In afwijking van tweede lid van artikel 4.1251 Bal mag het water worden geloosd op de afvalwaterzuivering 'De Grootte Lucht'.
2. In aanvulling op artikel 4.1252 van het bal moet het water dat op de AWZI wordt geloosd ook voldoen aan de lozingseisen zoals opgenomen in onderstaande tabel:

Stof	Emissiegrenswaarde (max)
Totaal Organisch Koolstof (TOC ²)	66,7 mg/l
Chloride	750 mg/l

3. In aanvulling op artikel 4.1253 van het Bal moet de meetmethode voor de in voorschrift 4.3, voorschrift 2 genoemde stoffen voldoen aan:

Stof	Meetmethode
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	NEN-EN-1484
Chloride	NEN-EN- ISO 10304-1

4. Er mogen andere methoden voor monsternamen, conservering en analyse worden gebruikt indien deze gelijkwaardig of beter zijn dan de in voorgaande voorschriften genoemde methoden.
5. De maximale hoeveelheid te lozen water op een zuiveringstechnisch werk bedraagt 50 m³/uur.
6. De debietmeting als bedoeld in voorschrift 5 moet zodanig plaatsvinden dat de gemeten hoeveelheid water niet meer dan 5% afwijkt van de werkelijk hoeveelheid water.
7. De debieten van het te lozen water op een zuiveringstechnisch werk moet continu worden gemeten. De debieten moeten tot 5 jaar na de lozing worden bewaard en op verzoek van Delfland worden overlegd.
8. Meetinstrumenten moeten volgens de richtlijnen van de fabrikant worden geïnstalleerd en op goede werking worden onderhouden in ingebouwde toestand. De vergunninghouder dient de bewijslast voor het onderhoud tot vijf jaar na uitvoeren van het onderhoud overleggen aan Delfland.
9. Vervanging van de meetapparatuur moet uiterlijk 10 werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden worden gemeld bij Delfland.
10. De vergunninghouder heeft een inspanningsplicht om te streven tot reductie van de hoeveelheid te lozen afvalwater (door procesverbetering of hergebruik van water).

² Voor TOC wordt de vuistregel CZV = 3X TOC gehandhaafd zoals ook gebruikt wordt als omrekenfactor bij heffingen

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, voor het aansluiten op een zuiveringstechnisch werk.
- b. Onder verbinding van de voorschriften als genoemd in hoofdstuk 4, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, in afwijking van de voorgeschreven lozingsroute in artikel 4.1251 lid 1 van het Bal een maatwerkbesluit te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, voor het lozen van drainagewater vanaf een baggerdepot op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) "De Groote Lucht".
- c. De volgende documenten deel te laten uitmaken van het maatwerkbesluit, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a en b) genoemde activiteiten:
 - Acceptatiebeleid 'Baggerdoorgangsdepot Baggerspecie De Groote Lucht Vlaardingen', versie 1.2 d.d. januari 2026;
 - Bestektekening 'depot De Groote Lucht', documentnummer: 20255055-T001, blad 1-3 d.d. 05 november 2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

**Toelichting bij maatwerkbesluiten, omgevingsvergunningen wateractiviteit en
wijzigingsbesluiten**

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast dit maatwerkbesluit kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning of maatwerkbesluit heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit of maatwerkbesluit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de besluithouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

Het maatwerkbesluit geldt voor de besluithouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in maatwerkbesluit anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.