

PLAATSING oplaadlocatie

GD1394

Aannemer:

van Gelder

Externe referentie:

73-0002050

Opgesteld door: Melanie van Laatum

Adres	Nijverheidsweg 1 TRAF 9601LX Hoogezand
Aantal laadvakken	2
Belijning	Nee
E-tegel	Nee
Oortje	Nee
Aanrijdbeveiliging	Nee
Type laadpaal	WDS 1.1 RAL 7037
Orientatie verkeersbord	Voor laadpaal
Netaansluiting	3x25A Enexis
Latitude	53,165320
Longitude	6,731470



Contactgegevens VELIAN

E-mailadres contactpersoon

ev.groningendrenthe.nl@equans.com

Opmerkingen

Loopruimte op trottoir moet bij voorkeur 120 cm, maar minimaal 90 cm blijven na plaatsing laadpaal.

Laadpaal plaatsen met deurtje aan de kant van de stoep. Verkeersbord plaatsen aan de kant zonder deurtje. (niet aan de zijkanen!)

Laadpaal op stoep plaatsen.