

PLAATSING oplaadlocatie
Externe referentie:

GD1209
73-0001804

Aannemer: van Gelder
Opgesteld door: Melanie van Laatum

Adres	Kerkstraat 2 9649GR Muntendam
Aantal laadvakken	2
Belijning	Nee
E-tegel	Nee
Oortje	Nee
Aanrijdbeveiliging	Ja
Type laadpaal	WDS 1.1 RAL 7037
Orientatie verkeersbord	Voor laadpaal
Netaansluiting	3x25A Enexis
Latitude	53,135429
Longitude	6,868440



Contactgegevens VELIAN

E-mailadres contactpersoon

ev.groningendrenthe.nl@equans.com

Opmerkingen

Loopruimte op trottoir moet bij voorkeur 120 cm, maar minimaal 90 cm blijven na plaatsing laadpaal.

Laadpaal plaatsen met deurtje aan de kant van de stoep. Verkeersbord plaatsen aan de kant zonder deurtje. (niet aan de zijkanen!)

Aanrijdbeveiliging

Ja, bepaald tijdens maken locatievoorstel