

Besluit

Wijzigen besluit 0539138747

Ons kenmerk:	0539388914
DSO-nummer:	2026042800733
Indieningsdatum:	28 april 2026
Aanvrager:	ProRail B.V. Moreelsepark 3, 3511EP Utrecht
Gemachtigde:	Knipscheer Rail-Infra B.V. Florijn 12, 8305BR Emmeloord
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ja, ontvangen op 10 juli 2023
Beslistermijn verlengd:	Ja, op 27 mei 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 28 april 2026 heeft Knipscheer Rail-Infra B.V. namens ProRail B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. ProRail B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen van een voedingskabel in het profiel van vrije ruimte en een overige kering nabij de Essche Stroom (ES1) en het spoor. Kadastraal bekend als gemeente Haaren, sectie D nummer 2248, sectie G, nummer 2302 en 2311. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor het aanleggen van een voedingskabel in een overige kering.
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.4 en artikel 2.2 lid 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor aanleggen van een voedingskabel in het profiel van vrije ruimte.

Watervergunning met kenmerk 0539138747, besluitdatum 18 oktober 2023 wordt deels

ingetrokken. Het deel Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen bij de toetsing wordt vervangen door de toetsing in dit besluit. De voorschriften 12 en 13 vervallen. Voorschrift 14 en 15 worden vervangen door voorschrift 5 en 6 in dit besluit.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Voorschriften 12 en 13 vervallen uit besluit 0539138747.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

12. Het definitieve boorplan wordt, tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaats vindt, aan het waterschap overlegd.
13. Na uitvoering van het werk dient het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen te worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

Voorschriften 14 en 15 uit besluit 0539138747 worden vervangen door voorschriften 5, 6 en 7.

Vervalt:

14. De kabels en leidingen liggen:

- minimaal 1 meter onder de waterbodem, en
- minimaal 2 meter onder de waterbodem bij een watergang waar beschoeiing aanwezig is, en
- minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en
- minimaal 1 meter onder de beschermingszone, en
- minimaal 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk, en
- minimaal 1 meter onder het profiel van vrije ruimte.

15. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze worden hersteld.

Vervangen door:

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. De kabels en leidingen liggen als volgt:

- minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak; en
- minimaal 0,6 meter onder de beschermingszone; en
- worden bevestigd aan een ondersteunend kunstwerk; en
- minimaal 0,6 meter onder het profiel van vrije ruimte.

6. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.

7. De voedingskabel wordt aangelegd conform tekening Overzicht tekening U-bak, Geocode 125, Km 032.965, tekeningnr. 22KRI034 tracé voedingskabel d.d. 18 maart 2024.

Aanvraag

ProRail B.V. is van plan om een voedingskabel in het profiel van vrije ruimte aan te leggen en in een overige kering. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 3.2 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning het leggen en behouden van een kabel in een overige kering uit te voeren. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het leggen en hebben van kabels in overige keringen is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 3.2 lid 2 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels opgenomen in artikel 3.55.

Voor zover de aanvraag ziet op het leggen en hebben van kabels in overige keringen, wordt de aanvraag afgewezen.

Artikel 3.55 Bescherming omgeving kabel en leiding

1. Werkzaamheden in het buitentalud regionale waterkeringen worden alleen uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober.
2. Bij het verrichten van de activiteit worden waterkeringen en waterkerende constructies niet gekruist.
3. Proefsleuven die noodzakelijk zijn om de ligging van bestaande kabels of leidingen vast te stellen, worden met de hand gegraven.
4. Het ontwerp, de aanleg en het beheer van een leiding voldoen aan de laatst vastgestelde NEN 3650-serie.
5. Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt alleen aangelegd door middel van een open ontgraving.
6. Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt uit één stuk uitgevoerd en wordt trekvast verbonden.
7. Kunststof leidingen worden uitgevoerd in HDPE (PE80 of PE100) SDR11.
8. Er worden alleen leidingen toegepast met een diameter van maximaal 125 millimeter.
9. Toe te passen HDPE-leidingen worden gekoppeld door middel van spiegellassen of elektrolasmoffen.
10. Bij verruiming van de diameter van de kabel of leiding worden verloopplasmoffen toegepast.
11. Een sleuf wordt niet dieper en breder uitgegraven dan noodzakelijk is en wordt in ieder geval niet breder dan 0,5 meter en niet dieper dan 1 meter uitgegraven.
12. Ontgravingen worden laagsgewijs uitgevoerd, waarbij verschillende grondsoorten gescheiden worden. Deze grondsoorten worden bij het aanvullen weer gebruikt en verdicht, zodanig dat de opbouw, draagkracht en waterdichtheid nagenoeg hetzelfde zijn als voor de werkzaamheden.
13. Zowel voor het einde van iedere werkdag als na het voltooien van de werkzaamheden wordt de sleuf afgedicht met de uitkomende grond.
14. Beschadigde gedeelten van de grasmast worden vóór 1 september ofwel ingezaaid met het graszaad "Natuurlijk II" of met daarmee vergelijkbaar graszaad, ofwel voorzien van geschikte graszoden. Beschadigde gedeelten van de grasmast worden vóór 1 september ofwel ingezaaid met het graszaad "Natuurlijk II" of met daarmee vergelijkbaar graszaad, ofwel voorzien van geschikte graszoden.

De wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van een voedingskabel in profiel van vrije ruimte is volgens artikel 2.2 lid 3 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Toetsing aan beleidsregel 7 uit besluit 0539138747 vervalt.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het aanleggen van kabels onder een a-watergang en in het profiel van vrije ruimte is getoetst aan beleidsregel 7 "Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen".

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang (bijvoorbeeld vaarweg), stabiliteit van de talud/oever, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Om de u-bak begaanbaar te kunnen houden bij neerslag worden twee pompputten geplaatst. Als een pomp uitvalt kan de tweede pomp dit overnemen. De voeding voor de pompen is afkomstig van een nog te realiseren elektriciteitskast. Er wordt een kabel vanaf een bestaande stroombron middels een gestuurde boring onder de Essche stroom aangelegd. Vanaf het punt waar kabel door de gestuurde boring onder de watergang uitkomt, wordt een kabel middels graven in het profiel van vrije ruimte aangelegd.

Door de aanwezige spoorweg is hier weinig ruimte voor het herinrichten van de Essche stroom. De kabel met stroomkast ten behoeve van de twee pompen kan hier dan ook worden aangelegd.

Vervangen door:

Het aanleggen van een voedingskabel in profiel van vrije ruimte is getoetst aan Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang (bijvoorbeeld vaarweg), stabiliteit van de talud/oever, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Om de u-bak begaanbaar te kunnen houden bij neerslag worden twee pompputten geplaatst. Als een pomp uitvalt kan de tweede pomp dit overnemen. De voeding voor de pompen is afkomstig van een voedingskast. Daar wordt de kabel door middel van open ontgraving in het profiel van vrije ruimte aangelegd. De kabel loopt over de stuw (ST0001462) in de Nemer (ES2). Daar vandaan loopt de kabel in het profiel van vrije ruimte door de spoorbrug. Naar de bedieningskast.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 15 juli 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

