

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-26-150202/D-26-213763



1 Procedure

Datum vergunning: 17 juli 2026
Datum aanvraag: 2 juli 2026
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: De Staat (Infrastructuur en Waterstaat), Korte Voorhout 7, 2511CW 's-Gravenhage
Locatie activiteit: Korte Vijverberg 7, 2513 AB 'S-GRAVENHAGE
Projectnaam: Binnenhof - tijdelijk gedeeltelijk dempen Hofvijver

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Algemeen


Het Rijksvastgoedbedrijf is bezig met de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. Bij de renovatie is uitvoerig onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het Binnenhof te verduurzamen. Door alle randwoorden die verbonden zijn aan de monumentale status van het Binnenhof zijn de mogelijkheden echter beperkt. Vanaf de start van de renovatie is daarom het streven geweest om het Binnenhof aan te sluiten bij een EnergieRijk Den Haag (ERDH) ontwikkeling en daarna volledig gebruik te maken van duurzame energie. Hier is uitgekomen dat de enige mogelijkheid om het Binnenhof van duurzame energie te voorzien gevonden kan worden in een warmte-koudeopslagsysteem (WKO-systeem) onder de Hofvijver.

De aanvrager wil daarom een warmtekoudeopslag-installatie (WKO-installatie) realiseren. Daarbij wil de aanvrager de kademuren rondom de Hofvijver inspecteren en waar nodig opknappen. Om dergelijke werkzaamheden uitvoerbaar te maken worden werkterreinen in de Hofvijver aangebracht waarbij gedeelten van de Hofvijver (tijdelijk) worden gedempt. De tijdelijke dempingen worden omsloten door damwandconstructies. Vanwege de benodigde ruimte voor de werkterreinen wordt het bestaande drijvende (spiegel)ketenpark verplaatst. Tijdens de realisatie van de werkterreinen wordt gebruik gemaakt van pontons.

Bovenstaande activiteiten worden uitgevoerd in de Hofvijver, een beperkingengebied die is aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk het secundaire waterlichaam met de bijbehorende leggercodering OWV40200117.

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

Onderstaande afbeelding betreft een weergave van de van toepassing zijnde activiteiten:



1. Werkgebied warmteopslag
2. Verplaatste spiegelkeet
3. Werkgebied koudeopslag
4. Kadeherstel gemeente
5. Keerlus en schottenkeet

De van toepassing zijnde activiteiten sluiten aan op- en/of zijn een uitbreiding op werkzaamheden die beschreven zijn in het besluit van 8 juni 2023 met kenmerk Z-23-097432/D-23-082308, het besluit van 24 december 2024 met kenmerk Z-24-122251/D-24-137960 en het bijbehorende wijzigingsbesluit van 29 januari 2025 met kenmerk Z-25-124609/D-25-143283.

De werkzaamheden aan de kademuren zelf betreffen geen vergunningplichtige activiteit. Delfland beschouwd dergelijke werkzaamheden immers als regulier onderhoud. Bovendien blijft de eindsituatie ongewijzigd. De werkterreinen en hulpconstructies, zoals damwanden en pontons, die benodigd zijn voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden maken wél deel uit van dit besluit. Delfland wil de initiatiefnemer er bovendien op wijzen dat er bij onderhoudswerkzaamheden aan kademuren een melding moet worden ingediend, waarbij uit een werkomschrijving moet blijken hoe verontreiniging van het watersysteem voorkomen wordt.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempfen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Legger Delfland (vigerend).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele

essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid. Er is geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Waterkwantiteit


De realisatie van diverse werkterreinen, de schottenkeet en de keerlus leiden tot een tijdelijke demping van het wateroppervlak in de Hofvijver. Vanwege de tijdsduur van de tijdelijke demping, langer dan één jaar, kan niet aangesloten worden bij de regelgeving voor tijdelijke dempingen onder Bijlage 4 van de Beleidsregel Dempen en graven.

De Hofvijver betreft echter een uitzonderlijke situatie, waarbij sprake is van een eigen, sterk begrensd peilgebied dat, vanwege de ligging en de grootte, de herkomst van het water en de relatie met het overige watersysteem, nauwelijks een bergende functie heeft. Daardoor zou de inspanning die nodig is om compensatiewater te graven in hetzelfde óf een afstromend en bovendien sterk verstedelijkt peilgebied, niet in verhouding staan tot het gewenste resultaat (zie de toetsingscriteria onder paragraaf 3.2.1 van laatstgenoemde beleidsregel). Dijkgraaf en Hoogheemraden hebben daarom op 14 juli 2026 besloten om gebruik te maken van de inherente afwijkingsbevoegdheid,

zoals beschreven onder paragraaf 1.7 van de Beleidsregel Dempen en Graven, waardoor is overgegaan tot vergunningverlening zonder watercompensatie.

Het pontoneiland is in het besluit van 8 juni 2023 met kenmerk Z-23-097432/D-23-082308, reeds vergund. Dit besluit voorziet alleen in de verplaatsing van het pontoneiland om de realisatie van het werkterrein voor de koudeopslag mogelijk te maken. De voorschriften voor het pontoneiland die beschreven zijn in het laatstgenoemde besluit blijven voor zover van toepassing onverminderd van kracht waardoor aangesloten wordt bij de relevante toetsingscriteria onder paragraaf 4.1 van de Beleidsnota Drijvende objecten.

Er wordt, in verband met het inspecteren en eventueel herstellen van kademuren, een werkterrein aangelegd wat erg dicht op de inlaatleiding met leggercode 455201 gerealiseerd wordt, zie onderstaande afbeelding:



Om aan te sluiten bij de algemene toetsingscriteria onder paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Werken in het profiel van wateren, voorziet dit besluit in een voorschrift dat ertoe moet leiden dat de inlaatconstructie vrij blijft van obstructies, of dat een voorziening wordt aangebracht om de doorstroming te waarborgen. Peilregulerende kunstwerken zijn immers om waterkwaliteits- en waterkwantiteitsredenen noodzakelijk, zie de motivatie en afwegingen onder hoofdstuk paragraaf 2.1 van de Beleidsregel Kunstwerken in wateren. Daarnaast voorziet dit besluit in een voorschrift dat ertoe moet leiden dat de uitroomconstructie met leggercodes STW402414 en B60979 vrij blijft van obstructies, zodat de doorstroming gewaarborgd blijft en wordt voldaan aan laatstgenoemde motiveringen, afwegingen en toetsingscriteria.


Voor de opbouw van de schottenkeet wordt er kortstondig gebruik gemaakt van pontons. Vanwege de tijdelijke aanwezigheid en de locatie in het watersysteem is er geen negatief effect op de doorstroming. Omdat de pontons mee kunnen bewegen met het waterpeil is er geen negatief effect op het bergende vermogen. Er wordt voldaan aan de toetsingscriteria onder paragraaf 4.1 van de Beleidsnota Drijvende objecten.

Zowel de WKO's als de damwanden die nodig zijn voor het opsluiten van de werkterreinen, worden door en in de bodem van de Hofvijver aangebracht. Omdat niet wordt aangesloten bij artikel 4.18 van de Waterschapsverordening, is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Waterhuishoudkundig betreft de Hofvijver een bijzondere situatie waarbij de herkomst van (hoogwaardig) inlaatwater apart geregeld is en waarbij het water in de 'vijver' wordt

vastgehouden. De bodem is voorzien van een waterdichte (bentoniet)laag om het relatief schone inlaatwater vast te houden.

Als gevolg van de werkzaamheden voor het aanleggen van de WKO's kan de bodem van de Hofvijver lokaal tijdelijk beschadigd raken. De beschadigingen hebben geen invloed op de doorstroming van het watersysteem van de Hofvijver. Dit besluit voorziet in een voorschrift dat erop toe moet zien dat de bodem van de Hofvijver direct na de uitvoering van de werkzaamheden wordt gereconstrueerd, het watersysteem naar behoren kan blijven functioneren en er aangesloten wordt bij de algemene toetsingscriteria onder paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Werken in het profiel van wateren.



Waterkwaliteit en ecologie

De werkzaamheden hebben een effect op de ecologie in de Hofvijver. Het besluit van 24 december 2024 met kenmerk Z-24-122251/D-24-137960 voorziet al in maatregelen om de ecologische impact te beperken. Vissen zijn reeds weggevangen waardoor vissterftes als gevolg van de werkzaamheden niet plausibel zijn. Tenslotte moet overwogen worden dat de Hofvijver een kunstmatig watersysteem betreft dat niet is aangewezen als KRW-waterlichaam. Bovendien zijn de werkzaamheden tijdelijk en zal het watersysteem na voltooiing in oorspronkelijke staat worden teruggebracht waarna het bijbehorende ecosysteem zich zal herstellen en er voldaan wordt aan de toetsingscriteria onder artikel 3.9 van de Waterschapsverordening.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.

3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

Met de vergunde werkzaamheden moet binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning aangevangen worden. De werkzaamheden zijn tijdelijk. Het watersysteem moet uiterlijk 31 juli 2031 in oorspronkelijke staat zijn hersteld waarbij de waterdichte laag lokaal hersteld dient te zijn.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Het verwijderen of verplaatsen van niveaumeters en/of peilschalen moet worden gemeld bij Delfland via telefoonnummer 06 5357 8063.

4.2.2 Aanbrengen damwanden en tijdelijke dempingen in Hofvijver

1. Er mag niet meer dan 5.563 m² oppervlaktewater worden gedempt. De demping is gebaseerd op:
 - Het aanbrengen van een werkterrein voor de warmtebronnen : 2300 m²
 - Het aanbrengen van een werkterrein voor de warmtebronnen : 2400 m²
 - Het aanbrengen van een schottenkeet : 192 m²
 - Het aanbrengen van een keerlus : 400 m²
 - Het aanbrengen van een werkterrein voor het inspecteren en eventueel opknappen van kademuren : 271 m²
2. De dempingen met bijbehorende damwandconstructies zijn tijdelijk en moeten uiterlijk 31 juli 2031 ongedaan zijn gemaakt.
3. Direct na het verwijderen van de demping en de benodigde damwandconstructies moet de bodem van de Hofvijver (lokaal) voorzien worden van een waterdichte laag.
4. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
5. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren uit het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
6. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen. Er mogen daarom geen obstructies aangebracht worden voor de inlaatconstructie met

leggercode 4552014 en de aflatconstructie met leggercodes STW402414 en B60979.

7. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.


[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

4.2.4 Verplaatsen Spiegelkeet


1. De spiegelkeet moet verplaatst worden naar de locatie zoals weergegeven op onderstaande afbeelding:



2. Voor al het overige blijven de voorschriften onder paragraaf 4.2.1 van het besluit van 8 juni 2023 met kenmerk Z-23-097432/D-23-082308 van kracht.

4.2.5 Pontons in verband met realisatie schottenkeet

1. De totale afmeting van de geschakelde pontons die benodigd zijn voor de realisatie van de schottenkeet mag niet meer bedragen dan de afmetingen zoals weergegeven in onderstaande afbeelding:



2. Het fixeren van de geschakelde pontons aan de kade en/of de waterbodem mag geen permanente schade aan kade en/of waterbodem teweegbrengen. Eventuele schades moeten tijdens- of direct na het verwijderen van de pontons worden hersteld.
3. De geschakelde pontons mogen alleen óp de waterbodem en/of aan de kademuren gefixeerd worden. De bentonietlaag mag niet doorboord worden.
4. De geschakelde pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en dusdanig gefixeerd worden zodat de fixatie bestand is tegen vandalisme en zodanig dat de geschakelde pontons bestand zijn tegen windwerking, peilfluctuaties, stroming en golfslag.
5. De ruimte tussen de onderkant van de geschakelde pontons en de onderwaterbodem moet ten minste 0,2 m bedragen.
6. Aan de geschakelde pontons mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
7. Langs zij, voor of achter de geschakelde pontons mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.

8. (Drijf)vuil ter plaatse van de geschakelde pontons moet worden verwijderd.
9. Aan de geschakelde pontons mogen worden bevestigd:
 - huisaansluitingen riool, gas, water, electra, etc.;
 - een loopplank, en
 - de benodigde tuien en uithouders.
10. De geschakelde pontons met bouwkeet en andere voorzieningen mogen uiterlijk tot 31 juli 2031 in de Hofvijver aanwezig zijn.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) Korte Voorhout 7, 2511CW 's-Gravenhage, voor het;
 - realiseren en tijdelijk hebben van diverse werkterreinen in de Hofvijver;
 - tijdelijk hebben en gebruikmaken van pontons ten behoeve van de realisatie van een schottenkeet in de Hofvijver;
 - realiseren en hebben van een WKO installatie in de bodem van de Hofvijver;
 - verplaatsen en tijdelijk hebben van een spiegelketenpark in de Hofvijver.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a. genoemde werken:

- De tekening 'VO-ontwerp Pontons positie t.b.v. opbouw schottenkeet Hofvijver' van 23 juni 2026.
- De tekening van 9 juni 2026 met kenmerk G.030963-WKO-TEK-007 'Hulpbrug'.

- De tekening 'VO-ontwerp Mobiele kraan positie Hofvijver' van 23 juni 2026.
- De tekening van 12 mei 2026 met ordernr. 25-8176 'Schottenkeet opzet staalconstructie'.

- Het document 'Algemene toelichting' van 30 juni 2026 die deel uitmaakt van de aanvraag.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep stuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/leges).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.