

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Uitvoeren van diverse handelingen in het kader van de vervanging van de
vuilvanginstallatie 'Niers' en de verlegging van de Milse Beeck ter hoogte van
de aansluiting Bloemenstraat op de Rijksweg (N271) in Milsbeek, gemeente
Gennep**

Zaaknummer: 2026-Z4848

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	4
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening.....	5
5	Voorschriften.....	6
5.1	Algemene voorschriften	6
5.2	Voorschriften oppervlaktewater	8
5.3	Voorschriften waterkeringen.....	9
6	Aanvraag.....	12
6.1	Samenvatting aanvraag	12
6.2	Locatie.....	12
6.3	Vergunningplichtige handelingen	13
6.4	Meldingsplichtige handelingen.....	14
6.5	Zorgplicht	14
6.6	Andere wet- en regelgeving.....	16
7	Toetsing	16
7.1	Algemeen	16
7.2	Overwegingen.....	18
7.3	Conclusie toetsing.....	22
8	Procedure en rechtsbescherming	22
8.1	Procedure.....	23
8.2	Rechtsbescherming.....	23
9	Mededelingen.....	24
10	Bijlagen	25

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 april 2026 en 1 juli 2026 een aanvraag en een aanvulling op de aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6040 AA Roermond namens Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van onderstaande handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte van de primaire watergangen 'Milse Beeck' en 'Niers' en de primaire waterkering 'Ottersum' binnen dijktraject 54 tussen dijkpalen 54.089 en 54.092 ter hoogte van de aansluiting Bloemenstraat op de Rijksweg (N271) in Milsbeek in de gemeente Gennep:

1. het aanleggen van een bouwwerk in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van de primaire watergang 'Niers'. Het betreft de aanleg van de vuilvanginstallatie inclusief het helofytenfilter en de uitstroomvoorziening voor het lozen vanuit het helofytenfilter op de primaire watergang 'Niers';
2. het verwijderen en aanbrengen van bomen en struiken in de kernzone van de primaire watergang 'Milse Beeck';
3. het verwijderen en aanbrengen van afrasteringen en hekwerken in de kernzone van de primaire watergang 'Milse Beeck';
4. het realiseren van een project binnen een aaneengesloten gebied van ten minste 10 hectare bij de primaire watergangen 'Mils Beeck' en 'Niers';
5. het verleggen en aanpassen van de primaire watergangen 'Mils Beeck' en 'Niers';
6. het verwijderen en plaatsen van afrasteringen en hekwerken in de kernzone van de primaire waterkering;
7. het uitvoeren van ontgravingen dieper dan 0,5 meter in de beschermingszone van de primaire waterkering. Het betreft het graven van de nieuwe 'Milse Beeck';
8. het verwijderen en plaatsen van afrasteringen en hekwerken in de beschermingszone van de primaire waterkering;
9. het verwijderen van straatmeubilair in de beschermingszone van de primaire waterkering. Het betreft de verplaatsing van de zitbank en het informatiebord;
10. het aanleggen van verharding in de beschermingszone van de primaire waterkering;
11. het aanbrengen van ophogingen in de beschermingszone van de primaire waterkering. Het betreft de demping van de primaire watergang 'Milse Beeck'

Voor onderdelen 1 tot en met 7 is op grond van de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning vereist, zie paragraaf 6.3.

Voor onderdelen 8 tot en met 11 geldt op grond van de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een meldplicht, zie paragraaf 6.4.

De aangevraagde werkzaamheden hebben consequenties voor de legger en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het noodzakelijk de

werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de aangevraagde werkzaamheden. De bijbehorende besluiten tot wijziging van omgevingswetlegger en de onderhoudslegger worden separaat verleend onder respectievelijk zaaknummers 2026-Z7333 en 2026-Z7335 en voor het besluit voor het wijzigen van de werkingsgebieden wordt eveneens separaat verleend onder zaaknummer 2026-Z7332.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg te Roermond voor het uitvoeren van onderstaande handelingen in de werkingsgebieden van de primaire oppervlaktewateren 'Milse Beeck' en 'Niers' en de primaire waterkering 'Ottersum' binnen dijktraject 54 tussen dijkpalen 54.089 en 54.092 ter hoogte van de aansluiting Bloemenstraat op de Rijksweg (N271) in Milsbeek in de gemeente Gennep:
 1. het aanleggen van een bouwwerk in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van de primaire watergang 'Niers', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 eerste, tweede en derde lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 2. het verwijderen van bomen en struiken in de kernzone van de primaire watergang 'Milse Beeck', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.48 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 3. het verwijderen en aanbrengen van afrasteringen en hekwerken in de kernzone van de primaire watergang 'Milse Beeck', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.57 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 4. het realiseren van een project binnen een aaneengesloten gebied van ten minste 10 hectare bij de primaire watergangen 'Mils Beeck' en 'Niers', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.63 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 5. het verleggen en aanpassen van de primaire watergangen 'Mils Beeck' en 'Niers', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 6. het verwijderen en plaatsen van afrasteringen en hekwerken in de kernzone van de primaire waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 7. het uitvoeren van ontgravingen dieper dan 0,5 meter in de beschermingszone van de primaire waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.18 tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Tekening "Situatie", nummer WSL138_2025-0859 d.d. 12-03-2026 (WLDOC-1663486819-415027, bijlage 1);
 - Tekening 'Dwarsprofielen', nummer WSL138_2025-0884 d.d. 10-06-2026 (WLDOC-1663486819-420127, bijlage 2);
 - Tekening "Lengteprofiel", nummer WSL138_2025-0884 d.d. 10-06-2026 (WLDOC-1663486819-420126, bijlage 3);
 - Memo "Toelichting bij aanvraag Waterschap Limburg", kenmerk WSL138 d.d. 21-04-2026 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-415022, bijlage 4);
 - Memo "Toelichting project en uitvoering - Vuilvanginstallatie Niers en herinrichting Milse Beeck", ongenummerd en ongedateerd (Doc.nr. WLDOC-1663486819-415024, bijlage 5);
 - Rapport "Hoogwater veiligheidsplan", nummer 24.062 d.d. 11-03-2026 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-415023, bijlage 6);
 - Memo "Beschouwing macrostabiliteit op primaire kering", kenmerk S1018159.M01 d.d. 28-10-2025 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-421008, bijlage 7);
 - "Rivierkundige toetsing 'Vervanging v uilvang Niers en omlegging Milse Beeck'", kenmerk WSL138 d.d. 12-01-2026 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-421009, bijlage 8).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
16-7-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5*Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6*Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1, 2, 3 en 6).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Het gebruik van hulpconstructies en/of hulpwerken, voor zover die niet deel uitmaken van de vergunningaanvraag, moet tenminste 3 dagen van tevoren worden gemeld aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl. De gemelde hulpconstructies en/of hulpwerken mogen pas na schriftelijke goedkeuring van het waterschap worden toegepast.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via

telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein, oppervlaktewater en waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Voorschriften oppervlaktewater

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Graven en dempen oppervlaktewater

1. Het graven moet voorafgaand aan het dempen worden uitgevoerd.
2. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
3. Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
4. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
5. Bij het graven van het oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem te allen tijde worden voorkomen.
6. Langs het oppervlaktewater moet een ruimte van tenminste 4,5 meter breed en 4 meter hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater.

5.3 Voorschriften waterkeringen

Voorschrift 11

Waterkering algemeen

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
2. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering onaangetast blijven.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld, zie voorschrift 12.
4. De uitvoering van onderhouds- of inspectiewerkzaamheden door het waterschap mag niet worden belemmerd.
5. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
6. De vergunninghouder moet bij graafwerkzaamheden in de kernzone, beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering de afzonderlijke grondlagen gescheiden ontgraven en gescheiden in depot zetten.
7. Tijdens de werkzaamheden moet eventueel verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Er mogen, behalve de aan te brengen vergunde werken, geen holle ruimten ontstaan / worden aangelegd in de zoneringen van de waterkering.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die binnen 1 jaar na gereedmelding van de werkzaamheden door het werk (zijn) ontstaan, moeten op aanwijzing van waterschap worden hersteld.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kernzone en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.

13. Niet bodemeigen materialen zoals stronken, hout of puin mogen niet worden teruggebracht in de kernzone en de beschermingszone van de waterkering.

Voorschrift 12

Herstel van ontgravingen

1. Alle ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld.
2. De grondaanvulling moet worden uitgevoerd met de uitgekomen grond of anders met grond met dezelfde eigenschappen.
3. De grondaanvulling moet in lagen van maximaal 0,30 meter worden aangebracht.
4. Elke laag grond moet afzonderlijk worden verdicht.
5. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggebracht dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld.

Voorschrift 13

Herstel van erosiebestendige grasbekleding

1. De bestaande erosiebestendige grasbekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld, goed aansluitend op de bestaande grasbekleding of verharding.
2. Opgenomen gesloten graszoden moeten na uitvoering van de werken worden teruggelegd zodat er weer een egale aaneengesloten grasbekleding op de waterkering ontstaat.
3. Bij het ontbreken van gesloten graszoden moet de waterkering zaaiklaar worden gemaakt en worden ingezaaid met een dijken-graszaadmengsel (D2-mengsel, inzaaidichtheid ca. 60 kg per hectare), zodat een erosiebestendige grasmatten ontstaat.
4. Indien de ingezaaide grasbekleding zich binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, moet deze op aanwijzing van het waterschap opnieuw worden ingezaaid.

Voorschrift 14

Uitvoeringsperiode werkzaamheden

De werkzaamheden in de kernzone en beschermingszone van de primaire waterkering moeten tussen 15 maart en 15 oktober worden uitgevoerd. De overige werkzaamheden kunnen gedurende het gehele jaar worden uitgevoerd.

Voorschrift 15

Afrasteringen, hekwerken en straatmeubilair in de kern- en beschermingszone van de waterkering

1. De werken zijn in zijn geheel verwijderbaar of eenvoudig demontabel.
2. De plaatsing van afrasteringen/hekwerken mag de bereikbaarheid van de waterkering voor onderhoudsmaterieel niet hinderen.

Voorschrift 16

Verhardingen in de kern- en beschermingszone van de waterkering

1. De bovenkant van de verharding mag niet lager reiken dan het huidige maaiveldniveau.

2. De verhardingsconstructie, inclusief fundering, mag niet dieper reiken dan 50 cm onder het bestaande maaiveld.
3. De verhardingsconstructie dient zodanig te worden aangelegd dat de afwatering van de waterkering niet wordt gehinderd en dat er geen vernatting van de teen van de waterkering optreedt.

Voorschrift 17*Ophogingen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering*

1. Ophogingen dienen zodanig te worden aangelegd dat de afwatering van de waterkering en de waterhuishouding niet wordt gehinderd.
2. Ophogingen dienen zodanig te worden aangelegd dat grond richting de kernzone van de waterkering wordt vermeden.
3. Ophogingen mogen niet leiden tot versterking van de ondergrond.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Waterschap Limburg is voornemens om (1) de vuilvanginstallatie 'Niers' te vervangen en (2) de watergang Milse Beeck plaatselijk te verleggen.

De bestaande vuilvanginstallatie is tijdens de maaibeurt in het najaar 2025 bezweken. De installatie vertoonde gebreken, was storingsgevoelig en voldeed niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Ook was het verwijderen van het maaisel zeer arbeidsintensief. Het langer in stand houden van de huidige installatie is daarom niet realistisch. Daarbij heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat de afstroming van grote hoeveelheden water navel, die met name bij de maaibeurten vrijkomt, niet gewenst is. De bouw van een nieuwe installatie is daarmee noodzakelijk.

Naast de vervanging van de vuilvanginstallatie is Waterschap Limburg ook voornemens de primaire watergang Milse Beeck te verleggen en de monding ervan in de primaire watergang Niers te verleggen en opnieuw in te richten. Dit laatste is overeengekomen in het beekmondingenconvenant tussen Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. Na verlegging stroomt het water directer in de vuilvang, waardoor afzetting van sediment en verzameling van drijvend vuil optimaler plaatsvindt. Voor de bescherming van de oevers wordt een permanente kantopsluiting aangebracht, die erosie voorkomt en de stabiliteit van de waterkant waarborgt.


Naast de vervanging van de vuilvanginstallatie en de verlegging van de Milse Beeck, worden meerdere handelingen verricht voor de herinrichting van het terrein die raakvlakken hebben met watergangen en een primaire waterkering, namelijk:

- het verwijderen en aanplanten van bomen en struiken;
- het verwijderen en plaatsen van afrasteringen en hekwerken;
- het verwijderen en plaatsen van straatmeubilair (zitbank en informatiebord);
- het aanleggen van verharding.

6.2 Locatie

Het plangebied is gelegen ter hoogte van de aansluiting Bloemenstraat op de Rijksweg (N271) in Milsbeek in de gemeente Gennep. In relatie tot de waterstaatswerken ligt het gebied binnen de werkingsgebieden van de watergangen 'Milse Beeck' en 'Niers' en de waterkering 'Ottersum' binnen dijktraject 54 tussen dijkpalen 54.089 en 54.092.

In de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg zijn de watergangen 'Milse Beeck' en 'Niers' als primaire watergangen opgenomen en hebben ze een natuurbeekfunctie. Waterkering 'Ottersum' is als primaire waterkering opgenomen en bestaat hier uit een combinatie van een grondlichaam en een damwandconstructie.



6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

1. het aanleggen van een bouwwerk in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van de primaire watergang 'Niers', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 eerste, tweede en derde lid;
2. het verwijderen van bomen en struiken in de kernzone van de primaire watergang 'Milse Beeck', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.48;
3. het verwijderen en aanbrengen van afrasteringen en hekwerken in de kernzone van de primaire watergang 'Milse Beeck', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.57;
4. het realiseren van een project binnen een aaneengesloten gebied van ten minste 10 hectare bij de primaire watergangen 'Mils Beeck' en 'Niers', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.63;
5. het verleggen en aanpassen van de primaire watergangen 'Mils Beeck' en 'Niers', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
6. het verwijderen en plaatsen van afrasteringen en hekwerken in de kernzone van de primaire waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

7. het uitvoeren van ontgravingen dieper dan 0,5 meter in de beschermingszone van de primaire waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.18 tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere procedures van toepassing. Er gelden algemene regels (meldingsplicht en/of informatieplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 1.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handelingen.

Het aanleggen/verwijderen van (1) afrastering/hekwerk, (2) straatmeubilair, (3) verharding en (4) ophogingen binnen de beschermingszone van een waterkering zijn meldingsplichtige activiteiten. Deze vallen onder algemene regels, zoals respectievelijk opgenomen in:

1. Paragraaf 3.1.2 Afrasteringen, hekwerken en schuttingen, artikel 3.4;
2. Paragraaf 3.1.9 Straatmeubilair, artikel 3.33 eerste lid;
3. Paragraaf 3.1.14 Aanleggen en verwijderen van verharding, artikel 3.57 eerste en tweede lid;
4. Paragraaf 3.1.16, Ophogen, artikel 3.67.

De onderdelen van de vergunningaanvraag die verband houden met deze activiteiten zijn beschouwd als meldingen op grond van deze algemene regels. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de voorschriften uit deze algemene regels.

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

1. De invulling van de zorgplicht voor het aanleggen van een bouwwerk in en nabij een watergang is geregeld in artikel 2.22;
2. De invulling van de zorgplicht voor het verwijderen en aanbrengen van beplanting in en nabij een watergang is geregeld in artikel 2.45;
3. De invulling van de zorgplicht voor het verwijderen en aanbrengen van afrasteringen en hekwerken in en nabij een watergang is geregeld in artikel 2.53;
4. De invulling van de zorgplicht voor het realiseren van een project binnen een aaneengesloten gebied van ten minste 10 hectare is geregeld in artikel 2.62;
5. De invulling van de zorgplicht voor het verleggen en aanpassen van oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.79;
6. De invulling van de zorgplicht voor het verwijderen en plaatsen van afrasteringen en hekwerken in de waterkering is geregeld in artikel 3.3;
7. De invulling van de zorgplicht voor het uitvoeren van ontgravingen dieper dan 0,5 meter in de waterkering (graven nieuwe 'Milse Beeck') is geregeld in artikel 3.15;
8. De invulling van de zorgplicht voor het verwijderen van straatmeubilair in de waterkering is geregeld in artikel 3.32;
9. De invulling van de zorgplicht voor het aanleggen van verharding in de waterkering is geregeld in artikel 3.56;
10. De invulling van de zorgplicht voor het aanleggen van een ophogingen in de waterkering is geregeld in artikel 3.66.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten wordt voldaan.

6.6 Andere wet- en regelgeving

Bij opvang van (drijf)vuil komt percolaatwater vrij. Voor het lozen van percolaatwater op oppervlaktewater (via een helofytenfilter) is in vrijwel alle gevallen een vergunning of melding vereist. Zelfs na zuivering door een helofytenfilter is lozen op oppervlaktewater aan strenge regels gebonden, omdat de milieubelasting vaak te hoog is voor de 'reguliere' algemene zorgplicht. Dit percolaatwater bevat relatief veel organische stoffen, nutriënten (stikstof, fosfaat) en vaak zware metalen of gewasbeschermingsmiddelen. Het wordt gezien als bedrijfsafvalwater. Het lozen van dergelijk water in oppervlaktewater (zoals een sloot of beek) valt onder de verantwoordelijkheid van het waterschap (waterkwaliteitsbeheerder) en de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het lozen van percolaatwater (via een helofytenfilter) is niet geregeld in onderhavig besluit. Voor nadere informatie geldt het advies om vroegtijdig contact op te nemen met het team vergunningverlening van het waterschap, via 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;

- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Artikel 1.9 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor waterkeringen voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van de waterkering, zoals vastgelegd in de legger, waardoor de waterkering niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor die is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling, waardoor de veiligheid niet kan worden gewaarborgd;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van de waterkering, onder normale omstandigheden en onder piekbelasting;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van de waterkering; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de waterkering in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor waterkeringen aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Watergangen 'Milse Beeck' en 'Niers' hebben een functie natuurbek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit en doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
De waterhuishoudkundige functie van het watersysteem moet te allen tijde behouden blijven. (Bouw)werken in (de taluds van) een watergang kunnen zorgen voor wijzigingen in stroomsnelheid, stroomrichting en waterdiepte en zorgen daarmee voor afname van de afvoer- en bergingscapaciteit. Aangevraagde (bouw)werken, beplanting en activiteiten worden altijd getoetst aan de hydrologische criteria. Het basisuitgangspunt is dat de hydrodynamische eigenschappen van een watergang niet mogen verslechteren en dat het leggerprofiel van een watergang in stand moet blijven.
De huidige 'Milse Beeck' wordt verlegd en ook wordt het profiel van de 'Niers' plaatselijk gewijzigd. Om deze reden is door technisch adviesbureau Kragten een rivierkundige toetsing uitgevoerd. De conclusie is dat de vervanging van de vuilvang en de omlegging van de beek geen nadelig effect hebben. Er is geen sprake van opstuwning in de as van de rivier boven de 1 mm. De maatregel heeft geen negatieve invloed op het bergende deel van de Maas en er is geen sprake van opstuwning langs de waterkeringen (deze blijven ruim beneden 1 cm). Daarnaast neemt de inundatiefrequentie van de uiterwaard niet toe. Er vinden geen significante stroomsnelheidsverschillen plaats, waardoor enerzijds geen toename van dwarsstroming op de vaarweg wordt verwacht en anderzijds geen morfologische effecten worden verwacht in zowel het zomerbed als de uiterwaard. De toetsing is vastgelegd in de memo "Rivierkundige toetsing 'Vervanging vuilvang Niers en omlegging Milse Beeck'", kenmerk WSL138 d.d. 12-01-2026 en is als bijlage 8 opgenomen in dit besluit.
- stabiliteit taluds;
De taluds van een watergang maken deel uit van het doorstroomprofiel dat is vastgelegd in de legger. Dit profiel mag niet worden gewijzigd om ongewenste vernauwingen van de watergang te voorkomen. Door de aanwezigheid van een (bouw)werk kan het talud instabiel worden en afschuiven. Beplanting in de nabijheid van een watergang kan het talud beschadigen door afschuiving of door wortelgroei in de oeververdediging. Het algemene uitgangspunt is dat er geen nadelige invloed mag ontstaan op de stabiliteit van de taluds.

Langs oppervlaktewater moet een ruimte van tenminste 4,5 meter breed en 4 meter hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater. Dit is vastgelegd in voorwaarde 6 onder voorschrift 10. Er worden dus geen obstakels (zoals beplanting, hekwerken, afrasteringen etc.) aangebracht dicht op de watergang die een risico vormen voor de stabiliteit van de taluds van de watergang. Verder is in voorwaarde 2 onder voorschrift 9 opgenomen dat de oevers van het oppervlaktewater (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig moeten worden afgewerkt.

- negatief effect op waterkwaliteit en ecologie;

Bij ingrepen in het watersysteem is het met name van belang dat in de nieuwe situatie de ecologische- en fysische toestand van het systeem minstens zo goed of beter functioneert dan in de oude situatie.

Verlegging van watergang 'Milse Beek'

De verlegging van watergang 'Milse Beek' heeft ten aanzien van ecologische- en fysische aspecten als doel gesteld de visoptrek te verbeteren. Dit gebeurt door het creëren van paaigebieden en schuilplekken voor vissen en door de nieuwe beekmonding 'Milse Beek' natuurlijker in te richten. Ook wordt het natte profiel van de nieuwe watergang verruimd en krijgt nieuwe watergang meer lengte aan taluds en flauwere taluds.

Vervanging van vuilvanginstallatie 'Niers'

De vervanging van de vuilvanginstallatie in en nabij watergang 'Niers' heeft ten aanzien van ecologische- en fysische aspecten als doel gesteld de capaciteit en betrouwbaarheid van de vuilvang te vergroten en de kwaliteit van het percolaatwater te verbeteren door zuivering via een helofytenfilter. Dit percolaatwater bevat relatief veel organische stoffen, nutriënten (stikstof, fosfaat) en vaak ook zware metalen of gewasbeschermingsmiddelen. Na zuivering wordt het water op de 'Niers' geloosd.

Gelet op vorenstaande doelstellingen ten aanzien van ecologische- en fysische aspecten kan gesteld worden dat het systeem minstens zo goed maar naar verwachting beter gaat functioneren dan in de oude situatie.

- negatief effect op grondwaterregime;

Het grondwaterpeil wordt mede beïnvloed door de functie en het gebruik van gronden en de langs deze gronden liggende watergangen. Bepaalde wijzigingen in het watersysteem kunnen ongewenst veranderingen in de grondwaterstand veroorzaken. Het is ongewenst dat grondwaterpeilen zodanig wijzigen dat natuur verdroogd raakt, natschade ontstaat of funderingen van bouwwerken of infrastructuur worden aangetast.

De functie en het gebruik van de gronden wijzigt niet. Er zijn daarom geen veranderingen in de grondwaterstanden te verwachten als gevolg van de aangevraagde activiteiten.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan het watersysteem. Onder beheer vallen alle noodzakelijke activiteiten ter waarborging van de waterhuishoudkundige functies van het watersysteem en het behoud van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Onderhoud moet op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd om de functie van het

watersysteem te waarborgen. (Bouw)werken, beplanting of wijzigingen in de inrichting van watergangen en onderhoudsstroken kunnen een negatief effect hebben op de bereikbaarheid voor het onderhoudsmaterieel.

Langs oppervlaktewater moet een ruimte van tenminste 4,5 meter breed en 4 meter hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater. Dit is vastgelegd in voorwaarde 6 onder voorschrift 10. Deze ruimte is bedoeld als onderhoudsstrook voor het onderhoudsmaterieel. Er worden dus geen obstakels (zoals beplanting, hekwerken, afrasteringen etc.) aangebracht dicht op de watergang, die een belemmering gaan vormen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de watergang door het waterschap. De aangevraagde werkzaamheden en aan te brengen werken zijn afgestemd met het team Operatie en Beheer. Vanuit het team is op 30 oktober 2025 per e-mail bevestigd dat er geen bezwaren zijn. De e-mail is in het zaaksysteem geregistreerd met documentnummer WLDOC-1663486819-421007.

Toetsing waterkeringen

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte:
Waterkeringen zijn ontworpen en uitgevoerd op een bepaalde kerende hoogte die is vastgesteld op basis van de toegestane overstromingskans. Aangevraagde werken en werkzaamheden mogen niet leiden tot een afname van de bestaande kerende hoogte van de waterkering.
Het plan voorziet onder andere in de verlegging van de primaire watergang 'Milse Beek'. De toekomstige verlegde beek is deels gesitueerd in de beschermingszone van de waterkering. Voor het uitvoeren van de aangevraagde werkzaamheden vinden geen verlagingen plaats bij de kruin van de waterkering of binnen de kernzone van de waterkering. De kerende hoogte van de waterkering wijzigt niet.
- nadelige effecten op stabiliteit:
In het algemeen geldt dat aangevraagde activiteiten geen nadelige invloed mogen hebben op de stabiliteit van de kering. Graafwerkzaamheden en ontgravingen in (de zoneringen van) een kering kunnen de stabiliteit van de waterkering negatief beïnvloeden en moeten zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Daarnaast moet infiltratie van (overstromend) water of een verhoogde waterspanning in de ondergrond worden voorkomen.
De huidige 'Milse Beek' wordt verlegd, waarbij in het nieuwe ontwerp de 'Milse Beek' deels

parallel aan de primaire kering gaat lopen. Om deze reden is door technisch adviesbureau Fugro een zettingsbeschouwing uitgevoerd van de nieuw aan te leggen 'Milse Beeck' op de toekomstige primaire kering. De conclusie is dat in de uiterste situatie na hoogwater de primaire kering volledig verzadigd is. Echter, gelet op de afstand tot de kering en de beperkte dimensies van de 'Milse Beeck' is het effect van het ontwerp op de stabiliteit van de kering verwaarloosbaar en kan de 'Milse Beeck' veilig uitgegraven worden. De beschouwing is vastgelegd in de memo "Beschouwing macrostabiliteit op primaire kering", kenmerk S1018159.M01 d.d. 28-10-2025 en is als bijlage 7 opgenomen in dit besluit.

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid:
Een goede gras- of steenbekleding voorkomt erosie van het dijklichaam. Een bekleding is alleen erosiebestendig met een ononderbroken bekleding of een goed doorwortelde en soortenrijke grasmat. Als algemeen uitgangspunt geldt dat beschadiging van de grasmat of steenbekleding voorkomen moet worden en dat in een stenen dijkbekleding geen werken of planten aanwezig mogen zijn die de geslotenheid van de bekleding verstoren.
Als gevolg van de (graaf)werkzaamheden binnen de beschermingszone van de primaire waterkering, wordt de erosiebestendige bekleding tijdelijk aangetast. In de vergunning zijn onder voorschrift 13 voorwaarden opgenomen die erop toezien dat de bestaande erosiebestendige grasbekleding van de waterkering na afloop van de werkzaamheden volledig wordt hersteld, goed aansluitend op de bestaande grasbekleding of verharding. Ook zijn onder voorschrift 12 voorwaarden opgenomen die toezien op de wijze van aanvullen en verdichten van ontgravingen. Deze voorwaarden borgen ook dat de erosiebestendige dijkbekleding goed hersteld.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van de waterkeringen. Onder beheer vallen alle noodzakelijke activiteiten ter waarborging van de functie van de waterkering. Dijkbeheer en -onderhoud moeten op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd om de kwaliteit van de waterkering te waarborgen. Het uitgangspunt is dat het beheer en onderhoud aan de waterkering geen negatieve effecten mogen ondervinden als gevolg van (de uitvoering van) aangevraagde werken.
De aangevraagde werkzaamheden en aan te brengen werken zijn afgestemd met het team Operatie en Beheer. Vanuit het team is op 30 oktober 2025 per e-mail bevestigd dat er geen bezwaren zijn. De e-mail is in het zaakstelsel geregistreerd met documentnummer WLDOC-1663486819-421007.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:
Het is belangrijk om (bouw)werken zodanig te situeren dat een eventuele dijkverbetering zonder sloop of verplaatsing kan worden uitgevoerd. Het in de legger vastgelegde profiel van vrije ruimte is de zone bij een waterkering die nodig wordt geacht om een toekomstige dijkverbetering uit te kunnen voeren. Het waterschap is terughoudend met het toestaan van (bouw)werken binnen het profiel van vrije ruimte. Vergunningaanvragen worden daarom getoetst op de verwijderbaarheid van (bouw)werken binnen deze zone.
De aangevraagde activiteiten vallen binnen het dijkvak 'Ottersum' binnen dijktraject 54 tussen dijkpalen 54.089 en 54.092. De verbetering van het dijkvak is momenteel in voorbereiding door de projectorganisatie 'Lob van Gennep' van het waterschap. Het plan is voorgelegd aan de projectorganisatie. Er is op 28 oktober 2025 per e-mail bevestigd dat er geen bezwaren zijn. De e-mail is in het zaakstelsel geregistreerd met documentnummer WLDOC-1663486819-421006.

- periode van uitvoeren van activiteiten:

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat het grootste risico op hoog water in de Maas. Om deze reden is het uitvoeren van werkzaamheden in de primaire waterkering in het hoogwaterseizoen in beginsel niet toegestaan. Aanvrager heeft in de aanvraag aangegeven de werkzaamheden uit te gaan voeren deels binnen het hoogwaterseizoen, namelijk in de periode van 17 augustus 2026 tot en met 29 januari 2027. Gelet op het gegeven dat

1. de activiteiten voornamelijk plaatsvinden binnen de beschermingszone en de buitenbeschermingszone van de kering en op ruime afstand van de kruin van het dijklichaam, en
2. de aanvrager een hoogwater veiligheidsplan (zie bijlage 6 bij dit besluit) heeft opgesteld met te treffen maatregelen bij hoogwatersituaties,

zijn er geen bezwaren tegen het toestaan van het uitvoeren van werkzaamheden binnen de beschermingszone en de buitenbeschermingszone van de kering in het hoogwaterseizoen.

Het uitvoeren van werkzaamheden in de kernzone dient daarentegen wel uitgevoerd te worden buiten het hoogwaterseizoen. In de voorwaarde onder voorschrift 14 is dit geborgd.

- Staat van onderhoud van de vergunde werken

Objecten in de (zoneringen) van een waterkering kunnen, indien deze niet meer worden onderhouden en in slechte staat van onderhoud verkeren, mogelijk leiden tot kwel, piping of erosie. Dat is ongewenst aangezien dit de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering kan ondermijnen. Vergunde werken moeten daarom altijd in goede staat van onderhoud verkeren. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud aan de vergunde werken. Ten aanzien van de staat van onderhoud van de werken zijn in de vergunningvoorschriften eisen gesteld.

- Buitengebruikstelling en verwijderbaarheid van de vergunde werken

Indien vergunde werken hun functie hebben verloren en achterblijven binnen (de zoneringen van) de waterkering, kunnen nadelige effecten ontstaan op de stabiliteit, de kerende hoogte en het uit te voeren onderhoud aan de waterkering.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de werken, indien deze hun functie hebben verloren, door of namens de vergunninghouder geheel worden verwijderd. De aangevraagde werken binnen de zonering van de kering zijn relatief eenvoudig te verwijderen wanneer dit in de toekomst noodzakelijk zou blijken, bijvoorbeeld vanwege een dijkverbetering.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 april 2026 en 1 juli 2026 de aanvraag en de aanvulling op de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z4848.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6040 AA Roermond

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z4848:

- Tekening "Situatie", nummer WSL138_2025-0859 d.d. 12-03-2026 (WLDOC-1663486819-415027, bijlage 1);
- Tekening 'Dwarsprofielen', nummer WSL138_2025-0884 d.d. 10-06-2026 (WLDOC-1663486819-420127, bijlage 2);
- Tekening "Lengteprofiel", nummer WSL138_2025-0884 d.d. 10-06-2026 (WLDOC-1663486819-420126, bijlage 3);
- Memo "Toelichting bij aanvraag Waterschap Limburg", kenmerk WSL138 d.d. 21-04-2026 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-415022, bijlage 4);
- Memo "Toelichting project en uitvoering - Vuilvanginstallatie Niers en herinrichting Milse Beeck", ongenummerd en ongedateerd (Doc.nr. WLDOC-1663486819-415024, bijlage 5);
- Rapport "Hoogwater veiligheidsplan", nummer 24.062 d.d. 11-03-2026 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-415023, bijlage 6);
- Memo "Beschouwing macrostabiliteit op primaire kering", kenmerk S1018159.M01 d.d. 28-10-2025 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-421008, bijlage 7);
- "Rivierkundige toetsing 'Vervanging v uilvang Niers en omlegging Milse Beeck'", kenmerk WSL138 d.d. 12-01-2026 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-421009, bijlage 8).