

Techniek B.V.

Deurne, 23 januari 2026
Kenmerk : HZ-2026-0084
Betreft: Besluit opleggen maatwerkvoorschriften
Bijlage: -

Geachte [REDACTED] Smedts,

Wij besluiten maatwerkvoorschriften te stellen voor het in gebruik hebben van twee energieopslagsystemen (hierna EOS'en) met lithiumhoudende energiedragers bij [REDACTED] Techniek B.V. aan de [REDACTED] te [REDACTED]. Het besluit is bij ons ingeboekt onder kenmerk: HZ-2026-0084.

In de brief van 4 november 2025 met kenmerk Z-2025-012133/D-2025-197596, die de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant namens ons zond, hebben wij u medegedeeld voornemens te zijn maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het gebruik van twee energieopslagsystemen (EOS'en) op het adres [REDACTED] te [REDACTED].

U bent in de gelegenheid gesteld om zienswijze op dit voornemen in te dienen. Op 2 december 2025 zijn van Wematech milieuadviseurs B.V., namens [REDACTED] Techniek B.V. een zienswijze ontvangen.

Deze zienswijze luidt als volgt:

Zienswijze voorschrift 1.

[REDACTED] is van mening dat de volgende maatregelen niet van toepassing zijn:

M9 Brandwerendheid

De EOS'en hebben een brandpropagatietest (UL9540A) succesvol doorstaan en hoeft, in dat geval, zoals aangegeven in de PGS 37-1 niet te voldoen aan maatregel M9.

M10 Brandwerendheid – Doorvoeringen

De EOS'en hebben een brandpropagatietest (UL9540A) succesvol doorstaan en hoeft, in dat geval, zoals aangegeven in de PGS 37-1 niet te voldoen aan maatregel M10.

M12 Overkapping EOS

De EOS'en staan niet opgesteld onder een overkapping. De maatregel is derhalve niet van toepassing.

M15 Brandwerendheid energiedragercompartiment – hybride EOS

De EOS'en zijn niet hybride. De maatregel is derhalve niet van toepassing.

M29 Fysieke afscherming = meerdere EOS'en

Er is geen sprake van meer dan twee buiten opgestelde EOS'en. De maatregel is derhalve niet van toepassing.

M50 Veiligheidsafstanden

Op basis van M9 is al beoordeeld dat de maatregel niet van toepassing is omdat de EOS'en een brandpropagatietest (UL9540A) hebben doorstaan. Maatregel M50 is derhalve eveneens niet van toepassing.

M67 Markering hybride EOS

De EOS'en zijn niet hybride. De maatregel is derhalve niet van toepassing

Verzocht wordt om de maatregelen M9 t/m M12, M15, M29, M50 en M67 te schrappen uit voorschrift 1.

Zienschijf voorschrift 6

De EOS'en zijn niet voorzien van een Storzkoppeing aangezien de EOS'en een brandpropagatietest (UL9540A) hebben doorstaan. Conform M56 is de maatregel ook niet van toepassing. Verzocht wordt voorschrift 6 te schrappen.

Zienschijf voorschrift 7

De EOS'en zijn niet voorzien van een bluswataansluiting (zie voorschrift 6). De voorwaarden kunnen derhalve niet van toepassing worden verklaard. Verzocht wordt om voorschrift 7 te schrappen.

Ten behoeve van de beoordeling van de zienschijf hebben wij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost advies gevraagd, op 23 december 2025 hebben wij het advies met kenmerk VRBZO225003792 ontvangen.

Advies veiligheidsregio op zienschijf

De VRBZO heeft de zienschijf beoordeeld en onderstaand is de inhoudelijke, puntsgewijze beoordeling van de zienschijf weergegeven.

1. Voorschrift 1:

_____ verzocht om de maatregelen M9, M10, M12, M15, M29, M50 en M67 te schrappen uit voorschrift 1, omdat deze maatregelen niet van toepassing zijn op de geplaatste energieopslagsystemen (hierna: EOS-en) en/ of de uitvoering van de EOS-en. Wij hebben de volgende opmerkingen:

- Maatregel M9 en M10:

_____ geeft aan dat de toegepaste EOS-en zijn beveiligd tegen brandpropagatie en een propagatietest succesvol hebben doorstaan, waardoor niet aan maatregel M9 en M10 hoeft te worden voldaan. Wij merken op dat in zowel maatregel M9 als M10 is opgenomen dat een EOS van typical 1 t/m 3 die een brandpropagatietest, bijvoorbeeld op basis van NEN-EN-IEC 62933-5-2 of UL9540A, succesvol heeft doorstaan niet hoeft te voldoen aan de eisen uit maatregel. Het opnemen van M9 en M10 in de maatwerkvoorschriften leidt daarmee niet tot een verzwaring van de eisen aan de EOS-en van _____

- Maatregel M12, M15, M29, M67:
[redacted] geeft aan dat deze maatregelen niet van toepassing zijn, omdat geen sprake is van een overkapping, hybride EOS, of meerdere EOS-en. Wij merken op dat de systemen van [redacted] inderdaad niet zijn overkapt of hybride zijn uitgevoerd, waardoor niet hoeft te worden voldaan aan de eisen uit deze maatregelen. Omdat in de tekst van de maatregelen M12, M15, M29 en M67 specifiek is opgenomen dat iedere maatregel alleen van toepassing is op specifiek omschreven uitvoeringen en omstandigheden, leidt het opnemen van de maatregelen M12, M15, M29 en M67 in de maatwerkvoorschriften niet tot een verzwarende van de eisen aan de EOS-en van [redacted]
- Maatregel M50:
[redacted] geeft aan dat de toegepaste EOS-en zijn beveiligd tegen brandpropagatie en een propagatietest succesvol hebben doorstaan, waardoor maatregel M50 niet van toepassing is. Wij merken op dat maatregel M50 een alternatieve methode biedt op de criteria voor de brandwerendheid uit maatregel M9. Omdat [redacted] reeds invulling heeft gegeven aan de eisen uit M9, leidt de opnamen van M50 niet tot een verzwarende van de eisen aan de EOS-en van [redacted]. Gelet op bovenstaande adviseert de VRBZO de maatregelen die in voorschrift 1 zijn opgenomen in stand te houden.

2. Voorschrift 6:

[redacted] verzoekt voorschrift 6 te schrappen, omdat de EOS-en niet zijn uitgevoerd met een storzkoppeling of bluswateraansluiting. Ons standpunt is dat het voorschrift duidelijk stelt dat de inhoud alleen van toepassing is op een EOS dat is uitgevoerd met een storzkoppeling. Daardoor leidt het voorschrift niet tot aanvullende of onnodige eisen aan de EOS-en van [redacted]. De VRBZO adviseert om voorschrift 6 in stand te houden.

3. Voorschrift 7:

[redacted] verzoekt voorschrift 7 te schrappen, omdat de EOS-en niet zijn uitgevoerd met een storzkoppeling of bluswateraansluiting. Ons standpunt is dat uit het voorschrift duidelijk blijkt dat de inhoud van het voorschrift alleen van toepassing is op een EOS dat is uitgevoerd met een bluswateraansluiting. Daardoor leidt het voorschrift niet tot aanvullende of onnodige eisen aan de EOS-en van [redacted]. De VRBZO adviseert om voorschrift 7 in stand te houden.

Algemene opmerking:

Ondanks dat het voor de huidige uitvoering van de EOS-en feitelijk niet uitmaakt of de maatregelen uit de drie bovenstaande punten zijn opgenomen in de maatwerkvoorschriften of niet, adviseert de VRBZO deze in stand te houden. Het huidige voorstel biedt maatwerkvoorschriften die gelden voor een algemene situatie en zijn niet gebonden aan de specifieke, huidige situatie, bij [redacted] (zoals merk, type of uitvoering van de systemen). Hiermee is er voor het bedrijf ruimte om in een later stadium aanpassingen te doen aan de systemen zonder dat direct nieuwe maatwerkvoorschriften vereist zijn.

Onze reactie

Na beoordeling van de zienswijze en het advies van de VRBZO komen wij tot het volgende:

- **Voorschrift 1**

De maatregelen M9, M10, M50 en M12 blijven gehandhaafd. Deze maatregelen zijn zodanig geformuleerd dat zij alleen van toepassing zijn indien de betreffende situatie zich voordoet. Het opnemen van deze maatregelen leidt daarom niet tot een verzwaring van de eisen voor de huidige uitvoering van de EOS-en.

De maatregelen M15, M29 en M67 worden niet gehandhaafd. Deze maatregelen gelden uitsluitend indien er sprake is van een hybride EOS of meer dan twee buiten opgestelde EOS-installaties. Bij [REDACTED] is dit niet het geval. Bovendien wordt verwacht dat deze situatie in een later stadium niet eenvoudig kan worden aangepast zodat de maatregelen alsnog van toepassing worden.

Gezien het vorenstaande zal maatwerkvoorschrift 1 als volgt worden gewijzigd:

1.

De EOS'en moeten voldoen aan de volgende maatregelen uit de PGS 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.0 van december 2023:

- Basisveiligheid: MW1
- Constructie en installatie: M2, M3, M4, M5, M6, M7 en M8
- Overige maatregelen over ontwerp en constructie: M9, M10, M11, M12 en M30
- Gebruik van het EOS: M31, M33, M34, M35, M36, M37 en M38
- Onderhoud, keuring, documentatie en training: M39, M40, M42, M44, M45, M46 en M47
- Veiligheid: M48, M49, M50, M51, M53, M55, M61, M63, M64, M65 en M66

- **Voorschrift 6**

Dit voorschrift wordt niet gehandhaafd. Het is uitsluitend van toepassing op een EOS met storzkoppeling, waardoor de situatie niet van toepassing is voor [REDACTED]. Bovendien wordt verwacht dat deze situatie in een later stadium niet eenvoudig kan worden aangepast zodat de maatregelen alsnog van toepassing worden.

Gezien het vorenstaande zal maatwerkvoorschrift 6 worden geschrapt.

- **Voorschrift 7**

Dit voorschrift blijft gehandhaafd. Het is uitsluitend van toepassing op een EOS met bluswateraansluiting, waardoor de situatie niet van toepassing is voor [REDACTED]. Bovendien wordt verwacht dat deze situatie in een later stadium niet eenvoudig kan worden aangepast zodat de maatregelen alsnog van toepassing worden.

Gezien het vorenstaande zal maatwerkvoorschrift 7 worden geschrapt.

Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, de maatwerkvoorschriften, zoals opgenomen in ons voornemen van 4 november 2025 met kenmerk Z-2025-012133/D-2025-197596 moeten worden gewijzigd.

Beoordeling

In de bijlage 'Bijlage bij artikel 1.1 van deze wet' behorende bij de Omgevingswet is een begripsbepaling van het begrip 'milieubelastende activiteit (hierna: mba)' gegeven:

Milieubelastende activiteit: activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.

In het Bal zijn voor het uitvoeren van de verschillende milieubelastende activiteiten algemene voorschriften opgenomen in hoofdstuk 3 en verder. Een EOS is niet aangemerkt als een milieubelastende activiteit opgenomen in hoofdstuk 3 van het Bal. Er zijn dus geen rijksregels gesteld met betrekking tot een EOS. Een EOS moet echter wel als een milieubelastende activiteit worden beschouwd op grond van de begripsbepaling uit de Omgevingswet zoals hiervoor is genoemd. In het besluit zijn onder meer voorschriften opgenomen met betrekking tot het aspect veiligheid, maar ook de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te leggen. Maatwerkvoorschriften geven nadere invulling van of aanvulling op de algemene voorschriften uit het Bal. In artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving is opgenomen dat maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld met betrekking tot de aspecten die onder de specifieke zorgplicht vallen, voor zover het betreffende aspect niet uitputtend is geregeld in het besluit of de regeling.

In artikel 2.11 van het Bal is bepaald dat degene die een milieubelastende activiteit verricht, de nadelige gevolgen voor het milieu die kunnen ontstaan door het uitvoeren van de activiteit, en die onvoldoende worden voorkomen of beperkt door de regels van het besluit, zoveel mogelijk moet voorkomen dan wel beperken (specifieke zorgplicht). Dat omvat ook het voorkomen of beperken van risico's voor de omgeving.

Gelet op de specifieke risico's die lithiumhoudende energieopslagsystemen met zich meebrengen, kan worden gesteld dat dit aspect niet is geregeld.

Voor een EOS met lithium-ion energiedragers is de PGS 37-1 'Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)', versie 1.0 van december 2023 gepubliceerd. Dit is een richtlijn voor de veilige uitvoering en gebruik van een EOS met lithiumhoudende energiedragers. Deze versie van de PGS 37-1 bevat de meest actuele inzichten ten aanzien van een EOS met lithiumhoudende energiedragers.

Wij zijn dan ook voornemens om op grond van artikel 2.13 van het Bal maatwerkvoorschriften te stellen ten aanzien van het plaatsen van de EOS'en die zijn gebaseerd op de voornoemde PGS 37-1.

Advies Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

In de PGS-richtlijn 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.0 van december 2023, staan de maatregelen beschreven om de risico's te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken of te minimaliseren van een EOS met lithiumhoudende energiedragers.

Op 18 september 2025 en op 4 november 2025 hebben wij van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (hierna: VRBZO) het advies met kenmerk VRBZOZ24002838 ontvangen.

Het advies van de VRBZO omvat het volgende:

De VRBZO adviseert om maatwerkvoorschriften te stellen. Zij hebben de ingediende gegevens beoordeeld. Bij [REDACTED] Techniek B.V. staan twee EOS'en op het terrein. Deze EOS'en vallen onder het toepassingsbereik van de richtlijn PGS 37-1:2023, meer specifiek onder typical 3.

Aanvullend adviseert de VRBZO om middels maatwerkvoorschriften te borgen dat de uitvoering van beide EOS'en zodanig is dat deze minimaal voldoen aan de op typical 3 van toepassing zijnde maatregelen uit PGS 37-1:2023.

Onze reactie

Ter bepaling en beoordeling van de relevante risico's zijn in de PGS 37-1 typicals van veelvoorkomende EOS'en gedefinieerd. Een typical is een vereenvoudigde weergave van een installatie, toepassing van een installatie of een onderdeel van een installatie. Het doel van de typicals is om de meest voorkomende EOS'en en toepassingen te beschrijven en voor deze EOS'en de risico's en daarbij behorende doelen en maatregelen te bepalen.

Op grond van de PGS 37-1 kunnen de EOS'en bij [REDACTED] Techniek B.V. aan de [REDACTED] te [REDACTED] worden beschouwd als een typical 3: EOS-park met niet-betreedbare behuizingen in de openlucht zodra het tweede identieke EOS wordt geplaatst. Derhalve zullen wij de maatregelen uit de PGS 37-1 die van toepassing zijn op typical 3 vastleggen in een maatwerkvoorschrift.

Borgen van maatregelen uit PGS 37-1:2023 versie 1.0

Om de risico's van lithiumhoudende energieopslagsystemen te beheersen is de richtlijn PGS 37-1 opgesteld. Er wordt geadviseerd om de volgende punten op te nemen in voorschriften:

- De uitvoering van ieder EOS dient zodanig te zijn dat deze minimaal voldoet aan de op typical 3 van toepassing zijnde maatregelen uit PGS 37-1:2023 (versie 1.0, december 2023).
- In lijn met maatregel M35 van de PGS 37-1:2023 dient het EOS te zijn voorzien van een stationair branddetectiesysteem met doormelding naar een 24-uurs bezette particuliere alarmcentrale (PAC) of bedrijfsmeldkamer. In aanvulling hierop dient het branddetectiesysteem ook gekoppeld te zijn aan de brandmeldinstallatie (hierna: BMI) van [REDACTED] Techniek, zodat ook de interne noodorganisatie van [REDACTED] Techniek tijdig gewaarschuwd

kan worden in geval van een calamiteit bij het EOS. Deze meldingen en eventuele sturingen dienen ook te worden opgenomen in het Programma van Eisen (PvE) voor de BMI van [REDACTED] Techniek. Dit PvE dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

- Het EOS moet altijd bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Daarnaast dienen het EOS en de voor de bestrijding van calamiteiten aanwezige voorzieningen zodanig bereikbaar te zijn dat de bij de bestrijding vereiste middelen effectief kunnen worden ingezet. Daarbij geldt:
 - Indien het terrein is afgesloten middels een hekwerk, al dan niet met poort, dient de toegankelijkheid voor de hulpdiensten geborgd te zijn. Hiervoor wordt bij voorkeur een technische oplossing gebruikt (denk aan draadloze elektronische ontgrendeling zoals SOS-toegang of ontgrendeling door de brandmeldinstallatie). Het afsluiten van een poort met een simpel hangslot welke makkelijk open te knippen is door de brandweer, is ook mogelijk. De gekozen oplossing dient afgestemd te zijn met de brandweer, hiervoor kan contact worden opgenomen met [REDACTED] [@vrbzo.nl](mailto:[REDACTED]@vrbzo.nl).
- Wanneer het EOS is uitgevoerd met een storzkoppeling voor brandbestrijding, moet deze bluswataansluiting voldoen aan de eisen in maatregel M56. Indien deze bluswataansluiting gevoed moet worden door een externe partij (zoals de brandweer of calamiteitendienst) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 - Bij de bluswataansluiting dient informatie beschikbaar te zijn over het maximale debiet en druk waarvoor het systeem berekend is;
 - De bluswataansluiting moet voldoen aan eisen (type storzkoppeling, nok afstanden, etc.) van, en afgestemd zijn met, de brandweer;
 - De bluswataansluiting moet op een toegankelijke plaats zijn gesitueerd tussen 0,50m en 1m boven maaiveld;
 - De bluswataansluiting moet op een voldoende veilige afstand van het EOS zijn gesitueerd, al dan niet verbonden via een droge leiding, en bij voorkeur nabij een bluswatervoorziening (maximaal circa 40 meter afstand) zijn gesitueerd;
 - De eigenaar/gebruiker van het EOS is zelf verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van vervuild bluswater bij het gebruik van de bluswataansluiting.

Onze reactie

Naast de maatregelen uit de PGS 37-1 zullen wij de voornoemde aanvullingen of verbijzonderingen op de maatregelen borgen in maatwerkvoorschriften.

Melden ingebruikname EOS

Om optimaal te zijn voorbereid op een eventueel incident dient voorafgaand aan de ingebruikname van het EOS een melding te worden gedaan bij de brandweer. De volgende zaken dienen te worden aangeleverd in deze melding:

- Datum van ingebruikname en plaatsing van het EOS.
- Een beschrijving en overzichtstekening van de definitieve (technische) uitvoering van het EOS, inclusief uitvoering van de brandveiligheidsvoorzieningen.
- Het definitieve noodplan (volgens maatregel M64).
- Indien aanwezig: de positie en uitvoering van de bluswateraansluiting, conform maatregel M56

Deze melding dient uiterlijk twee weken voor de start van de activiteiten te worden gedaan via [redacted]@vrbzo.nl.

Onze reactie

De 'gereedmelding', het indienen van de definitieve uitvoering van de EOS'en en het indienen van een definitief noodplan is opgenomen in een maatwerkvoorschrift.

Conform het advies van de VRBZO zullen wij de maatregelen uit de PGS 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.0 van december 2023, welke van toepassing zijn op de EOS'en, in maatwerkvoorschriften vastleggen aangevuld met hetgeen in het advies van de VRBZO als aanvullende maatregelen wordt geadviseerd.

Besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften

In de brief van 4 november 2025 met kenmerk Z-2025-012133/D-2025-197596, hebben wij u medegedeeld voornemens te zijn maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het plaatsen van een energieopslagsysteem (EOS) op het adres [REDACTED] te [REDACTED]. Alvorens een besluit te nemen is het bedrijf ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld tot 4 weken na verzenddatum van de brief te reageren op het voornemen. Naar aanleiding van het voornemen hebben wij op 2 december 2025 een zienswijze ontvangen.

Gelet op het voorgaande besluiten wij de volgende maatwerkvoorschriften vast te stellen als maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.13 van het Bal:

1.

De EOS'en moeten voldoen aan de volgende maatregelen uit de PGS 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.0 van december 2023:

- Basisveiligheid: MW1
- Constructie en installatie: M2, M3, M4, M5, M6, M7 en M8
- Overige maatregelen over ontwerp en constructie: M9, M10, M11, M12 en M30
- Gebruik van het EOS: M31, M33, M34, M35, M36, M37 en M38
- Onderhoud, keuring, documentatie en training: M39, M40, M42, M44, M45, M46 en M47
- Veiligheid: M48, M49, M50, M51, M53, M55, M61, M63, M64, M65 en M66

2.

In lijn met maatregel M35 dient het EOS voorzien te zijn van een branddetectiesysteem met doormelding naar een 24-uurs particuliere alarmcentrale (PAC) of 24-uurs bezette bedrijfsmeldkamer.

3.

Het branddetectiesysteem moet zijn gekoppeld aan de brandmeldinstallatie (hierna: BMI) van [REDACTED] Techniek, zodat ook de interne noodorganisatie van [REDACTED] Techniek tijdig gewaarschuwd wordt in geval van een calamiteit bij het EOS. Deze meldingen en eventuele sturingen moeten zijn opgenomen in het Programma van Eisen (PvE) voor de BMI van [REDACTED] Techniek. Dit PvE dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

4.

Het EOS moet altijd bereikbaar zijn voor hulpdiensten.

5.

Het EOS en de voor de bestrijding van calamiteiten aanwezige voorzieningen, moeten zodanig bereikbaar zijn dat de bij de bestrijding vereiste middelen effectief kunnen worden ingezet. Daarbij geldt dat indien het terrein is afgesloten middels een hekwerk met poort, dient de toegankelijkheid voor hulpdiensten geborgd te zijn. Dit kan middels een technische oplossing of een hangslot date makkelijk open te knippen is door de brandweer.

De gekozen oplossing dient afgestemd te zijn met de brandweer, hiervoor kan contact worden opgenomen met [redacted]@vrbzo.nl.

6.

Om optimaal te zijn voorbereid op een eventueel incident dient voorafgaand aan de ingebruikname van het EOS een melding te worden gedaan bij de brandweer. De volgende zaken dienen te worden aangeleverd in deze melding:

- Datum van ingebruikname en plaatsing van het EOS.
 - Een beschrijving en overzichtstekening van de definitieve (technische) uitvoering van het EOS, inclusief uitvoering van de brandveiligheidsvoorzieningen.
 - Het definitieve noodplan (volgens maatregel M64).
 - Indien aanwezig: de positie en uitvoering van de bluswateraansluiting, conform maatregel M56
- Deze melding dient uiterlijk twee weken voor de start van de activiteiten te worden gedaan via

[redacted]@vrbzo.nl.

Tussen het met deze maatwerkvoorschriften beoogde doel, een juiste bescherming van het milieu, en de kosten of inspanningen die u, als drijver van het bedrijf, moet maken om aan de voorschriften te kunnen voldoen bestaat een duidelijke en redelijke verhouding.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van [redacted], [redacted] Deurne.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten:

- naam en adres van de belanghebbende;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar;
- een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden.

Wij wijzen u erop, dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat deze beschikking in werking treedt de dag na verzenddatum van de beschikking. De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen als onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen.

Voorlopige voorziening

De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopigevoorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluitgedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprakemoet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopigevoorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, [REDACTED], [REDACTED] 's-Hertogenbosch, en dient vergezeld te gaan van [REDACTED] afschrift van het bezwaarschrift.

Nadere informatie

Wij verzoeken u uw eventuele schriftelijke reactie te adresseren aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, t.a.v. [REDACTED], [REDACTED]. Wij gaan ervan uit u hiernee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met onze contactpersoon via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Deurne,



Regisseur omgevingsvergunningen