

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-26-149913/D-26-213394



### 1 Procedure

Datum vergunning: 23 juli 2026  
Datum aanvraag: 25 juni 2026  
Verzoeknummer: 2026062501643  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Aanvrager: Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum, Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage  
Locatie activiteit: Uilebomen 52 A, 2511 VP 's-Gravenhage  
Projectnaam: Watervergunning Uilebomen Boomsluiterskade MJPK  
Referentiecode: 7006030

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Op 25 juni 2026 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een vergunningaanvraag ontvangen voor de werkzaamheden rondom het vervangen van de kademuren aan de Uilenbomen en Boomsluiterskade en het vervangen van een voetgangersbrug. De vergunningaanvraag maakt onderdeel van het project Meerjarenprogramma Kunstwerken van de gemeente Den Haag. Er worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam primair water met leggercodes NL15\_OWL055737, NL15\_OWL055738, NL15\_OWL055739 en NL15\_OWL036462. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Aanbrengen, houden en verwijderen van bouwkuipen;
- Oppervlaktewater tijdelijk dempen;
- Brug vervangen;
- Aanbrengen houden en verwijderen van tijdelijke op- en afstapvoorzieningen voor rondvaartboten;
- Pontons gebruiken.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.


#### 2.2 Achtergrond Meerjarenprogramma Kunstwerken

Voor het beheren en onderhouden van onder andere kademuren en bruggen heeft de gemeente Den Haag het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) opgesteld. Kademuren en bruggen zijn niet alleen belangrijke schakels voor een veilige en bereikbare stad, maar ook essentiële elementen voor het garanderen van de doorstroming en berging in het watersysteem. Na decennia van gebruik is groot onderhoud, versterking of vervanging van kunstwerken nodig. MJPK is opgedeeld in meerdere delen. De aanvraag voor het vervangen van de kademuren aan de Uilenbomen en Boomsluiterskade en het vervangen van een voetgangersbrug is de tweede vergunningaanvraag in het vijfde deel van MJPK.

Den Haag kent veel op hout gefundeerde vooroorlogse kademuren. Deze zijn veelal in een slechte staat en moeten vervangen worden. Door bacteriële aantasting van de houten paalfunderingen staat Den Haag voor een urgente opgave om het bezwijken van deze kademuren te voorkomen. Risico's van instorten/afschuiven van een kademuur liggen met name op het gebied van veiligheid en het garanderen van de noodzakelijke doorstroming en berging in het watersysteem.

### 2.3 Werkzaamheden Uilenbomen-Boomsluiskade

De Uilenbomen en Boomsluiskade zijn de straten die aan weerszijde van de Oost-Singelsgracht liggen. De Oost-Singelsgracht is de oostelijke 'afvoer-arm' van de boezem in de binnenstad van Den Haag. Samen met het vervangen van de kademuuren worden ook beide straten onder handen genomen.



De werkzaamheden aan de Uilenbomen-Boomsluiskade bestaan uit drie fases:

- Fase 1: Uilenbomen kort en Boomsluiskade kort:  
Aan weerszijde van het water wordt 82 m kademuur vervangen;
- Fase 2: Eerste helft Uilenbomen lang en Boomsluiskade lang:  
Langs de Uilenbomen en Boomsluiskade wordt er wordt twee keer 108 + 3 m kademuur vervangen;
- Fase 3: Tweede helft Uilenbomen lang en Boomsluiskade lang, inclusief bocht naar Zwarteweg.  
Langs de Uilenbomen en Boomsluiskade wordt er wordt twee keer 108 + 3 m kademuur vervangen.  
In de bocht van de Uilenbomen naar de Zwarteweg wordt 16 m kademuur vervangen zodat dit aansluit op de reeds vervangen kademuur van de Zwarteweg.

Ook wordt de bestaande houten voetgangersbrug vervangen die ligt in het verlengde van de Zwarteweg.

Ten behoeve van de werkzaamheden worden er gefaseerd bouwkuipen aangebracht in de Oost-Singelgracht. De bouwkuipen worden bemaald zodat er 'in den droge' kan worden gewerkt. Er worden draglineschotten boven het water aangebracht die op de

damwanden van de bouwkuipen steunen. Zo kan er machinaal gewerkt worden in de bouwkuipen. Na het verwijderen van de bouwkuipen wordt voor de afwerking van de kademuren gebruik gemaakt van pontons in het water.

## **2.4 Activiteiten buiten de vergunning**

De bemaling van de bouwkuipen en de lozing van dit onttrokken (grond)water op oppervlaktewater dient getoetst te worden aan [hoofdstuk 5](#) en [hoofdstuk 7](#) van de Waterschapsverordening. Hiervan moet er een losse melding worden gedaan of vergunning worden aangevraagd.

Voor de grondwateronttrekking is het afhankelijk van het onttrokken debiet of er een melding (artikel 5.19 of 5.20) of een Omgevingsvergunningaanvraag moet worden ingediend. Voor de lozing op oppervlaktewater dient een melding te worden gedaan onder [Artikel 7.22](#) van de Waterschapsverordening van Delfland. Dit is met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam als gevolg van werkzaamheden aan de kade en/of brug.

De stremming voor vaarverkeer moet worden afgestemd met de nautisch beheerder, de gemeente Den Haag.

## **2.5 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## **3 Overwegingen**

### **3.1 Toetsing**

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Beleidsregel Steigers (2024);
- Legger Delfland (vigerend).

### **3.2 Overwegingen algemeen**

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

### 3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

#### 3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
  - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
  - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
  - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
  - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
  - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
  - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
  - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
  - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
  - e) de migratie van vissen;
  - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
  - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
  - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

### 3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoet aan het beleid van Delfland en heeft een acceptabel of geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie. Deze toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

#### Vervangen kademuren

##### Waterkwantiteit

De werkzaamheden hebben invloed op de doorstroming in het watersysteem. De Oost-Singelsgracht ligt na een T-splitsing in het watersysteem. De Haagse Trekvluit splits zich hier af waarna twee losse strengen rondom de binnenstad van Den Haag lopen richting het Afvoerkanaal. Aan het eind van het Afvoerkanaal staat gemaal Schoute, welke verantwoordelijk is voor het afvoeren van boezemwater naar het buitenwater (via de binnenhavens van Scheveningen). Wanneer gemaal Schoute als gevolg van een grote

hoeveelheid neerslag op volle capaciteit moet bemalen, leidt dit tot een sterk verhang in het boezemstelsel en hoge stroomsnelheden in het watersysteem. Bij een verdere toename van het verhang is er een kans op wateroverlast bovenstrooms. Dit komt doordat het grachtensysteem in de binnenstad van Den Haag als een flessenhals werkt door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid objecten en vernauwingen. De bouwkuipen veroorzaken ook een vernauwing en zorgen hiermee theoretisch voor een groter verhang, hogere stroomsnelheden en meer opstuwing stroomopwaarts. De effecten van de aanwezigheid van de bouwkuip zijn doorerekend door Delfland. Hieruit is gebleken dat bij een normafvoer het verhang als gevolg van de bouwkuipen toeneemt met 1 mm. Uit eerdere analyses van Delfland van het watersysteem van Den Haag is gekomen dat in beide strengen één vernauwing aanwezig kan zijn. Hier wordt in dit geval aan voldaan. Er ontstaat dus geen ontoelaatbaar verhang of stroomsnelheden in het watersysteem als gevolg van de aanwezigheid van de bouwkuipen.

De bouwkuipen zorgen voor tijdelijke dempingen. In fase 1 en 2 zijn er telkens twee dempingen aanwezig waarbij er in fase 3 kortstondig drie dempingen zijn. De dempingen volgen elkaar op en de fases duren niet langer dan 32 weken. Op elk gegeven moment zal er niet meer dan 473 m<sup>2</sup> aan oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt. Na het afronden van de werkzaamheden waarvoor de bouwkuipen nodig zijn komt de bergingscapaciteit van het watersysteem terug op het oude niveau. Omdat in de definitieve situatie er geen bergend vermogen verloren gaat, is de tijdelijke verslechtering acceptabel.

#### *Waterkwaliteit*

De werkzaamheden hebben tijdelijke gevolgen voor de waterkwaliteit. Het aanbrengen van de bouwkuipen in de vaste bodem van de watergang leidt mogelijk tot een tijdelijke toename van zwevende deeltjes in het water door onder andere de toename van de stroomsnelheid. Omdat het gaat om tijdelijke negatieve effecten, wordt het toelaatbaar geacht. De toegepaste materialen logen geen verontreinigende stoffen uit naar het water.

Ter preventie van het vrijkomen van (bouw)stoffen moet er een melding worden gedaan op basis van [Artikel 7.22](#) van de Waterschapsverordening van Delfland.

### **Vervangen brug**

#### *Waterkwantiteit*

De brug komt met beide landhoofden op de nieuwe kades te liggen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (tijdelijke) tussensteunpunten in het water. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het bergende vermogen van het oppervlaktewater en voor de doorstroming.

#### *Waterkwaliteit en ecologie*

Op de locatie van de nieuwe brug ligt in de huidige situatie ook een brug. Deze en de nieuwe brug werpen schaduw. Schaduwwerping kan tot gevolg hebben dat waterplanten minder tot ontwikkeling komen, wat vervolgens effecten heeft op de zuurstofhuishouding en hiermee de aantrekkelijkheid van het water voor onderwaterfauna. De nieuwe brug wordt 4,0 m breed, één meter breder dan de te verwijderen brug. De schaduwwerping wordt hiermee ook iets groter. Het is belangrijk om rekening te houden met het aanwezige bakprofiel en de waterdiepte van circa 2,1 m in de Oost-Singelgracht. Op deze diepte hebben onderwaterplanten meer moeite met vestigen en het ecologisch potentieel is ter plaatse laag. De geringe toename van schaduwwerping heeft hiermee geen invloed meer op de ontwikkeling van onderwaterbeplanting en de waterkwaliteit en ecologie blijven gelijk met de huidige situatie.

### **Gebruik ponton**

#### *Waterkwantiteit en waterkwaliteit*

Als onderdeel van de werkzaamheden worden er op een aantal momenten pontons ingezet. Dit wordt gedaan voor het herstellen van de vleugelmuren van brug 58 (Nieuwe Havenbrug), het plaatsen van grondankers in de bocht van de Uilenbomen naar de



Zwarteweg en kleinschalige afwerk-werkzaamheden. Het gebruik van de pontons is zo gepland dat dit hydraulisch toelaatbaar is. De pontons blijven drijvend en kunnen met peilvariaties meebewegen en vormen hiermee geen obstakel voor peilfluctuaties. De pontons hebben effect op de doorstroming, maar worden pas ingezet als de bouwkuipen verwijderd zijn. De uitzondering hierop is op het moment wanneer de grondankers worden aangebracht in de bocht van de Uilenbomen naar de Zwarteweg. Echter is er dan maar aan één kant een bouwkuip aanwezig, waardoor het ponton ook aanwezig kan zijn in het water op deze locatie.

De pontons worden elke werkdag van de afmeerlocatie naar de werklocatie verplaatst. Hierdoor liggen de pontons niet langer dan een weekend op dezelfde locatie. Hiermee zijn de effecten van de schaduwwerping op de waterkwaliteit verwaarloosbaar.

### **Tijdelijke in- en uitstapvoorzieningen**

#### *Waterkwantiteit en waterkwaliteit*

Door de werkzaamheden aan de kade is het niet mogelijk voor rondvaartboten om door de Oost-Singelgracht te varen. Daarom is besloten dat de boten hun passagiers eerder afzetten. Hiervoor zijn twee tijdelijke in- en uitstapvoorzieningen nodig. Deze voorzieningen zijn vergelijkbaar met steigers. Ze krijgen de volgende afmetingen: lengte 8 m en breedte een meter. Door de geringe breedtemaat zijn de gevolgen van schaduwwerping verwaarloosbaar. De voorzieningen liggen 0,35 m boven het waterpeil en dempen hiermee geen oppervlaktewater en bij peilstijgingen zullen deze geen obstructie voor de doorstroming vormen.

### **Conclusie**

Er wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld in Artikel 4.6 van de Waterschapsverordening. Hiernaast wordt er ook voldaan aan:

- hoofdstuk 2.1 en 3.2 bijlage 4, lid 1.2 van beleidsregel 'Dempen en Graven';
- hoofdstuk 3.1 en 4 van beleidsregel 'Werken in het Profiel van Wateren';
- beleidsnota 'Drijvende Objecten' en;
- beleidsregel 'Steigers'.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

### **3.5 Onderhoud**

#### *Waterstaatswerken*

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

#### *Werken*

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

### **3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Uitgezonderd hiervan is het gebruik van de watergangen als vaarwater. De gemeente Den Haag is nautisch beheerder van de watergangen. De gemeente zal dan ook de afweging maken of de negatieve gevolgen voor dit gebruik acceptabel zijn.

### **3.7 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### 3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunning is geldig tot 1 augustus 2030.

## 4.2 Oppervlaktewateren

### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Het verwijderen of verplaatsen van niveaumeters en/of peilschalen moet worden gemeld bij Delfland via telefoonnummer 06 5357 8063.

### 4.2.2 Tijdelijke versmallingen

1. De aanvang van de tijdelijke versmalling van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de tijdelijke versmalling moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer 06 5357 8063. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen. Voor elke nieuwe versmalling moet een nieuwe melding worden gedaan.

3. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke versmalling direct verwijderen of anderszins de doorstroming tot oorspronkelijk niveau te brengen in geval van calamiteiten (bijvoorbeeld een neerslagoverschot >50 mm/24 uur).
4. De tijdelijke versmalling is toegestaan:
  - Fase 1: 1 oktober 2027 tot 1 juli 2028;
  - Fase 2: 1 oktober 2028 tot 1 juni 2029;
  - Fase 3: 1 mei 2028 tot 1 februari 2030.
5. Bij de tijdelijke versmalling moet op de waterlijn een waterbreedte van minimaal 9,0 meter vrij blijven voor doorstroming.
6. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke versmalling moet worden vrijgehouden van begroeiing en (drijf)vuil.
7. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
8. Na het verwijderen van de tijdelijke versmalling moet de schade aan de bodem van de watergang hersteld zijn, zodat het oorspronkelijke onderwaterprofiel weer is hersteld.
9. Het water moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet voordat de demping wordt uitgevoerd.

#### 4.2.3 Tijdelijke demping

1. Per fase mag er niet meer oppervlaktewater worden gedempt dan:
  - Fase 1: 340 m<sup>2</sup>;
  - Fase 2: 438 m<sup>2</sup>;
  - Fase 3: 473 m<sup>2</sup>.
2. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

### 4.3 Werken

#### 4.3.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel                       | Beschrijving / maatvoering |
|---------------------------------|----------------------------|
| Doorstroombreedte               | Minimaal 1,9 m             |
| Doorstroombreedte               | Minimaal 13,1 m            |
| Doorvaarthoogte (in het midden) | Minimaal 1,25 m            |
| Doorvaartbreedte                | Minimaal 4,00 m            |
| Hoogst geldend waterpeil        | NAP -0,43 m                |

2. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
3. Er mogen geen funderingspalen of (tijdelijke) hulpconstructies in het water worden geplaatst.

#### 4.3.2 Tijdelijke in- en uitstapvoorzieningen

1. Er mogen twee tijdelijke in- en uitstapvoorzieningen worden gerealiseerd.
2. De tijdelijke in- en uitstapvoorzieningen mogen van 1 september 2027 tot 1 maart 2030 aanwezig zijn in het oppervlaktewatersysteem.



3. De tijdelijke in- en uitstapvoorziening moet voldoen aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel                                                      | Maatvoering |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Maximale lengte langs de oeverlijn                             | 8,0 m       |
| Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn                    | 1,0 m       |
| Minimale hoogte onderkant steiger tot hoogst geldend waterpeil | 0,35 m      |

- Als ondersteuning van de in- en uitstapvoorziening mogen niet meer dan drie palen in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst.
- De in- en uitstapvoorziening moet zodanig vastliggen of gefundeerd zijn dat deze bestand is tegen de variaties in doorstroming en peilstijgingen.
- De in- en uitstapvoorziening moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.

#### 4.3.3 Gebruik ponton

- Er mogen op drie momenten pontons worden ingezet:
  - Ponton 1: Ten behoeve van het plaatsen van grondankers in de bocht van de Uilenbomen naar Zwarteweg;
  - Ponton 2: Voor het herstellen van de vleugelmuren van brug 58 (Nieuwe Havenbrug);
  - Ponton 3: Kleinschalige afbouwwerkzaamheden.
- De pontons moeten voldoen aan de volgende afmetingen:
  - Ponton 1: 12,0 m bij 9,0 m, diepgang maximaal 0,50 m;
  - Ponton 2: 12,0 m bij 3,0 m, diepgang maximaal 0,50 m;
  - Ponton 3: 12,0 m bij 3,0 m, diepgang maximaal 0,50 m.
- De ponton mag alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van werken welke niet vanaf de oever kunnen worden uitgevoerd. De ponton mag alleen worden gebruikt als werkplateau of voor de opslag van voor die dag strikt noodzakelijk materiaal, materieel en objecten.
- De lange zijde van de ponton dient tijdens de werkzaamheden parallel aan en tegen de oever of het aan te brengen werk te worden gehouden.
- Langs zij, voor of achter de ponton mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
- De ponton mag niet langer dan aangegeven in het boezemwater aanwezig zijn:
  - Ponton 1: 21 aaneengesloten dagen;
  - Ponton 2: 49 aaneengesloten dagen;
  - Ponton 3: 49 aaneengesloten dagen.
 Na deze termijn dient de ponton uit het water te zijn gehaald.
- Er mogen niet meer dan twee pontons op enig moment aanwezig zijn in het boezemwater voor de vergunde werkzaamheden.
- De ponton dient aan het einde van elke werkdag en tijdens momenten dat er geen opzichter aanwezig is of geen werk wordt uitgevoerd strak langs de kade zijn afgemeerd op een locatie waar geen versmalling aanwezig is in het watersysteem.
- Bij start van de werkzaamheden waarbij de ponton in het water zal liggen, moet dit gemeld worden bij Delfland, afdeling Peilbeheer. Er dient contact opgenomen te worden middels telefoonnummer 06 5357 8063.
- In het geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot >50 mm/24 uur), dient de ponton op kosten van de vergunninghouder direct uit het water verwijderen te worden op eerste aanzegging van of namens het bestuur van Delfland.
- Bij een neerslagoverschot >30 mm/24 uur moet het ponton zijn afgemeerd langs de kade (eventueel in het verlengde van de bouwkuip).
- Bagger en/of (drijf)vuil ter plaatse van de ponton moet worden verwijderd.
- De ponton moet in drijvende staat worden gehouden en moet altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.

14. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de ponton mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.

## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage, voor het aanbrengen, houden en verwijderen van:
  1. Tijdelijke bouwkuipen opgetrokken uit damwanden;
  2. Een brug;
  3. Drie pontons;
  4. Twee tijdelijke in- en uitstapvoorzieningen,
 in primaire boezemwateren met leggercodes NL15\_OWL055737, NL15\_OWL055738, NL15\_OWL055739 en NL15\_OWL036462.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Document met
    - Omschrijving: *'Toelichting Uitvoeringsmethode kadevervanging Uilebomen/Boomsluiterskade'*;
    - Kenmerk: DSB/7006030 Delfland;
    - Datum: 11 juni 2026.
  - Document met
    - Omschrijving: *'Technisch Inhoudelijk Overleg HHD – MJPK project Uilebomen Boomsluiterskade'*;
    - Datum: 06-02-2026.
  - Document met
    - Omschrijving: *'Faseringen Boomsluiterskade-Uilenbomen – Watervak G42-50560'*;
    - Documentnummer: 7006030-BMUIL-CON-DO-200;
    - Datum: 03-06-2026.
  - Tekening met
    - Omschrijving: *'Nieuwe Situatie: Detail bochtontwerp lange deel'*;
    - Documentnummer: 7006030-BMUIL-CON-DO-012;
    - Datum: 03-06-2026.
  - Tekening met
    - Omschrijving: *'Voorzieningen t.b.v. doorvaart na werktijd'*;
    - Documentnummer: 7006030-MJPKIV-CON-TB-100;
    - Datum: 01-06-2026.
  - Tekening met
    - Omschrijving: *'Brug 455 bovenaanzicht en aanzichten'*;
    - Documentnummer: 7006030-BMUIL-CON-DO-006;
    - Datum: 03-06-2026.
  - Tekening met
    - Omschrijving: *'Plattegrond en doorsnede hulpdamwand korte deel'*;
    - Documentnummer: 7006030-BMUIL-CON-DO-300;
    - Datum: 03-06-2026.
  - Tekening met
    - Omschrijving: *'Plattegrond en doorsnede hulpdamwand lange deel'*;
    - Documentnummer: 7006030-BMUIL-CON-DO-301;
    - Datum: 03-06-2026.

- Mail met
  - Onderwerp: RE: Tijdelijke opstapel rondvaart Uilebomen / Zwarteweg;
  - Bijlage: Memo afmeersteigers tbv watervergunning (1).pdf
    - Onderwerp bijlage: Tijdelijke afmeersteigers Zwarteweg-Boomsluiterskade
    - Datum bijlage: 30 augustus 2023;
  - Datum: 15 juli 2026

## 6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,  
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**

**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep stuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/legesverordening-Delfland).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.