

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Het aanpassen van een bestaande duiker en
stuw in de waterloop Aanvoerleiding
Dekeshorst te Koningslust, het aanpassen
van een stuw in de waterloop Dekeshorst,
het aanpassen van een vuilvang en het
plaatsen van een hekwerk in de waterloop
Aanvoerleiding Kwistbeek en het verdiepen
van een deel van de waterloop
Aanvoerleiding Kwistbeek te Helden**

Zaaknummer: 2025-Z12231

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften	5
6.2	Specifieke voorschriften	8
7	Aanvraag.....	10
7.1	Samenvatting aanvraag	10
7.2	Vergunningplichtige handelingen	10
7.3	Zorgplicht	11
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	13
8	Toetsing	13
8.1	Algemeen	13
8.2	Overwegingen.....	15
8.3	Conclusie toetsing.....	16
9	Procedure en rechtsbescherming	16
9.1	Procedure.....	16
9.2	Rechtsbescherming.....	17
10	Mededelingen.....	18
11	Bijlagen	19

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 18 augustus 2025 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049 BN te Herten namens Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanpassen van een bestaande duiker en stuw in de waterloop Aanvoerleiding Dekeshorst te Koningslust, het aanpassen van een stuw in de waterloop Dekeshorst, het aanpassen van een vuilvang en het plaatsen van een hekwerk in de waterloop Aanvoerleiding Kwistbeek en het verdiepen van een deel van de waterloop Aanvoerleiding Kwistbeek te Helden, het aanpassen van een stuw in de waterloop Dekeshorst en het aanpassen van een vuilvang in de waterloop Aanvoerleiding Kwistbeek te Helden, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de omgevingswetlegger en onderhoudslegger aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger met betrekking tot de Omgevingswet en het besluit tot wijziging van de legger met betrekking tot het onderhoud worden separaat verleend.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, voor:
 - het aanpassen van een bestaande duiker in de primaire waterloop Aanvoerleiding Dekeshorst te Koningslust, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- het aanpassen van een stuw in de primaire waterloop Aanvoerleiding Dekeshorst te Koningslust en het aanpassen van een stuw in de primaire waterloop Dekeshorst te Helden, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.74 van paragraaf 2.1.15 Stuwen en andere peilregulerende werken in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het aanpassen van een vuilvang in de primaire waterloop Aanvoerleiding Kwistbeek te Helden, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het plaatsen van een hekwerk bij de primaire waterloop Aanvoerleiding Kwistbeek te Helden, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.57 van paragraaf 2.1.10 Afrasteringen, hekwerken en schuttingen langs een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het verdiepen van de primaire waterloop Aanvoerleiding Kwistbeek te Helden, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- tekening "Stuw 97529 & Duiker 19943 Aanvoerleiding Dekeshorst", d.d. 22-07-2025, tekeningnummer 2024-2740 (bijlage 1);
 - tekening "Stuw 97020 Dekeshorst", d.d. 22-07-2025, tekeningnummer 2024-2739 (bijlage 2);
 - tekening "Sifon 15478 Aanvoerleiding Kwistbeek Bandit Krooshekreiniger", d.d. 22-07-2025 (bijlage 3);
 - tekening "Aanvoerleiding Kwistbeek Opschonen watergang", d.d. 08-07-2025, tekeningnummer 2025-1403 (bijlage 4).

4 Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
23-1-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

De werken worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 197.368, Y = 373.651, X = 198.478, Y = 372.866 en X = 198.584, Y = 372.573.



De Aanvoerleiding Dekeshorst, Dekeshorst en Aanvoerleiding Kwistbeek zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Peel en Maas en zijn als primair water opgenomen in de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. De oppervlaktewateren hebben een omgevingsgerichte functie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Startoverleg en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 t/m 4).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Stuwen

1. De stuw dient aangepast te worden conform bijlagen.
2. De stuw moet worden gemaakt van materiaal dat geschikt is voor het doel.
3. De stuw moet zodanig geplaatst worden, zo nodig met verankering, dat verschuiving, onderuitzakken, doorbuigen, en bodemerosie niet mogelijk is.
4. Lekkage van de stuw onderlangs en achterlangs moet altijd worden voorkomen.
5. Ter plaatse van de stuw moeten zodanige maatregelen worden genomen, dat uitspoeling van de slootbodem en de oevers voorkomen wordt.
6. De regelbare stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.

7. De stuw moet voor bediening en onderhoud altijd bereikbaar zijn.
8. Aan de zijde van het lage en hoge peilgebied van de stuw moet een peilschaal worden aangebracht. Deze peilschaal moet een schaalverdeling ten opzichte van NAP en het maalpeil aangeven. De schaalverdeling moet goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.

Voorschrift 11

Dammen (met duikers)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse van de dam worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
2. De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	maximaal 7 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 1,25 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	slootbodemoogte

3. In de dam moet een duiker zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
4. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 2 (hoogte : breedte).
5. De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
6. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.

Voorschrift 12

Hekwerk

1. Een hekwerk of schutting heeft een maximale hoogte van 2,00 meter.

Voorschrift 13

Bouwwerk

1. De vuilvang dient aangepast te worden conform de tekeningen, die als bijlagen bij deze vergunning zijn gevoegd.

Voorschrift 14

Aanpassing oppervlaktewater

1. De aanpassingen aan het oppervlaktewater dienen uitgevoerd te worden conform de tekeningen, die als bijlagen bij deze vergunning zijn gevoegd.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond is voornemens om diverse aanpassingen te maken in het watersysteem. Er wordt een bestaande duiker, een stuw, een vuilvang en een waterloop aangepast en er wordt een hekwerk geplaatst bij de waterloop ten behoeve van een verbetering van het functioneren van het watersysteem te Helden.

Deze werkzaamheden gaan plaatsvinden in en bij de primaire waterlopen Aanvoerleiding Dekeshorst, Dekeshorst en Aanvoerleiding Kwistbeek.

Afwijking aanvraag

In de aanvraag is er voor alle activiteiten een start- en einddatum aangegeven.

Na navraag gedaan te hebben bij de aanvrager blijkt dat het om permanente werken gaat.

Daarom wordt deze vergunning dan ook voor onbepaalde tijd afgegeven.

In de aanvraag is ook aangegeven dat er water onttrokken aan en geloosd in een oppervlaktewater gaat worden.

Echter houdt dit verband met de afdammingen die inmiddels ook zijn aangevraagd (2025-Z13198 en 2025-Z13199) en wordt het “onttrekken en lozen” dan wel het omleiden van het water daarin behandeld. Om die reden worden deze activiteiten niet in deze aanvraag meegenomen.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Het aanpassen van een bestaande duiker in de primaire waterloop Aanvoerleiding Dekeshorst te Koningslust op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- Het aanpassen van een stuw in de primaire waterloop Aanvoerleiding Dekeshorst te Koningslust op grond van artikel 2.74 van paragraaf 2.1.15 Stuwen en andere peilregulerende werken in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- Het aanpassen van een vuilvang in de primaire waterloop Aanvoerleiding Kwistbeek te Helden op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- Het plaatsen van een hekwerk bij de primaire waterloop Aanvoerleiding Kwistbeek te Helden op grond van artikel 2.57 van paragraaf 2.1.10 Afrasteringen, hekwerken en schuttingen langs een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- Het verdiepen van de primaire waterloop Aanvoerleiding Kwistbeek te Helden op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor het wijzigen van een duiker of overkluizing in een primair of secundair oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.12 van paragraaf 2.1.3 Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert;
- b. de duiker of overkluizing doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert; en
- c. de duiker of overkluizing zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

De invulling van de zorgplicht voor het aanpassen van een stuw of ander peilregulerend werk in een primair of secundair oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.71 van paragraaf 2.1.15 Stuwen en andere peilregulerende werken in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de stuw en ander peilregulerend werk in een goede staat van onderhoud wordt gehouden; en
- b. bediening van de stuw en ander peilregulerend werk zodanig plaatsvindt dat andere gebruikers van het oppervlaktewater hiervan geen schade ondervinden.

De invulling van de zorgplicht voor het aanpassen van een bouwwerk in een primair of secundair oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.22 van paragraaf 2.1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. het plaatsen en behouden van een bouwwerk niet leidt tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater; en
- b. het bouwwerk zo geplaatst wordt dat het geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

De invulling van de zorgplicht voor aanleggen en behouden van een afrastering, hekwerk of schutting bij een primair of secundair oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.53 van paragraaf 2.1.10 Afrasteringen, hekwerken en schuttingen langs een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de aanwezigheid van de afrastering, het hekwerk of de schutting geen belemmering vormt voor het voeren van onderhoud aan het oppervlaktewater;
- b. de aanwezigheid van een afrastering, hekwerk of een schutting binnen een meanderzone niet leidt tot een belemmering voor het meanderproces binnen de meanderzone; en
- c. de aanwezigheid van een afrastering, hekwerk of een schutting binnen een inundatiegebied geen afbreuk doet aan de functie van het inundatiegebied.

De invulling van de zorgplicht voor het aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.79 van paragraaf 2.1.17 Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
- b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten worden voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

Met de betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten moet ook voldaan worden aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en aan de Waterschapsverordening Limburg.

Zo is onder andere paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater' van de waterschapsverordening van toepassing. Afhankelijk van de bodemkwaliteit geldt er bij het lozen door graafwerkzaamheden een informatieplicht.

Het te gebruiken materiaal mag niet uitloggen.

In de tekeningen zijn kabels/leidingen te zien die nog aangelegd moeten worden.

Deze zijn niet formeel aangevraagd en worden dan ook niet meegenomen in dit besluit.

Het advies is wel om de kabel parallel langs de beek in het profiel van vrije ruimte te leggen om te voldoen aan de algemene voorschriften.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;

- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Aanvoerleiding Dekeshorst, Dekeshorst en Aanvoerleiding Kwistbeek hebben een functie omgevingsgerichte beek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- 4. Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater
- 6. Aanleggen van een bouwwerk
- 9. Het plaatsen van een afrastering, hekwerk of schutting binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater
- 12. Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;

Aanpassingen vaste objecten

De aanpassingen van de vaste objecten vinden vooral boven het wateroppervlak plaats. In het stromingsprofiel veranderd er heel weinig. Bij een duiker wordt de lengte verkort waardoor er geen negatief effect ontstaat op de bergingscapaciteit.

Aanpassingen oppervlaktewater

Het oppervlaktewater wordt uitgediept vanwege het verwijderen van slib. Hierdoor vindt er een toename van de bergingscapaciteit plaats.

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;

Aanpassingen vaste objecten

De aanpassingen van de vaste objecten vinden vooral boven het wateroppervlak plaats. In het stromingsprofiel veranderd er heel weinig. Bij een duiker wordt de lengte verkort waardoor er geen negatief effect ontstaat op de doorstroomcapaciteit.

Aanpassingen oppervlaktewater

Het oppervlaktewater wordt uitgediept vanwege het verwijderen van slib. Hierdoor vindt er geen negatief effect plaats op de doorstroomcapaciteit.

- stabiliteit taluds;

Aanpassingen vaste objecten

Met betrekking tot de stabiliteit van de taluds zijn voorschriften gesteld (zie voorschrift 10, lid 5 en voorschrift 11, lid 4).

Aanpassingen oppervlaktewater

Er wordt slib verwijderd en er vinden op een aantal plekken een afwerking van de insteek plaats. De verwijdering van het slib heeft geen effect op de taluds en de afwerkingen van de insteek zijn juist voor de stabiliteit van de taluds.

- negatief effect op waterkwaliteit;
Ten aanzien van de graafwerkzaamheden zijn voorschriften van toepassing alsmede voor de te gebruiken materialen ter bescherming van de waterkwaliteit (zie paragraaf 7.1 van de vergunning). Ook is aangegeven dat voor de objecten geen uitlogende materialen gebruikt mogen worden. Op basis hiervan wordt er geen negatief effect op de waterkwaliteit verwacht.
- negatief effect op ecologie;
De Aanvoerleiding Dekeshorst, Dekeshorst en Aanvoerleiding Kwistbeek hebben een functie omgevingsgerichte beek. Door het behoud van de waterkwaliteit zal er geen negatief effect plaatsvinden op de ecologie.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Met betrekking tot het doelmatig onderhouden van het oppervlaktewater zijn er voorschriften gesteld (voorschrift 9, lid 4, voorschrift 10, lid 7 en voorschrift 11, lid 5).
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
Er zijn in de nabije toekomst geen ontwikkelingen of verbeteringen gepland.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming**9.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 18 augustus 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z12231.

De aanvrager is op 09 december 2025 per e-mail (geregistreerd onder nummer WLDOC-1663486819-402406) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 6 weken aan de

aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 12 januari 2026 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder nummer WLD0C-1663486819-405110. Daarmee is de procedure opgeschort met 34 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Kragten B.V.;
- Gemeente Peel en Maas.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z12231:

1. Tekening "Stuw 97529 & Duiker 19943 Aanvoerleiding Dekeshorst", d.d. 22-07-2025, tekeningnummer 2024-2740 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-392841);
2. Tekening "Stuw 97020 Dekeshorst", d.d. 22-07-2025, tekeningnummer 2024-2739 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-392845);
3. Tekening "Sifon 15478 Aanvoerleiding Kwistbeek Bandit Krooshekreiniger", d.d. 22-07-2025 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-392846);
4. Tekening "Aanvoerleiding Kwistbeek Opschonen watergang", d.d. 08-07-2025, tekeningnummer 2025-1403 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-392832).