

Besluit

Ons kenmerk: 0539394778
DSO-nummer: 2026052601128
Indieningsdatum: 29 juni 2026
Aanvrager: Gemeente Goirle
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 29 juni 2026

Aanleiding

Op 29 juni 2026 heeft Gemeente Goirle bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Gemeente Goirle vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het vervangen van de bestaande beschoeiing en het aanbrengen van taludbekleding bij de Nieuwe Leij (NL1) nabij de Beeksedijk te Goirle. Kadastraal beken als gemeente Goirle, sectie B nummer 4736. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het vervangen van de bestaande beschoeiing voor nieuwe beschoeiing en het aanbrengen van taludbekleding onder en nabij de brug bij de Beeksedijk over de NL1 in Goirle.

Bij deze vergunning hoort de tekening met kenmerk Beschoeiing fietsbrug Beeksedijk, Overzicht hoogte meting beschoeiing en dwarsprofielen, d.d. 17 maart 2026.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen

5. De beschoeiing en taludbekleding wordt aangelegd volgens de tekening Beschoeiing fietsbrug Beeksedijk, Overzicht hoogte meting beschoeiing en dwarsprofielen, d.d. 17 maart 2026.
6. De kopeinden van de beschoeiing en bekleding moeten in het talud van de watergang overlopen.
7. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud, waaronder het instandhouden van de beschoeiing en de taludbekleding.
8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het natte doorstroomprofiel ter plaatse van de beschoeiing, vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden nadat het waterschap de geplaatste beschoeiing heeft goedgekeurd. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.

Aanvraag

Gemeente Goirle is van plan de bestaande beschoeiing voor nieuwe beschoeiing te vervangen en taludbekleding aan te brengen bij de brug Beeksedijk te Goirle. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het vervangen van de beschoeiing en het aanbrengen van taludbekleding is volgens artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het vervangen van beschoeiing en het aanbrengen van talud bekleding is getoetst aan Beleidsregel 8 Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het waarborgen van voldoende doorstroming, bergingscapaciteit en het ecologische functioneren. Voor a-wateren met een leggerprofiel is het doel daarnaast het in stand houden van dat leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet bij a-wateren met een vastgestelde ecologische functie zonder leggerprofiel, de ruimte voor natuurlijke processen zoals erosie en sedimentatie zoveel mogelijk kunnen plaatsvinden.

De beschoeiing en taludbekleding bij de brug Beeksedijk te Goirle zijn aan vervanging toe.

In de huidige situatie is nu ook beschoeiing aanwezig om de brughoofden tegen uitspoeling te beschermen. De nieuwe beschoeiing wordt aangebracht onder de brug waar nu de oude vervallen beschoeiing aanwezig is. De doorstroming, bergingscapaciteit en het ecologisch functioneren worden door de vervanging behouden en niet verstoord. De waterbodem blijft vrij en wordt niet bekleedt waarvoor de natuurlijke processen zoveel mogelijk behouden blijven. Ook wordt de taludbekleding 'groen' uitgevoerd zodat deze voor de aanwezige fauna te passeren is en geen barrière vormt. De nieuwe beschoeiing en taludbekleding is

afgestemd op het beheer en onderhoud dat noodzakelijk is aan dit deel van de NL1. Het vormt geen belemmering en het gewone en buitengewone onderhoud is geborgd met deze uitvoering van de beschoeiing en taludbekleding.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 29 juli 2026 digitaal ondertekend door:

A black rectangular box used to redact the signature of the official.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Tekening



Voor een betere leesbaarheid wordt verwezen naar de originele tekening bij de aanvraag.