



HWTS B.V.

T.a.v. [redacted]
[redacted]
[redacted]

Onderwerp
Wij zijn van plan u een omgevingsvergunning te geven

Datum
5 augustus 2026

Ons kenmerk
2023W2753

Nummer omgevingsloket
8285659

Behandeld door
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Kopie aan
Van Westreenen B.V.
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Geachte [redacted]

U heeft op 20 december 2023 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van het bedrijf door onder andere het herverdelen van brandcompartimenten op het adres [redacted] en [redacted]. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld.

HWTS is een handelsonderneming waar gassen worden verhandeld en opgeslagen. Ook worden gasflessen gevuld met uitsluitend niet-brandbare gassen.

De veranderingen waarvoor nu een vergunning wordt gevraagd, betreffen:

- het vergroten van het bedrijfsoppervlak met bestaande bebouwing [redacted];
- de opslag van gasflessen in 3 compartimenten in bedrijfsgebouw [redacted];
- het realiseren van een nieuw compartiment voor gasflessenopslag in hal 25;
- het aanbrengen van aanrijbeveiligingen aan voorzijde het bedrijfspand.

De aanvraag betreft een aanvraag om een revisievergunning.


Voornemen: Wij zijn van plan u de omgevingsvergunning te geven

In het voornemen en bijlage 2 leest u hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld.

Als u de omgevingsvergunning krijgt, dan horen daar voorschriften en andere stukken bij, zoals tekeningen. Daar moet u zich aan houden als u de vergunning gaat gebruiken. De voorschriften leest u in bijlage 1.

Omgevingsdienst De Vallei
[redacted]
[redacted]

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



E [redacted]@ [redacted]
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Reageren op dit voornemen

Wij publiceren uw aanvraag, het voornemen om u een omgevingsvergunning te geven en alle stukken die erbij horen op

<https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt>. Dat doen wij zodat iedereen die dit wil, kan reageren op ons voornemen.

Reageren kan binnen zes weken na de publicatie. Daarna nemen wij een definitief besluit of u een omgevingsvergunning krijgt. Krijgen wij reacties binnen? Dan betrekken wij deze bij ons definitieve besluit.

U kunt zelf ook binnen zes weken een reactie geven op dit voornemen. Dat kan per brief, e-mail of telefoon:

- Stuur een brief naar: Omgevingsdienst de Vallei, t.a.v. [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
- Stuur een e-mail naar: [redacted]@ [redacted]
- Bel naar: [redacted]

Wilt u kenmerk 2023W2753 noemen? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met [redacted] Dat kunt u doen per telefoon of e-mail:

- Bel naar: [redacted]
- Stuur een e-mail naar: [redacted]@ [redacted]

Wilt u kenmerk 2023W2753 noemen? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



[redacted]

Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei

Bij deze brief is toegevoegd:

- Het voornemen en de beoordeling van uw aanvraag
- Bijlage 1: Voorschriften
- Bijlage 2: Toelichting omgevingsvergunning milieuactiviteit
- Bijlage 3: Begrippenlijst

Het voornemen en de beoordeling van uw aanvraag

Kenmerk 2023W2753

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor:

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in het kader van artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (revisievergunning) aan het perceel [REDACTED] kadastraal bekend gemeente Ede, sectie E, nummer 4696 (gedeeltelijk).

Voornemen

Wij zijn van plan u een omgevingsvergunning te geven voor de volgende activiteit(en):

- oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting

In deze bijlage leest u voor de gevraagde activiteiten de beoordeling van uw aanvraag.

Hoe hebben wij uw aanvraag beoordeeld?

Voor uw aanvraag geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dat staat in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet voldoen aan bepaalde voorwaarden ('toetsingscriteria'). Is dat niet het geval? Dan kunnen wij de vergunning weigeren.

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:

- de Wabo
- het Besluit omgevingsrecht
- de Regeling omgevingsrecht

Beoordeling

Oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting

Op grond van artikel 2.1, lid 1, sub e van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning een inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben. De aanvraag voor een omgevingsvergunning moet duidelijk maken dat het milieu voldoende wordt beschermd. Is dat niet het geval? Dan kunnen wij de vergunning weigeren. Dit staat in artikel 2.14 lid 3 van de Wabo.

Wij hebben uw aanvraag getoetst. Hieruit blijkt dat bij het naleven van de van toepassing zijnde, algemeen geldende regels en de aan deze vergunning toegevoegde voorschriften het milieu voldoende wordt beschermd. Om deze reden zijn wij van plan u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. In bijlage 2 leest u een uitgebreide toelichting. De voorschriften die bij deze vergunning horen leest u in bijlage 1.

Wet natuurbescherming

Voor uw bedrijf heeft u ook een toestemming nodig op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Aangezien er geen uitbreiding van activiteiten plaatsvindt, is in deze procedure geen aandacht besteedt aan de Wet natuurbescherming. U bent als ondernemer zelf verantwoordelijk om na te gaan of u voor de Wet natuurbescherming de juiste vergunningen in uw bezit heeft.

Bijlage 1: Voorschriften

VOORSCHRIFTEN

1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	5
1.1	TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID	5
1.2	INSTRUCTIES.....	5
1.3	MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER ..	6
1.4	REGISTRATIE.....	6
1.5	BEDRIJFSBEEÏNDIGING	6
2	AFVALSTOFFEN.....	7
2.1	AFVALSCHEIDING	7
2.2	OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN	7
3	BODEM.....	7
3.1	DOELVOORSCHRIFTEN	7
4	EXTERNE VEILIGHEID	8
4.1	DE OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN VOLDOET AAN DE PGS 15:2021 VERSIE 1.0 (AUGUSTUS 2021).....	8
5	GELUID.....	9
5.1	ALGEMEEN	9
5.2	REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE.....	9
5.3	SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN	9
6	PROCESINSTALLATIES.....	10
6.1	ONGEWONE VOORVALLEN.....	10

Als u een omgevingsvergunning krijgt, moet u zich houden aan de volgende voorschriften:

1 Algemene voorschriften

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de delen van inrichting waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.1.5 De heftrucks moeten veilig worden opgeladen onder andere zodanig dat geen risico op vorming van een explosief mengsel kan ontstaan. Daartoe moet het volgende inacht worden genomen:

- Goede bereikbaarheid voor trucks;
- Jaarlijkse keuring van de laadinstallatie en accu's;
- Geen vuur en las-, slijp-, stook-werkzaamheden in de buurt;
- Minstens 2 meter tussen accu's, laders en trucks en opslag goederen/brandbaar materiaal;
- Geen direct zonlicht;
- Een vloer met zwavelzuurbestendige bovenlaag;
- Voldoende ventilatie; maak gebruik van natuurlijke en geforceerde trek;
- Beschikbare brandblusapparatuur (minimaal 1 per 150m²);
- Vonkvrije verlichting, waaronder armaturen en schakelaars; Een noodstopknop inrichting energienet.

1.2 Instructies

1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.
- 1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder
 - 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
 - 1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 10 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
 - 1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 1.4 Registratie
 - 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
 - a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
 De documenten genoemd onder c moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
 - 1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.
- 1.5 Bedrijfsbeëindiging
 - 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 Afvalstoffen

2.1 Afvalscheiding

- 2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- a. Papier en karton;
 - b. Metaal;
 - c. Klein gevaarlijk afval;
 - d. Restafval.

2.2 Opslag van afvalstoffen

- 2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - c. deze tegen normale behandeling bestand is;
 - d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 2.2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

3 Bodem

3.1 Doelvoorschriften

- 3.1.1 Het bodemrisico van alle mogelijk bodembedreigende activiteiten binnen het bedrijf moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

4 Externe veiligheid

- 4.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voldoet aan de PGS 15:2021 versie 1.0 (augustus 2021).

OPSLAG TOT 10.000 KG

- 4.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-classes zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:
- c. 3.1.1 tot en met 3.1.5;
 - d. 3.2.1 tot en met 3.2.13;
 - e. 3.4.1 tot en met 3.4.7;
 - f. 3.4.8;
 - g. 3.4.9 tot en met 3.4.11;
 - h. 3.6.1;
 - i. 3.11.1 tot en met 3.11.3;
 - j. 3.12.1;
 - k. 3.13.1 tot en met 3.13.3;
 - l. 3.14.1 en 3.14.2;
 - m. 3.15.1;
 - n. 3.16.1;
 - o. 3.17.1 tot en met 3.17.3;
 - p. 3.18.1;
 - q. 3.19.1 tot en met 3.19.2.

OPSLAG VAN GASFLESSEN (ADR-KLASSE 2)

- 4.1.2 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15:
- a. 6.1.1 tot en met 6.2.19.
- 4.1.3 Binnen het bedrijf mogen alleen in hal 25 gasflessen worden gevuld. Deze cilinders worden uitsluitend gevuld met niet-brandbare en niet-giftige gassen. De cilinders hebben een grootte variërend van 2 tot 50 liter.
- 4.1.4 Binnen het bedrijf mogen maximaal de volgende aantallen cilinders aanwezig zijn zoals weergegeven in figuur 1 van de memo dd 26 januari 2026 (projectnummer 0504703.100):

Compartiment		Max aanwezig	Locatie	Stofcategorie
1	Gasge vulde cilinders	10.000 l	25B	ADR 2.2/5.1
2	Gasge vulde cilinders	10.000 l	25B	ADR 2.2/5.1
3	Gasge vulde cilinders	2.500 l	25B	ADR 2.1 brandbaar
4	Nieuwe cilinders	2.500 l	25	ADR 2.1 brandbaar
5	Nieuwe cilinders	10.000 l	25	ADR 2.2/5.1

- 4.1.5 Buiten de bedrijfspannen mag geen opslag van gasflessen plaatsvinden. Er mogen alleen kortstondig (maximaal 1 uur) gasflessen zijn opgesteld die zijn geleverd dan wel worden geleverd.

5 Geluid

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 5.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Op 50 meter van de grens van de inrichting	50	45	40

- 5.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Op 50 meter van de grens van de inrichting	70	65	60

5.3 Specifieke voorschriften

- 5.3.1 Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidsniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
- 5.3.2 Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen. In dit laatste geval mag niet geladen of gelost worden tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

- 5.3.3 Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.
- 5.3.4 Activiteiten die plaatsvinden (maximaal 12x per jaar) tussen 19 - 7 uur (dus in avond- en/of nachtperiode) moeten minimaal 2 werkdagen vooraf bij het bevoegd gezag worden gemeld.

6 Procesinstallaties

6.1 Ongewone voorvallen

- 6.1.1 Ongewone voorvallen moeten binnen 24 uur na het ongewone voorval zijn opgenomen in het registratiesysteem voor ongewone voorvallen en zo spoedig mogelijk worden gemeld via het mailadres [@oddevallei.nl](mailto:oddevallei.nl).
- 6.1.2 In het registratiesysteem voor ongewone voorvallen moet van de voorvallen tenminste de volgende zaken te worden vastgelegd:
- a. datum, tijdstip en duur van het ongewoon voorval;
 - b. datum en tijdstip van registratie;
 - c. de locatie van het ongewoon voorval;
 - d. korte omschrijving van het ongewoon voorval;
 - e. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en een indicatie van de hoeveelheid ervan;
 - f. een indicatie van het (mogelijk) belaste milieucompartiment, hinder of veiligheidsaspecten.
- 6.1.3 In de bedrijfsinterne instructies moet tenminste aandacht worden besteed aan:
- a. de wijze waarop ongewone voorvallen worden gesignaleerd;
 - b. de wijze waarop zowel intern als extern wordt gecommuniceerd over een ongewoon voorval;
 - c. de wijze waarop ongewone voorvallen worden onderzocht;
 - d. de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die betrokken zijn bij het afhandelingsproces van ongewone voorvallen.

Bijlage 2: Toelichting omgevingsvergunning milieuactiviteit

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	13
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	13
1.2. PROJECTBESCHRIJVING.....	13
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG.....	13
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	13
1.5. VERGUNNINGPLICHT	14
1.6. BEVOEGD GEZAG	14
1.7. BESTEMMINGSPLAN	14
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	14
1.9. PROCEDURE.....	15
1.11. ADVIES.....	15
1.12. WET NATUURBESCHERMING	15
2. TOETSINGSKADER MILIEU.....	16
2.1. INLEIDING	16
2.2. TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE.....	16
2.3. ACTIVITEITENBESLUIT.....	16
3. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN.....	17
3.1. TOETSINGSKADER	17
3.2. CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	17
3.3. CONCLUSIES BBT	17
4. AFVALSTOFFEN	17
4.1. AFVALSTOFFEN ALGEMEEN.....	17
5. AFVALWATER EN WATERBESPARING.....	18
5.1. BEOORDELING EN CONCLUSIE	18
5.2. WATERBESPARING.....	18
6. BODEM	19
6.1. ACTIVITEITENBESLUIT.....	19
6.2. HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM.....	19

6.3.	CONCLUSIE.....	19
7.	ENERGIE.....	19
8.	EXTERNE VEILIGHEID.....	20
8.1.	ALGEMEEN.....	20
8.2.	OP- EN OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS-RICHTLIJNEN) 21	
9.	GELUID.....	21
9.1.	ALGEMEEN.....	21
9.2.	LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU.....	21
9.3.	MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_{AMAX}).....	21
9.4.	INDIRECTE HINDER.....	22
9.5.	BIJZONDERE SITUATIES.....	22
9.6.	CONCLUSIES.....	22
9.7.	TRILLINGEN.....	22
10.	LUCHT.....	23
10.1.	TOETSINGSKADER.....	23
11.	OVERIGE ASPECTEN.....	23
11.1.	OVERIGE VOORSCHRIFTEN.....	23
12.	CONCLUSIE.....	23

Overwegingen

1. Procedurele aspecten**1.1. Gegevens aanvrager**

Op 20 december 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: HWTS, [REDACTED]

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor een vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: een aanvraag om een revisievergunning voor het hele bedrijf. De verandering betreft onder andere het herverdelen van in pandige brandcompartimenten ten behoeve van de opslag voor gasflessen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning en bijgevoegde toelichting. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk, op grond van artikel 2.1^e Wabo.

Een globale opsomming van de veranderingen waarvoor nu een vergunning wordt gevraagd, is:

- het vergroten van bedrijfsoppervlak met bestaande bebouwing [REDACTED];
- de opslag van gasflessen in 3 compartimenten in bedrijfsgebouw [REDACTED];
- het realiseren van een nieuw compartiment voor gasflessenopslag in hal 25;
- Het aanbrengen van aanrijbeveiligingen aan voorzijde het bedrijfspand.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 8285659 ;
- Bijlage projectnummer RNL160.05669.00.0001 - FSE-beoordeling PGS15 MEM_20250411_v2.0;
- Toelichting aanvraag Wet milieubeheer van 5 november 2023;
- Tekening -202503WM-HWTS van 16 april 2025;
- Memo externe veiligheid projectnummer 0504703.100 van 26 januari 2026.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichting	1-11-1988	1988-HW-054	Vervallen
Oprichting	1-2-1994	1993-HW-104	T.b.v. nr 25A*
Melding motorvoertuigen	28-11-2004	2004-A-138	T.b.v. nr 25A

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
BOR-bijlage 1C 2.7k	Vullen van gasflessen
BOR-bijlage 1C 2.1a	Opslaan van gasflessen

Op grond van categorie 2.7k van bijlage 1C van het Besluit omgevingsrecht is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Artikel 2, lid 1f van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geeft aan dat een inrichting waar gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen in emballage worden opgeslagen in een hoeveelheid van meer dan 10 000 kg per opslagplaats, niet zijnde een inrichting als bedoeld in artikel 2 onderdeel a of d, onder het Bevi vallen. Dat is hier niet van toepassing en dus valt HWTS niet onder het Bevi.

1.6. Bevoegd gezag

Op basis van artikel 3.3, lid 1 onder a van het Besluit omgevingsrecht zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag wanneer die activiteiten zijn aangewezen in het Bijlage 1 onderdeel C van het Bor én vallen onder de IPPC (Richtlijn industriële emissies). In dit geval is daar geen sprake van. Daarom zijn wij, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt ook uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

Op grond van artikel 1.3 van de Wnb zijn Gedeputeerde Staten van Gelderland het bevoegd gezag op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). De uitbreiding heeft slecht positieve effecten op de vervoersbewegingen, omdat de aan- en afvoer efficiënter wordt georganiseerd. De ondernemer is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen o.g.v. de Wnb.

1.7. Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan Galvanistraat e.o., vastgesteld op 12 mei 2011 geldt. Deze gronden hebben de bestemming "Bedrijf-1" met de functieaanduiding: "bedrijf van categorie 3.1-4.1". Het project voldoet aan de regels van dit bestemmingsplan.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager enkele keren in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben aanvullende gegevens ontvangen.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Ook is deze informatie voorgelegd aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (vggm). Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in Ede Stad of gepubliceerd via internet.

1.10. M.e.r.-beoordelingsbesluit

De voorgenoemde activiteit wordt niet genoemd in Onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Vandaar dat voor de voorgenoemde activiteit geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.

1.11. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Daarom hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Zij hebben vervolgens het volgende advies uitgebracht:

De memo van Deerns (RNL160.05669.00.0001) die aan de aanvraag is toegevoegd is na opmerkingen van de VGGM op diverse punten aangepast. Na deze aanpassingen is de memo akkoord bevonden.

1.12. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wnb) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb).

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Aangezien er geen relevante veranderingen zijn aangevraagd laten we onderzoek naar de Wnb achterwege. Wel blijft de ondernemer zelf verantwoordelijk voor het op orde hebben van al zijn benodigde vergunningen.

2. Toetsingskader Milieu

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben na die verandering van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo. Het betreft een aanvraag om een revisievergunning.

Omdat de aanvraag is ingediend vóór 1 januari 2024 is deze afgehandeld volgens de toen geldende regels. Vanwege de zeer lange termijn waarop de aanvraag op ons verzoek is aangepast is deze pas nu afgerond.

2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof
- Paragraaf 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie;
- Paragraaf 3.4.1 Opslaan van propaan;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en artikel 2.12 van afdeling 2.5 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3. Beste beschikbare technieken

3.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieuvullenu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Omdat de activiteiten van het bedrijf niet vallen onder de Rie zijn de BBT-conclusies volgend uit de Rie niet van toepassing op het bedrijf.

3.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met het volgende informatiedocument over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- PGS 15:2021 versie 1.0: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, augustus 2021;

3.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4. Afvalstoffen

4.1. Afvalstoffen algemeen

4.1.1. Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan het bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

- Papier/karton;
- Metaal;
- Klein gevaarlijk afval;
- Rest.

Gezien de hoeveelheid en manier van opslag en afvoer concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

4.1.2. Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de volgende afvalstoffen vrijkomen: Papier, metaal en restafval en daarnaast mogelijk een beperkte hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen.

In het LAP is aangegeven dat voor deze afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor deze afvalstoffen.

5. Afvalwater en waterbesparing

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtstreeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten: De Lozing van sanitair- en huishoudelijk afvalwater.

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

5.1. Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met de in het Activiteitenbesluit opgenomen doelstellingen.

5.2. Waterbesparing

5.2.1. Algemeen

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

5.2.2. Waterverbruik

Het totale waterverbruik binnen de inrichting bedraagt 5.800 m³ per jaar. Dit water heeft als gebruiksdoel: huishoudelijk- en sanitairwater, reiniging gebouwen en calamiteiten. Er zijn geen extra maatregelen nodig.

6. Bodem

6.1. Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

6.2. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

6.3. Conclusie

Bij het voldoen aan de in het Activiteitenbesluit opgenomen voorschriften is het milieu voor wat betreft het onder deel bodem voldoende beschermd. Er zal dan zijn gewaarborgd dat sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

7. Energie

Op 1 juli 2023 is het Activiteitenbesluit in verband met energiebesparing gewijzigd. Onder andere is artikel 2.15 gewijzigd. De wijzigingen komen erop neer dat voor energiebesparing het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing is. Er kunnen geen voorschriften meer in een milieuvergunning m.b.t. energiebesparing worden gesteld.

Alle bedrijven hebben te voldoen aan de Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor energiebesparing. Van deze maatregelen is door de wetgever vastgesteld dat ze een terugverdientijd (TVT) hebben van vijf jaar of minder. Voor deze maatregelen is niet ook in de vergunning vastgelegd dat de vergunninghouder deze maatregelen moet uitvoeren. Aangezien deze vereiste in het Activiteitenbesluit staat, kan er door het bevoegd gezag ook op worden gehandhaafd.

In het Activiteitenbesluit is vastgelegd dat het bedrijf de verplichting heeft alle energiebesparende maatregelen met een TVT van vijf jaar of minder uit te voeren. Dit zijn of maatregelen op basis van de van toepassing zijnde erkende maatregelenlijsten of maatregelen uit het (voor te schrijven) energieonderzoek. De verplichting tot het identificeren en uitvoeren van

maatregelen is opgenomen in het Activiteitenbesluit.

De verplichting om maatregelen met een TVT van 5 jaar of minder uit te voeren is niet als voorschrift opgenomen in deze vergunning, aangezien deze vereiste in het Activiteitenbesluit staat en er door het bevoegd gezag ook op kan worden gehandhaafd.

Bij het vaststellen van de terugverdientijd van een maatregel moet van de methodiek in bijlage XV van de Omgevingsregeling en van de daar gehanteerde energieprijzen gebruik worden gemaakt.

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een jaarlijks energiegebruik door de inrichting (volgens de aanvraag 7.500 m³ aardgasequivalenten per jaar en 80.000 kWh elektriciteit).

8. Externe veiligheid

8.1. Algemeen

Binnen de inrichting zijn de volgende gevaarlijke stoffen aanwezig (zie figuur 4 van de PGS-15 bijlage bij de aanvraag op pagina 5):

- ADR 2.2 - inerte en oxiderende stoffen max 10.000 liter ruimte 1;
- ADR 2.2 - inerte en oxiderende stoffen max 10.000 liter ruimte 2;
- ADR 2.1 - brandbare gassen max 2.500 liter ruimte 3;
- ADR 2.1 - brandbare gassen max 2.500 liter ruimte 4;
- ADR 2.2 - inerte en oxiderende gassen max 10.000 liter ruimte 5.

Zoals in de PGS15-bijlage bij de aanvraag op pagina 3 is aangegeven vindt buiten geen opslag van gasflessen plaats. De PGS15 richtlijn is van toepassing op onder andere de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en ook op de opslag van gasflessen.

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag en bijbehorende bijlagen kunnen effecten veroorzaken naar de omgeving. Zo worden in Hal 25 gasflessen met niet-brandbare en niet-giftige gassen gevuld. Deze cilinders hebben een grootte variërend van 2 tot 50 liter. Het merendeel van de aanwezige gassen worden kant en klaar aangeleverd.

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

8.2. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS-richtlijnen relevant:

- PGS15.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslagen voldoen aan de PGS 15 en daarmee voldoen aan best beschikbare technieken (=BBT). De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

9. Geluid

9.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemmissie wordt vooral veroorzaakt door het laden en lossen en verkeersbewegingen op het terrein.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemmissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, dus tussen 7-19 uur.

9.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". De inrichting ligt in de gemeente Ede.

In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor dag- en avondperiode.

Gemeente Ede heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. Het bedrijf is gesitueerd op een industrieterrein.

Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten. De geluidemissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruijnte.

9.3. Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Op 50 meter van de grens van de inrichting moet aan de grenswaarden worden voldaan.

9.4. Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A). Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van Frankeneng reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de omgevingsvergunning.

9.5. Bijzondere situaties

Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

9.5.1. Regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie
De vergunninghouder vraagt voorts vergunning voor een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie; een situatie die zich ten minste 12 maal per jaar met enige regelmaat voordoet. Het betreffen alle activiteiten gedurende avond- en nachtperiode. Om dit inzichtelijk te houden is voorschrift 5.3.4 opgenomen op basis waarvan deze activiteiten buiten de dagperiode bij ons vooraf gemeld moeten worden.

Aan de vergunning hebben wij voorschriften (5.2.1. en 5.2.2.) verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld voor de geluidsniveaus en maximale geluidsniveaus gedurende de activiteiten bij de representatieve bedrijfssituatie. Van de afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie moeten wij vooraf op de hoogte worden gesteld.

9.6. Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten op 50 meter van de grens van de inrichting. De geluidsniveaus op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

9.7. Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillinggevoelige bestemmingen is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

10. Lucht

10.1. Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels. In de huidige bedrijfssituatie achten wij dat op dit moment niet nodig.

11. Overige aspecten

11.1. Overige voorschriften

11.1.1. Bedrijfsbeëindiging

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie zijn in deze vergunning voorschriften (onder paragraaf 1.5) opgenomen. De voorschriften hebben betrekking op het verwijderen van installaties na bedrijfsbeëindiging en het melden bij het bevoegde gezag van bedrijfsbeëindiging. Deze voorschriften blijven gedurende vijf jaar nadat de omgevingsvergunning haar geldigheid heeft verloren, in werking.

12. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de verandering van de activiteit van de inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Tot deze beschikking behoren voor de uit te voeren activiteiten relevante voorschriften zoals onder andere in bijlage 1 van deze vergunning en in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

Bijlage 3: Begrippenlijst

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Andere hernieuwbare brandstoffen	Andere hernieuwbare brandstoffen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 2003/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer.
ARIE	Aanvullende Risico-inventarisatie en evaluatie.
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT-document.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodemincident	Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.
Brandbare (vloeï)stof	Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder

	klasse 4.1.van het ADR. Een vloeistof die, in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.
Brandbestrijdingssystemen	De repressieve middelen ter bestrijding van brand, zoals brandkranen (blusbootaansluitingen), handblusmiddelen (haspels en poederblussers), sprinklers, deluge, blusgasinstallaties etc.
Brandbeveiligingssystemen	Alle brandveiligheidsvoorzieningen, zoals de brandbestrijdingssystemen en de branddetectie en doormelding.
Brandgevaarlijke stof	Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR- klassen 2 t/m 5.
Drukhouder	Een drukhouder is een verzamelterm die flessen, grote cilinders, drukvaten, gesloten cryohouders en flessenbatterijen omvat.
Emballage	Verpakkingsmateriaal, zoals glazen- en kunststofflessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's).
Energiekosten	Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moeten met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en btw. Voor elektriciteit moeten met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.
Feestdagen	Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet
Gas	Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de

	standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
Gasflessenbatterij (cilinderpakket)	Een verzameling flessen die aan elkaar zijn bevestigd en onderling door een verzamelleiding zijn verbonden en die als ondeelbare eenheid wordt vervoerd.
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Giftige stoffen	Giftige stoffen geldt als bedoeld: voor het laden en lossen van tankwagens en ketelwagens het ADR; voor het laden en lossen alsmede de boord-boord verlading van schepen het ADN; voor opslagtanks en procesinstallaties de Wm.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
IBC	Intermediate Bulk Container. Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
Immissierelevante bronsterkte (LWR)	Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).
InfoMil	Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.
Installaties	Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
Invloedsgebied (met betrekking tot externe veiligheid)	Gebied waarin bij ministeriële regeling op grond van artikel 15, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen te stellen regels personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico.
Keuring voor Ingebruikneming drukapparatuur	Een (eerste of hernieuwde) keuring voor ingebruikneming, uitgevoerd voorafgaand aan een eerste ingebruikneming van nieuwe drukapparatuur en indien van toepassing voorafgaand aan een hernieuwde ingebruikneming van bestaande drukapparatuur. (Verplichting op grond van het Warenwetbesluit drukapparatuur).

KIWA	Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, www.kiwa.nl
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maatgevend bedrijfsbrandweerscenario	Is het scenario dat in de aanwysbeschikking bedrijfsbrandweer, ingevolge artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's, wordt omschreven.
Maximaal geluidsniveau (LAm _{ax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: - het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen; - verdunnen van afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
MJV	Milieujaarverslag

Mutageen	Mutagene stoffen veroorzaken een permanente verandering in de hoeveelheid of de structuur van het genetisch materiaal in een cel.
NEN 3011	Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte, maart 2015
NEN-EN 12266-1	Industriële afsluiters - Beproeving van metalen afsluiters - Deel 1: Beproevingen, beproevingsprocedures en acceptatiecriteria - Verplichte eisen, april 2012.
NPR 1014: 2009 nl	Bliksembeveiliging- Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305, november 2009.
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
Ongewoon voorval	Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook ongelukken en calamiteiten – en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan.
Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder, handelaar, bewerker of verwerker.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Overvulbeveiliging	Een systeem dat de toevoer automatisch doet stoppen zonder tussenkomst van een operator. Onder fysiek onafhankelijk wordt verstaan: los van niveaumeting en met een apart stuursignaal.
Persistent	Niet of nauwelijks afbreekbaar
PGS 15	Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15: 2021 versie 1.0 (augustus 2021)
PMV	Provinciale milieuverordening
Procesinstallaties	Installaties waarin processen en andere handelingen worden uitgevoerd, inbegrepen de direct hiertoe behorende installaties voor de terugwinning, zuivering en/of vernietiging

	van producten, afvalstoffen, afvalwater en afvalgassen en voor tussenopslag van deze stoffen of voor de beveiliging
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
Rendabele maatregelen	Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
Reprotoxisch	Reprotoxische stoffen zijn stoffen met een mogelijk effect op de voortplanting en op de ontwikkeling van een ongeboren vrucht. De effecten kunnen zijn bij mensen, maar ook bij dieren of planten.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Risicobeoordeling	Beoordeling van risico's voor de gezondheid van de mens of het milieu welke ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen met zich mee kan brengen.
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.
SBR-richtlijn B	Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties, augustus 2002.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde

	materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Stand der techniek	Het hoogste niveau van technische ontwikkeling dat op een bepaald tijdstip is bereikt binnen een branche.
Storingsanalyse	Een storingsanalyse is een systematisch onderzoek naar alle voorzienbare afwijkingen van een normale procesvoering, hieronder begrepen de in en buiten bedrijfstelling, naar de oorzaken en de gevolgen van die afwijkingen in kwalitatieve zin en naar de noodzakelijke acties. ('Storingsanalyse waarom? wanneer? hoe?' van het Directoraat Generaal van de Arbeid, rapport no. V2, 2e druk 1982).
Toxisch	Toxische stoffen zijn in meer of mindere mate schadelijk voor organismen. Effecten kunnen optreden bij inademing, inslikken, contact met de huid, ogen of slijmvliezen. Een ander woord voor toxisch is giftig.
Uitgangspuntendocument (met betrekking tot brandrisico)	Een document waarin voor een specifiek bouwwerk beschreven is welk integrale bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen genomen worden ter afdekking van de brandrisico's.
Veiligheidsstudie	Een systematische risicoanalyse om de relevante risico's van ongewenste situaties te kunnen identificeren en te beheersen
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Verontreinigende stoffen	Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die in verbinding met elkaar staan.
Vlampunt	De laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer deze in contact komt met een ontstekingsbron
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.