

Achterterrein brandweer kazerne Veenendaal

Hek aangestuurd d.m.v. P2000 en TCS

Situatietekening opstelling EOS

- NSA kast t.b.v. aansluiting in HVK-meterkast ruimte 0.12 250A.
- meterkast in noodtrappenhuis 80A.

1694

EOS 2

EOS 1

358 300 192 333

603

307

840

NSA

853

1290

Hoek gebouw

datum 04-03-2026