



INFORMATIE BRANDVEILIGHEID

- brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 30 minuten conform NEN6069.
- brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 60 minuten conform NEN6069
- rookmelder
- brandslanghaspel (slanglengte in meters aangeven)
- draagbaar blustoestel
- brandcompartiment aanduiding
- extra beschermde vluchtroute

Brandscheidingen dienen te voldoen aan de brandwerendheid conform NEN6069 en de hierbij gestelde criteria. Hierin zijn de volgende beoordelingscriteria opgenomen: hierin (R), vlamdichtheid (E), temperatuur (I) en warmtestraling (W). Voorts dient de weerstand tegen rookdoorgang van nieuwe inwendige brandscheidingen conform NEN6075 tenminste R200 te zijn.

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bij brand in een brandcompartiment bezijken aangrenzende bouwconstructies in ander brandcompartiment niet gedurende het rechtens verkregen niveau met een minimum van 60 minuten. In afwijking hierop geldt voor brandcompartimenten van woonfuncties uitsluitend aangande niet aangrenzende brandcompartimenten. Bouwconstructies welke bij brand leidt tot bezijken van de betreffende brandscheidings bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezijken als de betreffende scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062.

Een zijde van nieuwe constructie-onderdelen grenzend aan de bestaande vloerplaat voldoen tenminste aan brandklasse D, Dfl, voor beloopbaar vlak. Di voor pijpslotatie en rookklasse S2, Sflf voor beloopbaar vlak, S2l voor pijpslotatie overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Elektrische leidingen voldoen tenminste aan brandklasse Hca en rookklasse S2ca overeenkomstig NEN-EN 13501-6. In afwijking hierop is deze van (extra) beschermde vluchtroutes en van binnenzijde lichtscherm brandklasse B, Cfl voor beloopbaar vlak, Bl voor pijpslotatie, B2ca voor elektrische leidingen en rookklasse S2, Sflf voor beloopbaar vlak, S1l voor pijpslotatie en S1ca voor elektrische leidingen.

Van de hierboven gestelde klassen heeft van het totale oppervlakte van een ruimte ten hoogste 5 % behoefte niet te voldoen aan de gestelde brandklasse en voor een ruimte geen (extra) beschermde vluchtroute zijnde 10 % niet aan de gestelde rookklasse.

Rookmelders woningen volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555. Eventuele aanvullende gekoppelde rookmelders indien vereist geluidsniveau in verblijfsruimten binnen de woning niet wordt behaald

INFORMATIE I.V.M. BOUWBESLUIT

Weren van ratten en muizen:
De uifwendige scheidingconstruclie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uifmondmg is van een voorziening voor luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidings-
constructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben
een volgens NEN 5096 bepaalde inbraak-
werendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er geen hoogteverschillen > 0,02m aanwezig zijn. Ook in de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen hoogteverschillen > 0,02m aanwezig.

Luchtdichtheid:
In alle uitwendige scheidsconstructies zullen t.p.v. aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686, $<0,2 \text{ m}^3/\text{s}$ is en voldoen aan de in de EPC-berekening aangegeven Qv10-waarde.

Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd (conform Art. 3.21 van het bouwbesluit).

Wering van vocht binnen:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels,
wateropname gemiddeld $<0,01 \text{ kg(m}^2\text{s}^{1/2})$ en op geen enkele
plaats $>0,2 \text{ kg(m}^2\text{s}^{1/2})$ (conform Art. 3.23 van het bouwbesluit).

Toilet:
Wandtegels tot min. 1,20m¹ +vloer, vloer voorzien van
vloertegels.

Badkamer:
Wandtegels tot min. 1,20m' +vloer, wandtegels t.p.v.
bad of douchehoek over min. een lengte van 3,0m' tot min.
een hoogte van 2,10m' +vloer, vloer voorzien van
vloertegels.

Geluid:
Grenswaarden voor lucht- en contactgeluid conform
Bouwbesluit Afdeling 3.4 en NEN 5077.

Installatie:

- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.



DE MATEN NIET VAN DE TEKENING METEN. ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN.			
2800-p St. maten (voor bestaand)			
3150-p St. tot in bestaand	Wijziging indeling appartement	schaal	1:100 1:50
		datum	23-01-2026
project:	[REDACTED]	gewijzigd door	A
			W
	Stationsplein 6	formaat	A1
	Duorne	maat-eenhheid	mm
toev.			
onderwerp:	Blad 01		