

# **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

**Het verwijderen, aanleggen en behouden van een lagedruk  
gasleiding en elektriciteitskabel in de beschermingszone van de  
primaire waterkering parallel aan de Groot Bollerweg 10 te Venlo  
ter hoogte van dijkpaal 69.062D en dijkpaal 69.062E**

**Zaaknummer: 2025-Z14754**

## Inhoudsopgave

|    |                                           |    |
|----|-------------------------------------------|----|
| 1  | Onderwerp aanvraag.....                   | 3  |
| 2  | Conclusie.....                            | 3  |
| 3  | Besluit .....                             | 3  |
| 4  | Ondertekening.....                        | 4  |
| 5  | Voorschriften.....                        | 5  |
| 6  | Aanvraag.....                             | 8  |
|    | 6.1 Samenvatting aanvraag.....            | 8  |
|    | 6.2 Locatie .....                         | 8  |
|    | 6.3 Vergunningplichtige handelingen ..... | 8  |
|    | 6.4 Zorgplicht .....                      | 8  |
| 7  | Toetsing aanvraag .....                   | 9  |
|    | 7.1 Algemeen .....                        | 9  |
|    | 7.2 Overwegingen.....                     | 9  |
|    | 7.3 Conclusie toetsing.....               | 11 |
| 8  | Procedure en rechtsbescherming .....      | 12 |
|    | 8.1 Procedure.....                        | 12 |
|    | 8.2 Rechtsbescherming.....                | 12 |
| 9  | Mededelingen.....                         | 13 |
| 10 | Bijlagen .....                            | 13 |

## BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 oktober 2025 een aanvraag ontvangen van Enexis Netbeheer B.V., Heierkerkweg 3, 5928 RM Venlo om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het verwijderen, aanleggen en behouden van een lagedruk gasleiding en elektriciteitskabel in de beschermingszone van de primaire waterkering parallel aan de Groot Bollerweg 10 te Venlo ter hoogte van dijkpaal 69.062D en dijkpaal 69.062E.

Voor het verwijderen, aanleggen en behouden van een lagedruk gasleiding en elektriciteitskabel in de beschermingszone van de primaire waterkering parallel aan de Groot Bollerweg 10 te Venlo ter hoogte van dijkpaal 69.062D en dijkpaal 69.062E is op grond van de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning vereist.

### 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. De gevraagde vergunning te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Heierkerkweg 3, 5928 RM Venlo voor het in open ontgraving verwijderen, aanleggen en behouden van een lagedruk gasleiding en elektriciteitskabel in de beschermingszone van de primaire waterkering parallel aan de Groot Bollerweg 10 te Venlo ter hoogte van dijkpaal 69.062D en dijkpaal 69.062E, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.75 lid 2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. Aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. Het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie maart 2023 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- d. De volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - a. Tekening "Gas LageDruk", nr: m.19494 LD, d.d. 25-08-2025 (Doc.nr. WLDOC-1663486819-413707, bijlage 3);
  - b. Verslag "Fysieke schouw m.19494", d.d. 22-09-2025. (Doc.nr. WLDOC-1663486819-413706, bijlage 4);

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.  
15-09-2026

W. van der Dennen  
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## **5 Voorschriften**

### **Voorschrift 1**

#### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder zorgt ervoor dat een (kopie) van deze vergunning op de werklocatie aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan het waterschap.

### **Voorschrift 2**

#### *Beheer en onderhoud*

1. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de vergunde werken. De op grond van deze vergunning te realiseren en te behouden werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen direct worden opgevolgd.

### **Voorschrift 3**

#### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer contactpersoon / contactpersonen aan die belast is / zijn met het toezicht op de naleving van deze vergunning. Deze contactpersoon / contactpersonen is /zijn tevens belast met het overleg met het waterschap bij calamiteiten en spoedgevallen, ook buiten kantooruren.
2. De vergunninghouder meldt binnen 2 weken nadat deze vergunning in werking is getreden via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap de volgende gegevens van de contactpersoon / contactpersonen:
  - het vergunningnummer,
  - de naam,
  - het telefoonnummer,
  - het emailadres.
3. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de in het voorgaande lid genoemde gegevens moeten binnen 1 week na de wijziging via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap worden medegedeeld.

### **Voorschrift 4**

#### *Startmelding en afmelding werkzaamheden*

De vergunninghouder meldt de startdatum van de vergunde werkzaamheden tenminste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap.

### **Voorschrift 5**

#### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Deze vergunning geldt tevens voor het wijzigen van de vergunde activiteiten en/of werken, mits deze wijzigingen:

- niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door deze vergunning worden beschermd, en
- ten minste 4 weken vooraf schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)), en
- schriftelijk zijn goedgekeurd door het waterschap.

**Voorschrift 6***Revisietekening*

Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl). Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn.

De revisietekening moet met RD-coördinaten worden aangeleverd als autocad of als shapefile. De revisietekening moet voldoen aan de eisen in het objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden van het waterschap (bijlage 2).

**Voorschrift 7***Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Wanneer er als gevolg van de realisatie van vergunde werken nadelige effecten ontstaan voor de waterkering kan het waterschap besluiten tot stillegging van de activiteiten. Eventueel kan het waterschap, buiten de voorschriften, aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat deze aanvullende eisen direct worden opgevolgd.
2. Het waterschap kan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden nadere aanwijzingen geven ter bescherming van de waterkering. De vergunninghouder zorgt ervoor dat deze aanwijzingen direct worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder moet schade aan de waterkering en/of waterstaatkundige voorzieningen als gevolg van zijn handelen direct per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) melden aan het waterschap.
4. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder direct passende maatregelen om (verdere) nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
5. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar). Zo spoedig mogelijk moet een schriftelijke bevestiging aan het waterschap worden gemaild ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) met de volgende gegevens:
  - de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan, en
  - eventueel vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen, en
  - de getroffen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken, en
  - andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval te kunnen beoordelen.

**Voorschrift 8***Beëindiging gebruik*

Indien de vergunde werken hun functie hebben verloren en/of niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

**Voorschrift 9***Waterkeringen algemeen*

1. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering onaangetast blijven.
2. De uitvoering van onderhouds- of inspectiewerkzaamheden door het waterschap mag niet worden belemmerd.
3. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
4. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen. Van dit voorschrift kan enkel middels een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg genomen nieuw besluit met daarbij behorend een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg goedgekeurd noodplan worden afgeweken.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van Waterschap Limburg worden hersteld.
7. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
8. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

**Voorschrift 10***Waterkeringen - Verwijderen en aanleggen kabels en leidingen middels open ontgraving*

1. De buiten gebruik te stellen leidingen moeten volledig worden verwijderd.
2. De afmetingen van een sleuf moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na aanleg/verwijdering van de leidingen worden aangevuld.
3. Bij het aanvullen van de sleuf dient de uitgekomen grond zoveel mogelijk op de oorspronkelijke plaats terug te komen. De aanvulling dient te geschieden in lagen van maximaal 0,30 meter. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
4. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
5. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
6. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Enexis Netbeheer B.V. is voornemens tot het verwijderen, aanleggen en behouden van een lagedruk gasleiding en elektriciteitskabel in de beschermingszone van de primaire waterkering parallel aan de Groot Bollerweg 10 te Venlo ter hoogte van dijkpaal 69.062D en dijkpaal 69.062E.

### 6.2 Locatie



### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Het verwijderen, aanleggen en behouden van een lagedruk gasleiding en elektriciteitskabel in de beschermingszone van de primaire waterkering parallel aan de Groot Bollerweg 10 te Venlo ter hoogte van dijkpaal 69.062D en dijkpaal 69.062E.

### 6.4 Zorgplicht

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

### Specifieke zorgplicht

Voor het verwijderen en aanleggen van lagedruk leidingen respectievelijk uit en in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering is eveneens de specifieke zorgplicht van toepassing. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de bepalingen uit de specifieke zorgplicht zoals opgenomen in artikel 3.71 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de specifieke zorgplicht wordt voldaan.

## **7 Toetsing aanvraag**

### **7.1 Algemeen**

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.16 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag voor een wateractiviteit, zoals bedoeld in artikel 5.18 van de Omgevingswet:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

#### Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

#### **In het bijzonder is getoetst aan:**

- nadelige effecten op kerende hoogte:

De te leggen leiding wordt in open ontgraving aangelegd beneden het bestaande maaiveld. Zodra de leiding is aangelegd wordt de sleuf aangevuld en verdicht. De hoogte van het maaiveld/waterkering wijzigt niet.

- nadelige effecten op stabiliteit:

De aansluiting en werkzaamheden vinden plaats in het profiel van vrije ruimte van de kering, buiten de kernzone. Vanwege de beperkte afmetingen van de sleuf en de afstand van de sleuf tot de keerwand hebben de werkzaamheden geen negatieve effect op de stabiliteit van de kering.

- stabiliteit en piping:

Het optreden op het faalmechanisme 'piping' als gevolg van het aanleggen en de aanwezigheid van de leidingen is niet aan de orde, omdat de werken worden aangelegd boven of nabij de grondwaterstand.

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid:

Na het aanvullen en verdichten van de sleuf dient de bekleding van de waterkering erosiebestendig te worden afgewerkt en/of de terreinverharding te worden hersteld. Ten aanzien hiervan zijn voorschriften gesteld.

- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:

De aangevraagde werken liggen volledig onder maaiveld en vormen daarmee geen obstakel bij de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering.

- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:

Het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering is een gereserveerde ruimte met het oog op het kunnen uitvoeren van toekomstige aanpassingen aan de waterkering. Deze aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn als gevolg van aangepaste veiligheidsnormeringen die hun basis vinden in aangepaste klimaatscenario's.

Bij eventuele toekomstige aanpassingen aan waterkeringen vormen aangelegde werken, afhankelijk van het gekozen voorkeursalternatief, mogelijk een belemmering. Wanneer aangelegde werken niet verenigbaar zijn met toekomstige dijkverbetering dient de

vergunninghouder, na intrekking of wijziging van de vergunning op grond van de Omgevingswet deze werken te verwijderen. Voor de aangevraagde werken geldt dat bij eventuele aanpassingen van de waterkering de leiding geen obstakel vormt aangezien deze, indien nodig, relatief eenvoudig te verwijderen is.

- periode van uitvoeren van activiteiten:

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat het grootste risico op hoog water in de Maas. Om deze reden is het uitvoeren van werkzaamheden in de primaire waterkering in het hoogwaterseizoen niet toegestaan, tenzij aanvrager het 'zwaarwegend maatschappelijk belang' aantoont en de waterstaatkundige belangen zich hier niet tegen verzetten. Aanvrager heeft het 'zwaarwegend maatschappelijk belang' niet aangetoond. Gelet op het feit dat het om een planbare activiteit gaat en de uitvoering buiten het stormseizoen kan worden gepland, is er geen aanleiding de uitvoering binnen het hoogwaterseizoen toe te staan. De werkzaamheden moeten daarom voor 15 oktober 2026 zijn afgerond.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 oktober 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z14754.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 9 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

## 10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2025-Z14754:

1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016;
2. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie maart 2023;
3. Tekening "Gas LageDruk", nr: m.19494 LD, d.d. 25-08-2025  
(Doc.nr. WLDOC-1663486819-413707, bijlage 3);
4. Verslag "Fysieke schouw m.19494", d.d. 22-09-2025.  
(Doc.nr. WLDOC-1663486819-413706, bijlage 4).