Stichting St.-Jozefmavo, Vlaardingen 2 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**Hoogheemraadschap van Delfland**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Werk of bouwwerk aanleggen, aanpassen of vervangen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260925 01272 000 (ingediend op 25-09-2026)

Project

Naam van dit project
Stichting St.-Jozefmavo, Vlaardingen

Projectomschrijving
Wijziging omgevingsvergunning ten behoeve van brandveiligheidsmaatregelen in bouwdeel Open Leercentrum van St. Jozefmavo. De wijziging omvat het beschouwen van het bouwdeel als één brandcompartiment, herstel en opwaardering van brandscheidingen en trappenhuis, voorzieningen tegen branddoorslag/-overslag en uitbreiding van de bestaande brandmeldinstallatie naar volledige bewaking als gelijkwaardige maatregel.

Locatie

Adres
Willem de Zwijgerlaan 240, 3136AX Vlaardingen

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?
Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Stichting St.-Jozefmavo, Vlaardingen 2

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie
Stichting St.- Jozef M.A.V.O. te Vlaardingen
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
41141401
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
-

RSIN
002415410
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Willem de Zwijgerlaan
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
240
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
3136AX
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Vlaardingen
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Werk of bouwwerk aanleggen, aanpassen of vervangen

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.
Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.
Omschrijving werkzaamheden

In het bestaande bouwdeel Open Leercentrum van St. Jozefmavo aan de Willem de Zwijgerlaan 240 te Vlaardingen worden brandveiligheidsmaatregelen uitgevoerd. De onderwijsfunctie, het bouwvolume en de situering van het gebouw blijven ongewijzigd.

De werkzaamheden bestaan uit:

het herstellen van de hoofdbrandscheiding tussen de centrale hal/garderobe en het bouwdeel Open Leercentrum tot een brandwerendheid van 60 minuten WBDBO;
het opwaarderen van het hoofdtrappenhuis van 20 naar 30 minuten WBDBO, waaronder het vervangen van spiegeldraadglas en het aanbrengen van opschuimende strips en overige benodigde brandwerende voorzieningen;
het aanbrengen van een vlamscherm achter het gevelkozijn bij de berging van het tekenlokaal, ter beperking van brandoverslag;
het aanbrengen van een brandwerende voorziening rondom het stalen bint boven het systeemplafond ter plaatse van de garderobe, ter beperking van branddoorslag;
het beschouwen van het bouwdeel Open Leercentrum als één brandcompartiment, in plaats van herstel van de interne subbrandcompartimentering;
het uitbreiden en aanpassen van de bestaande brandmeldinstallatie naar volledige bewaking in het gehele bouwdeel Open Leercentrum, inclusief eventuele aanpassing van de ontruimingsalarminstallatie en het Programma van Eisen (PvE) BMI/OAI.
De uitbreiding van de brandmeldinstallatie is onderdeel van de gelijkwaardige brandveiligheidsoplossing. Hiermee wordt snellere detectie en ontruiming gerealiseerd als compensatie voor het grotere brandcompartiment en het vervallen van de tweede vluchtmogelijkheid vanaf de verdieping.

Geef de verwachte startdatum.
19-10-2026

Geef de verwachte einddatum.
18-12-2026

Bijlagen

Werk of bouwwerk aanleggen, aanpassen of vervangen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
OF9937-YJ.pdf	Nee
OF9937_Bijlage A - Inspectie.pdf	Nee
OF9937_Bijlage B - Advies.pdf	Nee
OF9937_Bijlage C - Memo.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe van de bijbehorende werken.

Geen documenten.

Voeg dwarsdoorsnedetekeningen toe van de werken.

Geen documenten.

Voeg een werkplan toe.

Geen documenten.