waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het tijdelijk afdammen van het primaire oppervlaktewater 'Diepenleng' ten behoeve van het inspecteren en reinigen van een duiker (ID RWS 969) onder de Rijksweg A73 te Horst, gemeente Horst aan de Maas.

Zaaknummer: 2026-Z9040

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 3
3 Besluit 3
4 Ondertekening 4
5 Locatie 5
6 Voorschriften 6
6.1 Algemene voorschriften 6
6.2 Specifieke voorschriften 8
7 Aanvraag 9
7.1 Samenvatting aanvraag 9
7.2 Vergunningplichtige handelingen 9
7.3 Afwijken aanvraag 9
7.4 Zorgplicht 10
7.5 Andere wet- en regelgeving 11
8 Toetsing 11
8.1 Algemeen 11
8.2 Overwegingen 12
8.3 Conclusie toetsing 14
9 Procedure en rechtsbescherming 14
9.1 Procedure 14
9.2 Rechtsbescherming 14
10 Mededelingen 15

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 5 augustus 2026 een aanvraag ontvangen van Van Doorn Geldermalsen B.V., Postbus 61, 4190 CB Geldermalsen, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het tijdelijk afdammen van het primaire oppervlaktewater Diepenleng ten behoeve van het inspecteren en reinigen van een duiker ter hoogte van de A73 te Horst, gemeente Horst aan de Maas, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Van Doorn Geldermalsen B.V., Postbus 61 4190 CB Geldermalsen, voor:
   - het tijdelijk afdammen van het primaire oppervlaktewater ‘de Diepenleng’ ten behoeve van het inspecteren en reinigen van een duiker ter hoogte van de A73 te Horst, gemeente Horst aan de Maas, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83, van paragraaf 2.1.18 ‘Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater’ van Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

b. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 1 oktober 2026 tot en met 31 oktober 2026;

c. voorschriften aan de vergunning te verbinden met het oog op de in afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
2-10-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De tijdelijk afdamming van het primaire oppervlaktewater ‘de Diepenleng’ ten behoeve van het inspecteren en reinigen van een duiker ter hoogte van de A73 te Horst, gemeente Horst aan de Maas op of nabij de locatie RD-coördinaten X: 200811,66 Y: 388204,13.



Het oppervlaktewater ‘Diepenleng’ is ter plaatse van de aangevraagde activiteit als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en heeft ter plaatse een omgevingsgerichte functie. De te inspecteren en te reinigen duiker betreft duiker onder de Rijksweg A73.

6 Voorschriften

De vergunde activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1
Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2
Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk (via handhaving@waterschaplimburg.nl) binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
3. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 3
Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 4
Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:
1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 5
Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
6. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 7
Oppervlaktewater algemeen

1. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
2. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 8
Afdammen

1. Ten minste één week voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering stemt vergunninghouder de uitvoeringsdatum en de actuele waterhuishoudkundige omstandigheden af met de toezichthouder van Waterschap Limburg (dhr. Fleuren).
2. Voorafgaand aan de afdamming wordt ter plaatse van de afdamming een nul situatie fotografisch vastgelegd.
3. De afdamming wordt niet uitgevoerd indien in de week voorafgaand aan de start van de afdamming meer dan 50 mm aan neerslag is gevallen of wanneer er andere bedreigende omstandigheden (bijvoorbeeld: hoogwater, storm, hevige regenval) plaats vinden of zijn voorspeld.
4. De werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd in een periode waarin voor ten minste vijf dagen overwegend droog weer wordt verwacht. Bij voorspelde neerslag, onstabiele weersomstandigheden of een verhoogde bovenstroomse afvoer moet een pompinstallatie direct inzetbaar zijn.
5. De tijdelijke afdamming mag in totaal maximaal 3 werkdagen aanwezig zijn. Aan het einde van iedere werkdag wordt de afdamming verwijderd of geopend, zodat de duiker weer volledig vrij kan afwateren.
6. De tijdelijke afdamming mag niet onbeheerd worden gelaten.
7. De tijdelijke afdamming van de watergang wordt niet langer ingesteld dan strikt noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
8. Gedurende de werkzaamheden moet een pompinstallatie met een capaciteit van ten minste 100 m^3 per uur beschikbaar zijn. Indien de tijdelijke afdamming leidt of dreigt te leiden tot onvoldoende afvoer of een ongewenste peilstijging, wordt het bovenstroomse water met deze pompinstallatie naar de zuidelijke bermsloot langs de A73 verpompt.
9. Het peil aan de westzijde van de kantelstuw mag maximaal tot NAP + 21,30 meter worden opgezet (40 centimeter onder de constructiehoogte).
10. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken dat er geen overlast ontstaat door peilstijging ten gevolge van de tijdelijke afdamming.

11. Bij een dreigende overschrijding van dit peil dient de afdamming direct ongedaan gemaakt te worden.
12. De tijdelijke afdamming wordt zo gedimensioneerd en ingericht dat deze bij calamiteiten makkelijk verwijderd kan worden en kan overlopen.
13. De afdamming wordt zodanig uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid hebben om het afgedamde gebied te verlaten.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Aanvrager is voornemens om, in opdracht van Rijkswaterstaat, een duiker in het primaire oppervlaktewater 'Diepenleng' ter hoogte van de A73 in Horst (gemeente Horst aan de Maas) te inspecteren en te reinigen.

Om deze inspectie en reiniging mogelijk te maken, wordt de duiker en daarmee de watergang tijdelijk afgedamd. De werkzaamheden nemen maximaal 3 werkdagen in beslag.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.3 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 2.83 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, is voor het tijdelijk afdammen van een primair oppervlaktewater een omgevingsvergunning vereist.

7.3 Afwijken aanvraag

Op 5 augustus 2026 heeft aanvrager via het DSO (verzoeknummer 20260805 01008 000) een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ingediend voor het tijdelijk afdammen van een primair oppervlaktewater. In de aanvraag is een uitvoeringsperiode vermeld van 7 september 2026 tot en met 2 oktober 2026, waarbij in totaal maximaal 3 werkdagen feitelijk uitvoering plaatsvindt.

In overleg met aanvrager is deze eerder gemelde uitvoeringsperiode gewijzigd naar 1 oktober 2026 tot en met 31 oktober 2026. De tijdelijke omgevingsvergunning geldt derhalve van 1 oktober 2026 tot en met 31 oktober 2026. De feitelijke uitvoering staat gepland voor 5 tot en met 7 oktober 2026. De geldigheidstermijn voor de vergunning is ruimer zodat deze enige flexibiliteit biedt mocht de planning niet worden gehaald.

Met een voorschrift 8, vijfde lid is geborgd dat de daadwerkelijke duur van de afdamming wordt gemaximeerd (3 werkdagen). Hiermee blijft de activiteit inhoudelijk gelijk aan de aanvraag, terwijl de uitvoeringsruimte is afgestemd op de vergunningprocedure en de planning van de werkzaamheden.

7.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van afdeling 1.3 ‘zorg voor de fysieke leefomgeving’ van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De invulling van de zorgplicht voor het tijdelijk afdammen van een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.82 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 houdt in ieder geval in dat de schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.

Omdat er mogelijk ook sprake is van de handelingen onttrekken en lozen als onderdeel van de handeling afdammen, gelden ook de zorgplichten van artikel 2.5 en artikel 2.98 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Artikel 2.5 ‘Specifieke zorgplicht oppervlaktewater onttrekken’:

1. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
   a. de instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
   b. de onttrekking niet leidt tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds;
   c. het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
   d. degene die het water onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.
2. Aan het eerste lid, onder c, wordt in ieder geval voldaan als tijdens het onttrekken een zuigkorf om de zuigmond wordt aangebracht, waarbij de zuigmond van de aanzuigslang is voorzien van gaten met een diameter van maximaal 3 mm en de diameter van de zuigkorf minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang is.

Artikel 2.98 ‘Specifieke zorgplicht lozen’:
De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
a. de lozing niet leidt tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
b. het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
c. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
d. degene die water loost op de bodem ervoor zorgt dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden; en
e. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

7.5 Andere wet- en regelgeving

Controleer of ook toestemming nodig is van een andere organisatie, zoals de gemeente of provincie. Soms is naast deze omgevingsvergunning nog een extra vergunning van de gemeente of provincie nodig. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met deze organisaties. Het kan ook zijn dat toestemming nodig is van een (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Zorg dat deze toestemming is geregeld voordat de activiteiten starten. Dit besluit verandert niets aan privaatrechtelijke regels, zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:
a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
e. de taaktuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:
a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en

d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet.

Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid
De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

<u>Toetsing wateren</u>
Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
  De bergingscapaciteit van het oppervlaktewater neemt gedurende de werkzaamheden niet significant af. De tijdelijke afdamming van de duiker is kortdurend en beperkt zich tot een klein deel van het watersysteem.

  Eventuele lokale beïnvloeding van de waterberging is tijdelijk van aard. Na afronding van de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke situatie direct hersteld, waardoor de bergingscapaciteit volledig behouden blijft.

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
  De watergang wordt gedurende maximaal 3 werkdagen gestremd ten behoeve van de inspectie en reiniging van de duiker.

  De afvoer van de Diepenleng kan ter plaatse sterk variëren als gevolg van weersomstandigheden en beveractiviteiten. Het interne hydrologisch advies geeft aan dat de werkzaamheden waterhuishoudkundig uitvoerbaar zijn, mits rekening wordt gehouden met deze variatie.

  Daarom wordt voorgeschreven dat tijdens de werkzaamheden een pompinstallatie met een capaciteit van ten minste 100 m^3 per uur direct beschikbaar is. Indien de bovenstroomse afvoer daartoe aanleiding geeft, kan hiermee water naar de bermsloot langs de A73 worden verpompt. Daarnaast wordt de uitvoering vooraf afgestemd met de toezichthouder van Waterschap Limburg. Met deze maatregelen kan ongewenste peilstijging worden voorkomen en kan de tijdelijke vermindering van de doorstroomcapaciteit worden aanvaard.

  Daarnaast kan de afdamming, indien de omstandigheden daarom vragen, eenvoudig en snel worden verwijderd, waardoor de doorstroming direct kan worden hersteld. Tevens zijn in de vergunningvoorschriften opgenomen die borgen dat de tijdelijke afdamming, indien nodig, direct en effectief ongedaan kan worden gemaakt. Gelet op de korte duur van de stremming, de uitvoeringsperiode en de getroffen waarborgen kan met de tijdelijke afname van de doorstroomcapaciteit worden ingestemd.

- stabiliteit taluds;
  De werkzaamheden hebben naar verwachting geen effect op de taluds van de watergang.

- negatief effect op waterkwaliteit;
  De tijdelijke afdamming heeft naar verwachting geen negatief effect op de waterkwaliteit. Gezien de korte duur van de werkzaamheden en het beperkte schaalniveau blijft de uitwisseling van water grotendeels intact of wordt deze slechts zeer tijdelijk onderbroken.

- negatief effect op ecologie;
  Het ecologische effect van de werkzaamheden is naar verwachting zeer beperkt. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat waarborgt dat de afdamming zodanig wordt uitgevoerd dat aanwezige vissen en andere fauna de gelegenheid krijgen het tijdelijk afgedamde deel te verlaten.

  Daarnaast betreft de te inspecteren duiker een kunstwerk met een primair waterstaatkundige en omgevingsgerichte functie, zonder aantoonbare hoge ecologische waarde. Gezien de aard, duur en beperkte ruimtelijke impact van de werkzaamheden is sprake van een verwaarloosbaar effect op de ecologie.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
  De tijdelijke afdamming belemmert het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewatersysteem niet. De maatregel is kortdurend en uitsluitend gericht op het mogelijk maken van inspectie en reiniging van de duiker.

  Na afronding van de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke situatie direct hersteld, waardoor het watersysteem weer volledig beschikbaar is voor regulier onderhoud en beheer. Hierdoor blijft de doelmatigheid van het onderhoud van het oppervlaktewater gewaarborgd.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
  Er zijn geen toekomstige projecten gepland.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft de aanvraag met DSO-verzoeknummer 20260805 01008 000 op 5 augustus 2026 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z9040.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

<u>Bezwaar</u>
Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade
De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een

recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen
Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging
1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.