MS

RK10
RK11

X= 88215.060
Y= 394223.748

X= 88253.456
Y= 394221.405

Heirweg

Bij voorgaande projecten waren deze percelen is knolcyperus geconstateerd.
Uitkomende grond moet op hetzelfde perceel blijven. Materieel moet
schoongemaakt worden als ze van het perceel afgaan.

HDD05
Lengte: 147m

Zie tek. 260084.05-UO-A.pdf

Privaat perceel, verdiepte aanleggen 1.5m - mv
Zie doorsnede A-A

Project TenneT uitvoering
gelijktijdig met Enexis project

X= 88141.606
Y= 394075.596

X= 88181.157
Y= 394087.162

Werkterrein Enexis

GV0158 SAGPF GV (NTU) - Zakenhuis
B238 3x400kA (NTU) - Zakenhuis
B239 3x400kA (NTU) - Zakenhuis
B242 3x400kA (NTU) - Zakenhuis
GV0159 SAGPF GV (NTU) - Zakenhuis

Bij voorgaande projecten waren deze percelen is knolcyperus geconstateerd.
Uitkomende grond moet op hetzelfde perceel blijven. Materieel moet
schoongemaakt worden als ze van het perceel afgaan.

Privaat perceel, verdiepte aanleggen 1.5m - mv
Zie doorsnede A-A


X= 88068.151
Y= 393927.443

X= 88099.359
Y= 393912.185

MS

RK11
RK12

Rosada



LEGENDA

- TE LEGGEN KABEL
- TE VERWIJDEREN KABEL
- BUITEN BEDRIJF SCHROOT
- GESTUURDE BORING
- PERSING
- TE LEGGEN MANTELBUIS
- MOF
- KLIC: LAAGSPANNING
- KLIC: MIDDENSPANNING
- KLIC: HOOGSPANNING
- KLIC: GAS LAGE DRUK
- KLIC: GAS HOGE DRUK
- KLIC: BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- KLIC: WARMTE
- KLIC: DATA
- KLIC: WATER
- KLIC: PERSRIOOL
- KLIC: VRIJVERVAL RIOOL
- KLIC: WEESLEIDING
- KLIC: VERVALLEN K&L
- KADASTER: PERCEEL GRENS
- BGT: BEBOUWING
- BGT: VERHARDING WEGEN
- BGT: WATER
- BGT: SPOORWEG

ENEXIS NETBEHEER

Datum: 15-09-2026	Ontwerper:	Gecontr.:	Omschrijving: Definitief Ontwerp (DO)		
Datum Te uitg.: 06-10-2025	Ontwerper:	Gecontr.:	Status: Definitief	MS	

Project: 2025EN00321 - ENX Roosendaal Ziekenhuis

Roosendaal
Heirweg

infront
De Dagkwep 15
5236 RV 's-Hertogenbosch
T 073 - 369580
E info@infront.nl
W www.infront.nl

Projectnummer: 2025EN00321	Schaal: 1:500	Formaat: A0
Tekeningnummer: 2025EN00321-MS-RK11	Blad: 11 van 16	Versie: 5_5