Overzicht installaties

Identificatie	gebouwcode	gebouwnaam	Installatie	Thermisch vermogen (MWth)	Thermisch vermogen (kWh	Brandstof	Aard bedrijfsvoering	Scios keuring (2 of 4 jaar)	in gebruik name	Nox-eis (mg/Nm3)	Goedkeuring (Scios) installatie	Goedkeuring brandstof-toevoerleiding	Emissiemeting	actie n.a.v. ODRN inspectie
K 1 Gymnasion	U03	Gymnasion	Heetwaterketel	1.000	1,000	aardgas	continu	4	01/01/2002	70	14-02-2017 (adg644)	26-01-2018 (AQY-AAA-47)	19-11-2015 (34)	
K 2 Gymnasion	U03	Gymnasion	Heetwaterketel	1.000	1,000	aardgas	continu	4	01/01/2002	70	14-02-2017 (adg645)	26-01-2018 (AQY-AAA-47)	19-11-2015 (46)	
CV ketel 1	H015	Aula	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	11/30/2010	nvt	4-10-2018 (adv050)	20-3-2018 (AQY-AAA-50)	nvt	
CV ketel 2	H015	Aula	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	11/30/2010	nvt	4-10-2018 (adv050)	20-3-2018 (AQY-AAA-50)	nvt	
CV ketel 3	H015	Aula	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	11/30/2010	nvt	4-10-2018 (adv050)	20-3-2018 (AQY-AAA-50)	nvt	
CV-ketel A-fac ketel 1	H021	Bestuursgebouw	Heetwaterketel	0.425	425	aardgas	continu	4	09/29/2005	Nox besluit	27-01-2017 (ADF462)	22-01-2018 (ARA-AAA-24)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV-ketel A-fac ketel 2	H021	Bestuursgebouw	Heetwaterketel	0.425	425	aardgas	continu	4	09/29/2005	Nox besluit	27-01-2017 (ADG 642)	22-01-2018 (ARA-AAA-24)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV-ketel Trigon ketel 1	M291	Trigon	Heetwaterketel	0.445	445	aardgas	continu	4	12/07/2015	70	07-12-2015 (BAL-AAA-06)	7-12-2015 (AQW-AAA-20)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV-ketel Trigon ketel 2	M291	Trigon	Heetwaterketel	0.445	445	aardgas	continu	4	12/07/2015	70	07-12-2015 (BAL-AAA-07)	7-12-2015 (AQW-AAA-20)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV-ketel Trigon ketel 3	M291	Trigon	Heetwaterketel cascade	0.069	69	aardgas	continu	4	12/07/2015	nvt	07-12-2015 (BAL-AAA-08)	7-12-2015 (AQW-AAA-20)	nvt	
CV-ketel Trigon ketel 4	M291	Trigon	Heetwaterketel cascade	0.069	69	aardgas	continu	4	12/07/2015	nvt	07-12-2015 (BAL-AAA-08)	7-12-2015 (AQW-AAA-20)	nvt	
K 3 Gymnasion	U03	Gymnasion	Heetwaterketel	0.150	150	aardgas	continu	4	07/14/2003	nvt	14-2-2017 (ADG 646)	26-01-2018 (AQY-AAA-47)	nvt	
Boiler geb Merc. 3	W36B	Mercator 3	Heetwaterketel	0.084	84	aardgas	continu	<100 kW	11/24/2017	nvt	nvt <100kW	nvt	nvt	
CV ketel 1a geb Merc. 3	W36B	Mercator 3	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	10/13/2009	?	8-1-2016 (ABK961)	27-9-2018 (BAZ-AAA-62)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV ketel 1b geb Merc. 3	W36B	Mercator 3	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	10/13/2009	?	8-1-2016 (ABK961)	27-9-2018 (BAZ-AAA-62)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV ketel 2 geb Merc. 3	W36B	Mercator 3	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	10/13/2009	?	8-1-2016 (ABK962)	27-9-2018 (BAZ-AAA-62)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV ketel W38 Lineaus	W38	Linneaus	Heetwaterketel	0.790	790	aardgas	continu	4	03/25/2009	?	12-01-2016 (aby167)	27-9-2018 (BAZ-AAA-62)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV ketel 1 W42 ITS	W42	ITS	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	10/14/2011	klasse 5	26-10-2015 (ADR631)	3-5-2018 (AQU-AAA-19)	nvt	
CV ketel 2 W42 ITS	W42	ITS	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	10/14/2011	klasse 5	26-10-2015 (ADR631)	3-5-2018 (AQU-AAA-19)	nvt	
CV ketel 3 W42 ITS	W42	ITS	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	10/14/2011	klasse 5	26-10-2015 (ADR631)	3-5-2018 (AQU-AAA-19)	nvt	
CV ketel 4 W42 ITS	W42	ITS	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	10/14/2011	klasse 5	26-10-2015 (ADR631)	3-5-2018 (AQU-AAA-19)	nvt	
CV ketel 5 W42 ITS	W42	ITS	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	10/14/2011	klasse 5	26-10-2015 (ADR631)	3-5-2018 (AQU-AAA-19)	nvt	
CV ketel 1 W56 KB	U20	W56 KB	Heetwaterketel	0,395	395	aardgas	continu	4	12/03/2014	BP009	12-3-2018 (ADP418)	31-8-2016 (AZT-AAA-79)	nvt	
CV ketel 2 W56 KB	U20	W56 KB	Heetwaterketel	0,395	395	aardgas	continu	4	12/02/2014	BP009	12-3-2018 (ADP417)	31-8-2016 (AZT-AAA-79)	nvt	Ktel 5 en 6 zijn afgevoerd .Ketel 1-2-3 en 4 staan in nieuw gebouw U20 Proeftuin, W56 KB is gesloopt
CV ketel 3 W56 KB	U20	W56 KB	Heetwaterketel	0,395	395	aardgas	continu	4	12/02/2014	BP009	12-3-2018 (ADP419)	31-8-2016 (AZT-AAA-79)	nvt	Ketel 1-2-3 en 4 staan in nieuw gebouw U20 Proeftuin, W56 KB is gesloopt
CV ketel 4 W56 KB	U20	W56 KB	Heetwaterketel	0,395	395	aardgas	continu	4	12/03/2014	BP009	12-3-2018 (ADO173)	31-8-2016 (AZT-AAA-79)	nvt	Ketel 1-2-3 en 4 staan in nieuw gebouw U20 Proeftuin, W56 KB is gesloopt
CV ketel 1 geb. UBC	W58	UBC	Heetwaterketel	0.177	177	aardgas	continu	4	01/01/2000	nvt	15-1-2016 (AAP496)	4-5-2018 (AQV-AAA-96)	nvt	
CV ketel 2 geb. UBC	W58	UBC	Heetwaterketel	0.185	185	aardgas	continu	4	01/01/1982	nvt	13-1-2016 (AAP-497)	4-5-2018 (AQV-AAA-96)	nvt	
CV ketel 1 U01 Merc. 2	U01	U01 Mercator 2	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	10/13/2011	?	20-10-2015 (AZM-AAA-01)	30-4-2018 (AQV-AAA-95)	nvt	
CV ketel 2 U01 Merc. 2	U01	U01 Mercator 2	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	10/13/2011	?	20-10-2015 (AZM-AAA-01)	30-4-2018 (AQV-AAA-95)	nvt	
CV ketel 3 U01 Merc. 2	U01	U01 Mercator 2	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	10/13/2011	?	20-10-2015 (AZM-AAA-01)	30-4-2018 (AQV-AAA-95)	nvt	
CV ketel 4 U01 Merc. 2	U01	U01 Mercator 2	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	10/13/2011	?	20-10-2015 (AZM-AAA-01)	30-4-2018 (AQV-AAA-95)	nvt	
CV ketel 5 U01 Merc. 2	U01	U01 Mercator 2	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	10/13/2011	?	20-10-2015 (AZM-AAA-01)	30-4-2018 (AQV-AAA-95)	nvt	
CV ketel 6 U01 Merc. 2	U01	U01 Mercator 2	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	10/13/2011	?	20-10-2015 (AZM-AAA-01)	30-4-2018 (AQV-AAA-95)	nvt	
CV ketel 1 geb. HFML	U02	HFML	Heetwaterketel	0.160	160	aardgas	continu	4	01/01/2003	?	11-1-2016 (ACT201)	1-5-2018 (AQV-AAA-97)	nvt	
CV ketel 2 geb. HFML	U02	HFML	Heetwaterketel	0.160	160	aardgas	continu	4	01/01/2003	?	11-1-2016 (ACT202)	1-5-2018 (AQV-AAA-97)	nvt	
CV ketel 1 geb. FNWI	U05	Huygens	Heetwaterketel	0.599	599	aardgas	continu	4	11/10/2004	BN004	12-07-2016 (aab750)	02-05-2018 (AQY-AAA-48)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV ketel 2 geb. FNWI	U05	Huygens	Heetwaterketel	0.599	599	aardgas	continu	4	11/10/2004	BN004	13-3-2018 (AHO-AAA-31)	2-5-2018 (AQY-AAA-48)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
Boiler 1 geb. FNWI	U05	Huygens	boiler	0.057	57	aardgas	continu	4	11/23/2016	nvt	23-11-2016 (BGY-AAA-01)	2-5-2018 (AQY-AAA-48)	nvt	
Boiler 2 geb FNWI	U05	Huygens	boiler	0.057	57	aardgas	continu	4	11/23/2016	nvt	23-11-2016 (BGY-AAA-01)	2-5-2018 (AQY-AAA-48)	nvt	
CV ketel 3-1 geb. FNWI	U05	Huygens	Heetwaterketel	0.327	327	aardgas	continu	4	01/01/2012	klasse 5	29-9-2016 (AFD-AAA-83)	2-5-2018 (AQY-AAA-48)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV ketel 3-2 geb. FNWI	U05	Huygens	Heetwaterketel	0.327	327	aardgas	continu	4	01/01/2012	klasse 5	29-9-2016 (AFD-AAA-83)	2-5-2018 (AQY-AAA-48)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV ketel 4-1 geb. FNWI	U05	Huygens	Heetwaterketel	0.327	327	aardgas	continu	4	01/01/2012	klasse 5	29-9-2016 (AFD-AAA-84)	2-5-2018 (AQY-AAA-48)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV ketel 4-2 geb. FNWI	U05	Huygens	Heetwaterketel	0.327	327	aardgas	continu	4	01/01/2012	klasse 5	29-9-2016 (AFD-AAA-84)	2-5-2018 (AQY-AAA-48)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren

Overzicht installaties

Identificatie	gebouwcode	gebouwnaam	Installatie	Thermisch vermogen (MWth)	Thermisch vermogen (kWh	Brandstof	Aard bedrijfsvoering	Scios keuring (2 of 4 jaar)	in gebruik name	Nox-eis (mg/Nm3)	Goedkeuring (Scios) installatie	Goedkeuring brandstof-toevoerleiding	Emissiemeting	actie n.a.v. ODRN inspectie
CV ketel U07 LC	U07	Logistiek Centrum	Heetwaterketel	0.043	43	aardgas	continu	<100 kW	01/01/2009	nvt	nvt <100kW	nvt	nvt	
K S050 Merc.1.	S050	Mercator 1	Heetwaterketel	0.279	279	aardgas	continu	4	02/06/2017	nvt	6-2-2017 (BGE-AAA-31)	30-4-2018 (AQV-AAA-93)	nvt	
K S050 Merc.1.	S050	Mercator 1	Heetwaterketel	0.279	279	aardgas	continu	4	02/06/2017	nvt	6-2-2017 (BGC-AAA-92)	30-4-2018 (AQV-AAA-93)	nvt	
K U10 Nanolab.	U10	Nanolab	Heetwaterketel	0.123	123	aardgas	continu	4	01/01/2005	BL012	4-5-2018 (ADG643)	1-5-2018 (AQV-AAA-97)	nvt	
K 1 – SSHN	U11	SSHN	Heetwaterketel	0.462	462	aardgas	continu	4						Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
K 2 – SSHN	U11	SSHN	Heetwaterketel	0.462	462	aardgas	continu	4						Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
K 3 – SSHN	U11	SSHN	Heetwaterketel	0.462	462	aardgas	continu	4						Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
K 4 – SSHN	U11	SSHN	Heetwaterketel	0.462	462	aardgas	continu	4						Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
K 5 – SSHN	U11	SSHN	Heetwaterketel	0.462	462	aardgas	continu							Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
K 6 – SSHN	U11	SSHN	Heetwaterketel	0.462	462	aardgas	continu							Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
K 7 – SSHN	U11	SSHN	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	01/01/2005	BP009	13-4-2016 (abw633)	22-8-2018(ARM-AAA-62)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
K 8 – SSHN	U11	SSHN	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	01/01/2005	BP009	13-4-2016 (abw633)	22-8-2018(ARM-AAA-62)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
K 9 – SSHN	U11	SSHN	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	01/01/2005	BP009	13-4-2016 (abw634)	22-8-2018(ARM-AAA-62)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
K 10 – SSHN	U11	SSHN	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	01/01/2005	BP009	13-4-2016 (abw634)	22-8-2018(ARM-AAA-62)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV ketel U15 FEL	U15	FEL	Heetwaterketel	0.123	123	aardgas	continu	4	01/01/2012	BS004	17-4-2015 (AJF-AAA-19)	27-7-2015 (AXY-AAA-94)	nvt	
CV ketel M102	M102	Oud Heyendael	Heetwaterketel	0.065	65	aardgas	continu	<100 kW	01/01/2008	nvt	nvt <100kW	nvt	nvt	
CV Ketel 1 UB	H0281	UB	Heetwaterketel	0.465	465	aardgas	continu	4	01/01/2012	klasse 5	02-05-2017 (AHD-AAA-79)	20-03-2018 (ADC-AAA-41)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV Ketel 2 UB	H0281	UB	Heetwaterketel	0.465	465	aardgas	continu	4	01/01/2012	klasse 5	02-05-2017 (AHD-AAA-79)	20-03-2018 (ADC-AAA-41)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
CV Ketel 3 UB	H0281	UB	Heetwaterketel	0.465	465	aardgas	continu	4	01/01/2012	klasse 5	02-05-2017 (AHD-AAA-80)	20-03-2018 (ADC-AAA-41)		Emissiemeting in 2019 uit laten voeren
WW ketel 1 Erasmus	H0512	H0511/2 Erasmus	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	08/09/2012	klasse 5	30-5-2017 (AFT-AAA-49)	4-10-2016 (AFT-AAA-50)	nvt	
WW ketel 2 Erasmus	H0512	H0511/2 Erasmus	Heetwaterketel cascade	0.107	107	aardgas	continu	4	08/09/2012	klasse 5	30-5-2017 (AFT-AAA-49)	4-10-2016 (AFT-AAA-50)	nvt	
CV ketel 1 Erasmus	H0512	H0511/2 Erasmus	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	08/24/2012	70	11-12-2017 (AFT-AAA-43)	4-10-2016 (AFT-AAA-50)	11-12-2017 (45)	
CV ketel 2 Erasmus	H0512	H0511/2 Erasmus	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	08/24/2012	70	11-12-2017 (AFT-AAA-43)	4-10-2016 (AFT-AAA-50)	11-12-2017 (45)	
CV ketel 3 Erasmus	H0512	H0511/2 Erasmus	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	08/24/2012	70	12-12-2017 (AFT-AA-45)	4-10-2016 (AFT-AAA-50)	12-12-2017 (45)	
CV ketel 4 Erasmus	H0512	H0511/2 Erasmus	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	08/24/2012	70	12-12-2017 (AFT-AA-45)	4-10-2016 (AFT-AAA-50)	12-12-2017 (45)	
CV ketel 5 Erasmus	H0512	H0511/2 Erasmus	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	08/24/2012	70	13-12-2017 (AFT-AA-47)	4-10-2016 (AFT-AAA-50)	12-12-2017 (50)	
CV ketel 6 Erasmus	H0512	H0511/2 Erasmus	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	08/24/2012	70	13-12-2017 (AFT-AA-47)	4-10-2016 (AFT-AAA-50)	12-12-2017 (50)	
CV ketel 7 Erasmus	H0512	H0511/2 Erasmus	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	09/19/2018	70	3-12-2018 (BQS-AAA-04)	3-12-2018 (AFT-AAA-50)	14-10-2018 (41)	
CV ketel 8 Erasmus	H0512	H0511/2 Erasmus	Heetwaterketel	0.531	531	aardgas	continu	4	09/19/2018	70	3-12-2018 (BQS-AAA-04)	3-12-2018 (AFT-AAA-50)	14-10-2018 (41)	
CV ketel 1 CollZalenComplex	H053	CollZalenComplex	Heetwaterketel cascade	0.115	115	aardgas	continu	4	08/30/2013	BL001	25-1-2017 (AMC-AA-99)	13-4-2017 (AMC-AAA-95)	nvt	
CV ketel 2 CollZalenCompl	H053	CollZalenComplex	Heetwaterketel cascade	0.115	115	aardgas	continu	4	08/30/2013	BL001	25-1-2017 (AMC-AA-99)	13-4-2017 (AMC-AAA-95)	nvt	
CV ketel 3 CollZalenCompl	H053	CollZalenComplex	Heetwaterketel cascade	0.115	115	aardgas	continu	4	08/30/2013	BL001	25-1-2017 (AMC-AA-99)	13-4-2017 (AMC-AAA-95)	nvt	
CV ketel 4 CollZalenCompl	H053	CollZalenComplex	Heetwaterketel cascade	0.09	90	aardgas	continu	4	08/30/2013	BL001	25-1-2017 (AMC-AA-99)	13-4-2017 (AMC-AAA-95)	nvt	
CV ketel 5 CollZalenCompl	H053	CollZalenComplex	Heetwaterketel cascade	0.09	90	aardgas	continu	4	08/30/2013	BL001	25-1-2017 (AMC-AA-99)	13-4-2017 (AMC-AAA-95)	nvt	
CV ketel 6 CollZalenCompl	H053	CollZalenComplex	Heetwaterketel cascade	0.09	90	aardgas	continu	4	08/30/2013	BL001	25-1-2017 (AMC-AA-99)	13-4-2017 (AMC-AAA-95)	nvt	
CV ketel 1 Grotius	U16	Grotius	Heetwaterketel cascade	0.11	110	aardgas	continu	4	02/21/2014	klasse 5	27-1-2018 (AOS-AAA-28)	26-1-2018 (APY-AAA-50)	nvt	
CV ketel 2 Grotius	U16	Grotius	Heetwaterketel cascade	0.11	110	aardgas	continu	4	02/21/2014	klasse 5	27-1-2018 (AOS-AAA-28)	26-1-2018 (APY-AAA-50)	nvt	
CV ketel 3 Grotius	U16	Grotius	Heetwaterketel cascade	0.11	110	aardgas	continu	4	02/21/2014	klasse 5	27-1-2018 (AOS-AAA-28)	26-1-2018 (APY-AAA-50)	nvt	
CV ketel 4 Grotius	U16	Grotius	Heetwaterketel cascade	0.11	110	aardgas	continu	4	02/21/2014	klasse 5	27-1-2018 (AOS-AAA-28)	26-1-2018 (APY-AAA-50)	nvt	
CV ketel 5 Grotius	U16	Grotius	Heetwaterketel cascade	0.11	110	aardgas	continu	4	02/21/2014	klasse 5	27-1-2018 (AOS-AAA-28)	26-1-2018 (APY-AAA-50)	nvt	
CV ketel 6 Grotius	U16	Grotius	Heetwaterketel cascade	0.11	110	aardgas	continu	4	02/21/2014	klasse 5	27-1-2018 (AOS-AAA-28)	26-1-2018 (APY-AAA-50)	nvt	

Overzicht installaties

Identificatie	gebouwcode	gebouwnaam	Installatie	Thermisch vermogen (MWth)	Thermisch vermogen (kWh	Brandstof	Aard bedrijfsvoering	Scios keuring (2 of 4 jaar)	in gebruik name	Nox-eis (mg/Nm3)	Goedkeuring (Scios) installatie	Goedkeuring brandstof-toevoerleiding	Emissiemeting	actie n.a.v. ODRN inspectie
CV ketel 1 Paviljoen-studentenkerk	U04	Paviljoen-studentenkerk	Heetwaterketel	0.166	166	aardgas	continu	4	01/01/2006	Nox besluit	20-1-2016 (ADN915)	24-1-2018 (AQY-AAA-24)	nvt	
CV ketel 2 Paviljoen-studentenkerk	U04	Paviljoen-studentenkerk	Heetwaterketel	0.166	166	aardgas	continu	4	01/01/2006	Nox besluit	20-1-2016 (ADN914)	24-1-2018 (AQY-AAA-24)	nvt	
CV ketel 1 Berchmanianum	U21	Berchmanianum	Heetwaterketel cascade	0.160	160	aardgas	continu	4	08/24/2018	70	24-08-2018 (BGJ-AAA-83)	04-09-2018 (BHL-AAA-54)	nvt	
CV ketel 2 Berchmanianum	U21	Berchmanianum	Heetwaterketel cascade	0.160	160	aardgas	continu	4	08/24/2018	70	24-08-2018 (BGJ-AAA-83)	04-09-2018 (BHL-AAA-54)	nvt	
CV ketel 3 Berchmanianum	U21	Berchmanianum	Heetwaterketel cascade	0.160	160	aardgas	continu	4	08/24/2018	70	24-08-2018 (BGJ-AAA-83)	04-09-2018 (BHL-AAA-54)	nvt	
CV ketel 4 Berchmanianum	U21	Berchmanianum	Heetwaterketel cascade	0.160	160	aardgas	continu	4	08/24/2018	70	24-08-2018 (BGJ-AAA-83)	04-09-2018 (BHL-AAA-54)	nvt	
CV ketel 5 Berchmanianum	U21	Berchmanianum	Heetwaterketel cascade	0.160	160	aardgas	continu	4	08/24/2018	70	24-08-2018 (BGJ-AAA-83)	04-09-2018 (BHL-AAA-54)	nvt	
CV ketel 6 Berchmanianum	U21	Berchmanianum	Heetwaterketel cascade	0.160	160	aardgas	continu	4	08/24/2018	70	24-08-2018 (BGJ-AAA-83)	04-09-2018 (BHL-AAA-54)	nvt	
CV ketel 7 Berchmanianum	U21	Berchmanianum	Heetwaterketel cascade	0.160	160	aardgas	continu	4	08/24/2018	70	24-08-2018 (BGJ-AAA-83)	04-09-2018 (BHL-AAA-54)	nvt	

* een stookinstallatie die normaliter stookt op gas en minder dan 500 uren op olie hoeft niet Scios gekeurd te worden voor het aspect olie. De brandstofleiding dient wel scios gekeurd te worden

cascadegeschakeld kan het totale vermogen boven de 400 uitkomen, maar als individuele ketels daar onder bloijven is er geen meetverplichting

emissiemetingen: naam van rapport + datum van de meting + uitslag

als het over de 70 mg/m3 is dan uitzoeken uit welk jaar de ketel stamt i.v.m. overgangsrecht