Overzicht installaties

Identificatie	gebouwcode	gebouwnaam	Installatie	Thermisch vermogen (MWth)	Thermisch vermogen (kWh	Brandstof	Aard bedrijfsvoering	Scios keuring (2 of 4 jaar)	in gebruik name	Nox-eis (mg/Nm3)	Goedkeuring (Scios) installatie	Goedkeuring brandstof-toevoerleiding	Emissiemeting	Installatiecertificaat bovengrondse tank + tanks bij NSA's	actie n.a.v. ODRN inspectie
NSA 1	M712	Transitorium	Noodstroomaggregaat	0.946	946	dieselolie	incidenteel						nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 2	M850	Researchtoren	Noodstroomaggregaat	1.091	1,091	dieselolie	incidenteel						nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 4	M352	Neurologie	Noodstroomaggregaat	0.429	429	dieselolie	incidenteel						nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 5	M800-1		Noodstroomaggregaat	0.857	857	dieselolie	incidenteel						nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 6	M800-2		Noodstroomaggregaat	0.857	857	dieselolie	incidenteel						nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 7	M806-1	Centraal Ketelhuis	Noodstroomaggregaat	0.686	686	dieselolie	incidenteel						nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 8	M806-2	Centraal Ketelhuis	Noodstroomaggregaat	0.629	629	dieselolie	incidenteel						nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 9	M806-3	Centraal Ketelhuis	Noodstroomaggregaat	0.629	629	dieselolie	incidenteel						nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 10	M362	Tandheelkunde	Noodstroomaggregaat	0.400	400	dieselolie	incidenteel	2		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 11	M847	lang geleden gesloopt											nvt		
NSA 12	M325-1	Vrouw en Kind	Noodstroomaggregaat	0.971	971	dieselolie	incidenteel						nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 13	M325-2	Vrouw en Kind	Noodstroomaggregaat	1.446	1,446	dieselolie	incidenteel						nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 14	M325-3	Vrouw en Kind	Noodstroomaggregaat	1.429	1,429	dieselolie	incidenteel						nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 15	M330/340-1	Diagnostiek/Heelkunde	Noodstroomaggregaat	2.631	2,631	dieselolie	incidenteel	2	08/29/2017	nvt	29-08-2017 (BKT-AAA-64)	29-08-2017 (BKV-AAA-99)	nvt	100200289	De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 16	M330/340-2	Diagnostiek/Heelkunde	Noodstroomaggregaat	2.631	2,631	dieselolie	incidenteel	2	08/29/2017	nvt	29-08-2018 (BKT-AAA-85)	29-08-2017 (BKV-AAA-99)	nvt	100200289	De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
NSA 17	M330/340-3	Diagnostiek/Heelkunde	Noodstroomaggregaat	2.631	2,631	dieselolie	incidenteel	2	08/29/2017	nvt	29-08-2017 (BKT-AAA-86)	29-08-2017 (BKV-AAA-99)	nvt	100200289	De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
	M216	Dekkerswald	Noodstroomaggregaat	0.15	150	dieselolie	incidenteel	2		nvt	18 mei 2017 BIM-AAA-18		nvt		De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd
	M105	Paviljoen Overasselt	Noodstroomaggregaat	0.08	80	dieselolie	incidenteel	2			28 augustus 2017 BKX-AAA-15				De inspectierapporten van de NSA's moeten nog worden aangeleverd

scope 4 en 7c keuringen gelden voor **alle** NSA's: iedere twee jaar

locatie UMC	code	inhoud (m^3)	inpandig	dubbel/ enkel	overvul-beveiliging	lekbak	lekbak certificaat	jaar	vulpuntbak nummer	vulpuntbak certificaatnr	jaar	tank nummer	tank certificaat	jaar	installatie certificaat	jaar
Neurologie	M 352	3	buiten	enkel	gens BRL-K636:lafon 1140-	ja		2015	Robex 15RVPB5037		2015	15RCT4118	1504126	2015	141202146	2015
Tandheelkunde=noodstroominstallatie met frametank	M 362	3	inpandig	enkel		ja		2016								
Th Craanenlaan	M 800	5	buiten	enkel	504C	ja		2004	04FVPB0451		2004	AJD3098955		2004	TB04549	2004
Ketelhuis voor	M 806	16.5	inpandig	dubbel	0951B	05FPB0195	W05285ST-03	2005	05FVPB0260		2005	AJD37769916,5	504010	1999	50401	1999
Ketelhuis achter	M 806	12	inpandig	enkel	0915B	05FCBO195		2005	FVP60260		2005	7769916		1999	*W05174ST-01*	Jun-05
Transitorium rechts	M712 R	1.5	inpandig	enkel	815C	05FPB0131	W05055ST-15	2005	04FVPB0170		2005	05FPT0128	W05055ST-12	2005	W05174ST-03	2005
Transitorium links	M712 L	1.5	inpandig	enkel	814C	05FPB0130	W05055ST-14	2005	04FVPB0080		2005	05FPT0129	W05055ST-13	2005	W05174ST-03	2005
Researchtoren rechts	M850 R	1.5	inpandig	enkel	753C	05FPB0137	W05055ST-20	2005	04FVPB1169		2005	05FPT0135	W05055ST-18	2005	W05174ST-02	2005
Researchtoren links	M850 L	1.5	inpandig	enkel	752C	05FPB0136	W05055ST-19	2005	04FVPB0885		2005	05FPT0134	W05055ST-17	2005	W05174ST-02	2005
Gebouw Vrouw&Kind	M325	8	inpandig	dubbel	85872	05FCB1121	W05284ST-01	2005	04VM0285		2005	AJKT 8052038	9602	2005	W05285ST-05	2005
Heelkunde	M340	3 x 5	inpandig	dubbel		KL10.001	100201773	2010				41065	100201772	2010	100200289	2010
Heelkunde(dagtank)	M340	1.25	inpandig	enkel		ja	BRL-K792	2010				KP09011	100200379	2010	BRL-K798	2010
Heelkunde(dagtank)	M340	1.25	inpandig	enkel		ja	BRL-K792	2010				KP09012	100200385	2010	BRL-K798	2010
heelkunde(dagtank)	M340	1.25	inpandig	enkel		ja	BRL-K792	2010				KP09013	100200393	2010	BRL-K798	2010