Overzicht installaties

Identificatie	gebouwcode	gebouwnaam	Installatie	Thermisch vermogen (MWth)	Thermisch vermogen (kWh	Brandstof	Aard bedrijfsvoering	Scios keuring (2 of 4 jaar)	in gebruik name	Nox-eis (mg/Nm3)	Goedkeuring (Scios) installatie	Goedkeuring brandstof-toevoerleiding	Emissiemeting	Installatiecertificaat bovengrondse tank + tanks bij NSA's	actie n.a.v. ODRN inspectie
NSA N1	W38		Noodstroomaggregaat	0.597	597	dieselolie	incidenteel	2	01/01/1978	nvt	12-10-2017 (BML-AAA_73)	12-10-2017 (BML-AAA-74)	nvt		opsturen aan ODRN
NSA PC	U03	Gymnasion	Noodstroomaggregaat	3.542	3,542	dieselolie	incidenteel	2	01/01/2009	nvt	13-10-2017 (BML-AAA-74)	13-10-2017 (BML-AAA-78)	nvt		Opsturen aan ODRN
NSA Proeftuin	U20	Proeftuin en Genenbank	Noodstroomaggregaat	0.214	214	dieselolie	incidenteel	2	01/01/1974	nvt	11-10-2017 (BML-AAA-64)	11-10-2017 (BML-AAA-65)	nvt		Opsturen aan ODRN
NSA FNWI	U05	FNWI	Noodstroomaggregaat	1.036	1,036	dieselolie	incidenteel	2	01/01/2003	nvt	11-10-2017 (BML-AAA-67)	11-10-2017 (BML-AAA-68)	nvt		Opsturen aan ODRN
NSA FNWI 2	U05	FNWI	Noodstroomaggregaat	0.374	374	dieselolie	incidenteel	2	01/01/1973	nvt	25-10-2017 (BML-AAA-66)	11-10-2017 (BML-AAA-68)	nvt		Opsturen aan ODRN
NSA Merc. 1	S050	Mercator	Noodstroomaggregaat	0.171	171	dieselolie	incidenteel	2	10/25/2017	nvt	13-10-2017 (BML-AAA-75)	13-10-2017 (BML-AAA-76)	nvt	110603913	Opsturen aan ODRN
NSA Merc. 2	U01	Mercator	Noodstroomaggregaat	0.999	999	dieselolie	incidenteel	2	01/01/2003	nvt	12-10-2017 (BML-AAA-71)	12-10-2017 (BML-AAA-72)	nvt		Opsturen aan ODRN
NSA UCI	M196	UCI	Noodstroomaggregaat	2.915	2,915	dieselolie	incidenteel	2	01/01/2011	nvt	16-10-2017 (BML-AAA-83)	13-10-2017 (BML-AAA-84)	nvt		Opsturen aan ODRN
NSA Spinoza	H050A	Spinoza	Noodstroomaggregaat	0.429	429	dieselolie	incidenteel	2	01/01/1968	nvt	16-10-2017 (BML-AAA-81)	16-10-2017 (BML-AAA-82)	nvt		Opsturen aan ODRN
NSA TvA 8	H0548	TvA8	Noodstroomaggregaat	0.286	286	dieselolie	incidenteel	2	01/01/1982	nvt	13-10-2017 (BML-AAA-79)	13-10-2017 (Afkeur)	nvt		NSA afgekoppeld en gelabeld. Tank wordt leeggepompt
NSA Erasmus	H0512	Erasmus	Noodstroomaggregaat	0.929	929	dieselolie	incidenteel	2	01/01/1972	nvt	12-10-2017 (BML-AAA-69)	12-10-2017 (BML-AAA-70)	nvt		Opsturen aan ODRN

* een stookinstallatie die normaliter stookt op gas en minder dan 500 uren op olie hoeft niet Scios gekeurd te worden voor het aspect olie. De brandstofleiding dient wel scios gekeurd te worden

scope 4 en 7c keuringen gelden voor **alle** NSA's: iedere twee jaar

Object RU	Ruimte / RU Ruimte	Inventaris-element	Tank opsteling	Tank uitvoering	Tank opvang-beveiliging	Tank overvul-beveiliging	Tank status	RU Ten behoeve van	Constructie-datum	Fabrikant	Serienummer	RU Fabrikaat prestatie grootte	PI scope 7c, 1x per 2 jaar. geldig tot	Jaarlijks onderhoud tanks voor	Installatiecertificaat geldig tot
C0900 Werf GWT	00.011 Overige opslag	C0900-82 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	dubbelwandig	nee	ja	permanent	Tuingereedschap	01-01-2011	Berg-O-Tool	11FCDW0624	1200 ltr	08/20/2019	20-08-2019	01-06-2026
H050A Spinozagebouw hoog	-1.23 Techniekruimte	H050A-2 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	dubbelwandig	ja	ja	permanent	Dagtank NSA				200 ltr	10/16/2019	20-08-2019	01-02-2020
H050A Spinozagebouw hoog	-1.25B Verkeersruimte	H050A-9 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	enkelwandig	ja	ja	permanent	Voorraadtank NSA	01-01-2005	Stokvis	05FCDW0088	3000 ltr	10/16/2019	20-08-2019	01-02-2020
H0512 Erasmusgebouw laag	-1.58 Techniekruimte	H0512-135 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	dubbelwandig	nee	ja	permanent	Voorraadtank NSA	01-01-2011	Berg-O-Tool	11FDPT1501	1500 ltr	10/12/2019	20-08-2019	01-07-2026
H0512 Erasmusgebouw laag	-1.58 Techniekruimte	H0512-1220 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	enkelwandig	ja	ja	permanent	Dagtank NSA	01-01-2011				10/12/2019	20-08-2019	01-07-2026
H0548 Spinoza C (ex TvA 8)	-1.07 Techniekruimte	H0548-4 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	enkelwandig	ja	ja	permanent	Voorraadtank NSA	01-01-2002	Stokvis	05FPT0078	1500 ltr	NSA afgekoppeld en diesel wordt afgepompt en afgevoerd	uit bedrijf	14-02-2020
H0548 Spinoza C (ex TvA 8)	-1.06 Techniekruimte	H0548-5 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	enkelwandig	ja	ja	permanent	Dagtank NSA	01-01-1982			200 ltr	NSA afgekoppeld en diesel wordt afgepompt en afgevoerd	uit bedrijf	14-02-2020
M196 Forum	Terrein.01 (Buiten, Westzijde)	M196-745 Olievoorraadtank, Dagtank	Uitpandig	enkelwandig	ja	ja	permanent	Voorraadtank NSA	01-01-2011	Tolsma tankbouw	11CT0418	6500 ltr	10/13/2019	20-08-2019	14-09-2026
M196 Forum	-1.05 Techniekruimte	M196-747 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	enkelwandig	ja	ja	permanent	Dagtank NSA	01-01-2011	Tolsma tankbouw	11PT1508	1200 ltr	10/13/2019	20-08-2019	29-08-2026
S050 Mercator I	00.57 Techniekruimte	S050-1291 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	enkelwandig	ja	ja	permanent	Voorraadtank NSA	01-01-2012	Berg-O-Tool	12FPT0490	300 ltr	10/13/2019	20-08-2019	09-07-2027
U01 Mercator II	Terrein.01 (Buiten, Oostzijde)	U01-961 Olievoorraadtank, Dagtank	Uitpandig	dubbelwandig	ja	ja	permanent	Voorraadtank NSA	01-01-2018	TAB	KP03014	1500 ltr	10/12/2019	20-08-2019	13-11-2033
U03N Elinor Ostromgebouw	-1.1022 Techniekruimte	U03-2364 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	dubbelwandig	ja	ja	permanent	Voorraadtank NSA	01-01-2008	AJK	AJKT-1397-08-6.5	6500 ltr	10/13/2019	20-08-2019	27-11-2023
U05 Huygensgebouw	-1.002 Techniekruimte	U05-480 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	dubbelwandig	ja	ja	permanent	Voorraadtank NSA	01-01-2003	Tolsma tankbouw	03CDW0800	2000 ltr	08/20/2019	20-08-2019	01-02-2019

U20 Proeftuin	00.60B NSA	U20-13 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	enkelwandig	ja	ja	permanent	Voorraadtank NSA	01-01-2014	Berg-O-Tool		330 ltr	08/20/2019	20-08-2019	31-10-2029
W38 Linnaeusgebouw	-1.33 Techniekruimte	W38-5 Olievoorraadtank, Dagtank	Inpandig	dubbelwandig	ja	ja	permanent	Voorraadtank NSA	01-01-2010	Berg-O-Tool	10FCDW-2247	1200 ltr	08/20/2019	20-08-2019	28-02-2026