BRANDWEER
Gelderland-Zuid

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
[redacted]
Marienburg 75
6511 PS NIJMEGEN

Sector Brandweer
Team Omgevingsveiligheid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Datum: 30 oktober 2023
Uw kenmerk: W.Z18.104639.01
Betreft: Zaaknummer 2022-006568
OMG milieu revisieaanvraag m.b.t.
campus Radboud universiteit en
Radboudumc, Comeniuslaan 4 Nijmegen

Referentie: 2022-006568
Bijlage(n): 1

Contactpersoon
[redacted]@vrgz.nl

Geachte [redacted]

U heeft de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) om een advies gevraagd over een aanvraag omgevingsvergunning milieu voor de inrichting aan de Comeniuslaan 4 te Nijmegen. Het betreft het toepassen van maatwerkvoorschriften.
Hierbij is beoordeeld of vanuit het oogpunt van brandveiligheid bezwaren zijn.

Conclusie
Op basis van de aangeleverde en door ons beoordeelde stukken, adviseren wij de aanvraag te accepteren. De verzoeken van de Radboud dienen in de wijzigingsvergunning met maatwerk-voorschriften vastgelegd te worden.

TOETSKADER WIJZIGINGSVERGUNNING
Brandveiligheid milieu

- De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten uit paragraaf 4.2 van de Regeling omgevingsrecht voor zover deze van invloed zijn op (brandveiligheid);
- De aanvraag is getoetst of het risico op ongewenste ongewone voorvallen op het gebied van (brand)veiligheid voldoende laag is;
- De aanvraag is getoetst of aannemelijk is dat er wordt voldaan aan de in de aanvraag genoemde BBT-documenten voor zover dit vanuit het oogpunt van (brand)veiligheid relevant is.

Beoordeling afwijkingen PGS 15
Radboud UMC verzoekt, in afwijking van de PGS 15:2016, om maatwerkvoorschriften betreffende de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in brandveiligheidskasten per brandcompartiment. Het betreft kleinschalige opslagvoorzieningen.
Radboud UMC verzoekt om:

1. Om in een brandcompartiment, in een gebouw en op een verdieping, ten hoogste 1.000 kg/l gevaarlijke stoffen in meer dan 2 brandveiligheidskasten of koelkasten te mogen opslaan. Ongeacht verdieping of gebouw;
2. Gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen (maximaal 0,5 liter) en gevaarlijk afval buiten brandveiligheidskasten;

3. De distributiecentra zijn formeel gelegen op niveau -1. In de bedrijfsvoering wordt dit echter gezien als “begane grond”.

Verzoek 1:
Binnen diverse gebouwen van de Radboudumc en Radboud Universiteit zijn locaties aanwezig waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Verzocht wordt om, in afwijking van voorschrift 3.3.3 van de PGS 15, meer dan 2 brandveiligheidskasten per verdieping en per brandcompartiment te mogen plaatsen en gebruiken. Het betreft opslag van maximaal 1.000 liter of kilogram in meer dan 2 brandveiligheidskasten of koelkasten.
Opmerking: Akkoord. De opslag van 1.000 liter of kilogram gevaarlijke stof in meer dan 2 brandveiligheidskasten of koelkasten heeft als voordeel dat de hoeveelheid gevaarlijke stof per opslagvoorziening laag is. In het overleg van 6 juli 2023 waarbij de Radboud, ODRN en T&H van de VRGZ vertegenwoordigd waren, heeft de Radboud de aanvraag toegelicht. Men wil voorkomen dat grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen meerdere malen per dag over langere afstanden in het laboratorium/praktijkruimte verplaatst worden. Men heeft hiervoor opslagvoorzieningen geplaatst die 90 minuten brandwerend uitgevoerd en gecertificeerd zijn. Dit is een zwaardere uitvoering dan in de PGS 15 voorschreven. In de wijzigingsvergunning moet dit vastgelegd worden.

Verzoek 2:
Omdat het niet praktisch is om kleinverpakkingen met gevaarlijke stoffen steeds terug te moeten plaatsen in de brandveiligheidskast wordt verzocht om op dit gebied van de PGS 15 af te wijken.
Opmerking: Volgens voorschrift 3.1.1 van de PGS 15 moeten verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. Werkvoorraad is hiervan uitgezonderd. Binnen de laboratoria wordt doorgaans gewerkt met kleinverpakkingen met geringe hoeveelheden (maximaal 0,5 liter of kilogram) gevaarlijke stoffen.
Wij gaan akkoord met dit verzoek onder voorwaarde dat de vrijgestelde hoeveelheid conform tabel 1.2 van de PGS 15 per brandcompartiment niet wordt overschreden.

Verzoek 3:
Het terrein van de Radboud UMC kent hoogteverschillen. Hierdoor kan door de situering van een gebouw de hoofdtoegang gelegen zijn op de begane grond (het meetniveau) en de toegang aan de andere zijde van hetzelfde gebouw gelegen zijn op min één (-1).
Radboud verzoekt om de toegang van de distributiecentra met bijbehorende rechten als begane grond aan te merken in plaats van min één (-1) in verband met praktische werkwijze.
Opmerking: Akkoord. De VRGZ voorziet geen aanvullende eisen aan dit verzoek.

In de bijlage vindt u een lijst van de documenten die u heeft aangeleverd en door ons voor de beoordeling gebruikt zijn.

Vragen en informatie?
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met bovenvermelde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet persoonlijk ondertekend.

BIJLAGE 1 - Overzicht beoordeelde documenten

Kenmerk	Omschrijving	Datum
W.Z18.104639.01, OLO 3629937	Aanvraag Omgevingsvergunning milieu voor Radboud Universiteit en Radboudumc	---